			FABRICATION MATERIALS					→ N 流水號:241
		PT NO	COMPONENT DESCRIPTION		N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	が此外がに241
F		1 2	PIPE PIPE A53 GR.B GALV. ERW ST PIPE A106 GR.B GALV. SMLS S B36.10M		14 3/4	C1A1/P-14"-STD C1A1/P-3/4"-80	15.7M 0.1M	
		3 4 5	FITTINGS SOCKOLET 3000# SW A105 GA 90 ELBOW LR BW A234 GR.WF ASME B16.9 ASME B16.9	B GALV. WELD STD		C1A1/SOL-14"X3/4" C1A1/EB-14"X90 C1A1/EB-14"X45	" 1 5	
) 25 72	- 11		ERECTION MATERIALS					
自	- 11	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION FITTINGS		N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	
岩		6	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A SMLS SCH80 ASME B36.10M CAP 3000# SCRD (FNPT) A105 B16.11		3/4 3/4	C1A1/NIP-3/4"X100 C1A1/CT-3/4"	DLXTOE 1	EL.+7633 7 VENT 342 EL.+7733 S9 S3-14
			VALVES / IN-LINE ITEMS GATE 800# SW A105 BB OS &Y STELLITED SOLID WEDGE API		3/4	C1A1/VA-3/4"-1812	1	C1A1/VA-3/4"-1812 63/1 (18>2 (17>1 4 EL.+7278
		9 10	SUPPORTS PIPE SHOE (S3-14) PIPE GUIDE (G5-3)		14 14	SUP/S3-14" SUP/G5-3-14"	3 1	CONT. ON 1210 1339 14"NS
		PIECE NO <15> <17> <19> <21>	CUT PIPE LENGTH FOR REFE CUT N.S. REM. LENGTH (INS) 264 14 144 14 6000 14 306 14		CUT LENGTH 1184 100 1724 6000	N.S. REMARKS (INS) 14 3/4 14		4
	\$							
分配△								FOR CONSTRUCTION
								JUL. 15, 2025
								管線編號 FW-90201-14"-C1A1
								① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫. 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 (3ch800 鴻勝化學科技股份有限公司
		\triangle						操作壓力: 10 K _{CM} ² G 操作溫度: 25 C 管線等級: C1A1 製 圖 陳郁惟 2025.04.21 _會 富台工程股份有限公司
		$\frac{\triangle}{\triangle}$	2025.07.15 FOR CON	STRUCTION			至鉉 陳逢明	
		_	2025.04.21 FOR APP				至鉉 陳逢明	管路塗装: 管 材 塗 装 焊接 基準: 認 可 陳逢明 2025.04.21 建廠工程 立 體配 管
		予次	日期	修改	說 明	修	改認可	煙道 水 鋼 保温(今) NDE 抽験: 10 % 依據圖號: C2418-4-532 圖號: 檔號: FW-90201-C1A1- 3