


[illegible]

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<15>	4485	3		<16>	6000	3	
<17>	1878	3		<18>	6000	3	
<19>	3278	3		<20>	550	3	
<21>	6000	3		<22>	6000	3	
<23>	6000	3		<24>	1807	3	
<25>	972	3		<26>	2410	3	



△					操作壓力: 6.5 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: AMB $^{\circ}C$	管線等級: C1A2	製 圖	胡庭瑋	2025.04.21	會 簽			<div><div>富台工程股份有限公司</div><div>FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.</div><div><div>審尾一期</div><div>管線工程</div><div>3</div></div><div><div>建廠工程</div><div>立體配管圖</div><div>4</div></div></div>
①	2025.09.12	REVISED FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明	設計壓力: 9 $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 80 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級:	設 計	林信助	2025.04.21				
②	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明	試驗基準: Air	9.9 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	熱迫縱等級:	審 核	陳安誠	2025.04.21				
A	2025.04.21	FOR APPROVAL	林信助	陳逢明	管路塗裝:	管 支 撐	管 材 塗 裝 碳鋼及不銹 鋼保溫(冷) 不銹鋼 塗裝	焊 接 基 準:	認 可	陳逢明		2025.04.21		
序次	日 期	修 改 說 明	修 改	認 可	焊道: 塗裝		NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-528 C2418-4-552	圖號:			檔號: PA-16001-C1A2- 3		