| | | FABRICATION | MATERIALS | | | | N | | | | 流水號: 542 |
|----------|--------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------|--|--|----------------|---|--|
| 모 | PT NO | COMPONENT D | ESCRIPTION | N.S. (INS) | ITEM CODE | QTY | N | | | 339 | 77[C+3+3/6] C 1_ |
| 完 | 1 | | 6L SMLS SCH40S PE ASME | 1 | S1PL/P-1"-40S | 0.5M | | | | VENT 6 EL.+1743 F4 G7 | 7 B8 |
| 後 | 2 3 | TEE 3000# SW / | A182-F316L ASME B16.11 # SW A182-F316L ASME B16.11 | 1 x 1 1 | S1PL/TS-1" S1PL/ES-1"X90 | 1 | | | | C-401 5 127 | |
| 請速 | 4 | | 0# RF A182-F316L SCH40S BORE | 1 | S1PL/FRSW-1" | 3 | | | | | A-1"-4133-E |
| | PT NO | COMPONENT D | | N.S. (INS) | ITEM CODE | QTY | | | | S10 8 C-401 | |
| 漫 | 5 | FITTINGS NIPPLE (L=100N SCH80S ASME | MM) TOE(NPT) A312-TP316L SMLS | 1 | S1PL/NIP-1"X100LXTOE | 1 | | | | | |
| | 6 | CAP 3000# SCR GASKETS | D (FNPT) A182-F316L ASME B16.11 | | S1PL/CT-1" | 1 | | | | 24 | |
| | 7 | ZW#7500 ASME | | 1 | S1PL/GR-1"-ZW#7500 | 3 | | | | 2 1"x1"NS 25 EL.+1380 | |
| | 8 | VALVES / IN-LINE | | 1/2 | S1PL/BS6-1/2"X65L | 16 | | | | 127 | |
| | 9 | | .351-CF3M/316LSS+PTFE FULL E WRENCH OPER. ASME B16.34) | 1 | S1PL/VA-1"-4133-E | 2 | | | 180 | \[\frac{\tau}{\tau} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | |
| | 10 | | NDING CONDUCTOR (C-401) | 1 | MISC/C-401 | 4 | | | 137 | EL.+1250 | |
| | PIEC NO <11> | E CUT N LENGTH (I | GTH FOR REFERENCE ONLY S. REMARKS PIECE NS) NO 1 <12> | CUT LENGTH 100 109 | N.S. REMARKS (INS) | | | | | S1PL/VA-1"-4133-E B8 S10 C-401 | |
| | <13> | 134 | 1 <14> | 109 | 1 | | | 3 23 | | CONT. FROM C-401 | |
| | | | | | | | | (2) | 132 TWS | | |
| | | | | | | | | | 132 NS 1 | | |
| <u> </u> | 7 | | | | | | | | | CONT. FROM | |
| | | | | | | | | | | F | OR CONSTRUCTION |
| | | | | | | | | | | | JUL. 04, 2025 |
| | - | | | | | | 11 答件 皮蛉 | /1、右签后路 [1] 無切に | 验 | | 管線編號 P-21119-1.1/2"-S1PL-HC1 |
| | | | | | | | ○ 管件が號② 須設計會験操作壓力: 4.5 | | 5ft | 制 国 制画業 2025 04 24 | 海勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd. |
| | | | | | when d.t. | h | 設計壓力: 7.6 | KG _{CM²} G 設計溫度: 120 | ℃ 保溫(冷)等級: HC1 | 設計 鄧基宏 2025.04.21 | 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. |
| | Â | 2025.07.03 2025.04.21 | FOR CONSTRUCTION FOR APPROVAL | | 鄧基5 鄧基5 | 宏 陳逢明 | 試驗基準: Air 管路塗裝: | 8.36 KC _{CM} ² G X 60 管 | 焊接基準: | 恐 可 陳逢明 2025.04.21 ^魚 | 崙尾一期 管線工程 2 建廠工程 立體配管圖 2 |
| | 序次 | 日期 | 修 改 | 說 明 | 修己 | 牧 認 可 | 焊道. 塗裝: | | NDE 抽驗: 10 % | 依據圖號: C2418-4-501 圖號: | 檔號: P-21119-S1PL- 2 |