


FOR CONSTRUCTION

管線編號



本圖完工後請速歸還	<div>FABRICATION MATERIALS</div>					<div>N</div> <div></div>										
	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION			N.S. (INS)		ITEM CODE	QTY								
	FLANGES															
	1	FLANGE SW 150# RF A182-F316L SCH40S BORE ASME B16.5			3/4		S1PL/FRSW-3/4"	1								
	ERECTION MATERIALS															
	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION			N.S. (INS)		ITEM CODE	QTY								
	FITTINGS															
	2	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP316L SMLS SCH80S ASME B36.19M			3/4		S1PL/NIP-3/4"X100LXTOE	1								
	3	CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F316L ASME B16.11			3/4		S1PL/CT-3/4"	1								
	GASKETS															
4	GASKET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE ZW#7500 ASME B16.21/B16.5			3/4	S1PL/GR-3/4"-ZW#7500	2										
BOLTS																
5	STUD BOLT A193 GR.B8M W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8M ASME B1.1 B18.2.2			1/2	S1PL/BS6-1/2"X65L	8										
VALVES / IN-LINE ITEMS																
6	BALL 150# RF A351-CF3M/316LSS+PTFE FULL PORT FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34 (FOR VACCUM--60 TORR) (VOC<100 vppm)			3/4	S1PL/VA-3/4"-4133-VT-E	1										
<div><div><div><div><div>VENT</div><div>EL.+1165</div><div>105</div><div>117</div><div>EL.+1057</div><div>S1PL/VA-3/4"-4133-VT-E</div><div>G4 B5</div><div>F1 G4 B5</div><div>CONN. TO STR-21101B./V E 80665 N 78325 EL.+937</div></div><div><div>②</div><div>③</div><div>①</div><div>⑥</div><div>⑤</div></div></div></div></div>																
<div>FOR CONSTRUCTION</div> <div>JUL. 04, 2025</div>																
<div>管線編號</div> <div>TRIM-STR21101B-V-1"-S1PL-HC1</div>																
<div>☐ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線</div>						<div>資料庫名稱:</div>		<div>工廠焊接套焊螺紋銜接配合現場焊接配合現場接合點管支撐蒸汽追蹤管</div> <div>— —E —E —X —■ — — —</div>								
操作壓力: 0.6 $\frac{KG}{CM^2} G$						操作溫度: 88.5 °C		管線等級: S1PL		製圖 謝鳳菁 2025.04.21						
設計壓力: 6 $\frac{KG}{CM^2} G$						設計溫度: 120 °C		保溫(冷)等級: HC1		設計 鄧基宏 2025.04.21						
試驗基準: Air 6.6 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分						熱迫縱等級:		審核 陳安誠 2025.04.21		會 簽						
管路塗裝:					管支撐	焊接基準:		認可 陳逢明 2025.04.21								
焊道塗裝:					管支撐	碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼塗裝:		NDE 抽驗: %		依據圖號: C2418-4-501						
序次		日期		修改說明		修改		認可		圖號:						
檔號: TRIM-STR21101B-V-S1PL- 1																