		FABRICATION MATERIALS				N
	PT	COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY	☆
	NO	PIPE	(INS)			
完	1	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S BE ASME B36.19M	2	S1P4/P-2"-40S	14.9M	
	2	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M FITTINGS	3/4	S1P4/P-3/4"-40S	0.2M	
	3	SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97	2 x 3/4	S1P4/SOL-2"X3/4"	2	190
後		FLANGES				
請	4	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH40S BORE ASME B16.5	2	S1P4/FRWN-2"	1	S10 G5-1 2"NS 4000 1
		ERECTION MATERIALS				G5-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 11	DT		N C	ITEM CODE	OTV	S11 SRP-2 S1 3000 7
	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	For Instrument EL.+5836 18 S9
還	5	FLANGES FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5	2	S1P4/FBR-2"	1	\$1
	-	GASKETS	2	3 IF 4/I BIX-2	'	8 S1P4/VA-3/4"-1U44 62
	6	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	2	S1P4/GR-2"	1	<8>2
		BOLTS				S11 (9) 7 2"x2/4"NS
	7	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1P4/BS4-5/8"X85L	4	G5-1 SKF-2
		VALVES / IN-LINE ITEMS				8 SADANA 2/4" 41/44
	8	GATE 800# SW/SCRD(NPT) A182-F304 BB OS &Y RS TRIM 304SS STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	S1P4/VA-3/4"-1U44	2	EL.+5836/ S10 13
		SUPPORTS				EL.+5774 SRP-2 S1
	9 10	PIPE SHOE (S1) PIPE GUIDE (G5-1)	2	SUP/S1-2" SUP/G5-1-2"	6 3	6600
	11	SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-2)	2	SUP/SRP-2"	6	<10>2
		CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY				<11>1 S1
	NO		LENGTH (N.S. REMARKS INS)		4
	<7> <9> <11>	6000 2 <8> 6000 2 <10> 2860 2	100 100	3/4 3/4		3
		2000				2"x3/4"NS
						F4 G6 B7
☆ 會 簽						
分配 △△						REVISED
						FOR CONSTRUCTION
						SEP. 12, 2025
						管線編號 IA-16209-2"-S1P4
						[1] 管件序號 〈1〉有管編號 [1] 管段編號 資料 唐 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 油 降 化 應利 柱 駅 仏 寿 帽 公司
						& 須設計會驗管線
	\triangle					操作壓力: 6.5 KC/M² G 操作溫度: AMB C 管線等級: S1P4 製 圖 胡庭瑋 2025.04.21 會 富台工程股份有限公司 設計壓力: 9 KG/M² G 設計溫度: 80 C 保溫(冷)等級: 設 計 林信助 2025.04.21
		2025.09.12 REVISED FOR CONSTRU	JCTION	林信助	陳逢明	】 設計壓力: 9
		2025.07.03 FOR CONSTRUCTION		林信助	陳逢明	試驗基準: Air 9.9 KC C X 60 分 熱追縱等級:
	<u>A</u> 序次	2025.04.21 FOR APPROVAL 日期 修改	說 明	林信助 修 改	陳逢明 認 可	管路塗装: 管 水 塗 装
	11 1/	□ 	u/в 4/7	1// 1//	nin1	全安 1年 小男鋼 : NUL 1日図X・10 / 0 INJAN LELL JUL C C 2418-4-584 LELL JUL 1日 JUL I I T - 10203-0 II 4- 2