

流水號:1210

SEP. 12, 2025

[1] 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線	
操作壓力: 5 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: 158.3 $^{\circ}C$
設計壓力: 7/FV $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 200 $^{\circ}C$
試驗基準: Air 7.7 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	
管路塗裝:	管支 管 材 塗 裝 碳鋼及不銹鋼保溫(冷) 不銹鋼
焊道: 塗裝:	

管線編號		WW-21202-1.1/2"-S1P4-PP1	
Eshine		鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.	
富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.		管線工程	
審尾一期 建廠工程		立體配管圖	
檔號: WW-21202-S1P4- 2		2 2	

△				
△				
①	2025.09.12	REVISED FOR CONSTRUCTION	鄧基宏	陳逢明
①	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	鄧基宏	陳逢明
序次	日 期	修 改 說 明	修 改	認 可