			FABRICATION	MATERIALS				N	流水號:1056
		PT	COMPONENT D	ESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY		がになりが、1030
		NO NO	FLANGES		(INS)				
		1	FLANGE SW 150 ASME B16.5	# RF A182-F304 SCH40S BORE	3/4	S1P4/FRSW-3/4"	1		
			ERECTION MA	TERIALS					
	後	PT NO	COMPONENT D	ESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY		
	請	<u></u>	FITTINGS		()				
	速	2	SCH80S ASME E	IM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS 336.19M D (FNPT) A182-F304 ASME B16.11	3/4	S1P4/NIP-3/4"X100LXTOE S1P4/CT-3/4"	1		
	歸	3	GASKETS GASKETS	D (TNFT) A 102-1 304 A 3ME D 10.11	3/4	317 4/01-3/4	•		
	還	4	GASKET 150# R ZW#7500 ASME BOLTS	F 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE B16.21/B16.5	3/4	S1P4/GR-3/4"-ZW#7500	2		
		5	STUD BOLT A19	3 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD 4 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	1/2	S1P4/BS4-1/2"X65L	8		
		6	BALL 150# RF A	ITEMS 351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT	3/4	S1P4/VA-3/4"-4144-E	1		
			FIRE SAFE WRE (VOC<100 vppm) SUPPORTS	NCH OPER. ASME B16.34					
		7		NDING CONDUCTOR (C-401)	3/4	MISC/C-401	2	VENT EL.+1227	
								2 105 [57]	
								2 C-401	
								F1 G4 B5 EL.+1119	
								CONN. TO	
								C-401 E 104059 N 36000	
								EL.+999	
								S1P4/VA-3/4"-4144-E	
分配								FOR	CONSTRUCTION
									JUL. 04, 2025
									編號
								TRII	M-STR61102-V-3/4"-S1P4
								① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 & 須設計會驗管線 名稱 → -E - E - E - ★ - ■	鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.
		\triangle						操作壓力: 0.6 KG/M² G 操作溫度: 38 ℃ 管線等級: S1P4 製 圖 陳怡如 2025.04.21 會 設計壓力: 3.5 KG/M² G 設計溫度: 80 ℃ 保溫(冷)等級: 設計 黃炳富 2025.04.21	富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
		\bigcirc	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION			 陳逢明		
		Â	+	FOR APPROVAL		黄炳富	陳逢明		
		序次	日期	修改	說 明	修改	認可	焊道. 文 編保器(冷): 塗裝: 増保器(冷): NDE 抽驗: 10 % 依據圖號: C2418-4-513 圖號: 檔號	TRIM-STR61102-V-S1P4- 1