

流水號:819

N

CONT. ON
PA-21361-2"-C1A2
E 76121
N 76520
EL.+7387

816

FOR CONSTRUCTION
JUL. 04, 2025

						管線編號 PA-21363-1"-C1A2	
[1] 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫名稱：	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 — — — — — — — — — —		Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.		
操作壓力: 7 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: AMB °C	管線等級: C1A2	製圖	謝鳳菁	2025.04.21	會 簽	
設計壓力: 9 $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 70 °C	保溫(冷)等級:	設計	鄧基宏	2025.04.21		
試驗基準: Air	9.9 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	熱追縱等級:	審核	陳安誠	2025.04.21		
管路塗裝:	管支撐	材料塗裝: 碳鋼及不銹: 銅保溫(冷): 不銹鋼:	焊接基準:	認可	陳逢明	2025.04.21	
		NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-502		圖號:		檔號: PA-21363-C1A2- 1
						富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. 審尾一期 建廠工程 管線工程 立體配管圖 1 1	