


本圖完工後請速歸還

流水號:243



FOR CONSTRUCTION

JUL. 04, 2025

252

管線編號
ICW-21201-3"-S1P1-C40

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程
立體配管圖

檔號: ICW-21201-S1P1- 1

管件序號 <1>直管編號 [1]管段編號
& 須設計會驗管線

操作壓力: 3 $\frac{KG}{CM^2}$ G 操作溫度: 8 $^{\circ}C$

設計壓力: 8.5 $\frac{KG}{CM^2}$ G 設計溫度: 65 $^{\circ}C$

試驗基準: Air 9.35 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分

管路塗裝:

焊道: 塗裝:

資料庫
名稱:

管線等級: S1P1

保溫(冷)等級: C40

熱追蹤等級:

焊接基準:

NDE 抽驗: 10 %

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管

製圖 謝鳳菁 2025.04.21

設計 鄧基宏 2025.04.21

審核 陳安誠 2025.04.21

認可 陳逢明 2025.04.21

依據圖號: C2418-4-550 C2418-4-506

圖號:

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH10S BE ASME B36.19M	3	S1P1/P-3"-10S	23.9M
FITTINGS				
2	90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	3	S1P1/EB-3"X90	6
3	45 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	3	S1P1/EB-3"X45	1
FLANGES				
4	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5	3	S1P1/FRWN-3"	1

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	526	3		<2>	4212	3	
<3>	6000	3		<4>	6000	3	
<5>	2872	3		<6>	2195	3	
<7>	333	3		<8>	1177	3	
<9>	552	3					

△							
△							
△	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	鄧基宏	陳逢明			
△	2025.04.21	FOR APPROVAL	鄧基宏	陳逢明			
序次	日期	修改說明	修改	認可	焊道: 塗裝:	管支撐	管材料塗裝: 碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼