檔　　號：
保存年限：

米花市政府工務局　函

地址：臺東縣臺東市更生路120號
聯絡人：林美玲
電話：(04)1234-5678
電子郵件：education@mihua.gov.tw

受文者：米花市政府教育局

發文日期：中華民國115年3月28日

發文字號：花工字第11500030010號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：復 貴局花教字第11500010200號函，有關米花國中廁所設備更新工程規格審查意見，請查照。

說明：

一、復 貴局花教字第11500010200號函，本局已完成現場勘查及工程規格審查。

二、審查結論如下：

（一）擬定規格符合現行建築法規及無障礙設施規範，同意採用。

（二）建議採用省水標章認證之馬桶，符合節能減碳政策。

（三）管線更新建議採用PVC-U管材，耐用年限較長。

（四）施工期間需注意學校正常上課，建議假日施工爲主。

三、預估施工工期約三十個工作天。

四、請 貴局依前述意見辦理採購作業，如有疑義請與本局工程科聯繫（分機3105）。

正本：米花市政府教育局