



Resultaten simulatie: Sim_cap-25_Users-27_25052023-11-03

Dit verslag bevat de resultaten van simulatie Sim_cap-25_Users-27_25052023-11-03.

Hierbij wordt een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke zonnepaneelinstallatie en x aantal laadpalen gesimuleerd voor een tijdsspanne van een 1 jaar. Met deze simulatie wordt de impact van verschillende types gebruikers en de capaciteitslimiet gevisualiseerd en wordt er inzicht gegeven in het eigenverbruik, kost en laadcomfort van een gebruiker.

Dit model is origineel ontworpen door studenten van de studentencoöperatie CORE cv in opdracht van energiecoöperatie ECoOB. CORE cv is niet verantwoordelijk voor de resultaten van deze simulatie en hoe deze geïnterpreteerd of gebruikt worden, en kan dus bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

In het model wordt het onderscheid gemaakt tussen "domme sturing" en "slimme sturing". Domme sturing wilt zeggen dat alle auto's dit op een bepaald moment aan het laden zijn zoveel mogelijk vermogen krijgen als mogelijk, dus het beschikbare vermogen (afhankelijk van de capaciteitslimiet en zonneopbrengst) wordt gelijk verdeeld over alle auto's die aan het laden zijn. Bij slimme sturing wordt rekening gehouden met hoelang een auto nog aanwezig zal zijn, de zonne-opbrengst en eventueel dynamisch tarief. Niet elke auto krijgt dus zoveel mogelijk vermogen maar het vermogen wordt doorheen de tijd geoptimaliseerd.

Voor de duidelijkheid: kommagetallen worden weergegeven met een punt '.', dus 100.00 is gelijk aan honderd, geen honderduizend.

Inputgegevens simulatie

Hieronder staan de gegevens eigen aan de simulatie, de parameters die zijn ingegeven bij het begin van de simulatie

- Capaciteitslimiet [kWh]: 25
- PV schaling: 1
- Dynamische prijzen: True
- Laadsnelheid [kW/kwartier]: 5.5

Input gebruikers

Hieronder een overzicht weergegeven van de gesimuleerde gebruikers en het aantal per type gebruiker.

- Type: 1 - Aantal: 15
- Type: 2 - Aantal: 10
- Type: 2_P - Aantal: 1
- Type: 7_P - Aantal: 1

Gedetailleerde gegevens gebruikers

De simulatie kiest per type gebruiker altijd een random verbruiksprofiel uit een keuze van 3 (A, B of C), dit om meer variatie in de simulatie te brengen. Hieronder een gedetailleerd overzicht van de willekeurige gebruikers en het aantal.

- Type: 1A - Aantal: 6
- Type: 1B - Aantal: 9
- Type: 2B - Aantal: 3
- Type: 2A - Aantal: 4
- Type: 2C - Aantal: 3
- Type: 2C_P - Aantal: 1
- Type: 7A_P - Aantal: 1

Resultaten systeem

Hieronder de resultaten omtrend eigenverbruik, overschot aan energie en energiekost.

Resultaten met domme sturing

- Zelfconsumptie 82.072 %
- Overschot energie 7159.421 kWh/jaar
- totale energiekost 16811 €/jaar voor alle laadpunten

Resultaten met slimme sturing

- Zelfconsumptie 80.53 %
- Overschot energie 7775.223 kWh/jaar
- totale energiekost 15559 €/jaar voor alle laadpunten

Resultaten simulatie per type gebruiker

Hieronder de gemiddelde resultaten per type gebruiker, dus geen onderscheid tussen de willekeurige profielen (A,B,C). Van elk type wordt het gemiddelde genomen

Resultaten gebruikers van type 1, aantal = 15

Resultaten met domme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 871.476 kWh
- Gemiddelde energiekost 717.27 €
- Gemiddeld comfort 79.78

Resultaten met slimme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 1066.924 kWh
- Gemiddelde energiekost 732.688 €
- Gemiddeld comfort 93.068

Resultaten gebruikers van type 2, aantal = 10

Resultaten met domme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 552.064 kWh
- Gemiddelde energiekost 433.489 €
- Gemiddeld comfort 99.834

Resultaten met slimme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 553.02 kWh
- Gemiddelde energiekost 298.786 €
- Gemiddeld comfort 99.948

Resultaten gebruikers van type 2_P, aantal = 1

Resultaten met domme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 514.596 kWh
- Gemiddelde energiekost 401.47 €
- Gemiddeld comfort 100.0

Resultaten met slimme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 514.335 kWh
- Gemiddelde energiekost 265.74 €
- Gemiddeld comfort 99.949

Resultaten gebruikers van type 7_P, aantal = 1

Resultaten met domme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 1572.526 kWh
- Gemiddelde energiekost 1315.49 €
- Gemiddeld comfort 94.706

Resultaten met slimme sturing

- Gemiddeld energiegebruik 1572.526 kWh
- Gemiddelde energiekost 1315.49 €

- Gemiddeld comfort 94.706

CORE cv - mail: info@thinkcore.be - website: thinkcore.be - instagram: [@thinkcore](https://www.instagram.com/thinkcore) - LinkedIn: CORE cv