

DareARPlanungsdatenDokument			Übermittlung von AR-Planungsdaten mit Abrufart Delta
SD-Prozessschritt			1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	DA/RE
			NB
required	<i>DtdVersion</i>		4
required	<i>DtdRelease</i>		1
optional	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.0
required	<i>DareSchemaVersion</i>		1.0
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>		
1 .. 1	DocumentIdentification		
required	<i>v</i>		x
1 .. 1	DocumentVersion		
required	<i>v</i>		x
1 .. 1	DocumentType		
required	<i>v</i>		D14
1 .. 1	ProcessType		
required	<i>v</i>		A14
1 .. 1	SenderIdentification		
required	<i>v</i>		MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE
1 .. 1	SenderRole		
required	<i>v</i>		A39
1 .. 1	ReceiverIdentification		
required	<i>v</i>		MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE
1 .. 1	ReceiverRole		
required	<i>v</i>		A18
1 .. 1	DocumentDateTime		
required	<i>v</i>		x
1 .. 1	TimePeriodCovered		
required	<i>v</i>		x
1 .. unbounded	DarePlannedAggregationResourceTimeSeries_Type		
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>		
1 .. 1	TimeSeriesIdentification		
required	<i>v</i>		x
1 .. 1	BusinessType		
required	<i>v</i>		A01 A04 A10 A11 A12 A46 A60 A61 A77 A79 A93 A94

0 .. 1	Direction	[1]
required	v	A01 A02
1 .. 1	Product	
required	v	8716867000016
1 .. 1	ConnectingArea	
required	v	[3]
required	<i>codingScheme</i>	A01
1 .. 1	ResourceObject	
required	v	Code AR
required	<i>codingScheme</i>	NDE
0 .. 1	AcquiringArea	[2]
required	v	10YCB-GERMANY--8
required	<i>codingScheme</i>	A01
1 .. 1	MeasurementUnit	
required	v	MAW
0 .. 1	Status	
required	v	
1 .. 1	Period	
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>	
1 .. 1	TimeInterval	
required	v	x
1 .. 1	Resolution	
required	v	PT15M
1 .. 100	Interval	
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>	
1 .. 1	Pos	
required	v	x
1 .. 1	Qty	
required	v	x

Fußnote	Hinweis
[1]	Element <i>Direction</i> ist nur in Zeitreihen anzugeben, in denen der Eintrag im Attribut <i>v</i> zum Element <i>BusinessType</i> einem der folgenden Codes entspricht: A10, A11, A12, A46, A60, A61, A77, A79
[2]	Element <i>AcquiringArea</i> ist nur in Zeitreihen anzugeben, in denen der Eintrag im Attribut <i>v</i> zum Element <i>BusinessType</i> einem der folgenden Codes entspricht: A10, A11, A12
[3]	Im Attribut <i>v</i> des Elementes <i>ConnectingArea</i> ist die Anschlussregelzone einzutragen. Die möglichen Einträge lauten: 10YDE-VE-----2, 10YDE-RWENET---I, 10YDE-EON-----1, 10YDE-ENBW-----N

Anwendungstabellen-Legende

Verwendete Zeichen in der Tabelle:

Zeichen	Erläuterung
Code	Nur der, oder nur die dort angegeben Codes können genutzt werden
x	Verpflichtende Punkte im Datenformat, in der keine Code-Info anzugeben ist, sondern z.B. UTC
LEER	Element wird für diesen Prozessschritt nicht genutzt
[#]	Informationen zu teilweise genutzten Feldern und bei Abhängigkeiten/Bedingungen stehen in der Fußnoten-Tabelle
--	Informationspunkt wird für den Redispatch 2.0 nicht gebraucht