CONSULTORÍA	DISEÑO	INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO

Fire Engineers S.A de C.V, Hidalgo # 8-A, Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, C.P 45610

REPORTE DE MANTENIMIENTO RED DE HIDRANTE

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre del Cliente		**Nombre de la empresa**	
Contacto		**Representante de la empresa**	
Teléfono		**Teléfono**	
Correo electrónico		**Correo electrónico**	
Dirección			

Fecha		**Antes de cualquier prueba se le dio aviso a:**	
Predio del Cliente		**Departamento**	**Nombre del Responsable del departamento**
hora de inicio			
hora final			
cantidad de hidrantes	27		

Nombre del Especialista Fire Engineers: Octavio Cortez Gordian

Cuestionario de revisión a la red de hidrantes

	Numero de hidrante	Presión del manómetro?	Ubicación de Hidrante	La manguera esta en buenas condiciones?	El Hidrante está obstruido?	El hidrantes esta libre de daño físico o materia extraña?	La Válvula angular esta libre de fugas y/o daño físico?	El hidrante cuenta con : Vidrio, Chiflón y Llave universal?	El hidrante esta identificado con numeración o zona?	concentrado de espuma y dosificador están en buenas condiciones	El Cristal se encuentra libre de daño y etiquetado?	OBSERVACIÓN	PRUEBA	DESPUÉS

observaciones:

Las pruebas y mantenimientos se realizaron de acuerdo a las recomendaciones de la Norma Internacional NFPA 25. Así como del fabricante. Las mismas fueron supervisadas y validadas, por un representante que el cliente asigno y es quien firma este documento.

Por Parte Del Cliente	Por parte de Fire Engineers