

Solicito a Ud. Entregar Plan de Mitigación sector Acceso a Predio donde se Instaló la Planta de Producción de Materiales, Km. 1.900 Ruta D-904.

SE revisa Proyecto de VADO N° 1 Km. 1.210, verificándose que de acuerdo al requerimiento de las Aguas es necesario la construcción de dos obras de Arte en base a tubos corrugados de ϕ 0.80 y ϕ 1.00. Por lo anterior se debe reemplazar el vado por estas obras de Arte.

Con esta fecha visito el Contorno el jefe(s) del subpto. Medio Ambiente y Territorio, Sr. PAUL SILOA para revisar Planes de Manejo entregados por la Empresa. -

p.p. BRÜNDL S.A.

ANDREA CASTILLO PEREIRA
ING. CONSTRUCTOR
INSPECTOR FISCAL
VALIDAD: IV REGION