






Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP – Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	RASVJETA KUĆIŠTA, GRIJAČ PROTIV KONDENZACIJE	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP12	List:	11			
Izradio:	Luka Božičević														+Y BJP12	Slijedi:	12
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																




Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	LOGIČKA I ANALOGNA I/O KARTICA	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-00		=Y BJP12 +Y BJP12		List:	15			
Izradio:	Luka Božičević										Slijedi:	16			
Format:	A4														





cubicle fan



Datum:	31.07.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

SINTAKSA

A Voith Company

Sintaksa d.o.o.

HR/21209 Solin, Brza cesta 4


OIB: 32357958120

Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o.	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I
Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B	Revizija:	00	#	
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	KABINET I/O	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00	=Y BJP12	List:	20	+Y BJP12	Slijedi:	21





Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B			Revizija:	00	#
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	FREKVENCIJSKI PRETVARAČ	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP12	List:	21
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP12	Slijedi:	22
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

ATV680



[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8					
POSTROJENJE/OPREMA				UREDAJ				DOKUMENT				INDEKS STRUJNE SHEME				BOJE OŽIČENJA I KABELSKIH ŽILA			
Y CDP01 LPJ SUSTAVA RASHLADE Y BJP11 ORMAR CRPNOG AGREGATA A Y BJP12 ORMAR CRPNOG AGREGATA B Y BJP13 ORMAR CRPNOG AGREGATA C Y BJP14 ORMAR FILTERA I VENTILA Y BJP14 GH001 ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA				A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvornici neelektričnih u električne veličine C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razna oprema F - Zaštitni uređaji G - Generatori, izvori napajanja H - Signalizacijski uređaji J - K - Releji, sklopnici L - Prigušnice M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni uređaji, oprema za ispitivanje Q - Sklopni uređaji u primarnim strujnim krugovima R - Otpornici S - Sklopke u krugovima upravljanja, tipkala T - Transformatori U - Modulatori V - Poluvodički uređaji W - Kabeli, sabirnice, antene X - Redne stezaljke, priključnice, utičnice Y - Elektirčno pogonjeni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filteri, limiteri 100..199 - Opće funkcije 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno raspoloživo				001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja Nacrti: 100...999 - Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Tlocrti, Strujne sheme, Pregledni nacrti ormara, Popisi kabela, popisi kabelskih jezgri, Uzemljenje i gromobranska zaštita,				A - Kazalo, naslovna stranica, lista dokumenata B - Funkcijski diagrami C - Sustav označavanja D - AC napajanje (grijanje, rasvjeta razvod napona, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (razvod napona...) H - Signalizacijski uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih aparata (prekidača, rastavljača...) M - Upravljanje (lokalno, daljinski, stanično...) N - Zaštita P - Blokade Q - Indikacija pozicije (lokalna, daljinska, stanična...) R - Alarmi (signalizacija, nadzor...) S - Krugovi mjernih transformatora (mjerenje, zaštita...) T - Mjerenja (lokalna, daljinska ... osim ako pripada "S") U - Regulacija povratnom vezom (regulator napona...) V - Komunikacija W - Liste ožičenja, priključni planovi X - Lista kabela, lista kabelskih žila Y - Z - Aparatna lista za "C" do "W"				BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE - Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva (Grey) WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna (Turquoise) GNYE - Žuto zelena			


<




Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I			
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	GLAVNI AC RAZVOD	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01		List:	12
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	13
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															




Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP – Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	400 VAC RAZVOD	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	13
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	14
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													








Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	18		
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	19		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															




Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#G	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	220 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	32	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	33	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															





Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP – Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#G	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacrt:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	36	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	37	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															







[illegible]








Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	68	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	69	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															


















CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L1

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L2

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L3

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA LEŽAJA D

=A MKF01
+A MKF01 GH001

*NOTE_2026-07-28:
AGREGAT A ĆE BITI
SPOJEN U FAZI 3

-YCDP01/W441
HSLCH-JZ 12x1.5 mm²

-X201.5

-X201.5

X10	23	24	27	28
U4+ M4+	U4- M4-	U5+ IC4+	U5- IC4-	
-A132				
/158.6				
IW80				
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1				

-PTL2

-X201.5

-X201.5

X10	31	32	35	36
U6+ M6+	U6- M6-	U7+ IC6+	U7- IC6-	
-A132				
/158.6				
IW82				
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2				

-PTL3

-X201.5

-X201.5

X10	3	4	7	8
U0+ M0+	U0- M0-	U1+ IC0+	U1- IC0-	
-A133				
/159.3				
IW84				
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3				

-PTDE

-YCDP01/W442
HSLCH-OZ 3x1.5 mm²


-X201.5

-X201.5


X10	11	12	15	16
U2+ M2+	U2- M2-	U3+ IC2+	U3- IC2-	
-A133				
/159.3				
IW86				
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D				

Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:			REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 13-16	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	84	
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	85		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 29-32	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01	List:	88
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

REGULACIJSKI VENTIL
POMOĆNOG SUSTAVA
OPKSRBE RASHLADNOM VODOM -
ZATVARANJE / ZATVOREN


REGULACIJSKI VENTIL
POMOĆNOG SUSTAVA
OPKSRBE RASHLADNOM VODOM -
OTVARANJE / OTVOREN

DOVODNI VENTIL NA
OTCJEPU TLAČNOG
CJEVOVODA -
ZATVARANJE / ZATVOREN

DOVODNI VENTIL NA
OTCJEPU TLAČNOG
CJEVOVODA -
OTVARANJE / OTVOREN

DOVODNI VENTIL GLAVNOG
SUSTAVA OPKRBE
RASHLADNOM VODOM -
ZATVARANJE / ZATVOREN

DOVODNI VENTIL GLAVNOG
SUSTAVA OPKRBE
RASHLADNOM VODOM -
OTVARANJE / OTVOREN



LC1D09MD
LAD9R1V
1 2 /14.2
3 4 /14.2
5 6 /14.3
13 14 /65.3
21 22 /101.3

LC1D09MD
LAD9R1V
1 2 /14.2
3 4 /14.2
5 6 /14.2
13 14 /65.2
21 22 /101.2

LC1D09MD
LAD9R1V
1 2 /14.3
3 4 /14.4
5 6 /14.4
13 14 /64.7
21 22 /101.5


LC1D09MD
LAD9R1V
1 2 /14.4
3 4 /14.4
5 6 /14.4
13 14 /64.6
21 22 /101.4


LC1D09MD
LAD9R1V
1 2 /14.5
3 4 /14.5
5 6 /14.5
13 14 /65.7
21 22 /101.8


LC1D09MD
LAD9R1V
1 2 /14.6
3 4 /14.6
5 6 /14.6
13 14 /65.6
21 22 /101.7

Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B	Revizija:	01	#MC			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	UPRAVLJANJE VENTILIMA	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01		List:	101
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	102
Format:	A4															

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---










1	2	3	4	5	6	7	8
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C			
Datum: 21.08.2026.		Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3 (31)	
Gl. projektant: Natko Vučković		Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		Prilog: 111	
Projektant: Patrik Kovač		Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: ISKLOP U NUŽDI - BZ - MINIMALNA RAZINA VODE BAZENA		Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	
Izradio: Luka Božičević						Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Odobrio: Patrik Kovač						Revizija: 01	
Format: A4						#NA	
						List: 111	
						Slijedi: 112	
 A Voith Company		Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120					

1	2	3	4	5	6	7	8
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT C							
Datum: 21.08.2026. Gl. projektant: Natko Vučković Projektant: Patrik Kovač Izradio: Luka Božičević Odobrio: Patrik Kovač Format: A4  SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120 Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Građevina: HE SENJ Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Sadržaj: GLJIVASTO TIPKALO - STO FUNKCIJA CRPNIH AGREGATA Mapa: 1E12-3 (31) Prilog: 111 Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I ZOP: SEN.1273 Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B Revizija: 01 #NA Oznaka nacрта: 26015-DD-EE-01-111-01 =Y BJP14 Y CDP01 List: 112 +Y BJP14 Y CDP01 Slijedi: 113							






Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - DOVOD NAPONA	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	123		
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	124		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - VENTILI	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	125		
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	126		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

[illegible]



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - CRPKE I PROCESNA	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01		List:	129
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	131
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, touch operation, 15.6" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed DVD 6AV2128-3QB06-0AX1	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A100				



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B			Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	HMI - TOUCH PANEL	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01			=Y BJP14 Y CDP01	List:	150		
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	151		
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

7


[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; 6ES7522-1BL01-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A122				




Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	156
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	157
Format:	A4															

1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A131			




Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01	List:	157			
Izradio:	Luka Božičević											Slijedi:	158			
Format:	A4															

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A132					



Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	158
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	159
Format:	A4															

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A133				



Datum:	21.08.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 SINTAKSA A Voith Company	Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
---	---

Naručilatelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Građevina: HE SENJ	Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlóg
--	----------------------------------	---

Investitor: Hrvatska Elektroprivreda d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	Sadržaj: PLC OVERVIEW
--	--	-------------------------------------

Mapa: 1E12-3 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekat: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I
ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B	Revizija: 00	#Z
Oznaka nacrtá: 26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01	List: Sljedi:
		159	160

Datum:	21.08.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

SINTAKSA
A Voith Company

Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlóg


Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	PLC OVERVIEW

Mapa:	1E12-3 (31)
ZOP:	SEN.1273
Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01

Prilog:	111
Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B

Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Revizija:	#Z
=Y BJP14 Y CDP01	List: 159
+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 160

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A134				



Datum:	21.08.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 SINTAKSA A Voith Company	Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
---	--

Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag


Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	PLC OVERVIEW

Mapa:	1E12-3 (31)
ZOP:	SEN.1273
Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01

Prilog:	111
Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B


Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Revizija:	00	#Z	
=Y BJP14 Y CDP01	List:	160	
+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	161	

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A135				

[illegible]

Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

1		2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A136				




Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW		Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01		List:	162				
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	163		
Format:	A4																

1



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	163			
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	164		
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 4xU/I ST, 16-bit resolution accuracy 0.3%. 4 channels in groups of	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A141					



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:			REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B			Revizija:	00	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW		Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01			=Y BJP14 Y CDP01			List:	164			
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01			Slijedi:	165			
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Zbirna lista materijala	Oznaka nacрта:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	166
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	167
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

1		2		3	4	5	6	7	8
Redni broj		Katalogski broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja		Oznaka uređaja	
19.		SE.A9F94106	10	Schneider Electric	Minijaturni prekidač	iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja		-F31...-F34;-F36...-F38;-F40...-F42	
20.		SE.A9D32613	2	Schneider Electric	FID prekidač	FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A		-F35;-F39	
21.		SE.A9A26919	2	Schneider Electric	Pomoćni kontakt	Auxiliary contact, Acti9, iSD+OF, 2 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, top and bottom connection		-F35;-F39	
22.		SE.A9N61526	6	Schneider Electric	Minijaturni prekidač	Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2)		-F101...-F106	
23.		SE.A9N26909	6	Schneider Electric	Auxiliary contact	Auxiliary contact, Acti9 A9N OF/SD+OF, 2 C/O 100mA to 6A 24VAC to 415VAC 24VDC to 130VDC top and bottom connection		-F101...-F106	
24.		SIE.6EP4438-7EB00-3DX0	2	Siemens AG	SITOP SEL1400 8 x 10 A	SITOP SEL1400 10 A ECB 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem		-F201;-F202	
25.		DEHN.943405	1	DEHN	Odvodnik prenapona	Odvodnik prenapona za TNS sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular		-FU1	
26.		EAO.704.202.508	6	EAO	Svjetleće tijelo, zeleno	Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H1...-H3;-H401;-H501;-H601	
27.		EAO.10-2512.1149	38	EAO	LED sijalica, bijela	LED sijalica: BIJELO; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/7mA. Osvjetljenje: 1050 mcd		-H1...-H8;-H101;-H102;-H201;-H202;-H301;-H302;-H401...-H404;-H501...-H504;-H601...-H604;-H701...-H703;-H801;-H802;-S101;-S103;-S110;-S201;-S203;-S301;-S303	
28.		EAO.704.202.208	15	EAO	Svjetleće tijelo, crveno	"Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H4...-H7;-H102;-H202;-H302;-H402;-H502;-H602;-H701...-H703;-H801;-H802	
29.		EAO.704.202.708	7	EAO	Svjetleće tijelo, prozirno	Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H8;-H101;-H201;-H301;-H404;-H504;-H604	
30.		MZ.00007214	2	Muller+Ziegler	Indikator položaja sklopke	Indikator položaja sklopke za daljinsku indicaciju položaja kontakata s maskom rastavljača - nazivni napon: 24-60 / 90-240 V AC/DC, - dimenzije: Ø29, - tip: PI 29X		-H110;-H111	
31.		EAO.704.202.408	3	EAO	Svjetleće tijelo, žuto	Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-H403;-H503;-H603	
32.		SE.LC1D09MD	6	Schneider Electric	Sklopnik TeSys	Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret		-K3.1;-K3.2;-K4.1;-K4.2;-K5.1;-K5.2	
33.		SE.LAD9R1V (TeSys komplet sklopnika)	3	Schneider Electric		KOMPLET SKLOPNIKA, REVERZIBILNI S BLOKADOM, 32 A		-K3.1;-K4.1;-K5.1	
34.		AB.700-HA33Z2-3	8	Allen Bradley	Pomoćni relej	Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 220 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti		-K101;-K101.1;-K102;-K102.1;-K103;-K103.1;-K104;-K105	
35.		AB.700-HN205	12	Allen Bradley				-2K12;-2K13;-K101;-K101.1;-K102;-K102.1;-K103;-K103.1;-K104;-K105;-K401;-K402	
36.		AB.700-HN157	12	Allen Bradley	Pomoćna oprema za releje	700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju		-2K12;-2K13;-K101;-K101.1;-K102;-K102.1;-K103;-K103.1;-K104;-K105;-K401;-K402	
37.		AB.700-HT3	4	Allen Bradley	Vremenski modul za releje	Timer modul za 700-HA relej		-2K12;-2K13;-K102.1;-K103.1	
38.		WEI.1123540000	23	Weidmüller	Relejni modul	TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne		-1K01...-1K21;-K104.1;-K104.2	
39.		AB.700-HA33A2-3-4L	2	Allen Bradley	Pomoćni relej	Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti		-K401;-K402	
40.		SIE.3UG5616-1CR20	1	Siemens AG	Relej za nadzor faza	Digitalno podesivi relej za nadzor faza, redosljed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak		-K411	

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Zbirna lista materijala	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-01			=Y BJP14 Y CDP01	List:	167	
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	168	
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													


1		2		3	4	5	6	7	8
Redni broj	Katalogski broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja		Oznaka uređaja		
41.	WEI.1123490000	43	Weidmüller	Relejni modul	TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne		-1K101...-1K142;-K451		
42.	WEI.1122770000	43	Weidmüller	Relejni modul	TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne		-2K01...-2K09;-2K14...-2K18;-2K21...-2K28;-2K31...-2K38;-2K41...-2K48;-2K51...-2K55		
43.	AB.700-HA33Z24-3-4	2	Allen Bradley	Pomoćni relej	Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 24 V DC, preklapna struja 10 A, 3 preklapna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti		-2K12;-2K13		
44.	IME.AN25DDC400	1	IME	Voltmetar	Voltmetar, skala: 0 - 400 V AC; dimenzije: 72x72 mm		-P101		
45.	PXC.2864011	2	Phoenix Contact	Digitalni zaslon	MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica		-P102;-P201		
46.	RIT.3105370	2	Rittal	Grijač	Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora		-R101;-R102		
47.	SOC.93444012	1	Socomec	Sklopka za automatsko prebacivanje izvora napajanja	Sklopka preklapna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M		-S1		
48.	SOC.13091001	1	Socomec	Pomoćni kontaktni blok, (ATyS M, 40-160A).	Pomoćni kontaktni blok za signalizaciju položaja motornih preklopki (ATyS M, 40-160A).		-S1		
49.	SOC.13094006	1	Socomec	Spojnica 4P za ATyS M 40–125 A	Spojnica 4P za ATyS M 40–125 A		-S1		
50.	SOC.13994006	1	Socomec	Upravljački kabeli	Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada		-S1		
51.	SOC.22944016	1	Socomec	Pokrov kontakata	Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A		-S1		
52.	SE.C103100S	2	Schneider Electric	Rastavna sklopka	Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica		-S11;-S12		
53.	SE.29450	2	Schneider Electric	Pomoćni kontakt	Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX		-S11;-S12		
54.	EAO.704.075.2	1	EAO	Tipkalo za isklup u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm	Tipkalo za isklup u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu		-S31		
55.	EAO.704.927.9	1	EAO	E-stop zaštitni prsten	E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta		-S31		
56.	EAO.704.911.4-1	1	EAO	2NC modul	2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak		-S31		
57.	EAO.704.229.200	4	EAO	Svjetleće tipkalo, crveno	Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-S101;-S110;-S201;-S301		
58.	EAO.704.911.5-1	9	EAO	NO/NC modul	NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak		-S101...-S103;-S201...-S203;-S301...-S303		
59.	EAO.704.209.700	3	EAO	Tipkalo, prozirno	Tipkalo prozirno: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-S102;-S202;-S302		
60.	EAO.704.229.500	3	EAO	Svjetleće tipkalo, zeleno	Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom		-S103;-S203;-S303		
61.	EAO.704.911.3-1	1	EAO	2NO modul	2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak		-S110		
62.	K.GN20-53-U	7	Končar	Grebenasta sklopka	Sklopka grebenasta, preklopka s "0" položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna		-S111;-S211;-S311;-S411;-S511;-S611;-S911		
63.	RIT.2500460	4	Rittal	Prekidač za vrata	Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m		-S151...-S154		
64.	SIE.6GK5206-2BS00-2AC2	1	Siemens AG	Switch	SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica;		-U111		
65.	SIE.6EP1336-3BA10	2	Siemens AG	SITOP PSU8200	SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A		-U201;-U202		

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Zbirna lista materijala	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	168	
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															
												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	169		

1		2		3	4	5	6	7	8
	Redni broj	Kataloški broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja		Oznaka uređaja	
	66.	WEI.1176000000	5	Weidmüller	Izolacijsko pojačalo	ACT20M-AI-AO-S Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U		-U251;-U252;-U258...-U260	
	67.	WEI.1176010000	9	Weidmüller	Izolacijsko pojačalo	ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U		-U253...-U257;-U261;-U281...-U283	
	68.	SEMIKRON.SKKE162	2	SEMIKRON	Dioda	Diodni modul za 220 VDC dovod Nazivna struja: 174 A Vršna udarna struja: 5000 A"		-V11;-V12	
	69.	SEMIKRON.KL-295(P3)/180	1	SEMIKRON	Hladnjak za diode	Zajednički hladnjak za dvije diode		-V11	
	70.	PXC.2954934	1	Phoenix Contact	Komponenta zaštitnog kruga	EMG 90-DIO 32M Diodni modul, 32 diode sa zajedničkom katodom, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V;		-V111	
	71.	PXC.2950077	1	Phoenix Contact	Komponenta zaštitnog kruga	EMG 22-DIO 7M - diodni blok, 7 dioda sa zajedničkom katodom, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V;		-V112	
	72.	SIE.6EP4347-7RB00-0AX0	1	Siemens AG	Diodni modul	SITOP RED1200 diodni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki		-V201	
	73.	WEI.1020400000	12	Weidmüller	Prolazni terminski blok	WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2		-X0;-X100	
	74.	SCHR.IKBC4016-A	1	Schrack	Distriblok	Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom)		-X1	
	75.	WEI.1020100000	480	Weidmüller	Prolazni terminalni blok	WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2		-X2;-X3;-X103...-X106;-X200+;-X200-;-X201.5;-X201.7;-X202.1...-X202.8;-X231;-X232;-X251...-X253;-X291;-X292;-X301...-X303	
	76.	SE.A9A15310	2	Schneider Electric	Utičnica	Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač		-X101;-X102	
	77.	SCHR.IKBC1035--	2	Schrack	1-polni distribucijski blok	Distriblok za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD)		-X110;-X111	
	78.	SCHR.IKB01025N-	5	Schrack	1-polni distribucijski blok	1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) - plava boja		-X500...-X503	
	79.	SCHR.IKB01025--	3	Schrack	1-polni distribucijski blok	1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) - Siva boja		-X550;-X551;-X590	

Datum:	21.08.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I				
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija: 00		#Z					
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Zbirna lista materijala		Oznaka nacrt: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	169				
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:		170	
Odobrio:	Patrik Kovač																		
Format:	A4																		

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M 93444012	Socomec	+Y BJP14 Y CDP01	-S1					



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ATS	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01		Slijedi	BJP14 GH001/1	=Y BJP14 Y CDP01		List:	170
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01			
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

00	First issue	2022-12-19	P.Kovač
Rev.	Note	Rev. date	Drawn

Datum:	31.07.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa:	1E12-3 (31)		Prilog:	111		Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT		Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina:	HE SENJ		Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273		Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01				#A	
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj:	NASLOVNA STRANICA		Oznaka nacрта:		26015-DD-EE-01-131								=Y BJP14 GH001 +Y BJP14 GH001		List: 1 Sljedi: 2	
Izradio:	Luka Božičević																						
Odobrio:	Patrik Kovač																						
Format:	A4																						

1		2		3		4		5		6		7		8					
POSTROJENJE/OPREMA				UREDAJ				DOKUMENT				INDEKS STRUJNE SHEME				BOJE OŽIČENJA I KABELSKIH ŽILA			
Y CDP01 LPJ SUSTAVA RASHLADE Y BJP11 Y BJP12 Y BJP13 Y BJP14 Y BJP14 GH001 ORMAR FILTERA I VENTILA ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA				A - Sklopovi, podsklopovi				001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja				A - Kazalo, naslovna stranica, lista dokumenata				BK - Crna			
				B - Pretvornici neelektričnih u električne veličine				100...999 - Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Tlocrti, Strujne sheme, Pregledni nacrti ormara, Popisi kabela, popisi kabelskih jezgri, Uzemljenje i gromobranska zaštita,				B - Funkcijski diagrami				BN - Smeđa			
				C - Kondenzatori								C - Sustav označavanja				RD - Crvena			
				D - Binarni elementi								D - AC napajanje (grijanje, rasvjeta razvod napona, osigurači...)				OG - Narančasta			
				E - Razna oprema								E -				YE Žuta			
				F - Zaštitni uređaji								F -				GN - Zelena			
				G - Generatori, izvori napajanja								G - DC napajanje (razvod napona...)				BU - Plava			
				H - Signalizacijski uređaji								H - Signalizacijski uređaji				VT - Ljubičasta			
				J -								J -				GY - Siva (Grey)			
				K - Releji, sklopnici								K -				WH - Bijela			
				L - Prigušnice								L - Pogonski mehanizmi sklopnih aparata (prekidača, rastavljača...)				PK - Roza			
				M - Motori								M - Upravljanje (lokalno, daljinski, stanično...)				TO - Tirkizna (Turquoise)			
				N - Pojačala, kontroleri								N - Zaštita				GNYE - Žuto zelena			
				P - Mjerni uređaji, oprema za ispitivanje								P - Blokade							
				Q - Sklopni uređaji u primarnim strujnim krugovima								Q - Indikacija pozicije (lokalna, daljinska, stanična...)							
				R - Otpornici								R - Alarmi (signalizacija, nadzor...)							
				S - Sklopke u krugovima upravljanja, tipkala								S - Krugovi mjernih transformatora (mjerenje, zaštita...)							
				T - Transformatori								T - Mjerenja (lokalna, daljinska ... osim ako pripada "S")							
				U - Modulatori								U - Regulacija povratnom vezom (regulator napona...)							
				V - Poluvodički uređaji								V - Komunikacija							
				W - Kabeli, sabirnice, antene								W - Liste ožičenja, priključni planovi							
				X - Redne stezaljke, priključnice, utičnice								X - Lista kabela, lista kabelskih žila							
				Y - Elektirčno pogonjeni mehanički uređaji								Y -							
				Z - Završeci, hibridni transformatori, filteri, limiteri								Z - Aparatna lista za "C" do "W"							
				100..199 - Opće funkcije															
				200..299 - Upravljanje															
				300..399 - Zaštita															
				400..499 - Mjerenje															
				500..599 - Slobodno raspoloživo															

The diagram illustrates the electrical wiring for a control cabinet (ORMAR) and its connection to a terminal block (X1). The main power supply is connected to the terminal block via a 3N (three-phase) and PE (protective earth) line. The control circuit is connected to the terminal block via a 1.5 BK (black) and 1.5 TQ (red) line. The control circuit includes a switch (-S151), a lamp (-E101), and a resistor (-R101). The temperature sensor (-B101) and relay (-B102) are also connected to the terminal block. The diagram is labeled with various components and their specifications, such as 'ORMAR FILTERA I VENTILA I LPJ SUSTAVA RASHLADE' and 'PRIKLJUČNI KABEL 1.5 m'.

Legend:

- =Y BJP14 Y CDP01
- +Y BJP14 Y CDP01
- ORMAR FILTERA I VENTILA I LPJ SUSTAVA RASHLADE
- YBJP14/W034 N2XCH 2x2.5/2.5 mm²
- X1
- X1
- X1
- S151
- E101 LED LAMPA
- B101 +5...+60°C
- B102 50...100%
- R101 130...150W
- PRIKLJUČNI KABEL 1.5 m
- 11 - 001 1.5 BK
- 11 - 002 1.5 BK
- 11 - 003 1.5 TQ
- 11 - 004 1.5 GNYE
- 11 - 005 1.5 BK
- 11 - 006 1.5 BK
- 11 - 007 1.5 BK
- 11 - 008 1.5 BK
- 11 - 009 1.5 TQ

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

PLOVAK 1

PLOVAK 2

PLOVAK 3

PLOVAK 4



Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:		01	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLOVCI	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-131		=Y BJP14 GH001		#M		List:	
Izradio:	Luka Božičević												21		Slijedi:	
Format:	A4												22			

SONDA 1
ZA RAZINU VODE

SONDA 2
ZA RAZINU VODE

The diagram illustrates the electrical connections for two water level probes, Sonda 1 and Sonda 2, used for monitoring water levels in a system. The system is divided into two main sections: the upper section for the filter and vent valve (ORMAR FILTERA I VENTILA I LPJ SUSTAVA RASHLADE) and the lower section for the water level sensor (BAZEN VODE RASHLADE).

SONDA 1 (Left):

- Power Supply:** +24 VDC and -24 VDC lines are connected to terminal block -X200.
- Signal Lines:** -YCDP01/W301 (N2XCH 2x1.5/1.5 mm²) and -YBJP14GH001/W301 (HSLCH-JZ 3x1.5 mm²) are connected to terminal block -X200.
- Terminal Block -X200:** Contains terminals A, B¹, B², B⁴, and B⁵.
- Level Sensor:** SITRANS LH100 (RAZINA) is connected to terminal block -B111.
- Terminal Block -B111:** Contains terminals 2, 1, and PE, with a mA output.
- Terminal Block -X201.5:** Contains terminals 1, 2, and 3.

SONDA 2 (Right):

- Power Supply:** +24 VDC and -24 VDC lines are connected to terminal block -X200.
- Signal Lines:** -YCDP01/W401 (HSLCH 7x1.5 mm²) and -YBJP14GH001/W402 (HSLCH-JZ 3x1.5 mm²) are connected to terminal block -X200.
- Terminal Block -X200:** Contains terminals A, B, B⁷, B⁸, B⁹, B¹⁰, B¹¹, B¹², B¹³, and B¹⁴.
- Level Sensor:** SITRANS LH100 (RAZINA) is connected to terminal block -B112.
- Terminal Block -B112:** Contains terminals 2, 1, and PE, with a mA output.
- Terminal Block -X201.5:** Contains terminals 1, 2, and 3.

Central Unit (BAZEN VODE RASHLADE):

- Terminal Block -X200:** Contains terminals A, B, B⁷, B⁸, B⁹, B¹⁰, B¹¹, B¹², B¹³, and B¹⁴.
- Terminal Block -X201.5:** Contains terminals 1, 2, and 3.

Legend:

- ORMAR FILTERA I VENTILA I LPJ SUSTAVA RASHLADE:** =Y BJP14 Y CDP01, +Y BJP14 Y CDP01.
- BAZEN VODE RASHLADE:** =Y BJP14 Y CDP01, +Y BJP14 Y CDP01.

Datum:	31.07.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

 SINTAKSA A Voith Company	Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
---	---

Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlóg

Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	HIDROSTATSKI TRANSMITERI ZA MJERENJE RAZINE

Mapa:	1E12-3 (31)
ZOP:	SEN.1273
Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-131

Prilog:	111
Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B

Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Revizija:	01	#M
=Y BJP14 GH001	List:	22
+Y BJP14 GH001	Slijedi:	31

[illegible]

1		2		3	4	5	6	7	8
Redni broj	Kataloški broj	Količina	Proizvođač	Uređaj	Opis uređaja			Oznaka uređaja	
1.	RIT.3110000	1	Rittal	Termostat	Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC			-B101	
2.	RIT.3118000	1	Rittal	Higrostat	Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC			-B102	
3.	RIT.2500100	1						-E101	
4.	RIT.3105370	1	Rittal	Grijač	Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora			-R101	
5.	RIT.2500460	1	Rittal	Prekidač za vrata	Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m			-S151	
6.	WEI.1020100000	35	Weidmüller	Prolazni terminalni blok	WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2			-X1...-X3	

Datum:	31.07.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I					
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Zbirna lista materijala	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-131					=Y BJP14 GH001		List:	150		
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 GH001		Slijedi:			
Odobrio:	Patrik Kovač																		
Format:	A4																		