

检测项目： 钢结构涂层厚度检测

报告编号： 001-GJG-2020-165

工程名称： 深圳宝安国际机场卫星厅

委托单位： 深圳市机场股份有限公司

工程部位： ----

检测日期： 2019年10月28日

系统交换： 2020-10-22

主 检： 白大参                      曹小龙                      赖瑞文                      刘桂根

编 写： 涂克康

批 准： 余忠辉

结 论： 根据检测结果、设计图纸、相关规范，结论如下： 1、在现场采用涂层测厚仪所检测519件钢构件的防腐涂层厚度首次检测合格。所检防腐涂层厚度符合规范及设计要求。 2、在现场采用涂层测厚仪所检测1508件钢构件的防火涂层厚度中，1478件首次检测合格, 10件首检不合格经补涂后复检合格，扩检10件首检合格。所检防火涂层厚度符合规范及设计要求。

备 注： ----