

检测项目：单桩静载

报告编号：001-JZ-2021-116

工程名称：深圳机场卫星厅及其配套工程的卫星厅桩基及基坑支护土石方工程（卫星厅）-灌注桩

委托单位：深圳市机场股份有限公司

工程部位：-----

检测日期：2019年11月29日

系统交换：2021-01-08

主    检：黄奕忠                    -----                    -----                    -----

编    写：刘艳华

批    准：孟照辉

结    论：对深圳机场卫星厅及其配套工程的卫星厅桩基及基坑支护土石方工程（卫星厅）共3根旋挖灌注桩进行了单桩竖向抗压静载试验，检测结论为：所测S36-G1#、S37-G1#、S37-G4#共3根d1000mm的旋挖灌注桩，其单桩竖向抗压承载力特征值均达到6000kN，满足设计要求。

备    注：-----