



深圳市正非检测科技有限公司

Shenzhen Zhengfei Testing Science and Technology Co.,Ltd.

# 检 验 报 告

样品名称： 推拉窗

工程名称： 深圳宝安国际机场卫星厅

委托单位： 深圳市机场股份有限公司

见证类别： 有见证送检

报告编号： ZJN2020-01547

# 深圳市正非检测科技有限公司

公司地址：深圳市龙华新区龙华硅谷动力（清湖园）B1栋1楼

电话：（ 0755 ） 86106288（ 客服部 ）      86096068（ 检测室 ）

传真：（ 0755 ） 86106628      邮编： 518000

公司网址：[www.zhengfeitest.com](http://www.zhengfeitest.com)



## 检验报告首页

有见证送检

见证单位		重庆赛迪工程咨询有限公司		见证人/证号		王普红/2020-035-1	
委托单位		深圳市机场股份有限公司		送检日期		2020年12月16日	
样品名称		推拉窗		检测日期		2020年12月18日	
工程名称		深圳宝安国际机场卫星厅		检测数量		3樘	
使用部位		卫星厅首层门窗		试件尺寸		1440mm（宽）×1530mm（高）	
型材 框料	生产厂牌	福建省南平铝业股份有限公司		型材 扇料	生产厂牌	福建省南平铝业股份有限公司	
	型号规格	型号：6063/T6 壁厚：1.4mm			型号规格	型号：6063/T6 壁厚：1.4mm	
衬 钢	生产厂牌	-----		玻 璃	生产厂牌	信义玻璃工程（东莞）有限公司	
	型号规格	-----			型号规格	规格：中空超白LOW-E双银钢化玻璃 厚度：6mm+12Amm+6mm	
密 封 条	生产厂牌	郑州中原思蓝德高科股份有限公司		密 封 胶	生产厂牌	郑州中原思蓝德高科股份有限公司	
	型号规格	MF889硅酮耐候密封胶			型号规格	硅酮结构密封胶	
毛 条	生产厂牌	-----		窗 锁	生产厂牌	-----	
	型号规格	-----			型号规格	-----	
铰 链	生产厂牌	-----		执 手	生产厂牌	-----	
	型号规格	-----			型号规格	-----	
检测标准		GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》			设计要求	抗风压性能≥3500Pa（6级），气密性能6级，水密性能≥350Pa（4级）	
检 验 检 测 结 论		1、抗风压性能检测达到GB/T 7106-2008第6级的分级指标要求，符合工程设计≥3500Pa（6级）要求。 2、气密性能正压检测达到GB/T 31433-2015第6级的分级指标要求，符合工程设计6级要求； 气密性能负压检测达到GB/T 31433-2015第6级的分级指标要求，符合工程设计6级要求； 3、水密性能检测满足工程指标350Pa（4级）要求（波动加压）。 （详细结果见第二页） <div>检验检测单位盖章</div> <div>报告批准日期： 2020年12月20日</div>					7106-31433-
附    注		1. 复印报告未加盖红色“检验检测专用章”无效。 2. 对检验检测报告若有异议，应于报告发出之日起十五日内向本公司提出。 3. 检验检测结果的不确定度（必要时填写）：——。 4. 偏离标准方法的例外情况（必要时填写）：——。 5. 表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。 <div>第3页，共4页</div> 6. 样品委托检验检测时，检验检测结果仅对被检样品有效。被检样品的来源、采样过程、运输及检验检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失，本单位不承担任何责任。委托方确认检验检测项目、检验检测依据，保证所提供样品和资料的真实性，并承担相					



	<p>应责任, 见证人确认见证送检样品的代表性和取样, 对送检的真实性负法律责任。</p> <p>7. 设计要求由委托方提供。</p> <p>8. 门窗大样图见附录。</p>
--	---

批准人:                      审核人:                      试验人: