

混凝土试块抗压强度试验报告

有见证送检

报告编号：2CY2024-0573

见证人单位	深圳市永正建设工程技术有限公司					见证人	谢志璟		试验单位	深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效)	
施工单位	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司					送检人	李小强				
工程名称	斗华路临时道路建设工程（施工）					委托日期	2024.01.20				
砼生产厂家	深圳市为海建材有限公司坪地混凝土分公司		养护条件	标准养护		报告日期	2024.01.20		检验依据	GB/T50081-2019	
试样编号	工程部位	强度等级	制作日期	试压日期	龄期(天)	试块边长(mm)	抗压强度(MPa)	强度代表值(MPa)	达到强度标准值(%)	备 注	
2CY2024-0573-1	挡土墙	C30	2023.12.26	2024.01.23	28	100×100×100	48.9	51.1	170		
							54.2				
							50.3				

备注：表内粗线框内栏目的内容由施工单位提供，其真实性由施工单位负责。

批准人：曾国贞

校核人：苏慧

主要试验人：周依林