

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:5322007856

报告编号:1GT2022-01271

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)						见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司															
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司															
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程															
接头类型	滚扎直螺纹接头						检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34										委托日期		2022-08-11			
检评依据	JGJ 107-2016										报告日期		2022-08-11			
样品编号		1YPGT2022-01271-01				1YPGT2022-01271-02			1YPGT2022-01271-03			1YPGT2022-01271-04				
公称直径 (mm)		20-20				25-25			28-28			32-32				
工程部位		F 区 4~15 交 A~M 轴地下二层墙柱、地下一层梁				F 区 4~15 交 A~M 轴地下二层墙柱、地下一层梁			F 区 4~15 交 A~M 轴地下二层墙柱、地下一层梁			F 区 4~15 交 A~M 轴地下二层墙柱、地下一层梁				
钢材种类		热轧带肋钢筋				热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋				
牌号		HRB400E				HRB400E			HRB400E			HRB400E				
接头等级		Ⅱ级				Ⅱ级			Ⅱ级			Ⅱ级				
母材厂家/ 代表批量 (个)		广西盛隆/56				广西盛隆/46			广西盛隆/238			广西盛隆/500				
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
	平均值	----				----			----			----				
接头试件 抗拉强度 f_{mst}^0 (MPa)		595	580	605	635	640	630	645	640	655	650	645	660			
接头破坏形态		钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断			
检测结果评定		样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求				样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求				
说明		工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1				工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01099			工艺检验编号 : 1GT2022-01099				
备注		粗线线框内栏目的信息由送检单位提供, 其真实性由送检单位负责。														

批准人: 刘运兴 审核人: 张洪亮 主要试验人: 张伟杰

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:5322007856

报告编号:1GT2022-01271

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)			见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程												
接头类型	滚扎直螺纹接头			检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34						委托日期	2022-08-11					
检评依据	JGJ 107-2016						报告日期	2022-08-11					
样品编号	1YPGT2022-01271-05			以下空白									
公称直径 (mm)	32-32			GD00020221129256781									
工程部位	F 区 4~15 交 A~M 轴地 下二层墙柱、地下一层 梁												
钢材种类	热轧带肋钢筋												
牌号	HRB400E												
接头等级	II 级												
母材厂家/ 代表批量 (个)	广西盛隆/388												
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----									
	平均值	----											
接头试件 抗拉强度 f_{mst}^0 (MPa)	640	635	630										
接头破坏形态	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断										
检测结果评定	样品经检验，所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求												
说明	工艺检验编号： 1GT2022-01099												
备注	粗线线框内栏目的信息由送检单位提供，其真实性由送检单位负责。												

批准人：  刘运兴 审核人：  张洪亮 主要试验人：  张伟杰