



有见证送检

混凝土试块抗压强度试验报告

报告编号:CY2020-04214

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| 见证人单位 | 重庆赛迪工程咨询有限公司(见证人卡号: 2020-035-1) | | | | | 见证人 | 王普红 | | 试验单位 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效) |
| 委托单位 | 深圳市机场股份有限公司 | | | | | 送检日期 | 2020.01.15 | | | |
| 工程名称 | 深圳宝安国际机场卫星厅 | | | | | 报告日期 | 2020.01.16 | | | |
| 砼生产厂家 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 养护条件 | 同条件养护 | | 检验依据 | GB/T 50081-2019 | | | | |
| 试样编号 | 工 程 部 位 | 强 度 等 级 | 制作日期 | 试压日期 | 龄期(天) | 试块边长(mm) | 抗 压 强 度 (MPa) | 强 度 代 表 值 (MPa) | 达到强度标准值(%) | 备 注 |
| CY2020-04214-1 | 东南指廊SE-2×SE-A三层斜柱 | C50 | 2019.12.15 | 2020.01.15 | 31 | 100.0×100.0 | 53.6 | 54.3 | 109 | 自密实 |
| | | | | | | 100.0×100.0 | 52.4 | | | |
| | | | | | | 100.0×100.0 | 56.9 | | | |
| 以下空白 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 备注: 表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。 | | | | | | | | | | |

批准人:

校核人:

主要试验人:

深圳市建设工程试验报告统一格式 1-1