

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:9322006671

报告编号:1GT2022-01265

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)			见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 01 地块总承包工程												
接头类型	滚扎直螺纹接头			检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34						委托日期	2022-08-11					
检评依据	JGJ 107-2016						报告日期	2022-08-11					
样品编号	1YPGT2022-01265-01		1YPGT2022-01265-02		以下空白								
公称直径 (mm)	16-16		28-28										
工程部位	E 区 D1-6~D1-14 交 D1-C~D1-1/K 轴地下二层墙柱、地下一层梁		E 区 D1-6~D1-14 交 D1-C~D1-1/K 轴地下二层墙柱、地下一层梁										
钢材种类	热轧带肋钢筋		热轧带肋钢筋										
牌号	HRB400E		HRB400E										
接头等级	II 级		II 级										
母材厂家/代表批量 (个)	广西盛隆/25		广西盛隆/40										
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----	----	----	----						
	平均值	----		----									
接头试件抗拉强度 $f_{mst}^0$ (MPa)	580	575	590	635	645	640							
接头破坏形态	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断							
检测结果评定	样品经检验，所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验，所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求									
说明	工艺检验编号： 1GT2022-01097			工艺检验编号： 1GT2022-01097									
备注	粗线线框内栏目的信息由送检单位提供，其真实性由送检单位负责。												

批准人：  刘运兴      审核人：  张洪亮      主要试验人：  张伟杰