

深圳市港嘉工程检测有限公司

地址: 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角村石场路6号 电话: 29785279 传真: 29504296 邮编: 518126




压实度（灌砂法）检测报告

第1页，共1页

委托检测

报告编号: TX2021-05852

见证单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				见证人及卡号	陈锡裔 2019-543-1	
委托单位	中国建筑一局（集团）有限公司				委托日期	2021-09-26	
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司				试验日期	2021-09-26	
工程名称	前海十单元学校（暂定名）（二期）				报告日期	2021-09-29	
工程部位	民办学校顶板回填				填料类型	3:7灰土	
施工单位 通讯地址	南山区南山街道前湾四路前海十单元项目				施工单位联系 人及联系电话	李勇 13407310915	
设计要求(%)	≥94				检测依据	GB/T 50123-2019	
主要仪器设备及管理号		密度测定器/TG-143-01; 电子天平/TG-137					
室内最大干密度(g/cm ³)		1.82	最佳含水率(%)		13.3	土工试验检测报告编号	
		TG2019-00892					
序号	试验位置(km+m)	试验高程 (m)	含水率 (%)	湿密度 (g/cm ³)	干密度 (g/cm ³)	压实度 (%)	现场描述及说明
1	操场南部	第二层	13.8	1.97	1.73	95.6	场地平整，无杂物。
2	操场中部	第二层	12.4	1.96	1.72	94.8	场地平整，无杂物。
3	操场北部	第二层	13.3	1.96	1.79	95.3	场地平整，无杂物。
4	教学西部	第二层	12.7	1.98	1.74	96.7	场地平整，无杂物。
5	幼儿园西部	第二层	12.4	1.92	1.72	95.4	场地平整，无杂物。
6	以下空白						
检测结论		-----					
备 注		1. 表内粗线框内栏目的内容由施工单位提供，其真实性由施工单位负责。					

批准人:  廖文莹 审核人:  张博雅 主要试验人:  黄海龙 检测单位(盖章)