



有见证送检

普通混凝土抗水渗透试验报告

报告编号:KS2020-03322

见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司(见证人卡号: 2020-035-1)					见证人	王普红	试验单位 深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效)
委托单位	深圳市机场股份有限公司					送检日期	2020.06.20	
工程名称	深圳机场卫星厅及其配套工程的卫星厅桩基及基坑支护土石方工程					报告日期	2020.07.22	
工程部位	东北N-37~NE-3×E-A~N-A架空公共车道顶板防水保护层					砼强度等级	C20	
砼生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司					抗渗等级	P6	
制作日期	2020.05.23	试验日期	2020.07.19	龄期(天)	43	检验依据	GB/T 50082-2009	
试件序号	试验最大水压(MPa)	渗透状态	备 注				试验结果评定或说明	
1	0.6	未透					抗渗等级P6: 合格	
2	0.6	未透						
3	0.6	未透						
4	0.6	未透					备 注: 养护条件:标准养护	
5	0.6	未透						
6	0.6	未透						
注: 表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。								

批准人:

校核人:

主要试验人:

深圳市建设工程试验报告统一格式 6-1