

检测项目： 钢结构涂层厚度检测

报告编号： 001-GJG-2021-134

工程名称： 深圳宝安国际机场卫星厅

委托单位： 深圳市机场股份有限公司

工程部位： -----

检测日期： 2021 年 2 月 12 日

系统交换： 2021-03-22

主 检： 余顺顺                      曹小龙                      赖瑞文                      白大参

编 写： 涂克康

批 准： 余忠辉

结 论： 根据检测结果、设计图纸、相关规范，结论如下：在现场采用涂层测厚仪所检测 42 座登机桥 555 件钢构件的防火涂层厚度中，552 件（含扩检 3 件）防火涂层厚度首次检测合格，3 件首次检测不合格，经补涂后检测合格。所检防火涂层厚度符合规范及设计要求。

备 注： -----