

压实度(灌砂法)试验检测报告

BGLP01003F

检测单位名称： 深圳市港嘉工程检测有限公司 报告编号:TX2020-02949

委托单位	中国建筑一局(集团)有限公司					委托编号	XC20007475
工程名称	前海十单元学校(暂定名)(一期)主体工程					委托日期	2020-06-25
工程部位	东西两侧通道顶板回填					试验日期	2020-06-25
检验类别	委托检测					填料类型	石灰土
见证单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司					见证人及卡号	陈锡裔 2019-543-1
委托人 通讯地址	前湾三路与听海大道交叉口					委托人 及联系电话	刘世海 18228645357
设计要求(%)	≥94					试验依据	GB/T 50123-2019
使用的主要仪器		密度测定器/01;电子天平/TG-93					
室内最大干密度(g/cm³)		1.81	最佳含水率(%)	13.4	土工试验检测报告编号		TG2020-00278
序号	试验位置(km+m)	试验高程(m)	含水率(%)	湿密度(g/cm³)	干密度(g/cm³)	压实度(%)	现场描述及说明
1	东侧通道南面	第二层	13.7	1.98	1.73	96.8	场地平整,无杂物。
2	东侧通道中部	第二层	12.3	1.95	1.72	94.6	场地平整,无杂物。
3	东侧通道北面	第二层	13.3	1.96	1.79	95.2	场地平整,无杂物。
4	西侧通道南面	第二层	12.9	1.99	1.74	96.8	场地平整,无杂物。
5	西侧通道中部	第二层	12.4	1.91	1.72	95.7	场地平整,无杂物。
6	东侧通道北面	第二层	12.9	1.98	1.71	95.7	场地平整,无杂物。
7	以下空白						
检测结论		-----					
备 注		1、本报告无试验、审核、签发人签字无效,无本单位“检测报告专用章”无效; 2、对检测报告有异议,应于接收报告之日起十五日内向检测单位书面提出,逾期视为认可检测结果。					
单位信息		单位地址:深圳市宝安区西乡街道办簕竹角村石场路工业区6号 邮编:518126 报告查询电话:0755-29785279 传真:0755-29504296					

试验： 审核： 签发： 日期： 2020-06-27 检测单位(盖章)