

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:5322007532

报告编号:1GT2022-01303

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)			见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程												
接头类型	滚扎直螺纹接头			检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34						委托日期	2022-08-17					
检评依据	JGJ 107-2016						报告日期	2022-08-17					
样品编号	1YPGT2022-01329-01			1YPGT2022-01329-02			以下空白						
公称直径 (mm)	25-25			28-28									
工程部位	C 区 6~15 交 L~U 轴地下二层墙柱、地下一层梁			C 区 6~15 交 L~U 轴地下二层墙柱、地下一层梁									
钢材种类	热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋									
牌号	HRB400E			HRB400E									
接头等级	II 级			II 级									
母材厂家/代表批量 (个)	广西盛隆/59			广西盛隆/150									
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----	----	----							
	平均值	----			----								
接头试件抗拉强度 f_{ms}^0 (MPa)	630	635	640	635	645	640							
接头破坏形态	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断							
检测结果评定	样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求									
说明	工艺检验编号: 1GT2022-01057G1			工艺检验编号: 1GT2022-01099									
备注	粗线线框内栏目的信息由送检单位提供, 其真实性由送检单位负责。												

批准人: 刘运兴 审核人: 张洪亮 主要试验人: 张伟杰