

深圳市港嘉工程检测有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道办事处簕竹角村石场路6号 电话: 29785279 传真: 29504296 邮编: 518126



碳素结构钢检验报告

第1页, 共1页

有见证送检

报告编号: GG2020-01941

见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司 见证人卡号: 2020-035-1		见证人	王普红	深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效)
委托单位	深圳机场股份有限公司		送检日期	2020-08-19	
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅		检验日期	2020-08-25	
工程部位	卫星厅登机桥幕墙		报告日期	2020-08-26	
样品名称	矩形管 (碳素结构钢)		规格/牌号	80 × 120 × 10 (mm) / Q235B	
生产厂家	江苏沙钢集团有限公司		批号/批量	2072007022/58.360t	
环境条件	温度: 26.5℃; 相对湿度: 78%				
主要仪器设备	300kN微机控制电液伺服万能试验机 LX-27 数显卡尺 GC-45 钢筋弯曲试验机 LX-63 硬质冲头标距打点机 LX-44				
检验依据	GB/T 700-2006; GB/T 228.1-2010; GB/T 232-2010				
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项评定
1	拉伸试验 (纵向)	上屈服强度 (MPa)	≥ 235	410	符合
		抗拉强度 (MPa)	370~500	495	
		断后伸长率 (%)	≥ 26	29.0	
2	冷弯试验 (纵向)		180°, d=a; 完好	完好	符合
			----以下空白----		
检验结果 评定或说明		所检项目符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》的标准要求。			
备 注		1、表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。			

批准人:

审核人:

主要试验人: