

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:9322008021

报告编号:1GT2022-01121

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)						见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司															
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司															
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程															
接头类型	滚扎直螺纹接头						检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34									委托日期			2022-07-19			
检评依据	JGJ 107-2016									报告日期			2022-07-19			
样品编号		1YPGT2022-01121-01			1YPGT2022-01121-02			1YPGT2022-01121-03			1YPGT2022-01121-04					
公称直径 (mm)		16-16			18-18			25-25			25-25					
工程部位		B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台			B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台			B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台			B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台					
钢材种类		热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋			热轧带肋钢筋					
牌号		HRB400E			HRB400E			HRB400E			HRB400E					
接头等级		Ⅱ级			Ⅱ级			Ⅱ级			Ⅱ级					
母材厂家/ 代表批量 (个)		广西盛隆/10			广西盛隆/137			广西盛隆/500			广西盛隆/36					
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
	平均值	----			----			----			----					
接头试件 抗拉强度 $f_{mst}^0$ (MPa)		590	585	595	600	595	605	635	630	635	630	635	640			
接头破坏形态		钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断			
检测结果评定		样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求			样品经检验, 所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求					
说明		工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1			工艺检验编号 : 1GT2022-01057G1					
备注		粗线线框内栏目的信息由送检单位提供, 其真实性由送检单位负责。														

批准人: 刘运兴 审核人: 张洪亮 主要试验人: 张伟杰

钢筋机械连接性能检测报告

有见证送检

委托编号:5322007562

报告编号:1GT2022-01121

见证人单位	深圳市特发工程管理有限公司(见证人卡号: B220704-08)			见证人	肖思彦			深圳市港嘉工程检测 有限公司 (检验检测专用章)					
委托单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
送检单位	中建二局第一建筑工程有限公司												
工程名称	龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期 03 地块总承包工程												
接头类型	滚扎直螺纹接头			检验类型	现场检验								
主要仪器设备	600KN 微机控制电液伺服万能试验机/PSLX-24、钢卷尺/PSLX-34						委托日期	2022-07-19					
检评依据	JGJ 107-2016						报告日期	2022-07-19					
样品编号	1YPGT2022-01205-05			以下空白									
公称直径 (mm)	32-32			GD00020221129236621									
工程部位	B 区 1~7 交 L~U 轴地下室底板、承台												
钢材种类	热轧带肋钢筋												
牌号	HRB400E												
接头等级	II 级												
母材厂家/ 代表批量 (个)	广西盛隆/36												
残余变形 (mm)	单个值	----	----	----									
	平均值	----											
接头试件 抗拉强度 $f_{mst}^0$ (MPa)	625	620	630										
接头破坏形态	钢筋拉断	钢筋拉断	钢筋拉断										
检测结果评定	样品经检验，所检项目符合 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求												
说明	工艺检验编号： 1GT2022-01099												
备注	粗线线框内栏目的信息由送检单位提供，其真实性由送检单位负责。												

批准人：  刘运兴      审核人：  张洪亮      主要试验人：  张伟杰