

深圳市港嘉工程检测有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道办事处簕竹角村石场路6号 电话: 29785279 传真: 29504296 邮编: 518126



碳素结构钢检验报告

第1页, 共1页

有见证送检

报告编号: GG2020-01051

见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司 见证人卡号: 2020-035-1		见证人	王普红	深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效)
委托单位	深圳机场股份有限公司		送检日期	2020-06-01	
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅		检验日期	2020-06-07	
工程部位	卫星厅登机桥金属屋面		报告日期	2020-06-08	
样品名称	H型钢 (碳素结构钢)		规格/牌号	100mm × 100mm × 6mm × 8mm/Q235B	
生产厂家	鞍钢股份有限公司		批号/批量	2632142054/55.28t	
环境条件	温度: 26.5℃; 相对湿度: 78%				
主要仪器设备	钢筋弯曲试验机 LX-63 硬质冲头标距打点机 LX-44 数显卡尺 GC-45 100kN液压力式万能试验机 LX-02				
检验依据	GB/T 11263-2017; GB/T 700-2006; GB/T 228.1-2010; GB/T 232-2010				
序号	检验项目		标准要求		检验结果
1	拉伸试验 (纵向)	上屈服强度 (MPa)	≥ 235		415
		抗拉强度 (MPa)	370~500		485
		断后伸长率 (%)	≥ 26		31.0
2	冷弯试验 (纵向)		180°, d=a; 完好		完好
			----以 下 空 白----		
检验结果 评定或说明	所检项目符合GB/T 11263-2017《热轧H型钢和部分T型钢》及GB/T 700-2006《碳素结构钢》的标准要求。				
备 注	1、表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。				

批准人:

审核人:

主要试验人: