

检测项目：  桩基超声检测

报告编号：  001-CS-2019-101

工程名称：  深圳机场卫星厅及其配套工程的卫星厅桩基及基坑支护土石方工程

委托单位：  深圳市机场股份有限公司

工程部位：  -----

检测日期：  2019 年 11 月 1 日

系统交换：  2020-03-05

主    检：  张朝南                      张广泉                      -----                      -----

编    写：  赵沐华

批    准：  刘强

结    论：  对深圳机场卫星厅及其配套工程的卫星厅桩基及基坑支护土石方工程的 278 根旋挖灌注桩进行了超声检测，桩身已检部分结论如下：1、受检桩中的 12 根桩为Ⅱ类桩；2、受检桩中的 266 根桩为Ⅰ类桩。

备    注：  -----