

检测项目： 钢结构涂层厚度检测

报告编号： 001-GJG-2021-147

工程名称： 深圳宝安国际机场卫星厅

委托单位： 深圳市机场股份有限公司

工程部位： ----

检测日期： 2020 年 7 月 15 日

系统交换： 2021-04-20

主 检： 白大参                      曹小龙                      赖瑞文                      刘桂根

编 写： 涂克康

批 准： 余忠辉

结 论： 根据检测结果、设计图纸、相关规范，结论如下： 1、在现场采用涂层测厚仪所检测 535 件钢构件的防腐涂层厚度首次检测合格。所检防腐涂层厚度复核规范及设计要求。

备 注： ----