



有见证送检

混凝土试块抗压强度试验报告

报告编号:CY2020-04337

见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司(见证人卡号: 2020-035-1)					见证人	王普红		试验单位	深圳市港嘉工程检测有限公司 (印章复印无效)
委托单位	深圳市机场股份有限公司					送检日期	2019.12.16			
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅					报告日期	2020.01.17			
砼生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司	养护条件	同条件养护		检验依据	GB/T 50081-2019				
试样编号	工 程 部 位	强 度 等 级	制作日期	试压日期	龄期(天)	试块边长(mm)	抗 压 强 度 (MPa)	强 度 代 表 值 (MPa)	达到强度标准值(%)	备 注
CY2020-04337-1	卫星厅东北指廊NE-2×NE-A三层斜柱	C50	2019.12.16	2020.01.16	31	100.0×100.0	63.1	65.8	132	自密实
						100.0×100.0	67.3			
						100.0×100.0	67.1			
以下空白										
备注: 表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。										

批准人:

校核人:

主要试验人:

深圳市建设工程试验报告统一格式 1-1