



有见证送检

混凝土试块抗压强度试验报告

报告编号:CY2020-31306

见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司(见证人卡号: 2020-035-1)					见证人	王普红		试验单位	深圳市港嘉工程检测有限公司  (印章复印无效)
委托单位	深圳市机场股份有限公司					送检日期	2020. 07. 02			
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅					报告日期	2020. 07. 24			
砼生产厂家	深圳市深建混凝土有限公司	养护条件	同条件养护		检验依据	GB/T 50081-2019				
试样编号	工 程 部 位	强 度 等 级	制作日期	试压日期	龄期(天)	试块边长(mm)	抗 压 强 度 (MPa)	强 度 代表值 (MPa)	达到强度标准值(%)	备 注
CY2020-31306-1	卫星厅中央指廊S-26×S-C轴四层圆柱CZ-5	C50	2020. 07. 02	2020. 07. 23	21	100. 0 × 100. 0	50. 9	51. 9	104	
						100. 0 × 100. 0	54. 2			
						100. 0 × 100. 0	50. 5			
以下空白										

备注: 表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供, 其真实性由委托单位负责。

批准人:

校核人:

主要试验人:

深圳市建设工程试验报告统一格式 1-1