

TABLE A-2 Properties of Saturated Water (Liquid–Vapor): Temperature Table

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
.01	0.00611	1.0002	206.136	0.00	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	.01
4	0.00813	1.0001	157.232	16.77	2380.9	16.78	2491.9	2508.7	0.0610	9.0514	4
5	0.00872	1.0001	147.120	20.97	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	9.0257	5
6	0.00935	1.0001	137.734	25.19	2383.6	25.20	2487.2	2512.4	0.0912	9.0003	6
8	0.01072	1.0002	120.917	33.59	2386.4	33.60	2482.5	2516.1	0.1212	8.9501	8
10	0.01228	1.0004	106.379	42.00	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.9008	10
11	0.01312	1.0004	99.857	46.20	2390.5	46.20	2475.4	2521.6	0.1658	8.8765	11
12	0.01402	1.0005	93.784	50.41	2391.9	50.41	2473.0	2523.4	0.1806	8.8524	12
13	0.01497	1.0007	88.124	54.60	2393.3	54.60	2470.7	2525.3	0.1953	8.8285	13
14	0.01598	1.0008	82.848	58.79	2394.7	58.80	2468.3	2527.1	0.2099	8.8048	14
15	0.01705	1.0009	77.926	62.99	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.7814	15
16	0.01818	1.0011	73.333	67.18	2397.4	67.19	2463.6	2530.8	0.2390	8.7582	16
17	0.01938	1.0012	69.044	71.38	2398.8	71.38	2461.2	2532.6	0.2535	8.7351	17
18	0.02064	1.0014	65.038	75.57	2400.2	75.58	2458.8	2534.4	0.2679	8.7123	18
19	0.02198	1.0016	61.293	79.76	2401.6	79.77	2456.5	2536.2	0.2823	8.6897	19
20	0.02339	1.0018	57.791	83.95	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.6672	20
21	0.02487	1.0020	54.514	88.14	2404.3	88.14	2451.8	2539.9	0.3109	8.6450	21
22	0.02645	1.0022	51.447	92.32	2405.7	92.33	2449.4	2541.7	0.3251	8.6229	22
23	0.02810	1.0024	48.574	96.51	2407.0	96.52	2447.0	2543.5	0.3393	8.6011	23
24	0.02985	1.0027	45.883	100.70	2408.4	100.70	2444.7	2545.4	0.3534	8.5794	24
25	0.03169	1.0029	43.360	104.88	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.5580	25
26	0.03363	1.0032	40.994	109.06	2411.1	109.07	2439.9	2549.0	0.3814	8.5367	26
27	0.03567	1.0035	38.774	113.25	2412.5	113.25	2437.6	2550.8	0.3954	8.5156	27
28	0.03782	1.0037	36.690	117.42	2413.9	117.43	2435.2	2552.6	0.4093	8.4946	28
29	0.04008	1.0040	34.733	121.60	2415.2	121.61	2432.8	2554.5	0.4231	8.4739	29
30	0.04246	1.0043	32.894	125.78	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.4533	30
31	0.04496	1.0046	31.165	129.96	2418.0	129.97	2428.1	2558.1	0.4507	8.4329	31
32	0.04759	1.0050	29.540	134.14	2419.3	134.15	2425.7	2559.9	0.4644	8.4127	32
33	0.05034	1.0053	28.011	138.32	2420.7	138.33	2423.4	2561.7	0.4781	8.3927	33
34	0.05324	1.0056	26.571	142.50	2422.0	142.50	2421.0	2563.5	0.4917	8.3728	34
35	0.05628	1.0060	25.216	146.67	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	8.3531	35
36	0.05947	1.0063	23.940	150.85	2424.7	150.86	2416.2	2567.1	0.5188	8.3336	36
38	0.06632	1.0071	21.602	159.20	2427.4	159.21	2411.5	2570.7	0.5458	8.2950	38
40	0.07384	1.0078	19.523	167.56	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	8.2570	40
45	0.09593	1.0099	15.258	188.44	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	8.1648	45

TABLE A-2 (Continued)

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
50	.1235	1.0121	12.032	209.32	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	.7038	8.0763	50
55	.1576	1.0146	9.568	230.21	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	.7679	7.9913	55
60	.1994	1.0172	7.671	251.11	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	.8312	7.9096	60
65	.2503	1.0199	6.197	272.02	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	.8935	7.8310	65
70	.3119	1.0228	5.042	292.95	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	.9549	7.7553	70
75	.3858	1.0259	4.131	313.90	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	7.6824	75
80	.4739	1.0291	3.407	334.86	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	7.6122	80
85	.5783	1.0325	2.828	355.84	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	7.5445	85
90	.7014	1.0360	2.361	376.85	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	7.4791	90
95	.8455	1.0397	1.982	397.88	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	7.4159	95
100	1.014	1.0435	1.673	418.94	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	7.3549	100
110	1.433	1.0516	1.210	461.14	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	7.2387	110
120	1.985	1.0603	0.8919	503.50	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	7.1296	120
130	2.701	1.0697	0.6685	546.02	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	7.0269	130
140	3.613	1.0797	0.5089	588.74	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	6.9299	140
150	4.758	1.0905	0.3928	631.68	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	6.8379	150
160	6.178	1.1020	0.3071	674.86	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	6.7502	160
170	7.917	1.1143	0.2428	718.33	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	6.6663	170
180	10.02	1.1274	0.1941	762.09	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	6.5857	180
190	12.54	1.1414	0.1565	806.19	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	6.5079	190
200	15.54	1.1565	0.1274	850.65	2595.3	852.45	1940.7	2793.2	2.3309	6.4323	200
210	19.06	1.1726	0.1044	895.53	2599.5	897.76	1900.7	2798.5	2.4248	6.3585	210
220	23.18	1.1900	0.08619	940.87	2602.4	943.62	1858.5	2802.1	2.5178	6.2861	220
230	27.95	1.2088	0.07158	986.74	2603.9	990.12	1813.8	2804.0	2.6099	6.2146	230
240	33.44	1.2291	0.05976	1033.2	2604.0	1037.3	1766.5	2803.8	2.7015	6.1437	240
250	39.73	1.2512	0.05013	1080.4	2602.4	1085.4	1716.2	2801.5	2.7927	6.0730	250
260	46.88	1.2755	0.04221	1128.4	2599.0	1134.4	1662.5	2796.6	2.8838	6.0019	260
270	54.99	1.3023	0.03564	1177.4	2593.7	1184.5	1605.2	2789.7	2.9751	5.9301	270
280	64.12	1.3321	0.03017	1227.5	2586.1	1236.0	1543.6	2779.6	3.0668	5.8571	280
290	74.36	1.3656	0.02557	1278.9	2576.0	1289.1	1477.1	2766.2	3.1594	5.7821	290
300	85.81	1.4036	0.02167	1332.0	2563.0	1344.0	1404.9	2749.0	3.2534	5.7045	300
320	112.7	1.4988	0.01549	1444.6	2525.5	1461.5	1238.6	2700.1	3.4480	5.5362	320
340	145.9	1.6379	0.01080	1570.3	2464.6	1594.2	1027.9	2622.0	3.6594	5.3357	340
360	186.5	1.8925	0.006945	1725.2	2351.5	1760.5	720.5	2481.0	3.9147	5.0526	360
374.14	220.9	3.155	0.003155	2029.6	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	4.4298	374.14

Source: Tables A-2 through A-5 are extracted from J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill, and J. G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1969.

H<sub>2</sub>O

TABLE A-3 Properties of Saturated Water (Liquid–Vapor): Pressure Table

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
0.04	28.96	1.0040	34.800	121.45	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.4746	0.04
0.06	36.16	1.0064	23.739	151.53	2425.0	151.53	2415.9	2567.4	0.5210	8.3304	0.06
0.08	41.51	1.0084	18.103	173.87	2432.2	173.88	2403.1	2577.0	0.5926	8.2287	0.08
0.10	45.81	1.0102	14.674	191.82	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	8.1502	0.10
0.20	60.06	1.0172	7.649	251.38	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.9085	0.20
0.30	69.10	1.0223	5.229	289.20	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	7.7686	0.30
0.40	75.87	1.0265	3.993	317.53	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	7.6700	0.40
0.50	81.33	1.0300	3.240	340.44	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	7.5939	0.50
0.60	85.94	1.0331	2.732	359.79	2489.6	359.86	2293.6	2653.5	1.1453	7.5320	0.60
0.70	89.95	1.0360	2.365	376.63	2494.5	376.70	2283.3	2660.0	1.1919	7.4797	0.70
0.80	93.50	1.0380	2.087	391.58	2498.8	391.66	2274.1	2665.8	1.2329	7.4346	0.80
0.90	96.71	1.0410	1.869	405.06	2502.6	405.15	2265.7	2670.9	1.2695	7.3949	0.90
1.00	99.63	1.0432	1.694	417.36	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	7.3594	1.00
1.50	111.4	1.0528	1.159	466.94	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	7.2233	1.50
2.00	120.2	1.0605	0.8857	504.49	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	7.1271	2.00
2.50	127.4	1.0672	0.7187	535.10	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	7.0527	2.50
3.00	133.6	1.0732	0.6058	561.15	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	6.9919	3.00
3.50	138.9	1.0786	0.5243	583.95	2546.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	6.9405	3.50
4.00	143.6	1.0836	0.4625	604.31	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	6.8959	4.00
4.50	147.9	1.0882	0.4140	622.25	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	6.8565	4.50
5.00	151.9	1.0926	0.3749	639.68	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	6.8212	5.00
6.00	158.9	1.1006	0.3157	669.90	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	6.7600	6.00
7.00	165.0	1.1080	0.2729	696.44	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	6.7080	7.00
8.00	170.4	1.1148	0.2404	720.22	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	6.6628	8.00
9.00	175.4	1.1212	0.2150	741.83	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	6.6226	9.00
10.0	179.9	1.1273	0.1944	761.68	2583.6	762.81	2015.3	2778.1	2.1387	6.5863	10.0
15.0	198.3	1.1539	0.1318	843.16	2594.5	844.84	1947.3	2792.2	2.3150	6.4448	15.0
20.0	212.4	1.1767	0.09963	906.44	2600.3	908.79	1890.7	2799.5	2.4474	6.3409	20.0
25.0	224.0	1.1973	0.07998	959.11	2603.1	962.11	1841.0	2803.1	2.5547	6.2575	25.0
30.0	233.9	1.2165	0.06668	1004.8	2604.1	1008.4	1795.7	2804.2	2.6457	6.1869	30.0
35.0	242.6	1.2347	0.05707	1045.4	2603.7	1049.8	1753.7	2803.4	2.7253	6.1253	35.0
40.0	250.4	1.2522	0.04978	1082.3	2602.3	1087.3	1714.1	2801.4	2.7964	6.0701	40.0
45.0	257.5	1.2692	0.04406	1116.2	2600.1	1121.9	1676.4	2798.3	2.8610	6.0199	45.0
50.0	264.0	1.2859	0.03944	1147.8	2597.1	1154.2	1640.1	2794.3	2.9202	5.9734	50.0
60.0	275.6	1.3187	0.03244	1205.4	2589.7	1213.4	1571.0	2784.3	3.0267	5.8892	60.0
70.0	285.9	1.3513	0.02737	1257.6	2580.5	1267.0	1505.1	2772.1	3.1211	5.8133	70.0
80.0	295.1	1.3842	0.02352	1305.6	2569.8	1316.6	1441.3	2758.0	3.2068	5.7432	80.0
90.0	303.4	1.4178	0.02048	1350.5	2557.8	1363.3	1378.9	2742.1	3.2858	5.6772	90.0
100.	311.1	1.4524	0.01803	1393.0	2544.4	1407.6	1317.1	2724.7	3.3596	5.6141	100.
110.	318.2	1.4886	0.01599	1433.7	2529.8	1450.1	1255.5	2705.6	3.4295	5.5527	110.

TABLE A-3 (Continued)

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
120.	324.8	1.5267	0.01426	1473.0	2513.7	1491.3	1193.6	2684.9	3.4962	5.4924	120.
130.	330.9	1.5671	0.01278	1511.1	2496.1	1531.5	1130.7	2662.2	3.5606	5.4323	130.
140.	336.8	1.6107	0.01149	1548.6	2476.8	1571.1	1066.5	2637.6	3.6232	5.3717	140.
150.	342.2	1.6581	0.01034	1585.6	2455.5	1610.5	1000.0	2610.5	3.6848	5.3098	150.
160.	347.4	1.7107	0.009306	1622.7	2431.7	1650.1	930.6	2580.6	3.7461	5.2455	160.
170.	352.4	1.7702	0.008364	1660.2	2405.0	1690.3	856.9	2547.2	3.8079	5.1777	170.
180.	357.1	1.8397	0.007489	1698.9	2374.3	1732.0	777.1	2509.1	3.8715	5.1044	180.
190.	361.5	1.9243	0.006657	1739.9	2338.1	1776.5	688.0	2464.5	3.9388	5.0228	190.
200.	365.8	2.036	0.005834	1785.6	2293.0	1826.3	583.4	2409.7	4.0139	4.9269	200.
220.9	374.1	3.155	0.003155	2029.6	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	4.4298	220.9

H<sub>2</sub>O

TABLE A-4 Properties of Superheated Water Vapor

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 0.06 \text{ bar} = 0.006 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 36.16^\circ\text{C}$ )					$p = 0.35 \text{ bar} = 0.035 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 72.69^\circ\text{C}$ )			
Sat.	23.739	2425.0	2567.4	8.3304	4.526	2473.0	2631.4	7.7158
80	27.132	2487.3	2650.1	8.5804	4.625	2483.7	2645.6	7.7564
120	30.219	2544.7	2726.0	8.7840	5.163	2542.4	2723.1	7.9644
160	33.302	2602.7	2802.5	8.9693	5.696	2601.2	2800.6	8.1519
200	36.383	2661.4	2879.7	9.1398	6.228	2660.4	2878.4	8.3237
240	39.462	2721.0	2957.8	9.2982	6.758	2720.3	2956.8	8.4828
280	42.540	2781.5	3036.8	9.4464	7.287	2780.9	3036.0	8.6314
320	45.618	2843.0	3116.7	9.5859	7.815	2842.5	3116.1	8.7712
360	48.696	2905.5	3197.7	9.7180	8.344	2905.1	3197.1	8.9034
400	51.774	2969.0	3279.6	9.8435	8.872	2968.6	3279.2	9.0291
440	54.851	3033.5	3362.6	9.9633	9.400	3033.2	3362.2	9.1490
500	59.467	3132.3	3489.1	10.1336	10.192	3132.1	3488.8	9.3194
$p = 0.70 \text{ bar} = 0.07 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 89.95^\circ\text{C}$ )					$p = 1.0 \text{ bar} = 0.10 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 99.63^\circ\text{C}$ )			
Sat.	2.365	2494.5	2660.0	7.4797	1.694	2506.1	2675.5	7.3594
100	2.434	2509.7	2680.0	7.5341	1.696	2506.7	2676.2	7.3614
120	2.571	2539.7	2719.6	7.6375	1.793	2537.3	2716.6	7.4668
160	2.841	2599.4	2798.2	7.8279	1.984	2597.8	2796.2	7.6597
200	3.108	2659.1	2876.7	8.0012	2.172	2658.1	2875.3	7.8343
240	3.374	2719.3	2955.5	8.1611	2.359	2718.5	2954.5	7.9949
280	3.640	2780.2	3035.0	8.3162	2.546	2779.6	3034.2	8.1445
320	3.905	2842.0	3115.3	8.4504	2.732	2841.5	3114.6	8.2849
360	4.170	2904.6	3196.5	8.5828	2.917	2904.2	3195.9	8.4175
400	4.434	2968.2	3278.6	8.7086	3.103	2967.9	3278.2	8.5435
440	4.698	3032.9	3361.8	8.8286	3.288	3032.6	3361.4	8.6636
500	5.095	3131.8	3488.5	8.9991	3.565	3131.6	3488.1	8.8342
$p = 1.5 \text{ bar} = 0.15 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 111.37^\circ\text{C}$ )					$p = 3.0 \text{ bar} = 0.30 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 133.55^\circ\text{C}$ )			
Sat.	1.159	2519.7	2693.6	7.2233	0.606	2543.6	2725.3	6.9919
120	1.188	2533.3	2711.4	7.2693				
160	1.317	2595.2	2792.8	7.4665	0.651	2587.1	2782.3	7.1276
200	1.444	2656.2	2872.9	7.6433	0.716	2650.7	2865.5	7.3115
240	1.570	2717.2	2952.7	7.8052	0.781	2713.1	2947.3	7.4774
280	1.695	2778.6	3032.8	7.9555	0.844	2775.4	3028.6	7.6299
320	1.819	2840.6	3113.5	8.0964	0.907	2838.1	3110.1	7.7722
360	1.943	2903.5	3195.0	8.2293	0.969	2901.4	3192.2	7.9061
400	2.067	2967.3	3277.4	8.3555	1.032	2965.6	3275.0	8.0330
440	2.191	3032.1	3360.7	8.4757	1.094	3030.6	3358.7	8.1538
500	2.376	3131.2	3487.6	8.6466	1.187	3130.0	3486.0	8.3251
600	2.685	3301.7	3704.3	8.9101	1.341	3300.8	3703.2	8.5892

TABLE A-4 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 5.0 \text{ bar} = 0.50 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 151.86^\circ\text{C}$ )					$p = 7.0 \text{ bar} = 0.70 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 164.97^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.2729	2572.5	2763.5	6.7080
180	0.4045	2609.7	2812.0	6.9656	0.2847	2599.8	2799.1	6.7880
200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.2999	2634.8	2844.8	6.8865
240	0.4646	2707.6	2939.9	7.2307	0.3292	2701.8	2932.2	7.0641
280	0.5034	2771.2	3022.9	7.3865	0.3574	2766.9	3017.1	7.2233
320	0.5416	2834.7	3105.6	7.5308	0.3852	2831.3	3100.9	7.3697
360	0.5796	2898.7	3188.4	7.6660	0.4126	2895.8	3184.7	7.5063
400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.4397	2960.9	3268.7	7.6350
440	0.6548	3028.6	3356.0	7.9152	0.4667	3026.6	3353.3	7.7571
500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.5070	3126.8	3481.7	7.9299
600	0.8041	3299.6	3701.7	8.3522	0.5738	3298.5	3700.2	8.1956
700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.6403	3476.6	3924.8	8.4391
$p = 10.0 \text{ bar} = 1.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 179.91^\circ\text{C}$ )					$p = 15.0 \text{ bar} = 1.5 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 198.32^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.1944	2583.6	2778.1	6.5865	0.1318	2594.5	2792.2	6.4448
200	0.2060	2621.9	2827.9	6.6940	0.1325	2598.1	2796.8	6.4546
240	0.2275	2692.9	2920.4	6.8817	0.1483	2676.9	2899.3	6.6628
280	0.2480	2760.2	3008.2	7.0465	0.1627	2748.6	2992.7	6.8381
320	0.2678	2826.1	3093.9	7.1962	0.1765	2817.1	3081.9	6.9938
360	0.2873	2891.6	3178.9	7.3349	0.1899	2884.4	3169.2	7.1363
400	0.3066	2957.3	3263.9	7.4651	0.2030	2951.3	3255.8	7.2690
440	0.3257	3023.6	3349.3	7.5883	0.2160	3018.5	3342.5	7.3940
500	0.3541	3124.4	3478.5	7.7622	0.2352	3120.3	3473.1	7.5698
540	0.3729	3192.6	3565.6	7.8720	0.2478	3189.1	3560.9	7.6805
600	0.4011	3296.8	3697.9	8.0290	0.2668	3293.9	3694.0	7.8385
640	0.4198	3367.4	3787.2	8.1290	0.2793	3364.8	3783.8	7.9391
$p = 20.0 \text{ bar} = 2.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 212.42^\circ\text{C}$ )					$p = 30.0 \text{ bar} = 3.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 233.90^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.0996	2600.3	2799.5	6.3409	0.0667	2604.1	2804.2	6.1869
240	0.1085	2659.6	2876.5	6.4952	0.0682	2619.7	2824.3	6.2265
280	0.1200	2736.4	2976.4	6.6828	0.0771	2709.9	2941.3	6.4462
320	0.1308	2807.9	3069.5	6.8452	0.0850	2788.4	3043.4	6.6245
360	0.1411	2877.0	3159.3	6.9917	0.0923	2861.7	3138.7	6.7801
400	0.1512	2945.2	3247.6	7.1271	0.0994	2932.8	3230.9	6.9212
440	0.1611	3013.4	3335.5	7.2540	0.1062	3002.9	3321.5	7.0520
500	0.1757	3116.2	3467.6	7.4317	0.1162	3108.0	3456.5	7.2338
540	0.1853	3185.6	3556.1	7.5434	0.1227	3178.4	3546.6	7.3474
600	0.1996	3290.9	3690.1	7.7024	0.1324	3285.0	3682.3	7.5085
640	0.2091	3362.2	3780.4	7.8035	0.1388	3357.0	3773.5	7.6106
700	0.2232	3470.9	3917.4	7.9487	0.1484	3466.5	3911.7	7.7571

TABLE A-4 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 40 \text{ bar} = 4.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 250.4^\circ\text{C}$ )					$p = 60 \text{ bar} = 6.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 275.64^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.04978	2602.3	2801.4	6.0701	0.03244	2589.7	2784.3	5.8892
280	0.05546	2680.0	2901.8	6.2568	0.03317	2605.2	2804.2	5.9252
320	0.06199	2767.4	3015.4	6.4553	0.03876	2720.0	2952.6	6.1846
360	0.06788	2845.7	3117.2	6.6215	0.04331	2811.2	3071.1	6.3782
400	0.07341	2919.9	3213.6	6.7690	0.04739	2892.9	3177.2	6.5408
440	0.07872	2992.2	3307.1	6.9041	0.05122	2970.0	3277.3	6.6853
500	0.08643	3099.5	3445.3	7.0901	0.05665	3082.2	3422.2	6.8803
540	0.09145	3171.1	3536.9	7.2056	0.06015	3156.1	3517.0	6.9999
600	0.09885	3279.1	3674.4	7.3688	0.06525	3266.9	3658.4	7.1677
640	0.1037	3351.8	3766.6	7.4720	0.06859	3341.0	3752.6	7.2731
700	0.1110	3462.1	3905.9	7.6198	0.07352	3453.1	3894.1	7.4234
740	0.1157	3536.6	3999.6	7.7141	0.07677	3528.3	3989.2	7.5190
$p = 80 \text{ bar} = 8.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 295.06^\circ\text{C}$ )					$p = 100 \text{ bar} = 10.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 311.06^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.02352	2569.8	2758.0	5.7432	0.01803	2544.4	2724.7	5.6141
320	0.02682	2662.7	2877.2	5.9489	0.01925	2588.8	2781.3	5.7103
360	0.03089	2772.7	3019.8	6.1819	0.02331	2729.1	2962.1	6.0060
400	0.03432	2863.8	3138.3	6.3634	0.02641	2832.4	3096.5	6.2120
440	0.03742	2946.7	3246.1	6.5190	0.02911	2922.1	3213.2	6.3805
480	0.04034	3025.7	3348.4	6.6586	0.03160	3005.4	3321.4	6.5282
520	0.04313	3102.7	3447.7	6.7871	0.03394	3085.6	3425.1	6.6622
560	0.04582	3178.7	3545.3	6.9072	0.03619	3164.1	3526.0	6.7864
600	0.04845	3254.4	3642.0	7.0206	0.03837	3241.7	3625.3	6.9029
640	0.05102	3330.1	3738.3	7.1283	0.04048	3318.9	3723.7	7.0131
700	0.05481	3443.9	3882.4	7.2812	0.04358	3434.7	3870.5	7.1687
740	0.05729	3520.4	3978.7	7.3782	0.04560	3512.1	3968.1	7.2670
$p = 120 \text{ bar} = 12.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 324.75^\circ\text{C}$ )					$p = 140 \text{ bar} = 14.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 336.75^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01426	2513.7	2684.9	5.4924	0.01149	2476.8	2637.6	5.3717
360	0.01811	2678.4	2895.7	5.8361	0.01422	2617.4	2816.5	5.6602
400	0.02108	2798.3	3051.3	6.0747	0.01722	2760.9	3001.9	5.9448
440	0.02355	2896.1	3178.7	6.2586	0.01954	2868.6	3142.2	6.1474
480	0.02576	2984.4	3293.5	6.4154	0.02157	2962.5	3264.5	6.3143
520	0.02781	3068.0	3401.8	6.5555	0.02343	3049.8	3377.8	6.4610
560	0.02977	3149.0	3506.2	6.6840	0.02517	3133.6	3486.0	6.5941
600	0.03164	3228.7	3608.3	6.8037	0.02683	3215.4	3591.1	6.7172
640	0.03345	3307.5	3709.0	6.9164	0.02843	3296.0	3694.1	6.8326
700	0.03610	3425.2	3858.4	7.0749	0.03075	3415.7	3846.2	6.9939
740	0.03781	3503.7	3957.4	7.1746	0.03225	3495.2	3946.7	7.0952

TABLE A-4 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 160 \text{ bar} = 16.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 347.44^\circ\text{C}$ )					$p = 180 \text{ bar} = 18.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 357.06^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.00931	2431.7	2580.6	5.2455	0.00749	2374.3	2509.1	5.1044
360	0.01105	2539.0	2715.8	5.4614	0.00809	2418.9	2564.5	5.1922
400	0.01426	2719.4	2947.6	5.8175	0.01190	2672.8	2887.0	5.6887
440	0.01652	2839.4	3103.7	6.0429	0.01414	2808.2	3062.8	5.9428
480	0.01842	2939.7	3234.4	6.2215	0.01596	2915.9	3203.2	6.1345
520	0.02013	3031.1	3353.3	6.3752	0.01757	3011.8	3378.0	6.2960
560	0.02172	3117.8	3465.4	6.5132	0.01904	3101.7	3444.4	6.4392
600	0.02323	3201.8	3573.5	6.6399	0.02042	3188.0	3555.6	6.5696
640	0.02467	3284.2	3678.9	6.7580	0.02174	3272.3	3663.6	6.6905
700	0.02674	3406.0	3833.9	6.9224	0.02362	3396.3	3821.5	6.8580
740	0.02808	3486.7	3935.9	7.0251	0.02483	3478.0	3925.0	6.9623
$p = 200 \text{ bar} = 20.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 365.81^\circ\text{C}$ )					$p = 240 \text{ bar} = 24.0 \text{ MPa}$			
Sat.	0.00583	2293.0	2409.7	4.9269				
400	0.00994	2619.3	2818.1	5.5540	0.00673	2477.8	2639.4	5.2393
440	0.01222	2774.9	3019.4	5.8450	0.00929	2700.6	2923.4	5.6506
480	0.01399	2891.2	3170.8	6.0518	0.01100	2838.3	3102.3	5.8950
520	0.01551	2992.0	3302.2	6.2218	0.01241	2950.5	3248.5	6.0842
560	0.01689	3085.2	3423.0	6.3705	0.01366	3051.1	3379.0	6.2448
600	0.01818	3174.0	3537.6	6.5048	0.01481	3145.2	3500.7	6.3875
640	0.01940	3260.2	3648.1	6.6286	0.01588	3235.5	3616.7	6.5174
700	0.02113	3386.4	3809.0	6.7993	0.01739	3366.4	3783.8	6.6947
740	0.02224	3469.3	3914.1	6.9052	0.01835	3451.7	3892.1	6.8038
800	0.02385	3592.7	4069.7	7.0544	0.01974	3578.0	4051.6	6.9567
$p = 280 \text{ bar} = 28.0 \text{ MPa}$					$p = 320 \text{ bar} = 32.0 \text{ MPa}$			
400	0.00383	2223.5	2330.7	4.7494	0.00236	1980.4	2055.9	4.3239
440	0.00712	2613.2	2812.6	5.4494	0.00544	2509.0	2683.0	5.2327
480	0.00885	2780.8	3028.5	5.7446	0.00722	2718.1	2949.2	5.5968
520	0.01020	2906.8	3192.3	5.9566	0.00853	2860.7	3133.7	5.8357
560	0.01136	3015.7	3333.7	6.1307	0.00963	2979.0	3287.2	6.0246
600	0.01241	3115.6	3463.0	6.2823	0.01061	3085.3	3424.6	6.1858
640	0.01338	3210.3	3584.8	6.4187	0.01150	3184.5	3552.5	6.3290
700	0.01473	3346.1	3758.4	6.6029	0.01273	3325.4	3732.8	6.5203
740	0.01558	3433.9	3870.0	6.7153	0.01350	3415.9	3847.8	6.6361
800	0.01680	3563.1	4033.4	6.8720	0.01460	3548.0	4015.1	6.7966
900	0.01873	3774.3	4298.8	7.1084	0.01633	3762.7	4285.1	7.0372



TABLE A-7 Properties of Saturated Refrigerant 22 (Liquid–Vapor): Temperature Table

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
−60	0.3749	0.6833	0.5370	−21.57	203.67	−21.55	245.35	223.81	−0.0964	1.0547	−60
−50	0.6451	0.6966	0.3239	−10.89	207.70	−10.85	239.44	228.60	−0.0474	1.0256	−50
−45	0.8290	0.7037	0.2564	−5.50	209.70	−5.44	236.39	230.95	−0.0235	1.0126	−45
−40	1.0522	0.7109	0.2052	−0.07	211.68	0.00	233.27	233.27	0.0000	1.0005	−40
−36	1.2627	0.7169	0.1730	4.29	213.25	4.38	230.71	235.09	0.0186	0.9914	−36
−32	1.5049	0.7231	0.1468	8.68	214.80	8.79	228.10	236.89	0.0369	0.9828	−32
−30	1.6389	0.7262	0.1355	10.88	215.58	11.00	226.77	237.78	0.0460	0.9787	−30
−28	1.7819	0.7294	0.1252	13.09	216.34	13.22	225.43	238.66	0.0551	0.9746	−28
−26	1.9345	0.7327	0.1159	15.31	217.11	15.45	224.08	239.53	0.0641	0.9707	−26
−22	2.2698	0.7393	0.0997	19.76	218.62	19.92	221.32	241.24	0.0819	0.9631	−22
−20	2.4534	0.7427	0.0926	21.99	219.37	22.17	219.91	242.09	0.0908	0.9595	−20
−18	2.6482	0.7462	0.0861	24.23	220.11	24.43	218.49	242.92	0.0996	0.9559	−18
−16	2.8547	0.7497	0.0802	26.48	220.85	26.69	217.05	243.74	0.1084	0.9525	−16
−14	3.0733	0.7533	0.0748	28.73	221.58	28.97	215.59	244.56	0.1171	0.9490	−14
−12	3.3044	0.7569	0.0698	31.00	222.30	31.25	214.11	245.36	0.1258	0.9457	−12
−10	3.5485	0.7606	0.0652	33.27	223.02	33.54	212.62	246.15	0.1345	0.9424	−10
−8	3.8062	0.7644	0.0610	35.54	223.73	35.83	211.10	246.93	0.1431	0.9392	−8
−6	4.0777	0.7683	0.0571	37.83	224.43	38.14	209.56	247.70	0.1517	0.9361	−6
−4	4.3638	0.7722	0.0535	40.12	225.13	40.46	208.00	248.45	0.1602	0.9330	−4
−2	4.6647	0.7762	0.0501	42.42	225.82	42.78	206.41	249.20	0.1688	0.9300	−2
0	4.9811	0.7803	0.0470	44.73	226.50	45.12	204.81	249.92	0.1773	0.9271	0
2	5.3133	0.7844	0.0442	47.04	227.17	47.46	203.18	250.64	0.1857	0.9241	2
4	5.6619	0.7887	0.0415	49.37	227.83	49.82	201.52	251.34	0.1941	0.9213	4
6	6.0275	0.7930	0.0391	51.71	228.48	52.18	199.84	252.03	0.2025	0.9184	6
8	6.4105	0.7974	0.0368	54.05	229.13	54.56	198.14	252.70	0.2109	0.9157	8
10	6.8113	0.8020	0.0346	56.40	229.76	56.95	196.40	253.35	0.2193	0.9129	10
12	7.2307	0.8066	0.0326	58.77	230.38	59.35	194.64	253.99	0.2276	0.9102	12
16	8.1268	0.8162	0.0291	63.53	231.59	64.19	191.02	255.21	0.2442	0.9048	16
20	9.1030	0.8263	0.0259	68.33	232.76	69.09	187.28	256.37	0.2607	0.8996	20
24	10.164	0.8369	0.0232	73.19	233.87	74.04	183.40	257.44	0.2772	0.8944	24
28	11.313	0.8480	0.0208	78.09	234.92	79.05	179.37	258.43	0.2936	0.8893	28
32	12.556	0.8599	0.0186	83.06	235.91	84.14	175.18	259.32	0.3101	0.8842	32
36	13.897	0.8724	0.0168	88.08	236.83	89.29	170.82	260.11	0.3265	0.8790	36
40	15.341	0.8858	0.0151	93.18	237.66	94.53	166.25	260.79	0.3429	0.8738	40
45	17.298	0.9039	0.0132	99.65	238.59	101.21	160.24	261.46	0.3635	0.8672	45
50	19.433	0.9238	0.0116	106.26	239.34	108.06	153.84	261.90	0.3842	0.8603	50
60	24.281	0.9705	0.0089	120.00	240.24	122.35	139.61	261.96	0.4264	0.8455	60

Source: Tables A-7 through A-9 are calculated based on equations from A. Kamei and S. W. Beyerlein, "A Fundamental Equation for Chlorodifluoromethane (R-22)," *Fluid Phase Equilibria*, Vol. 80, No. 11, 1992, pp. 71–86.

**TABLE A-8** Properties of Saturated Refrigerant 22 (Liquid–Vapor): Pressure Table

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
0.40	−58.86	0.6847	0.5056	−20.36	204.13	−20.34	244.69	224.36	−0.0907	1.0512	0.40
0.50	−54.83	0.6901	0.4107	−16.07	205.76	−16.03	242.33	226.30	−0.0709	1.0391	0.50
0.60	−51.40	0.6947	0.3466	−12.39	207.14	−12.35	240.28	227.93	−0.0542	1.0294	0.60
0.70	−48.40	0.6989	0.3002	−9.17	208.34	−9.12	238.47	229.35	−0.0397	1.0213	0.70
0.80	−45.73	0.7026	0.2650	−6.28	209.41	−6.23	236.84	230.61	−0.0270	1.0144	0.80
0.90	−43.30	0.7061	0.2374	−3.66	210.37	−3.60	235.34	231.74	−0.0155	1.0084	0.90
1.00	−41.09	0.7093	0.2152	−1.26	211.25	−1.19	233.95	232.77	−0.0051	1.0031	1.00
1.25	−36.23	0.7166	0.1746	4.04	213.16	4.13	230.86	234.99	0.0175	0.9919	1.25
1.50	−32.08	0.7230	0.1472	8.60	214.77	8.70	228.15	236.86	0.0366	0.9830	1.50
1.75	−28.44	0.7287	0.1274	12.61	216.18	12.74	225.73	238.47	0.0531	0.9755	1.75
2.00	−25.18	0.7340	0.1123	16.22	217.42	16.37	223.52	239.88	0.0678	0.9691	2.00
2.25	−22.22	0.7389	0.1005	19.51	218.53	19.67	221.47	241.15	0.0809	0.9636	2.25
2.50	−19.51	0.7436	0.0910	22.54	219.55	22.72	219.57	242.29	0.0930	0.9586	2.50
2.75	−17.00	0.7479	0.0831	25.36	220.48	25.56	217.77	243.33	0.1040	0.9542	2.75
3.00	−14.66	0.7521	0.0765	27.99	221.34	28.22	216.07	244.29	0.1143	0.9502	3.00
3.25	−12.46	0.7561	0.0709	30.47	222.13	30.72	214.46	245.18	0.1238	0.9465	3.25
3.50	−10.39	0.7599	0.0661	32.82	222.88	33.09	212.91	246.00	0.1328	0.9431	3.50
3.75	−8.43	0.7636	0.0618	35.06	223.58	35.34	211.42	246.77	0.1413	0.9399	3.75
4.00	−6.56	0.7672	0.0581	37.18	224.24	37.49	209.99	247.48	0.1493	0.9370	4.00
4.25	−4.78	0.7706	0.0548	39.22	224.86	39.55	208.61	248.16	0.1569	0.9342	4.25
4.50	−3.08	0.7740	0.0519	41.17	225.45	41.52	207.27	248.80	0.1642	0.9316	4.50
4.75	−1.45	0.7773	0.0492	43.05	226.00	43.42	205.98	249.40	0.1711	0.9292	4.75
5.00	0.12	0.7805	0.0469	44.86	226.54	45.25	204.71	249.97	0.1777	0.9269	5.00
5.25	1.63	0.7836	0.0447	46.61	227.04	47.02	203.48	250.51	0.1841	0.9247	5.25
5.50	3.08	0.7867	0.0427	48.30	227.53	48.74	202.28	251.02	0.1903	0.9226	5.50
5.75	4.49	0.7897	0.0409	49.94	227.99	50.40	201.11	251.51	0.1962	0.9206	5.75
6.00	5.85	0.7927	0.0392	51.53	228.44	52.01	199.97	251.98	0.2019	0.9186	6.00
7.00	10.91	0.8041	0.0337	57.48	230.04	58.04	195.60	253.64	0.2231	0.9117	7.00
8.00	15.45	0.8149	0.0295	62.88	231.43	63.53	191.52	255.05	0.2419	0.9056	8.00
9.00	19.59	0.8252	0.0262	67.84	232.64	68.59	187.67	256.25	0.2591	0.9001	9.00
10.00	23.40	0.8352	0.0236	72.46	233.71	73.30	183.99	257.28	0.2748	0.8952	10.00
12.00	30.25	0.8546	0.0195	80.87	235.48	81.90	177.04	258.94	0.3029	0.8864	12.00
14.00	36.29	0.8734	0.0166	88.45	236.89	89.68	170.49	260.16	0.3277	0.8786	14.00
16.00	41.73	0.8919	0.0144	95.41	238.00	96.83	164.21	261.04	0.3500	0.8715	16.00
18.00	46.69	0.9104	0.0127	101.87	238.86	103.51	158.13	261.64	0.3705	0.8649	18.00
20.00	51.26	0.9291	0.0112	107.95	239.51	109.81	152.17	261.98	0.3895	0.8586	20.00
24.00	59.46	0.9677	0.0091	119.24	240.22	121.56	140.43	261.99	0.4241	0.8463	24.00

R-22

TABLE A-9 Properties of Superheated Refrigerant 22 Vapor

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 0.4 \text{ bar} = 0.04 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -58.86^\circ\text{C}$ )					$p = 0.6 \text{ bar} = 0.06 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -51.40^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.50559	204.13	224.36	1.0512	0.34656	207.14	227.93	1.0294
-55	0.51532	205.92	226.53	1.0612				
-50	0.52787	208.26	229.38	1.0741	0.34895	207.80	228.74	1.0330
-45	0.54037	210.63	232.24	1.0868	0.35747	210.20	231.65	1.0459
-40	0.55284	213.02	235.13	1.0993	0.36594	212.62	234.58	1.0586
-35	0.56526	215.43	238.05	1.1117	0.37437	215.06	237.52	1.0711
-30	0.57766	217.88	240.99	1.1239	0.38277	217.53	240.49	1.0835
-25	0.59002	220.35	243.95	1.1360	0.39114	220.02	243.49	1.0956
-20	0.60236	222.85	246.95	1.1479	0.39948	222.54	246.51	1.1077
-15	0.61468	225.38	249.97	1.1597	0.40779	225.08	249.55	1.1196
-10	0.62697	227.93	253.01	1.1714	0.41608	227.65	252.62	1.1314
-5	0.63925	230.52	256.09	1.1830	0.42436	230.25	255.71	1.1430
0	0.65151	233.13	259.19	1.1944	0.43261	232.88	258.83	1.1545
$p = 0.8 \text{ bar} = 0.08 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -45.73^\circ\text{C}$ )					$p = 1.0 \text{ bar} = 0.10 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -41.09^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.26503	209.41	230.61	1.0144	0.21518	211.25	232.77	1.0031
-45	0.26597	209.76	231.04	1.0163				
-40	0.27245	212.21	234.01	1.0292	0.21633	211.79	233.42	1.0059
-35	0.27890	214.68	236.99	1.0418	0.22158	214.29	236.44	1.0187
-30	0.28530	217.17	239.99	1.0543	0.22679	216.80	239.48	1.0313
-25	0.29167	219.68	243.02	1.0666	0.23197	219.34	242.54	1.0438
-20	0.29801	222.22	246.06	1.0788	0.23712	221.90	245.61	1.0560
-15	0.30433	224.78	249.13	1.0908	0.24224	224.48	248.70	1.0681
-10	0.31062	227.37	252.22	1.1026	0.24734	227.08	251.82	1.0801
-5	0.31690	229.98	255.34	1.1143	0.25241	229.71	254.95	1.0919
0	0.32315	232.62	258.47	1.1259	0.25747	232.36	258.11	1.1035
5	0.32939	235.29	261.64	1.1374	0.26251	235.04	261.29	1.1151
10	0.33561	237.98	264.83	1.1488	0.26753	237.74	264.50	1.1265
$p = 1.5 \text{ bar} = 0.15 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -32.08^\circ\text{C}$ )					$p = 2.0 \text{ bar} = 0.20 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -25.18^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.14721	214.77	236.86	0.9830	0.11232	217.42	239.88	0.9691
-30	0.14872	215.85	238.16	0.9883				
-25	0.15232	218.45	241.30	1.0011	0.11242	217.51	240.00	0.9696
-20	0.15588	221.07	244.45	1.0137	0.11520	220.19	243.23	0.9825
-15	0.15941	223.70	247.61	1.0260	0.11795	222.88	246.47	0.9952
-10	0.16292	226.35	250.78	1.0382	0.12067	225.58	249.72	1.0076
-5	0.16640	229.02	253.98	1.0502	0.12336	228.30	252.97	1.0199
0	0.16987	231.70	257.18	1.0621	0.12603	231.03	256.23	1.0310
5	0.17331	234.42	260.41	1.0738	0.12868	233.78	259.51	1.0438
10	0.17674	237.15	263.66	1.0854	0.13132	236.54	262.81	1.0555
15	0.18015	239.91	266.93	1.0968	0.13393	239.33	266.12	1.0671
20	0.18355	242.69	270.22	1.1081	0.13653	242.14	269.44	1.0786
25	0.18693	245.49	273.53	1.1193	0.13912	244.97	272.79	1.0899

TABLE A-9 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 2.5 \text{ bar} = 0.25 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -19.51^\circ\text{C}$ )					$p = 3.0 \text{ bar} = 0.30 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -14.66^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.09097	219.55	242.29	0.9586	0.07651	221.34	244.29	0.9502
-15	0.09303	222.03	245.29	0.9703				
-10	0.09528	224.79	248.61	0.9831	0.07833	223.96	247.46	0.9623
-5	0.09751	227.55	251.93	0.9956	0.08025	226.78	250.86	0.9751
0	0.09971	230.33	255.26	1.0078	0.08214	229.61	254.25	0.9876
5	0.10189	233.12	258.59	1.0199	0.08400	232.44	257.64	0.9999
10	0.10405	235.92	261.93	1.0318	0.08585	235.28	261.04	1.0120
15	0.10619	238.74	265.29	1.0436	0.08767	238.14	264.44	1.0239
20	0.10831	241.58	268.66	1.0552	0.08949	241.01	267.85	1.0357
25	0.11043	244.44	272.04	1.0666	0.09128	243.89	271.28	1.0472
30	0.11253	247.31	275.44	1.0779	0.09307	246.80	274.72	1.0587
35	0.11461	250.21	278.86	1.0891	0.09484	249.72	278.17	1.0700
40	0.11669	253.13	282.30	1.1002	0.09660	252.66	281.64	1.0811
$p = 3.5 \text{ bar} = 0.35 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -10.39^\circ\text{C}$ )					$p = 4.0 \text{ bar} = 0.40 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -6.56^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.06605	222.88	246.00	0.9431	0.05812	224.24	247.48	0.9370
-10	0.06619	223.10	246.27	0.9441				
-5	0.06789	225.99	249.75	0.9572	0.05860	225.16	248.60	0.9411
0	0.06956	228.86	253.21	0.9700	0.06011	228.09	252.14	0.9542
5	0.07121	231.74	256.67	0.9825	0.06160	231.02	255.66	0.9670
10	0.07284	234.63	260.12	0.9948	0.06306	233.95	259.18	0.9795
15	0.07444	237.52	263.57	1.0069	0.06450	236.89	262.69	0.9918
20	0.07603	240.42	267.03	1.0188	0.06592	239.83	266.19	1.0039
25	0.07760	243.34	270.50	1.0305	0.06733	242.77	269.71	1.0158
30	0.07916	246.27	273.97	1.0421	0.06872	245.73	273.22	1.0274
35	0.08070	249.22	277.46	1.0535	0.07010	248.71	276.75	1.0390
40	0.08224	252.18	280.97	1.0648	0.07146	251.70	280.28	1.0504
45	0.08376	255.17	284.48	1.0759	0.07282	254.70	283.83	1.0616
$p = 4.5 \text{ bar} = 0.45 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -3.08^\circ\text{C}$ )					$p = 5.0 \text{ bar} = 0.50 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 0.12^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.05189	225.45	248.80	0.9316	0.04686	226.54	249.97	0.9269
0	0.05275	227.29	251.03	0.9399				
5	0.05411	230.28	254.63	0.9529	0.04810	229.52	253.57	0.9399
10	0.05545	233.26	258.21	0.9657	0.04934	232.55	257.22	0.9530
15	0.05676	236.24	261.78	0.9782	0.05056	235.57	260.85	0.9657
20	0.05805	239.22	265.34	0.9904	0.05175	238.59	264.47	0.9781
25	0.05933	242.20	268.90	1.0025	0.05293	241.61	268.07	0.9903
30	0.06059	245.19	272.46	1.0143	0.05409	244.63	271.68	1.0023
35	0.06184	248.19	276.02	1.0259	0.05523	247.66	275.28	1.0141
40	0.06308	251.20	279.59	1.0374	0.05636	250.70	278.89	1.0257
45	0.06430	254.23	283.17	1.0488	0.05748	253.76	282.50	1.0371
50	0.06552	257.28	286.76	1.0600	0.05859	256.82	286.12	1.0484
55	0.06672	260.34	290.36	1.0710	0.05969	259.90	289.75	1.0595

TABLE A-9 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 5.5 \text{ bar} = 0.55 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 3.08^\circ\text{C}$ )					$p = 6.0 \text{ bar} = 0.60 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 5.85^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.04271	227.53	251.02	0.9226	0.03923	228.44	251.98	0.9186
5	0.04317	228.72	252.46	0.9278				
10	0.04433	231.81	256.20	0.9411	0.04015	231.05	255.14	0.9299
15	0.04547	234.89	259.90	0.9540	0.04122	234.18	258.91	0.9431
20	0.04658	237.95	263.57	0.9667	0.04227	237.29	262.65	0.9560
25	0.04768	241.01	267.23	0.9790	0.04330	240.39	266.37	0.9685
30	0.04875	244.07	270.88	0.9912	0.04431	243.49	270.07	0.9808
35	0.04982	247.13	274.53	1.0031	0.04530	246.58	273.76	0.9929
40	0.05086	250.20	278.17	1.0148	0.04628	249.68	277.45	1.0048
45	0.05190	253.27	281.82	1.0264	0.04724	252.78	281.13	1.0164
50	0.05293	256.36	285.47	1.0378	0.04820	255.90	284.82	1.0279
55	0.05394	259.46	289.13	1.0490	0.04914	259.02	288.51	1.0393
60	0.05495	262.58	292.80	1.0601	0.05008	262.15	292.20	1.0504
$p = 7.0 \text{ bar} = 0.70 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 10.91^\circ\text{C}$ )					$p = 8.0 \text{ bar} = 0.80 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 15.45^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.03371	230.04	253.64	0.9117	0.02953	231.43	255.05	0.9056
15	0.03451	232.70	256.86	0.9229				
20	0.03547	235.92	260.75	0.9363	0.03033	234.47	258.74	0.9182
25	0.03639	239.12	264.59	0.9493	0.03118	237.76	262.70	0.9315
30	0.03730	242.29	268.40	0.9619	0.03202	241.04	266.66	0.9448
35	0.03819	245.46	272.19	0.9743	0.03283	244.28	270.54	0.9574
40	0.03906	248.62	275.96	0.9865	0.03363	247.52	274.42	0.9700
45	0.03992	251.78	279.72	0.9984	0.03440	250.74	278.26	0.9821
50	0.04076	254.94	283.48	1.0101	0.03517	253.96	282.10	0.9941
55	0.04160	258.11	287.23	1.0216	0.03592	257.18	285.92	1.0058
60	0.04242	261.29	290.99	1.0330	0.03667	260.40	289.74	1.0174
65	0.04324	264.48	294.75	1.0442	0.03741	263.64	293.56	1.0287
70	0.04405	267.68	298.51	1.0552	0.03814	266.87	297.38	1.0400
$p = 9.0 \text{ bar} = 0.90 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 19.59^\circ\text{C}$ )					$p = 10.0 \text{ bar} = 1.00 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 23.40^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.02623	232.64	256.25	0.9001	0.02358	233.71	257.28	0.8952
20	0.02630	232.92	256.59	0.9013				
30	0.02789	239.73	264.83	0.9289	0.02457	238.34	262.91	0.9139
40	0.02939	246.37	272.82	0.9549	0.02598	245.18	271.17	0.9407
50	0.03082	252.95	280.68	0.9795	0.02732	251.90	279.22	0.9660
60	0.03219	259.49	288.46	1.0033	0.02860	258.56	287.15	0.9902
70	0.03353	266.04	296.21	1.0262	0.02984	265.19	295.03	1.0135
80	0.03483	272.62	303.96	1.0484	0.03104	271.84	302.88	1.0361
90	0.03611	279.23	311.73	1.0701	0.03221	278.52	310.74	1.0580
100	0.03736	285.90	319.53	1.0913	0.03337	285.24	318.61	1.0794
110	0.03860	292.63	327.37	1.1120	0.03450	292.02	326.52	1.1003
120	0.03982	299.42	335.26	1.1323	0.03562	298.85	334.46	1.1207
130	0.04103	306.28	343.21	1.1523	0.03672	305.74	342.46	1.1408
140	0.04223	313.21	351.22	1.1719	0.03781	312.70	350.51	1.1605
150	0.04342	320.21	359.29	1.1912	0.03889	319.74	358.63	1.1790

TABLE A-9 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 12.0 \text{ bar} = 1.20 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 30.25^\circ\text{C}$ )					$p = 14.0 \text{ bar} = 1.40 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 36.29^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01955	235.48	258.94	0.8864	0.01662	236.89	260.16	0.8786
40	0.02083	242.63	267.62	0.9146	0.01708	239.78	263.70	0.8900
50	0.02204	249.69	276.14	0.9413	0.01823	247.29	272.81	0.9186
60	0.02319	256.60	284.43	0.9666	0.01929	254.52	281.53	0.9452
70	0.02428	263.44	292.58	0.9907	0.02029	261.60	290.01	0.9703
80	0.02534	270.25	300.66	1.0139	0.02125	268.60	298.34	0.9942
90	0.02636	277.07	308.70	1.0363	0.02217	275.56	306.60	1.0172
100	0.02736	283.90	316.73	1.0582	0.02306	282.52	314.80	1.0395
110	0.02834	290.77	324.78	1.0794	0.02393	289.49	323.00	1.0612
120	0.02930	297.69	332.85	1.1002	0.02478	296.50	331.19	1.0823
130	0.03024	304.65	340.95	1.1205	0.02562	303.55	339.41	1.1029
140	0.03118	311.68	349.09	1.1405	0.02644	310.64	347.65	1.1231
150	0.03210	318.77	357.29	1.1601	0.02725	317.79	355.94	1.1429
160	0.03301	325.92	365.54	1.1793	0.02805	324.99	364.26	1.1624
170	0.03392	333.14	373.84	1.1983	0.02884	332.26	372.64	1.1815
$p = 16.0 \text{ bar} = 1.60 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 41.73^\circ\text{C}$ )					$p = 18.0 \text{ bar} = 1.80 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 46.69^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01440	238.00	261.04	0.8715	0.01265	238.86	261.64	0.8649
50	0.01533	244.66	269.18	0.8971	0.01301	241.72	265.14	0.8758
60	0.01634	252.29	278.43	0.9252	0.01401	249.86	275.09	0.9061
70	0.01728	259.65	287.30	0.9515	0.01492	257.57	284.43	0.9337
80	0.01817	266.86	295.93	0.9762	0.01576	265.04	293.40	0.9595
90	0.01901	274.00	304.42	0.9999	0.01655	272.37	302.16	0.9839
100	0.01983	281.09	312.82	1.0228	0.01731	279.62	310.77	1.0073
110	0.02062	288.18	321.17	1.0448	0.01804	286.83	319.30	1.0299
120	0.02139	295.28	329.51	1.0663	0.01874	294.04	327.78	1.0517
130	0.02214	302.41	337.84	1.0872	0.01943	301.26	336.24	1.0730
140	0.02288	309.58	346.19	1.1077	0.02011	308.50	344.70	1.0937
150	0.02361	316.79	354.56	1.1277	0.02077	315.78	353.17	1.1139
160	0.02432	324.05	362.97	1.1473	0.02142	323.10	361.66	1.1338
170	0.02503	331.37	371.42	1.1666	0.02207	330.47	370.19	1.1532
$p = 20.0 \text{ bar} = 2.00 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 51.26^\circ\text{C}$ )					$p = 24.0 \text{ bar} = 2.4 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 59.46^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01124	239.51	261.98	0.8586	0.00907	240.22	261.99	0.8463
60	0.01212	247.20	271.43	0.8873	0.00913	240.78	262.68	0.8484
70	0.01300	255.35	281.36	0.9167	0.01006	250.30	274.43	0.8831
80	0.01381	263.12	290.74	0.9436	0.01085	258.89	284.93	0.9133
90	0.01457	270.67	299.80	0.9689	0.01156	267.01	294.75	0.9407
100	0.01528	278.09	308.65	0.9929	0.01222	274.85	304.18	0.9663
110	0.01596	285.44	317.37	1.0160	0.01284	282.53	313.35	0.9906
120	0.01663	292.76	326.01	1.0383	0.01343	290.11	322.35	1.0137
130	0.01727	300.08	334.61	1.0598	0.01400	297.64	331.25	1.0361
140	0.01789	307.40	343.19	1.0808	0.01456	305.14	340.08	1.0577
150	0.01850	314.75	351.76	1.1013	0.01509	312.64	348.87	1.0787
160	0.01910	322.14	360.34	1.1214	0.01562	320.16	357.64	1.0992
170	0.01969	329.56	368.95	1.1410	0.01613	327.70	366.41	1.1192
180	0.02027	337.03	377.58	1.1603	0.01663	335.27	375.20	1.1388

**TABLE A-10** Properties of Saturated Refrigerant 134a (Liquid–Vapor): Temperature Table

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
–40	0.5164	0.7055	0.3569	–0.04	204.45	0.00	222.88	222.88	0.0000	0.9560	–40
–36	0.6332	0.7113	0.2947	4.68	206.73	4.73	220.67	225.40	0.0201	0.9506	–36
–32	0.7704	0.7172	0.2451	9.47	209.01	9.52	218.37	227.90	0.0401	0.9456	–32
–28	0.9305	0.7233	0.2052	14.31	211.29	14.37	216.01	230.38	0.0600	0.9411	–28
–26	1.0199	0.7265	0.1882	16.75	212.43	16.82	214.80	231.62	0.0699	0.9390	–26
–24	1.1160	0.7296	0.1728	19.21	213.57	19.29	213.57	232.85	0.0798	0.9370	–24
–22	1.2192	0.7328	0.1590	21.68	214.70	21.77	212.32	234.08	0.0897	0.9351	–22
–20	1.3299	0.7361	0.1464	24.17	215.84	24.26	211.05	235.31	0.0996	0.9332	–20
–18	1.4483	0.7395	0.1350	26.67	216.97	26.77	209.76	236.53	0.1094	0.9315	–18
–16	1.5748	0.7428	0.1247	29.18	218.10	29.30	208.45	237.74	0.1192	0.9298	–16
–12	1.8540	0.7498	0.1068	34.25	220.36	34.39	205.77	240.15	0.1388	0.9267	–12
–8	2.1704	0.7569	0.0919	39.38	222.60	39.54	203.00	242.54	0.1583	0.9239	–8
–4	2.5274	0.7644	0.0794	44.56	224.84	44.75	200.15	244.90	0.1777	0.9213	–4
0	2.9282	0.7721	0.0689	49.79	227.06	50.02	197.21	247.23	0.1970	0.9190	0
4	3.3765	0.7801	0.0600	55.08	229.27	55.35	194.19	249.53	0.2162	0.9169	4
8	3.8756	0.7884	0.0525	60.43	231.46	60.73	191.07	251.80	0.2354	0.9150	8
12	4.4294	0.7971	0.0460	65.83	233.63	66.18	187.85	254.03	0.2545	0.9132	12
16	5.0416	0.8062	0.0405	71.29	235.78	71.69	184.52	256.22	0.2735	0.9116	16
20	5.7160	0.8157	0.0358	76.80	237.91	77.26	181.09	258.36	0.2924	0.9102	20
24	6.4566	0.8257	0.0317	82.37	240.01	82.90	177.55	260.45	0.3113	0.9089	24
26	6.8530	0.8309	0.0298	85.18	241.05	85.75	175.73	261.48	0.3208	0.9082	26
28	7.2675	0.8362	0.0281	88.00	242.08	88.61	173.89	262.50	0.3302	0.9076	28
30	7.7006	0.8417	0.0265	90.84	243.10	91.49	172.00	263.50	0.3396	0.9070	30
32	8.1528	0.8473	0.0250	93.70	244.12	94.39	170.09	264.48	0.3490	0.9064	32
34	8.6247	0.8530	0.0236	96.58	245.12	97.31	168.14	265.45	0.3584	0.9058	34
36	9.1168	0.8590	0.0223	99.47	246.11	100.25	166.15	266.40	0.3678	0.9053	36
38	9.6298	0.8651	0.0210	102.38	247.09	103.21	164.12	267.33	0.3772	0.9047	38
40	10.164	0.8714	0.0199	105.30	248.06	106.19	162.05	268.24	0.3866	0.9041	40
42	10.720	0.8780	0.0188	108.25	249.02	109.19	159.94	269.14	0.3960	0.9035	42
44	11.299	0.8847	0.0177	111.22	249.96	112.22	157.79	270.01	0.4054	0.9030	44
48	12.526	0.8989	0.0159	117.22	251.79	118.35	153.33	271.68	0.4243	0.9017	48
52	13.851	0.9142	0.0142	123.31	253.55	124.58	148.66	273.24	0.4432	0.9004	52
56	15.278	0.9308	0.0127	129.51	255.23	130.93	143.75	274.68	0.4622	0.8990	56
60	16.813	0.9488	0.0114	135.82	256.81	137.42	138.57	275.99	0.4814	0.8973	60
70	21.162	1.0027	0.0086	152.22	260.15	154.34	124.08	278.43	0.5302	0.8918	70
80	26.324	1.0766	0.0064	169.88	262.14	172.71	106.41	279.12	0.5814	0.8827	80
90	32.435	1.1949	0.0046	189.82	261.34	193.69	82.63	276.32	0.6380	0.8655	90
100	39.742	1.5443	0.0027	218.60	248.49	224.74	34.40	259.13	0.7196	0.8117	100

Source: Tables A-10 through A-12 are calculated based on equations from D. P. Wilson and R. S. Basu, “Thermodynamic Properties of a New Stratospherically Safe Working Fluid—Refrigerant 134a,” *ASHRAE Trans.*, Vol. 94, Pt. 2, 1988, pp. 2095–2118.

**TABLE A-11** Properties of Saturated Refrigerant 134a (Liquid–Vapor): Pressure Table

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
0.6	−37.07	0.7097	0.3100	3.41	206.12	3.46	221.27	224.72	0.0147	0.9520	0.6
0.8	−31.21	0.7184	0.2366	10.41	209.46	10.47	217.92	228.39	0.0440	0.9447	0.8
1.0	−26.43	0.7258	0.1917	16.22	212.18	16.29	215.06	231.35	0.0678	0.9395	1.0
1.2	−22.36	0.7323	0.1614	21.23	214.50	21.32	212.54	233.86	0.0879	0.9354	1.2
1.4	−18.80	0.7381	0.1395	25.66	216.52	25.77	210.27	236.04	0.1055	0.9322	1.4
1.6	−15.62	0.7435	0.1229	29.66	218.32	29.78	208.19	237.97	0.1211	0.9295	1.6
1.8	−12.73	0.7485	0.1098	33.31	219.94	33.45	206.26	239.71	0.1352	0.9273	1.8
2.0	−10.09	0.7532	0.0993	36.69	221.43	36.84	204.46	241.30	0.1481	0.9253	2.0
2.4	−5.37	0.7618	0.0834	42.77	224.07	42.95	201.14	244.09	0.1710	0.9222	2.4
2.8	−1.23	0.7697	0.0719	48.18	226.38	48.39	198.13	246.52	0.1911	0.9197	2.8
3.2	2.48	0.7770	0.0632	53.06	228.43	53.31	195.35	248.66	0.2089	0.9177	3.2
3.6	5.84	0.7839	0.0564	57.54	230.28	57.82	192.76	250.58	0.2251	0.9160	3.6
4.0	8.93	0.7904	0.0509	61.69	231.97	62.00	190.32	252.32	0.2399	0.9145	4.0
5.0	15.74	0.8056	0.0409	70.93	235.64	71.33	184.74	256.07	0.2723	0.9117	5.0
6.0	21.58	0.8196	0.0341	78.99	238.74	79.48	179.71	259.19	0.2999	0.9097	6.0
7.0	26.72	0.8328	0.0292	86.19	241.42	86.78	175.07	261.85	0.3242	0.9080	7.0
8.0	31.33	0.8454	0.0255	92.75	243.78	93.42	170.73	264.15	0.3459	0.9066	8.0
9.0	35.53	0.8576	0.0226	98.79	245.88	99.56	166.62	266.18	0.3656	0.9054	9.0
10.0	39.39	0.8695	0.0202	104.42	247.77	105.29	162.68	267.97	0.3838	0.9043	10.0
12.0	46.32	0.8928	0.0166	114.69	251.03	115.76	155.23	270.99	0.4164	0.9023	12.0
14.0	52.43	0.9159	0.0140	123.98	253.74	125.26	148.14	273.40	0.4453	0.9003	14.0
16.0	57.92	0.9392	0.0121	132.52	256.00	134.02	141.31	275.33	0.4714	0.8982	16.0
18.0	62.91	0.9631	0.0105	140.49	257.88	142.22	134.60	276.83	0.4954	0.8959	18.0
20.0	67.49	0.9878	0.0093	148.02	259.41	149.99	127.95	277.94	0.5178	0.8934	20.0
25.0	77.59	1.0562	0.0069	165.48	261.84	168.12	111.06	279.17	0.5687	0.8854	25.0
30.0	86.22	1.1416	0.0053	181.88	262.16	185.30	92.71	278.01	0.6156	0.8735	30.0

R-134a



TABLE A-12 Properties of Superheated Refrigerant 134a Vapor

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 0.6 \text{ bar} = 0.06 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -37.07^\circ\text{C}$ )					$p = 1.0 \text{ bar} = 0.10 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -26.43^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.31003	206.12	224.72	0.9520	0.19170	212.18	231.35	0.9395
-20	0.33536	217.86	237.98	1.0062	0.19770	216.77	236.54	0.9602
-10	0.34992	224.97	245.96	1.0371	0.20686	224.01	244.70	0.9918
0	0.36433	232.24	254.10	1.0675	0.21587	231.41	252.99	1.0227
10	0.37861	239.69	262.41	1.0973	0.22473	238.96	261.43	1.0531
20	0.39279	247.32	270.89	1.1267	0.23349	246.67	270.02	1.0829
30	0.40688	255.12	279.53	1.1557	0.24216	254.54	278.76	1.1122
40	0.42091	263.10	288.35	1.1844	0.25076	262.58	287.66	1.1411
50	0.43487	271.25	297.34	1.2126	0.25930	270.79	296.72	1.1696
60	0.44879	279.58	306.51	1.2405	0.26779	279.16	305.94	1.1977
70	0.46266	288.08	315.84	1.2681	0.27623	287.70	315.32	1.2254
80	0.47650	296.75	325.34	1.2954	0.28464	296.40	324.87	1.2528
90	0.49031	305.58	335.00	1.3224	0.29302	305.27	334.57	1.2799
$p = 1.4 \text{ bar} = 0.14 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -18.80^\circ\text{C}$ )					$p = 1.8 \text{ bar} = 0.18 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -12.73^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.13945	216.52	236.04	0.9322	0.10983	219.94	239.71	0.9273
-10	0.14549	223.03	243.40	0.9606	0.11135	222.02	242.06	0.9362
0	0.15219	230.55	251.86	0.9922	0.11678	229.67	250.69	0.9684
10	0.15875	238.21	260.43	1.0230	0.12207	237.44	259.41	0.9998
20	0.16520	246.01	269.13	1.0532	0.12723	245.33	268.23	1.0304
30	0.17155	253.96	277.97	1.0828	0.13230	253.36	277.17	1.0604
40	0.17783	262.06	286.96	1.1120	0.13730	261.53	286.24	1.0898
50	0.18404	270.32	296.09	1.1407	0.14222	269.85	295.45	1.1187
60	0.19020	278.74	305.37	1.1690	0.14710	278.31	304.79	1.1472
70	0.19633	287.32	314.80	1.1969	0.15193	286.93	314.28	1.1753
80	0.20241	296.06	324.39	1.2244	0.15672	295.71	323.92	1.2030
90	0.20846	304.95	334.14	1.2516	0.16148	304.63	333.70	1.2303
100	0.21449	314.01	344.04	1.2785	0.16622	313.72	343.63	1.2573
$p = 2.0 \text{ bar} = 0.20 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -10.09^\circ\text{C}$ )					$p = 2.4 \text{ bar} = 0.24 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -5.37^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.09933	221.43	241.30	0.9253	0.08343	224.07	244.09	0.9222
-10	0.09938	221.50	241.38	0.9256				
0	0.10438	229.23	250.10	0.9582	0.08574	228.31	248.89	0.9399
10	0.10922	237.05	258.89	0.9898	0.08993	236.26	257.84	0.9721
20	0.11394	244.99	267.78	1.0206	0.09399	244.30	266.85	1.0034
30	0.11856	253.06	276.77	1.0508	0.09794	252.45	275.95	1.0339
40	0.12311	261.26	285.88	1.0804	0.10181	260.72	285.16	1.0637
50	0.12758	269.61	295.12	1.1094	0.10562	269.12	294.47	1.0930
60	0.13201	278.10	304.50	1.1380	0.10937	277.67	303.91	1.1218
70	0.13639	286.74	314.02	1.1661	0.11307	286.35	313.49	1.1501
80	0.14073	295.53	323.68	1.1939	0.11674	295.18	323.19	1.1780
90	0.14504	304.47	333.48	1.2212	0.12037	304.15	333.04	1.2055
100	0.14932	313.57	343.43	1.2483	0.12398	313.27	343.03	1.2326

TABLE A-12 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 2.8 \text{ bar} = 0.28 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -1.23^\circ\text{C}$ )					$p = 3.2 \text{ bar} = 0.32 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 2.48^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.07193	226.38	246.52	0.9197	0.06322	228.43	248.66	0.9177
0	0.07240	227.37	247.64	0.9238				
10	0.07613	235.44	256.76	0.9566	0.06576	234.61	255.65	0.9427
20	0.07972	243.59	265.91	0.9883	0.06901	242.87	264.95	0.9749
30	0.08320	251.83	275.12	1.0192	0.07214	251.19	274.28	1.0062
40	0.08660	260.17	284.42	1.0494	0.07518	259.61	283.67	1.0367
50	0.08992	268.64	293.81	1.0789	0.07815	268.14	293.15	1.0665
60	0.09319	277.23	303.32	1.1079	0.08106	276.79	302.72	1.0957
70	0.09641	285.96	312.95	1.1364	0.08392	285.56	312.41	1.1243
80	0.09960	294.82	322.71	1.1644	0.08674	294.46	322.22	1.1525
90	0.10275	303.83	332.60	1.1920	0.08953	303.50	332.15	1.1802
100	0.10587	312.98	342.62	1.2193	0.09229	312.68	342.21	1.2076
110	0.10897	322.27	352.78	1.2461	0.09503	322.00	352.40	1.2345
120	0.11205	331.71	363.08	1.2727	0.09774	331.45	362.73	1.2611
$p = 4.0 \text{ bar} = 0.40 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 8.93^\circ\text{C}$ )					$p = 5.0 \text{ bar} = 0.50 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 15.74^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.05089	231.97	252.32	0.9145	0.04086	235.64	256.07	0.9117
10	0.05119	232.87	253.35	0.9182				
20	0.05397	241.37	262.96	0.9515	0.04188	239.40	260.34	0.9264
30	0.05662	249.89	272.54	0.9837	0.04416	248.20	270.28	0.9597
40	0.05917	258.47	282.14	1.0148	0.04633	256.99	280.16	0.9918
50	0.06164	267.13	291.79	1.0452	0.04842	265.83	290.04	1.0229
60	0.06405	275.89	301.51	1.0748	0.05043	274.73	299.95	1.0531
70	0.06641	284.75	311.32	1.1038	0.05240	283.72	309.92	1.0825
80	0.06873	293.73	321.23	1.1322	0.05432	292.80	319.96	1.1114
90	0.07102	302.84	331.25	1.1602	0.05620	302.00	330.10	1.1397
100	0.07327	312.07	341.38	1.1878	0.05805	311.31	340.33	1.1675
110	0.07550	321.44	351.64	1.2149	0.05988	320.74	350.68	1.1949
120	0.07771	330.94	362.03	1.2417	0.06168	330.30	361.14	1.2218
130	0.07991	340.58	372.54	1.2681	0.06347	339.98	371.72	1.2484
140	0.08208	350.35	383.18	1.2941	0.06524	349.79	382.42	1.2746
$p = 6.0 \text{ bar} = 0.60 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 21.58^\circ\text{C}$ )					$p = 7.0 \text{ bar} = 0.70 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 26.72^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.03408	238.74	259.19	0.9097	0.02918	241.42	261.85	0.9080
30	0.03581	246.41	267.89	0.9388	0.02979	244.51	265.37	0.9197
40	0.03774	255.45	278.09	0.9719	0.03157	253.83	275.93	0.9539
50	0.03958	264.48	288.23	1.0037	0.03324	263.08	286.35	0.9867
60	0.04134	273.54	298.35	1.0346	0.03482	272.31	296.69	1.0182
70	0.04304	282.66	308.48	1.0645	0.03634	281.57	307.01	1.0487
80	0.04469	291.86	318.67	1.0938	0.03781	290.88	317.35	1.0784
90	0.04631	301.14	328.93	1.1225	0.03924	300.27	327.74	1.1074
100	0.04790	310.53	339.27	1.1505	0.04064	309.74	338.19	1.1358
110	0.04946	320.03	349.70	1.1781	0.04201	319.31	348.71	1.1637
120	0.05099	329.64	360.24	1.2053	0.04335	328.98	359.33	1.1910
130	0.05251	339.38	370.88	1.2320	0.04468	338.76	370.04	1.2179
140	0.05402	349.23	381.64	1.2584	0.04599	348.66	380.86	1.2444
150	0.05550	359.21	392.52	1.2844	0.04729	358.68	391.79	1.2706
160	0.05698	369.32	403.51	1.3100	0.04857	368.82	402.82	1.2963

TABLE A-12 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 8.0 \text{ bar} = 0.80 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 31.33^\circ\text{C}$ )					$p = 9.0 \text{ bar} = 0.90 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 35.53^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.02547	243.78	264.15	0.9066	0.02255	245.88	266.18	0.9054
40	0.02691	252.13	273.66	0.9374	0.02325	250.32	271.25	0.9217
50	0.02846	261.62	284.39	0.9711	0.02472	260.09	282.34	0.9566
60	0.02992	271.04	294.98	1.0034	0.02609	269.72	293.21	0.9897
70	0.03131	280.45	305.50	1.0345	0.02738	279.30	303.94	1.0214
80	0.03264	289.89	316.00	1.0647	0.02861	288.87	314.62	1.0521
90	0.03393	299.37	326.52	1.0940	0.02980	298.46	325.28	1.0819
100	0.03519	308.93	337.08	1.1227	0.03095	308.11	335.96	1.1109
110	0.03642	318.57	347.71	1.1508	0.03207	317.82	346.68	1.1392
120	0.03762	328.31	358.40	1.1784	0.03316	327.62	357.47	1.1670
130	0.03881	338.14	369.19	1.2055	0.03423	337.52	368.33	1.1943
140	0.03997	348.09	380.07	1.2321	0.03529	347.51	379.27	1.2211
150	0.04113	358.15	391.05	1.2584	0.03633	357.61	390.31	1.2475
160	0.04227	368.32	402.14	1.2843	0.03736	367.82	401.44	1.2735
170	0.04340	378.61	413.33	1.3098	0.03838	378.14	412.68	1.2992
180	0.04452	389.02	424.63	1.3351	0.03939	388.57	424.02	1.3245
$p = 10.0 \text{ bar} = 1.00 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 39.39^\circ\text{C}$ )					$p = 12.0 \text{ bar} = 1.20 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 46.32^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.02020	247.77	267.97	0.9043	0.01663	251.03	270.99	0.9023
40	0.02029	248.39	268.68	0.9066				
50	0.02171	258.48	280.19	0.9428	0.01712	254.98	275.52	0.9164
60	0.02301	268.35	291.36	0.9768	0.01835	265.42	287.44	0.9527
70	0.02423	278.11	302.34	1.0093	0.01947	275.59	298.96	0.9868
80	0.02538	287.82	313.20	1.0405	0.02051	285.62	310.24	1.0192
90	0.02649	297.53	324.01	1.0707	0.02150	295.59	321.39	1.0503
100	0.02755	307.27	334.82	1.1000	0.02244	305.54	332.47	1.0804
110	0.02858	317.06	345.65	1.1286	0.02335	315.50	343.52	1.1096
120	0.02959	326.93	356.52	1.1567	0.02423	325.51	354.58	1.1381
130	0.03058	336.88	367.46	1.1841	0.02508	335.58	365.68	1.1660
140	0.03154	346.92	378.46	1.2111	0.02592	345.73	376.83	1.1933
150	0.03250	357.06	389.56	1.2376	0.02674	355.95	388.04	1.2201
160	0.03344	367.31	400.74	1.2638	0.02754	366.27	399.33	1.2465
170	0.03436	377.66	412.02	1.2895	0.02834	376.69	410.70	1.2724
180	0.03528	388.12	423.40	1.3149	0.02912	387.21	422.16	1.2980
$p = 14.0 \text{ bar} = 1.40 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 52.43^\circ\text{C}$ )					$p = 16.0 \text{ bar} = 1.60 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 57.92^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01405	253.74	273.40	0.9003	0.01208	256.00	275.33	0.8982
60	0.01495	262.17	283.10	0.9297	0.01233	258.48	278.20	0.9069
70	0.01603	272.87	295.31	0.9658	0.01340	269.89	291.33	0.9457
80	0.01701	283.29	307.10	0.9997	0.01435	280.78	303.74	0.9813
90	0.01792	293.55	318.63	1.0319	0.01521	291.39	315.72	1.0148
100	0.01878	303.73	330.02	1.0628	0.01601	301.84	327.46	1.0467
110	0.01960	313.88	341.32	1.0927	0.01677	312.20	339.04	1.0773
120	0.02039	324.05	352.59	1.1218	0.01750	322.53	350.53	1.1069
130	0.02115	334.25	363.86	1.1501	0.01820	332.87	361.99	1.1357
140	0.02189	344.50	375.15	1.1777	0.01887	343.24	373.44	1.1638
150	0.02262	354.82	386.49	1.2048	0.01953	353.66	384.91	1.1912
160	0.02333	365.22	397.89	1.2315	0.02017	364.15	396.43	1.2181
170	0.02403	375.71	409.36	1.2576	0.02080	374.71	407.99	1.2445
180	0.02472	386.29	420.90	1.2834	0.02142	385.35	419.62	1.2704
190	0.02541	396.96	432.53	1.3088	0.02203	396.08	431.33	1.2960
200	0.02608	407.73	444.24	1.3338	0.02263	406.90	443.11	1.3212

**TABLE A-13** Properties of Saturated Ammonia (Liquid–Vapor): Temperature Table

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
–50	0.4086	1.4245	2.6265	–43.94	1264.99	–43.88	1416.20	1372.32	–0.1922	6.1543	–50
–45	0.5453	1.4367	2.0060	–22.03	1271.19	–21.95	1402.52	1380.57	–0.0951	6.0523	–45
–40	0.7174	1.4493	1.5524	–0.10	1277.20	0.00	1388.56	1388.56	0.0000	5.9557	–40
–36	0.8850	1.4597	1.2757	17.47	1281.87	17.60	1377.17	1394.77	0.0747	5.8819	–36
–32	1.0832	1.4703	1.0561	35.09	1286.41	35.25	1365.55	1400.81	0.1484	5.8111	–32
–30	1.1950	1.4757	0.9634	43.93	1288.63	44.10	1359.65	1403.75	0.1849	5.7767	–30
–28	1.3159	1.4812	0.8803	52.78	1290.82	52.97	1353.68	1406.66	0.2212	5.7430	–28
–26	1.4465	1.4867	0.8056	61.65	1292.97	61.86	1347.65	1409.51	0.2572	5.7100	–26
–22	1.7390	1.4980	0.6780	79.46	1297.18	79.72	1335.36	1415.08	0.3287	5.6457	–22
–20	1.9019	1.5038	0.6233	88.40	1299.23	88.68	1329.10	1417.79	0.3642	5.6144	–20
–18	2.0769	1.5096	0.5739	97.36	1301.25	97.68	1322.77	1420.45	0.3994	5.5837	–18
–16	2.2644	1.5155	0.5291	106.36	1303.23	106.70	1316.35	1423.05	0.4346	5.5536	–16
–14	2.4652	1.5215	0.4885	115.37	1305.17	115.75	1309.86	1425.61	0.4695	5.5239	–14
–12	2.6798	1.5276	0.4516	124.42	1307.08	124.83	1303.28	1428.11	0.5043	5.4948	–12
–10	2.9089	1.5338	0.4180	133.50	1308.95	133.94	1296.61	1430.55	0.5389	5.4662	–10
–8	3.1532	1.5400	0.3874	142.60	1310.78	143.09	1289.86	1432.95	0.5734	5.4380	–8
–6	3.4134	1.5464	0.3595	151.74	1312.57	152.26	1283.02	1435.28	0.6077	5.4103	–6
–4	3.6901	1.5528	0.3340	160.88	1314.32	161.46	1276.10	1437.56	0.6418	5.3831	–4
–2	3.9842	1.5594	0.3106	170.07	1316.04	170.69	1269.08	1439.78	0.6759	5.3562	–2
0	4.2962	1.5660	0.2892	179.29	1317.71	179.96	1261.97	1441.94	0.7097	5.3298	0
2	4.6270	1.5727	0.2695	188.53	1319.34	189.26	1254.77	1444.03	0.7435	5.3038	2
4	4.9773	1.5796	0.2514	197.80	1320.92	198.59	1247.48	1446.07	0.7770	5.2781	4
6	5.3479	1.5866	0.2348	207.10	1322.47	207.95	1240.09	1448.04	0.8105	5.2529	6
8	5.7395	1.5936	0.2195	216.42	1323.96	217.34	1232.61	1449.94	0.8438	5.2279	8
10	6.1529	1.6008	0.2054	225.77	1325.42	226.75	1225.03	1451.78	0.8769	5.2033	10
12	6.5890	1.6081	0.1923	235.14	1326.82	236.20	1217.35	1453.55	0.9099	5.1791	12
16	7.5324	1.6231	0.1691	253.95	1329.48	255.18	1201.70	1456.87	0.9755	5.1314	16
20	8.5762	1.6386	0.1492	272.86	1331.94	274.26	1185.64	1459.90	1.0404	5.0849	20
24	9.7274	1.6547	0.1320	291.84	1334.19	293.45	1169.16	1462.61	1.1048	5.0394	24
28	10.993	1.6714	0.1172	310.92	1336.20	312.75	1152.24	1465.00	1.1686	4.9948	28
32	12.380	1.6887	0.1043	330.07	1337.97	332.17	1134.87	1467.03	1.2319	4.9509	32
36	13.896	1.7068	0.0930	349.32	1339.47	351.69	1117.00	1468.70	1.2946	4.9078	36
40	15.549	1.7256	0.0831	368.67	1340.70	371.35	1098.62	1469.97	1.3569	4.8652	40
45	17.819	1.7503	0.0725	393.01	1341.81	396.13	1074.84	1470.96	1.4341	4.8125	45
50	20.331	1.7765	0.0634	417.56	1342.42	421.17	1050.09	1471.26	1.5109	4.7604	50

Ammonia

Source: Tables A-13 through A-15 are calculated based on equations from L. Haar and J. S. Gallagher, “Thermodynamic Properties of Ammonia,” *J. Phys. Chem. Reference Data*, Vol. 7, 1978, pp. 635–792.

**TABLE A-14** Properties of Saturated Ammonia (Liquid–Vapor): Pressure Table

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
0.40	−50.36	1.4236	2.6795	−45.52	1264.54	−45.46	1417.18	1371.72	−0.1992	6.1618	0.40
0.50	−46.53	1.4330	2.1752	−28.73	1269.31	−28.66	1406.73	1378.07	−0.1245	6.0829	0.50
0.60	−43.28	1.4410	1.8345	−14.51	1273.27	−14.42	1397.76	1383.34	−0.0622	6.0186	0.60
0.70	−40.46	1.4482	1.5884	−2.11	1276.66	−2.01	1389.85	1387.84	−0.0086	5.9643	0.70
0.80	−37.94	1.4546	1.4020	8.93	1279.61	9.04	1382.73	1391.78	0.0386	5.9174	0.80
0.90	−35.67	1.4605	1.2559	18.91	1282.24	19.04	1376.23	1395.27	0.0808	5.8760	0.90
1.00	−33.60	1.4660	1.1381	28.03	1284.61	28.18	1370.23	1398.41	0.1191	5.8391	1.00
1.25	−29.07	1.4782	0.9237	48.03	1289.65	48.22	1356.89	1405.11	0.2018	5.7610	1.25
1.50	−25.22	1.4889	0.7787	65.10	1293.80	65.32	1345.28	1410.61	0.2712	5.6973	1.50
1.75	−21.86	1.4984	0.6740	80.08	1297.33	80.35	1334.92	1415.27	0.3312	5.6435	1.75
2.00	−18.86	1.5071	0.5946	93.50	1300.39	93.80	1325.51	1419.31	0.3843	5.5969	2.00
2.25	−16.15	1.5151	0.5323	105.68	1303.08	106.03	1316.83	1422.86	0.4319	5.5558	2.25
2.50	−13.67	1.5225	0.4821	116.88	1305.49	117.26	1308.76	1426.03	0.4753	5.5190	2.50
2.75	−11.37	1.5295	0.4408	127.26	1307.67	127.68	1301.20	1428.88	0.5152	5.4858	2.75
3.00	−9.24	1.5361	0.4061	136.96	1309.65	137.42	1294.05	1431.47	0.5520	5.4554	3.00
3.25	−7.24	1.5424	0.3765	146.06	1311.46	146.57	1287.27	1433.84	0.5864	5.4275	3.25
3.50	−5.36	1.5484	0.3511	154.66	1313.14	155.20	1280.81	1436.01	0.6186	5.4016	3.50
3.75	−3.58	1.5542	0.3289	162.80	1314.68	163.38	1274.64	1438.03	0.6489	5.3774	3.75
4.00	−1.90	1.5597	0.3094	170.55	1316.12	171.18	1268.71	1439.89	0.6776	5.3548	4.00
4.25	−0.29	1.5650	0.2921	177.96	1317.47	178.62	1263.01	1441.63	0.7048	5.3336	4.25
4.50	1.25	1.5702	0.2767	185.04	1318.73	185.75	1257.50	1443.25	0.7308	5.3135	4.50
4.75	2.72	1.5752	0.2629	191.84	1319.91	192.59	1252.18	1444.77	0.7555	5.2946	4.75
5.00	4.13	1.5800	0.2503	198.39	1321.02	199.18	1247.02	1446.19	0.7791	5.2765	5.00
5.25	5.48	1.5847	0.2390	204.69	1322.07	205.52	1242.01	1447.53	0.8018	5.2594	5.25
5.50	6.79	1.5893	0.2286	210.78	1323.06	211.65	1237.15	1448.80	0.8236	5.2430	5.50
5.75	8.05	1.5938	0.2191	216.66	1324.00	217.58	1232.41	1449.99	0.8446	5.2273	5.75
6.00	9.27	1.5982	0.2104	222.37	1324.89	223.32	1227.79	1451.12	0.8649	5.2122	6.00
7.00	13.79	1.6148	0.1815	243.56	1328.04	244.69	1210.38	1455.07	0.9394	5.1576	7.00
8.00	17.84	1.6302	0.1596	262.64	1330.64	263.95	1194.36	1458.30	1.0054	5.1099	8.00
9.00	21.52	1.6446	0.1424	280.05	1332.82	281.53	1179.44	1460.97	1.0649	5.0675	9.00
10.00	24.89	1.6584	0.1285	296.10	1334.66	297.76	1165.42	1463.18	1.1191	5.0294	10.00
12.00	30.94	1.6841	0.1075	324.99	1337.52	327.01	1139.52	1466.53	1.2152	4.9625	12.00
14.00	36.26	1.7080	0.0923	350.58	1339.56	352.97	1115.82	1468.79	1.2987	4.9050	14.00
16.00	41.03	1.7306	0.0808	373.69	1340.97	376.46	1093.77	1470.23	1.3729	4.8542	16.00
18.00	45.38	1.7522	0.0717	394.85	1341.88	398.00	1073.01	1471.01	1.4399	4.8086	18.00
20.00	49.37	1.7731	0.0644	414.44	1342.37	417.99	1053.27	1471.26	1.5012	4.7670	20.00

Ammonia

**TABLE A-15** Properties of Superheated Ammonia Vapor

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 0.4 \text{ bar} = 0.04 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -50.36^\circ\text{C}$ )					$p = 0.6 \text{ bar} = 0.06 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -43.28^\circ\text{C}$ )			
Sat.	2.6795	1264.54	1371.72	6.1618	1.8345	1273.27	1383.34	6.0186
–50	2.6841	1265.11	1372.48	6.1652				
–45	2.7481	1273.05	1382.98	6.2118				
–40	2.8118	1281.01	1393.48	6.2573	1.8630	1278.62	1390.40	6.0490
–35	2.8753	1288.96	1403.98	6.3018	1.9061	1286.75	1401.12	6.0946
–30	2.9385	1296.93	1414.47	6.3455	1.9491	1294.88	1411.83	6.1390
–25	3.0015	1304.90	1424.96	6.3882	1.9918	1303.01	1422.52	6.1826
–20	3.0644	1312.88	1435.46	6.4300	2.0343	1311.13	1433.19	6.2251
–15	3.1271	1320.87	1445.95	6.4711	2.0766	1319.25	1443.85	6.2668
–10	3.1896	1328.87	1456.45	6.5114	2.1188	1327.37	1454.50	6.3077
–5	3.2520	1336.88	1466.95	6.5509	2.1609	1335.49	1465.14	6.3478
0	3.3142	1344.90	1477.47	6.5898	2.2028	1343.61	1475.78	6.3871
5	3.3764	1352.95	1488.00	6.6280	2.2446	1351.75	1486.43	6.4257
$p = 0.8 \text{ bar} = 0.08 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -37.94^\circ\text{C}$ )					$p = 1.0 \text{ bar} = 0.10 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -33.60^\circ\text{C}$ )			
Sat.	1.4021	1279.61	1391.78	5.9174	1.1381	1284.61	1398.41	5.8391
–35	1.4215	1284.51	1398.23	5.9446				
–30	1.4543	1292.81	1409.15	5.9900	1.1573	1290.71	1406.44	5.8723
–25	1.4868	1301.09	1420.04	6.0343	1.1838	1299.15	1417.53	5.9175
–20	1.5192	1309.36	1430.90	6.0777	1.2101	1307.57	1428.58	5.9616
–15	1.5514	1317.61	1441.72	6.1200	1.2362	1315.96	1439.58	6.0046
–10	1.5834	1325.85	1452.53	6.1615	1.2621	1324.33	1450.54	6.0467
–5	1.6153	1334.09	1463.31	6.2021	1.2880	1332.67	1461.47	6.0878
0	1.6471	1342.31	1474.08	6.2419	1.3136	1341.00	1472.37	6.1281
5	1.6788	1350.54	1484.84	6.2809	1.3392	1349.33	1483.25	6.1676
10	1.7103	1358.77	1495.60	6.3192	1.3647	1357.64	1494.11	6.2063
15	1.7418	1367.01	1506.35	6.3568	1.3900	1365.95	1504.96	6.2442
20	1.7732	1375.25	1517.10	6.3939	1.4153	1374.27	1515.80	6.2816
$p = 1.5 \text{ bar} = 0.15 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -25.22^\circ\text{C}$ )					$p = 2.0 \text{ bar} = 0.20 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -18.86^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.7787	1293.80	1410.61	5.6973	0.59460	1300.39	1419.31	5.5969
–25	0.7795	1294.20	1411.13	5.6994				
–20	0.7978	1303.00	1422.67	5.7454				
–15	0.8158	1311.75	1434.12	5.7902	0.60542	1307.43	1428.51	5.6328
–10	0.8336	1320.44	1445.49	5.8338	0.61926	1316.46	1440.31	5.6781
–5	0.8514	1329.08	1456.79	5.8764	0.63294	1325.41	1452.00	5.7221
0	0.8689	1337.68	1468.02	5.9179	0.64648	1334.29	1463.59	5.7649
5	0.8864	1346.25	1479.20	5.9585	0.65989	1343.11	1475.09	5.8066
10	0.9037	1354.78	1490.34	5.9981	0.67320	1351.87	1486.51	5.8473
15	0.9210	1363.29	1501.44	6.0370	0.68640	1360.59	1497.87	5.8871
20	0.9382	1371.79	1512.51	6.0751	0.69952	1369.28	1509.18	5.9260
25	0.9553	1380.28	1523.56	6.1125	0.71256	1377.93	1520.44	5.9641
30	0.9723	1388.76	1534.60	6.1492	0.72553	1386.56	1531.67	6.0014

TABLE A-15 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 2.5 \text{ bar} = 0.25 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -13.67^\circ\text{C}$ )					$p = 3.0 \text{ bar} = 0.30 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -9.24^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.48213	1305.49	1426.03	5.5190	0.40607	1309.65	1431.47	5.4554
-10	0.49051	1312.37	1435.00	5.5534				
-5	0.50180	1321.65	1447.10	5.5989	0.41428	1317.80	1442.08	5.4953
0	0.51293	1330.83	1459.06	5.6431	0.42382	1327.28	1454.43	5.5409
5	0.52393	1339.91	1470.89	5.6860	0.43323	1336.64	1466.61	5.5851
10	0.53482	1348.91	1482.61	5.7278	0.44251	1345.89	1478.65	5.6280
15	0.54560	1357.84	1494.25	5.7685	0.45169	1355.05	1490.56	5.6697
20	0.55630	1366.72	1505.80	5.8083	0.46078	1364.13	1502.36	5.7103
25	0.56691	1375.55	1517.28	5.8471	0.46978	1373.14	1514.07	5.7499
30	0.57745	1384.34	1528.70	5.8851	0.47870	1382.09	1525.70	5.7886
35	0.58793	1393.10	1540.08	5.9223	0.48756	1391.00	1537.26	5.8264
40	0.59835	1401.84	1551.42	5.9589	0.49637	1399.86	1548.77	5.8635
45	0.60872	1410.56	1562.74	5.9947	0.50512	1408.70	1560.24	5.8998
$p = 3.5 \text{ bar} = 0.35 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -5.36^\circ\text{C}$ )					$p = 4.0 \text{ bar} = 0.40 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -1.90^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.35108	1313.14	1436.01	5.4016	0.30942	1316.12	1439.89	5.3548
0	0.36011	1323.66	1449.70	5.4522	0.31227	1319.95	1444.86	5.3731
10	0.37654	1342.82	1474.61	5.5417	0.32701	1339.68	1470.49	5.4652
20	0.39251	1361.49	1498.87	5.6259	0.34129	1358.81	1495.33	5.5515
30	0.40814	1379.81	1522.66	5.7057	0.35520	1377.49	1519.57	5.6328
40	0.42350	1397.87	1546.09	5.7818	0.36884	1395.85	1543.38	5.7101
60	0.45363	1433.55	1592.32	5.9249	0.39550	1431.97	1590.17	5.8549
80	0.48320	1469.06	1638.18	6.0586	0.42160	1467.77	1636.41	5.9897
100	0.51240	1504.73	1684.07	6.1850	0.44733	1503.64	1682.58	6.1169
120	0.54136	1540.79	1730.26	6.3056	0.47280	1539.85	1728.97	6.2380
140	0.57013	1577.38	1776.92	6.4213	0.49808	1576.55	1775.79	6.3541
160	0.59876	1614.60	1824.16	6.5330	0.52323	1613.86	1823.16	6.4661
180	0.62728	1652.51	1872.06	6.6411	0.54827	1651.85	1871.16	6.5744
200	0.65572	1691.15	1920.65	6.7460	0.57322	1690.56	1919.85	6.6796
$p = 4.5 \text{ bar} = 0.45 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 1.25^\circ\text{C}$ )					$p = 5.0 \text{ bar} = 0.50 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 4.13^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.27671	1318.73	1443.25	5.3135	0.25034	1321.02	1446.19	5.2765
10	0.28846	1336.48	1466.29	5.3962	0.25757	1333.22	1462.00	5.3330
20	0.30142	1356.09	1491.72	5.4845	0.26949	1353.32	1488.06	5.4234
30	0.31401	1375.15	1516.45	5.5674	0.28103	1372.76	1513.28	5.5080
40	0.32631	1393.80	1540.64	5.6460	0.29227	1391.74	1537.87	5.5878
60	0.35029	1430.37	1588.00	5.7926	0.31410	1428.76	1585.81	5.7362
80	0.37369	1466.47	1634.63	5.9285	0.33535	1465.16	1632.84	5.8733
100	0.39671	1502.55	1681.07	6.0564	0.35621	1501.46	1679.56	6.0020
120	0.41947	1538.91	1727.67	6.1781	0.37681	1537.97	1726.37	6.1242
140	0.44205	1575.73	1774.65	6.2946	0.39722	1574.90	1773.51	6.2412
160	0.46448	1613.13	1822.15	6.4069	0.41749	1612.40	1821.14	6.3537
180	0.48681	1651.20	1870.26	6.5155	0.43765	1650.54	1869.36	6.4626
200	0.50905	1689.97	1919.04	6.6208	0.45771	1689.38	1918.24	6.5681

TABLE A-15 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 5.5 \text{ bar} = 0.55 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 6.79^\circ\text{C}$ )					$p = 6.0 \text{ bar} = 0.60 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 9.27^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.22861	1323.06	1448.80	5.2430	0.21038	1324.89	1451.12	5.2122
10	0.23227	1329.88	1457.63	5.2743	0.21115	1326.47	1453.16	5.2195
20	0.24335	1350.50	1484.34	5.3671	0.22155	1347.62	1480.55	5.3145
30	0.25403	1370.35	1510.07	5.4534	0.23152	1367.90	1506.81	5.4026
40	0.26441	1389.64	1535.07	5.5345	0.24118	1387.52	1532.23	5.4851
50	0.27454	1408.53	1559.53	5.6114	0.25059	1406.67	1557.03	5.5631
60	0.28449	1427.13	1583.60	5.6848	0.25981	1425.49	1581.38	5.6373
80	0.30398	1463.85	1631.04	5.8230	0.27783	1462.52	1629.22	5.7768
100	0.32307	1500.36	1678.05	5.9525	0.29546	1499.25	1676.52	5.9071
120	0.34190	1537.02	1725.07	6.0753	0.31281	1536.07	1723.76	6.0304
140	0.36054	1574.07	1772.37	6.1926	0.32997	1573.24	1771.22	6.1481
160	0.37903	1611.66	1820.13	6.3055	0.34699	1610.92	1819.12	6.2613
180	0.39742	1649.88	1868.46	6.4146	0.36390	1649.22	1867.56	6.3707
200	0.41571	1688.79	1917.43	6.5203	0.38071	1688.20	1916.63	6.4766
$p = 7.0 \text{ bar} = 0.70 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 13.79^\circ\text{C}$ )					$p = 8.0 \text{ bar} = 0.80 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 17.84^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.18148	1328.04	1455.07	5.1576	0.15958	1330.64	1458.30	5.1099
20	0.18721	1341.72	1472.77	5.2186	0.16138	1335.59	1464.70	5.1318
30	0.19610	1362.88	1500.15	5.3104	0.16948	1357.71	1493.29	5.2277
40	0.20464	1383.20	1526.45	5.3958	0.17720	1378.77	1520.53	5.3161
50	0.21293	1402.90	1551.95	5.4760	0.18465	1399.05	1546.77	5.3986
60	0.22101	1422.16	1576.87	5.5519	0.19189	1418.77	1572.28	5.4763
80	0.23674	1459.85	1625.56	5.6939	0.20590	1457.14	1621.86	5.6209
100	0.25205	1497.02	1673.46	5.8258	0.21949	1494.77	1670.37	5.7545
120	0.26709	1534.16	1721.12	5.9502	0.23280	1532.24	1718.48	5.8801
140	0.28193	1571.57	1768.92	6.0688	0.24590	1569.89	1766.61	5.9995
160	0.29663	1609.44	1817.08	6.1826	0.25886	1607.96	1815.04	6.1140
180	0.31121	1647.90	1865.75	6.2925	0.27170	1646.57	1863.94	6.2243
200	0.32571	1687.02	1915.01	6.3988	0.28445	1685.83	1913.39	6.3311
$p = 9.0 \text{ bar} = 0.90 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 21.52^\circ\text{C}$ )					$p = 10.0 \text{ bar} = 1.00 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 24.89^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.14239	1332.82	1460.97	5.0675	0.12852	1334.66	1463.18	5.0294
30	0.14872	1352.36	1486.20	5.1520	0.13206	1346.82	1478.88	5.0816
40	0.15582	1374.21	1514.45	5.2436	0.13868	1369.52	1508.20	5.1768
50	0.16263	1395.11	1541.47	5.3286	0.14499	1391.07	1536.06	5.2644
60	0.16922	1415.32	1567.61	5.4083	0.15106	1411.79	1562.86	5.3460
80	0.18191	1454.39	1618.11	5.5555	0.16270	1451.60	1614.31	5.4960
100	0.19416	1492.50	1667.24	5.6908	0.17389	1490.20	1664.10	5.6332
120	0.20612	1530.30	1715.81	5.8176	0.18478	1528.35	1713.13	5.7612
140	0.21788	1568.20	1764.29	5.9379	0.19545	1566.51	1761.96	5.8823
160	0.22948	1606.46	1813.00	6.0530	0.20598	1604.97	1810.94	5.9981
180	0.24097	1645.24	1862.12	6.1639	0.21638	1643.91	1860.29	6.1095
200	0.25237	1684.64	1911.77	6.2711	0.22670	1683.44	1910.14	6.2171



TABLE A-15 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 12.0 \text{ bar} = 1.20 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 30.94^\circ\text{C}$ )					$p = 14.0 \text{ bar} = 1.40 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 36.26^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.10751	1337.52	1466.53	4.9625	0.09231	1339.56	1468.79	4.9050
40	0.11287	1359.73	1495.18	5.0553	0.09432	1349.29	1481.33	4.9453
60	0.12378	1404.54	1553.07	5.2347	0.10423	1396.97	1542.89	5.1360
80	0.13387	1445.91	1606.56	5.3906	0.11324	1440.06	1598.59	5.2984
100	0.14347	1485.55	1657.71	5.5315	0.12172	1480.79	1651.20	5.4433
120	0.15275	1524.41	1707.71	5.6620	0.12986	1520.41	1702.21	5.5765
140	0.16181	1563.09	1757.26	5.7850	0.13777	1559.63	1752.52	5.7013
160	0.17072	1601.95	1806.81	5.9021	0.14552	1598.92	1802.65	5.8198
180	0.17950	1641.23	1856.63	6.0145	0.15315	1638.53	1852.94	5.9333
200	0.18819	1681.05	1906.87	6.1230	0.16068	1678.64	1903.59	6.0427
220	0.19680	1721.50	1957.66	6.2282	0.16813	1719.35	1954.73	6.1485
240	0.20534	1762.63	2009.04	6.3303	0.17551	1760.72	2006.43	6.2513
260	0.21382	1804.48	2061.06	6.4297	0.18283	1802.78	2058.75	6.3513
280	0.22225	1847.04	2113.74	6.5267	0.19010	1845.55	2111.69	6.4488
$p = 16.0 \text{ bar} = 1.60 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 41.03^\circ\text{C}$ )					$p = 18.0 \text{ bar} = 1.80 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 45.38^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.08079	1340.97	1470.23	4.8542	0.07174	1341.88	1471.01	4.8086
60	0.08951	1389.06	1532.28	5.0461	0.07801	1380.77	1521.19	4.9627
80	0.09774	1434.02	1590.40	5.2156	0.08565	1427.79	1581.97	5.1399
100	0.10539	1475.93	1644.56	5.3648	0.09267	1470.97	1637.78	5.2937
120	0.11268	1516.34	1696.64	5.5008	0.09931	1512.22	1690.98	5.4326
140	0.11974	1556.14	1747.72	5.6276	0.10570	1552.61	1742.88	5.5614
160	0.12663	1595.85	1798.45	5.7475	0.11192	1592.76	1794.23	5.6828
180	0.13339	1635.81	1849.23	5.8621	0.11801	1633.08	1845.50	5.7985
200	0.14005	1676.21	1900.29	5.9723	0.12400	1673.78	1896.98	5.9096
220	0.14663	1717.18	1951.79	6.0789	0.12991	1715.00	1948.83	6.0170
240	0.15314	1758.79	2003.81	6.1823	0.13574	1756.85	2001.18	6.1210
260	0.15959	1801.07	2056.42	6.2829	0.14152	1799.35	2054.08	6.2222
280	0.16599	1844.05	2109.64	6.3809	0.14724	1842.55	2107.58	6.3207
$p = 20.0 \text{ bar} = 2.00 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 49.37^\circ\text{C}$ )								
Sat.	0.06445	1342.37	1471.26	4.7670				
60	0.06875	1372.05	1509.54	4.8838				
80	0.07596	1421.36	1573.27	5.0696				
100	0.08248	1465.89	1630.86	5.2283				
120	0.08861	1508.03	1685.24	5.3703				
140	0.09447	1549.03	1737.98	5.5012				
160	0.10016	1589.65	1789.97	5.6241				
180	0.10571	1630.32	1841.74	5.7409				
200	0.11116	1671.33	1893.64	5.8530				
220	0.11652	1712.82	1945.87	5.9611				
240	0.12182	1754.90	1998.54	6.0658				
260	0.12706	1797.63	2051.74	6.1675				
280	0.13224	1841.03	2105.50	6.2665				

**TABLE A-16** Properties of Saturated Propane (Liquid–Vapor): Temperature Table

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
–100	0.02888	1.553	11.27	–128.4	319.5	–128.4	480.4	352.0	–0.634	2.140	–100
–90	0.06426	1.578	5.345	–107.8	329.3	–107.8	471.4	363.6	–0.519	2.055	–90
–80	0.1301	1.605	2.774	–87.0	339.3	–87.0	462.4	375.4	–0.408	1.986	–80
–70	0.2434	1.633	1.551	–65.8	349.5	–65.8	453.1	387.3	–0.301	1.929	–70
–60	0.4261	1.663	0.9234	–44.4	359.9	–44.3	443.5	399.2	–0.198	1.883	–60
–50	0.7046	1.694	0.5793	–22.5	370.4	–22.4	433.6	411.2	–0.098	1.845	–50
–40	1.110	1.728	0.3798	–0.2	381.0	0.0	423.2	423.2	0.000	1.815	–40
–30	1.677	1.763	0.2585	22.6	391.6	22.9	412.1	435.0	0.096	1.791	–30
–20	2.444	1.802	0.1815	45.9	402.4	46.3	400.5	446.8	0.190	1.772	–20
–10	3.451	1.844	0.1309	69.8	413.2	70.4	388.0	458.4	0.282	1.757	–10
0	4.743	1.890	0.09653	94.2	423.8	95.1	374.5	469.6	0.374	1.745	0
4	5.349	1.910	0.08591	104.2	428.1	105.3	368.8	474.1	0.410	1.741	4
8	6.011	1.931	0.07666	114.3	432.3	115.5	362.9	478.4	0.446	1.737	8
12	6.732	1.952	0.06858	124.6	436.5	125.9	356.8	482.7	0.482	1.734	12
16	7.515	1.975	0.06149	135.0	440.7	136.4	350.5	486.9	0.519	1.731	16
20	8.362	1.999	0.05525	145.4	444.8	147.1	343.9	491.0	0.555	1.728	20
24	9.278	2.024	0.04973	156.1	448.9	158.0	337.0	495.0	0.591	1.725	24
28	10.27	2.050	0.04483	166.9	452.9	169.0	329.9	498.9	0.627	1.722	28
32	11.33	2.078	0.04048	177.8	456.7	180.2	322.4	502.6	0.663	1.720	32
36	12.47	2.108	0.03659	188.9	460.6	191.6	314.6	506.2	0.699	1.717	36
40	13.69	2.140	0.03310	200.2	464.3	203.1	306.5	509.6	0.736	1.715	40
44	15.00	2.174	0.02997	211.7	467.9	214.9	298.0	512.9	0.772	1.712	44
48	16.40	2.211	0.02714	223.4	471.4	227.0	288.9	515.9	0.809	1.709	48
52	17.89	2.250	0.02459	235.3	474.6	239.3	279.3	518.6	0.846	1.705	52
56	19.47	2.293	0.02227	247.4	477.7	251.9	269.2	521.1	0.884	1.701	56
60	21.16	2.340	0.02015	259.8	480.6	264.8	258.4	523.2	0.921	1.697	60
65	23.42	2.406	0.01776	275.7	483.6	281.4	243.8	525.2	0.969	1.690	65
70	25.86	2.483	0.01560	292.3	486.1	298.7	227.7	526.4	1.018	1.682	70
75	28.49	2.573	0.01363	309.5	487.8	316.8	209.8	526.6	1.069	1.671	75
80	31.31	2.683	0.01182	327.6	488.2	336.0	189.2	525.2	1.122	1.657	80
85	34.36	2.827	0.01011	347.2	486.9	356.9	164.7	521.6	1.178	1.638	85
90	37.64	3.038	0.008415	369.4	482.2	380.8	133.1	513.9	1.242	1.608	90
95	41.19	3.488	0.006395	399.8	467.4	414.2	79.5	493.7	1.330	1.546	95
96.7	42.48	4.535	0.004535	434.9	434.9	454.2	0.0	457.2	1.437	1.437	96.7

Propane

Source: Tables A-16 through A-18 are calculated based on B. A. Younglove and J. F. Ely, "Thermophysical Properties of Fluids. II. Methane, Ethane, Propane, Isobutane and Normal Butane," *J. Phys. Chem. Ref. Data*, Vol. 16, No. 4, 1987, pp. 577–598.

TABLE A-17 Properties of Saturated Propane (Liquid–Vapor): Pressure Table

Press. bar	Temp. °C	Specific Volume m <sup>3</sup> /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Press. bar
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor $v_g$	Sat. Liquid $u_f$	Sat. Vapor $u_g$	Sat. Liquid $h_f$	Evap. $h_{fg}$	Sat. Vapor $h_g$	Sat. Liquid $s_f$	Sat. Vapor $s_g$	
0.05	−93.28	1.570	6.752	−114.6	326.0	−114.6	474.4	359.8	−0.556	2.081	0.05
0.10	−83.87	1.594	3.542	−95.1	335.4	−95.1	465.9	370.8	−0.450	2.011	0.10
0.25	−69.55	1.634	1.513	−64.9	350.0	−64.9	452.7	387.8	−0.297	1.927	0.25
0.50	−56.93	1.672	0.7962	−37.7	363.1	−37.6	440.5	402.9	−0.167	1.871	0.50
0.75	−48.68	1.698	0.5467	−19.6	371.8	−19.5	432.3	412.8	−0.085	1.841	0.75
1.00	−42.38	1.719	0.4185	−5.6	378.5	−5.4	425.7	420.3	−0.023	1.822	1.00
2.00	−25.43	1.781	0.2192	33.1	396.6	33.5	406.9	440.4	0.139	1.782	2.00
3.00	−14.16	1.826	0.1496	59.8	408.7	60.3	393.3	453.6	0.244	1.762	3.00
4.00	−5.46	1.865	0.1137	80.8	418.0	81.5	382.0	463.5	0.324	1.751	4.00
5.00	1.74	1.899	0.09172	98.6	425.7	99.5	372.1	471.6	0.389	1.743	5.00
6.00	7.93	1.931	0.07680	114.2	432.2	115.3	363.0	478.3	0.446	1.737	6.00
7.00	13.41	1.960	0.06598	128.2	438.0	129.6	354.6	484.2	0.495	1.733	7.00
8.00	18.33	1.989	0.05776	141.0	443.1	142.6	346.7	489.3	0.540	1.729	8.00
9.00	22.82	2.016	0.05129	152.9	447.6	154.7	339.1	493.8	0.580	1.726	9.00
10.00	26.95	2.043	0.04606	164.0	451.8	166.1	331.8	497.9	0.618	1.723	10.00
11.00	30.80	2.070	0.04174	174.5	455.6	176.8	324.7	501.5	0.652	1.721	11.00
12.00	34.39	2.096	0.03810	184.4	459.1	187.0	317.8	504.8	0.685	1.718	12.00
13.00	37.77	2.122	0.03499	193.9	462.2	196.7	311.0	507.7	0.716	1.716	13.00
14.00	40.97	2.148	0.03231	203.0	465.2	206.0	304.4	510.4	0.745	1.714	14.00
15.00	44.01	2.174	0.02997	211.7	467.9	215.0	297.9	512.9	0.772	1.712	15.00
16.00	46.89	2.200	0.02790	220.1	470.4	223.6	291.4	515.0	0.799	1.710	16.00
17.00	49.65	2.227	0.02606	228.3	472.7	232.0	285.0	517.0	0.824	1.707	17.00
18.00	52.30	2.253	0.02441	236.2	474.9	240.2	278.6	518.8	0.849	1.705	18.00
19.00	54.83	2.280	0.02292	243.8	476.9	248.2	272.2	520.4	0.873	1.703	19.00
20.00	57.27	2.308	0.02157	251.3	478.7	255.9	265.9	521.8	0.896	1.700	20.00
22.00	61.90	2.364	0.01921	265.8	481.7	271.0	253.0	524.0	0.939	1.695	22.00
24.00	66.21	2.424	0.01721	279.7	484.3	285.5	240.1	525.6	0.981	1.688	24.00
26.00	70.27	2.487	0.01549	293.1	486.2	299.6	226.9	526.5	1.021	1.681	26.00
28.00	74.10	2.555	0.01398	306.2	487.5	313.4	213.2	526.6	1.060	1.673	28.00
30.00	77.72	2.630	0.01263	319.2	488.1	327.1	198.9	526.0	1.097	1.664	30.00
35.00	86.01	2.862	0.009771	351.4	486.3	361.4	159.1	520.5	1.190	1.633	35.00
40.00	93.38	3.279	0.007151	387.9	474.7	401.0	102.3	503.3	1.295	1.574	40.00
42.48	96.70	4.535	0.004535	434.9	434.9	454.2	0.0	454.2	1.437	1.437	42.48

**TABLE A-18** Properties of Superheated Propane

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 0.05 \text{ bar} = 0.005 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -93.28^\circ\text{C}$ )					$p = 0.1 \text{ bar} = 0.01 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -83.87^\circ\text{C}$ )			
Sat.	6.752	326.0	359.8	2.081	3.542	367.3	370.8	2.011
-90	6.877	329.4	363.8	2.103				
-80	7.258	339.8	376.1	2.169	3.617	339.5	375.7	2.037
-70	7.639	350.6	388.8	2.233	3.808	350.3	388.4	2.101
-60	8.018	361.8	401.9	2.296	3.999	361.5	401.5	2.164
-50	8.397	373.3	415.3	2.357	4.190	373.1	415.0	2.226
-40	8.776	385.1	429.0	2.418	4.380	385.0	428.8	2.286
-30	9.155	397.4	443.2	2.477	4.570	397.3	443.0	2.346
-20	9.533	410.1	457.8	2.536	4.760	410.0	457.6	2.405
-10	9.911	423.2	472.8	2.594	4.950	423.1	472.6	2.463
0	10.29	436.8	488.2	2.652	5.139	436.7	488.1	2.520
10	10.67	450.8	504.1	2.709	5.329	450.6	503.9	2.578
20	11.05	270.6	520.4	2.765	5.518	465.1	520.3	2.634
$p = 0.5 \text{ bar} = 0.05 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -56.93^\circ\text{C}$ )					$p = 1.0 \text{ bar} = 0.1 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -42.38^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.796	363.1	402.9	1.871	0.4185	378.5	420.3	1.822
-50	0.824	371.3	412.5	1.914				
-40	0.863	383.4	426.6	1.976	0.4234	381.5	423.8	1.837
-30	0.903	396.0	441.1	2.037	0.4439	394.2	438.6	1.899
-20	0.942	408.8	455.9	2.096	0.4641	407.3	453.7	1.960
-10	0.981	422.1	471.1	2.155	0.4842	420.7	469.1	2.019
0	1.019	435.8	486.7	2.213	0.5040	434.4	484.8	2.078
10	1.058	449.8	502.7	2.271	0.5238	448.6	501.0	2.136
20	1.096	464.3	519.1	2.328	0.5434	463.3	517.6	2.194
30	1.135	479.2	535.9	2.384	0.5629	478.2	534.5	2.251
40	1.173	494.6	553.2	2.440	0.5824	493.7	551.9	2.307
50	1.211	510.4	570.9	2.496	0.6018	509.5	569.7	2.363
60	1.249	526.7	589.1	2.551	0.6211	525.8	587.9	2.419
$p = 2.0 \text{ bar} = 0.2 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -25.43^\circ\text{C}$ )					$p = 3.0 \text{ bar} = 0.3 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -14.16^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.2192	396.6	440.4	1.782	0.1496	408.7	453.6	1.762
-20	0.2251	404.0	449.0	1.816				
-10	0.2358	417.7	464.9	1.877	0.1527	414.7	460.5	1.789
0	0.2463	431.8	481.1	1.938	0.1602	429.0	477.1	1.851
10	0.2566	446.3	497.6	1.997	0.1674	443.8	494.0	1.912
20	0.2669	461.1	514.5	2.056	0.1746	458.8	511.2	1.971
30	0.2770	476.3	531.7	2.113	0.1816	474.2	528.7	2.030
40	0.2871	491.9	549.3	2.170	0.1885	490.1	546.6	2.088
50	0.2970	507.9	567.3	2.227	0.1954	506.2	564.8	2.145
60	0.3070	524.3	585.7	2.283	0.2022	522.7	583.4	2.202
70	0.3169	541.1	604.5	2.339	0.2090	539.6	602.3	2.258
80	0.3267	558.4	623.7	2.394	0.2157	557.0	621.7	2.314
90	0.3365	576.1	643.4	2.449	0.2223	574.8	641.5	2.369

TABLE A-18 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 4.0 \text{ bar} = 0.4 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = -5.46^\circ\text{C}$ )					$p = 5.0 \text{ bar} = 0.5 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 1.74^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.1137	418.0	463.5	1.751	0.09172	425.7	471.6	1.743
0	0.1169	426.1	472.9	1.786				
10	0.1227	441.2	490.3	1.848	0.09577	438.4	486.3	1.796
20	0.1283	456.6	507.9	1.909	0.1005	454.1	504.3	1.858
30	0.1338	472.2	525.7	1.969	0.1051	470.0	522.5	1.919
40	0.1392	488.1	543.8	2.027	0.1096	486.1	540.9	1.979
50	0.1445	504.4	562.2	2.085	0.1140	502.5	559.5	2.038
60	0.1498	521.1	581.0	2.143	0.1183	519.4	578.5	2.095
70	0.1550	538.1	600.1	2.199	0.1226	536.6	597.9	2.153
80	0.1601	555.7	619.7	2.255	0.1268	554.1	617.5	2.209
90	0.1652	573.5	639.6	2.311	0.1310	572.1	637.6	2.265
100	0.1703	591.8	659.9	2.366	0.1351	590.5	658.0	2.321
110	0.1754	610.4	680.6	2.421	0.1392	609.3	678.9	2.376
$p = 6.0 \text{ bar} = 0.6 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 7.93^\circ\text{C}$ )					$p = 7.0 \text{ bar} = 0.7 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 13.41^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.07680	432.2	478.3	1.737	0.06598	438.0	484.2	1.733
10	0.07769	435.6	482.2	1.751				
20	0.08187	451.5	500.6	1.815	0.06847	448.8	496.7	1.776
30	0.08588	467.7	519.2	1.877	0.07210	465.2	515.7	1.840
40	0.08978	484.0	537.9	1.938	0.07558	481.9	534.8	1.901
50	0.09357	500.7	556.8	1.997	0.07896	498.7	554.0	1.962
60	0.09729	517.6	576.0	2.056	0.08225	515.9	573.5	2.021
70	0.1009	535.0	595.5	2.113	0.08547	533.4	593.2	2.079
80	0.1045	552.7	615.4	2.170	0.08863	551.2	613.2	2.137
90	0.1081	570.7	635.6	2.227	0.09175	569.4	633.6	2.194
100	0.1116	589.2	656.2	2.283	0.09482	587.9	654.3	2.250
110	0.1151	608.0	677.1	2.338	0.09786	606.8	675.3	2.306
120	0.1185	627.3	698.4	2.393	0.1009	626.2	696.8	2.361
$p = 8.0 \text{ bar} = 0.8 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 18.33^\circ\text{C}$ )					$p = 9.0 \text{ bar} = 0.9 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 22.82^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.05776	443.1	489.3	1.729	0.05129	447.2	493.8	1.726
20	0.05834	445.9	492.6	1.740				
30	0.06170	462.7	512.1	1.806	0.05355	460.0	508.2	1.774
40	0.06489	479.6	531.5	1.869	0.05653	477.2	528.1	1.839
50	0.06796	496.7	551.1	1.930	0.05938	494.7	548.1	1.901
60	0.07094	514.0	570.8	1.990	0.06213	512.2	568.1	1.962
70	0.07385	531.6	590.7	2.049	0.06479	530.0	588.3	2.022
80	0.07669	549.6	611.0	2.107	0.06738	548.1	608.7	2.081
90	0.07948	567.9	631.5	2.165	0.06992	566.5	629.4	2.138
100	0.08222	586.5	652.3	2.221	0.07241	585.2	650.4	2.195
110	0.08493	605.6	673.5	2.277	0.07487	604.3	671.7	2.252
120	0.08761	625.0	695.1	2.333	0.07729	623.7	693.3	2.307
130	0.09026	644.8	717.0	2.388	0.07969	643.6	715.3	2.363
140	0.09289	665.0	739.3	2.442	0.08206	663.8	737.7	2.418

TABLE A-18 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 10.0 \text{ bar} = 1.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 26.95^\circ\text{C}$ )					$p = 12.0 \text{ bar} = 1.2 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 34.39^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.04606	451.8	497.9	1.723	0.03810	459.1	504.8	1.718
30	0.04696	457.1	504.1	1.744				
40	0.04980	474.8	524.6	1.810	0.03957	469.4	516.9	1.757
50	0.05248	492.4	544.9	1.874	0.04204	487.8	538.2	1.824
60	0.05505	510.2	565.2	1.936	0.04436	506.1	559.3	1.889
70	0.05752	528.2	585.7	1.997	0.04657	524.4	580.3	1.951
80	0.05992	546.4	606.3	2.056	0.04869	543.1	601.5	2.012
90	0.06226	564.9	627.2	2.114	0.05075	561.8	622.7	2.071
100	0.06456	583.7	648.3	2.172	0.05275	580.9	644.2	2.129
110	0.06681	603.0	669.8	2.228	0.05470	600.4	666.0	2.187
120	0.06903	622.6	691.6	2.284	0.05662	620.1	688.0	2.244
130	0.07122	642.5	713.7	2.340	0.05851	640.1	710.3	2.300
140	0.07338	662.8	736.2	2.395	0.06037	660.6	733.0	2.355
$p = 14.0 \text{ bar} = 1.4 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 40.97^\circ\text{C}$ )					$p = 16.0 \text{ bar} = 1.6 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 46.89^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.03231	465.2	510.4	1.714	0.02790	470.4	515.0	1.710
50	0.03446	482.6	530.8	1.778	0.02861	476.7	522.5	1.733
60	0.03664	501.6	552.9	1.845	0.03075	496.6	545.8	1.804
70	0.03869	520.4	574.6	1.909	0.03270	516.2	568.5	1.871
80	0.04063	539.4	596.3	1.972	0.03453	535.7	590.9	1.935
90	0.04249	558.6	618.1	2.033	0.03626	555.2	613.2	1.997
100	0.04429	577.9	639.9	2.092	0.03792	574.8	635.5	2.058
110	0.04604	597.5	662.0	2.150	0.03952	594.7	657.9	2.117
120	0.04774	617.5	684.3	2.208	0.04107	614.8	680.5	2.176
130	0.04942	637.7	706.9	2.265	0.04259	635.3	703.4	2.233
140	0.05106	658.3	729.8	2.321	0.04407	656.0	726.5	2.290
150	0.05268	679.2	753.0	2.376	0.04553	677.1	749.9	2.346
160	0.05428	700.5	776.5	2.431	0.04696	698.5	773.6	2.401
$p = 18.0 \text{ bar} = 1.8 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 52.30^\circ\text{C}$ )					$p = 20.0 \text{ bar} = 2.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 57.27^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.02441	474.9	518.8	1.705	0.02157	478.7	521.8	1.700
60	0.02606	491.1	538.0	1.763	0.02216	484.8	529.1	1.722
70	0.02798	511.4	561.8	1.834	0.02412	506.3	554.5	1.797
80	0.02974	531.6	585.1	1.901	0.02585	527.1	578.8	1.867
90	0.03138	551.5	608.0	1.965	0.02744	547.6	602.5	1.933
100	0.03293	571.5	630.8	2.027	0.02892	568.1	625.9	1.997
110	0.03443	591.7	653.7	2.087	0.03033	588.5	649.2	2.059
120	0.03586	612.1	676.6	2.146	0.03169	609.2	672.6	2.119
130	0.03726	632.7	699.8	2.204	0.03299	630.0	696.0	2.178
140	0.03863	653.6	723.1	2.262	0.03426	651.2	719.7	2.236
150	0.03996	674.8	746.7	2.318	0.03550	672.5	743.5	2.293
160	0.04127	696.3	770.6	2.374	0.03671	694.2	767.6	2.349
170	0.04256	718.2	794.8	2.429	0.03790	716.2	792.0	2.404
180	0.04383	740.4	819.3	2.484	0.03907	738.5	816.6	2.459

TABLE A-18 (Continued)

$T$ °C	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K	$v$ m <sup>3</sup> /kg	$u$ kJ/kg	$h$ kJ/kg	$s$ kJ/kg · K
$p = 22.0 \text{ bar} = 2.2 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 61.90^\circ\text{C}$ )					$p = 24.0 \text{ bar} = 2.4 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 66.21^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01921	481.8	524.0	1.695	0.01721	484.3	525.6	1.688
70	0.02086	500.5	546.4	1.761	0.01802	493.7	536.9	1.722
80	0.02261	522.4	572.1	1.834	0.01984	517.0	564.6	1.801
90	0.02417	543.5	596.7	1.903	0.02141	539.0	590.4	1.873
100	0.02561	564.5	620.8	1.969	0.02283	560.6	615.4	1.941
110	0.02697	585.3	644.6	2.032	0.02414	581.9	639.8	2.006
120	0.02826	606.2	668.4	2.093	0.02538	603.2	664.1	2.068
130	0.02949	627.3	692.2	2.153	0.02656	624.6	688.3	2.129
140	0.03069	648.6	716.1	2.211	0.02770	646.0	712.5	2.188
150	0.03185	670.1	740.2	2.269	0.02880	667.8	736.9	2.247
160	0.03298	691.9	764.5	2.326	0.02986	689.7	761.4	2.304
170	0.03409	714.1	789.1	2.382	0.03091	711.9	786.1	2.360
180	0.03517	736.5	813.9	2.437	0.03193	734.5	811.1	2.416
$p = 26.0 \text{ bar} = 2.6 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 70.27^\circ\text{C}$ )					$p = 30.0 \text{ bar} = 3.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 77.72^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.01549	486.2	526.5	1.681	0.01263	488.2	526.0	1.664
80	0.01742	511.0	556.3	1.767	0.01318	495.4	534.9	1.689
90	0.01903	534.2	583.7	1.844	0.01506	522.8	568.0	1.782
100	0.02045	556.4	609.6	1.914	0.01654	547.2	596.8	1.860
110	0.02174	578.3	634.8	1.981	0.01783	570.4	623.9	1.932
120	0.02294	600.0	659.6	2.045	0.01899	593.0	650.0	1.999
130	0.02408	621.6	684.2	2.106	0.02007	615.4	675.6	2.063
140	0.02516	643.4	708.8	2.167	0.02109	637.7	701.0	2.126
150	0.02621	665.3	733.4	2.226	0.02206	660.1	726.3	2.186
160	0.02723	687.4	758.2	2.283	0.02300	682.6	751.6	2.245
170	0.02821	709.9	783.2	2.340	0.02390	705.4	777.1	2.303
180	0.02918	732.5	808.4	2.397	0.02478	728.3	802.6	2.360
190	0.03012	755.5	833.8	2.452	0.02563	751.5	828.4	2.417
$p = 35.0 \text{ bar} = 3.5 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 86.01^\circ\text{C}$ )					$p = 40.0 \text{ bar} = 4.0 \text{ MPa}$ ( $T_{\text{sat}} = 93.38^\circ\text{C}$ )			
Sat.	0.00977	486.3	520.5	1.633	0.00715	474.7	503.3	1.574
90	0.01086	502.4	540.5	1.688	0.00940	512.1	549.7	1.700
100	0.01270	532.9	577.3	1.788				
110	0.01408	558.9	608.2	1.870	0.01110	544.7	589.1	1.804
120	0.01526	583.4	636.8	1.944	0.01237	572.1	621.6	1.887
130	0.01631	607.0	664.1	2.012	0.01344	597.4	651.2	1.962
140	0.01728	630.2	690.7	2.077	0.01439	621.9	679.5	2.031
150	0.01819	653.3	717.0	2.140	0.01527	645.9	707.0	2.097
160	0.01906	676.4	743.1	2.201	0.01609	669.7	734.1	2.160
170	0.01989	699.6	769.2	2.261	0.01687	693.4	760.9	2.222
180	0.02068	722.9	795.3	2.319	0.01761	717.3	787.7	2.281
190	0.02146	746.5	821.6	2.376	0.01833	741.2	814.5	2.340
200	0.02221	770.3	848.0	2.433	0.01902	765.3	841.4	2.397