

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. () 안에 속하지 않는 것은?

허가 대상 건축물이라 하더라도 바닥면적의 합계 85 m² 이내의 ()의 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

- ① 신축 ② 증축
③ 개축 ④ 재축

해설

[건축신고]

[건축법] 제14조(건축신고)

① 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

1. 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만 다음 각 목의 어

느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.

가. 지구단위계획구역

나. 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역

3. 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
4. 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 대수선
5. 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축

82 건축물에 건축설비를 설치하는 경우 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설 제외) [법령 개정으로 인한 문제 교체]

- ① 1000 m² 이상
② 2000 m² 이상
③ 5000 m² 이상
④ 10000 m² 이상

해설

[관계전문기술자의 협력]

[건축법 시행령]

제91조의3(관계전문기술자와의 협력)

- ② 연면적 1만 제곱미터 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물에 건축설비를 설치하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

83 용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회 시설군에 속하는 건축물의 용도가 아닌 것은?

- ① 종교시설 ② 수련시설
③ 위락시설 ④ 관광휴게시설

해설

[문화집회시설군]
[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

4. 문화집회시설군

- 가. 문화 및 집회시설
나. 종교시설
다. 위락시설
라. 관광휴게시설

84 같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 10 m ② 20 m
③ 30 m ④ 50 m

해설

[보행거리]
[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제14조의2(복합건축물의 피난시설 등)

영 제47조 제1항 단서의 규정에 의하여 같은 건축물 안에 공동주택·의료시설·아동 관련 시설 또는 노인복지시설(이하 이 조에서 “공동주택등”이라 한다) 중 하나 이상과 위락시설·위험물저장 및 처리시설·공장 또는 자동차정비공장(이하 이 조에서 “위락시설등”이라 한다) 중 하나 이상을 함께

설치하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 공동주택등의 출입구와 위락시설등의 출입구는 서로 그 보행거리가 30미터 이상이 되도록 설치할 것

85 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 방화구조로 구획할 것
② 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것
③ 승강장에는 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것
④ 옥내에 있는 승강자의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6 m² 이상으로 설치할 것

해설

[비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 조]
[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제10조(비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조) 법 제64조 제2항에 따른 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

2. 비상용 승강기 승강장의 구조

- 다. 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 제14조 제2항의 규정에 의한 배연설비를 설치할 것

바. 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6제곱미터 이상으로 할 것. 다만 옥외에 승강장을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 비상용 승강기의 승강로의 구조

가. 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획할 것

나. 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것

86 신축하는 공동주택의 환기횟수를 확보하기 위하여 설치되는 기계환기설비의 설계·시공 및 성능평가방법 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 100세대 이상의 공동주택의 경우)

- ① 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·최대의 2단계로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.
- ② 기계환기설비는 공동주택의 모든 세대가 규정에 의한 환기횟수를 만족시킬 수 있도록 24시간 가동할 수 있어야 한다.
- ③ 하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은 각실에 필요한 환기량의 합계 이상이 되도록 하여야 한다.
- ④ 기계환기설비의 환기기준은 시간당 실내공기교환횟수(환기설비에 의한 최종 공기흡입구에서 세대의 실내로 공급되는 시간당 총 체적풍량을 실내 총 체적으로 나눈 환기횟수를 말한다)로 표시하여야 한다.

해설

[기계환기설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 1의5 : 신축공동주택등의 기계환기설비의 설치기준

제11조 제1항의 규정에 의한 신축공동주택등의 환기횟수를 확보하기 위하여 설치되는 기계환기설비의 설계·시공 및 성능평가방법은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 기계환기설비의 환기기준은 시간당 실내공기교환횟수(환기설비에 의한 최종 공기흡입구에서 세대의 실내로 공급되는 시간당 총 체적풍량을 실내 총 체적으로 나눈 환기횟수를 말한다)로 표시하여야 한다.
2. 하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은 각실에 필요한 환기량의 합계 이상이 되도록 하여야 한다.
3. 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 최소·적정·최대의 3단계 또는 그 이상으로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 하고, 적정 단계의 필요 환기량은 신축공동주택등의 세대를 시간당 0.5회로 환기할 수 있는 풍량을 확보하여야 한다.
5. 기계환기설비는 신축공동주택등의 모든 세대가 제11조 제1항의 규정에 의한 환기횟수를 만족시킬 수 있도록 24시간 가동할 수 있어야 한다.

87 건축법령에 따른 건축물의 용도분류 중 숙박시설에 속하지 않는 것은?

- ① 호스텔 ② 유스호스텔
③ 의료관광 호텔 ④ 휴양 콘도미니엄

해설

[숙박시설]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

12. 수련시설

- 가. 생활권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
나. 자연권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련원, 청소년야영장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
다. 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔
라. 「관광진흥법」에 따른 야영장시설로서 제 29호에 해당하지 아니하는 시설

15. 숙박시설

- 가. 일반숙박시설 및 생활숙박시설(「공중위생관리법」 제3조 제1항 전단에 따라 숙박업 신고를 해야 하는 시설로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 시설을 말한다)
나. 관광숙박시설(관광 호텔, 수상관광 호텔, 한국전통 호텔, 가족 호텔, 호스텔, 소형 호텔, 의료관광 호텔 및 휴양 콘도미니엄)
다. 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)
라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 시설과 비슷한 것

88 방염성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 수영장
② 숙박시설
③ 의료시설
④ 방송통신시설 중 방송국

해설

[방염성능 기준]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제30조(방염성능 기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물)

법 제20조 제1항에서 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 근린생활시설 중 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 산후조리원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장
2. 건축물의 옥내에 있는 다음 각 목의 시설
가. 문화 및 집회시설
나. 종교시설
다. 운동시설(수영장은 제외한다)
3. 의료시설
4. 교육연구시설 중 합숙소
5. 노유자시설
6. 숙박이 가능한 수련시설
7. 숙박시설
8. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
9. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조 제1항 제1호에 따른 다중이용업의 영업소(이하 “다중이용업소”라 한다)
10. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트등은 제외한다)

- 89 다음은 초고층 건축물에 설치하는 피난 안전구역에 관한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

초고층 건축물에는 피난층 또는 지상을 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난 안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다)을 지상층으로부터 최대 () 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

- ① 10개 ② 20개
③ 30개 ④ 40개

해설

[피난안전구역]

[건축법 시행령] 제34조(직통계단의 설치)

- ③ 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다. 이하 같다)을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

- 90 장례식장의 용도로 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200 m²인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우)

- ① 2.1 m ② 2.4 m
③ 2.7 m ④ 4.0 m

해설

[반자높이]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제16조(거실의 반자높이)

- ① 영 제50조의 규정에 의하여 설치하는 거실의 반자(반자가 없는 경우에는 보 또는 바로 윗층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것을 말한다. 이하 같다)는 그 높이를 2.1미터 이상으로 하여야 한다.
② 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 장례식장 또는 위락시설 중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200제곱미터 이상인 것의 반자의 높이는 제1항에도 불구하고 4미터(노대의 아랫부분의 높이는 2.7미터) 이상이어야 한다. 다만 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그렇지 않다.

- 91 각 층의 거실면적이 3000 m²이며 층수가 12층인 호텔 건축물에 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수는? (단, 24인승 승강기를 설치하는 경우)

- ① 3대 ② 4대
③ 5대 ④ 6대

해설

[승용 승강기의 최소 대수]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 1의2(승용 승강기의 설치기준)

건축물의 용도	6층 이상의 거실 면적의 합계	3천 제곱 미터 이하	3천 제곱미터 초과
1. 가. 문화 및 집회 시설(공연장· 집회장 및 관 람장만 해당 한다) 나. 판매시설 다. <u>의료시설</u>		2대	2대에 3천 제곱미 터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
2. 가. 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원 만 해당한다) 나. 업무시설 다. 숙박시설 라. 위락시설		1대	1대에 3천 제곱미 터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
3. 가. 공동주택 나. 교육연구시설 다. 노유자시설 라. 그 밖의 시설		1대	1대에 3천 제곱미 터를 초과하는 3천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수

위 표에 따라 승강기의 대수를 계산할 때 8인승 이
상 15인승 이하의 승강기는 1대의 승강기로 보고,
16인승 이상의 승강기는 2대의 승강기로 본다.

- 6층 이상 거실면적 = $3000 \times 7 = 21000 \text{ m}^2$
- 3000 m^2 까지 기본 1대
- 초과 2000 m^2 마다 1대 : $18000 \div 2000 = 9$
→ 10대(15인승 이하)
→ 16인승 이상이므로 $10 \div 2 = 5$ 대이다.

92 문화 및 집회시설 중 공연장이 특정소방
대상물인 경우, 모든 층에 스프링클러설
비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은?

- ① 50명 이상
- ② 100명 이상
- ③ 200명 이상
- ④ 500명 이상

해설

[스프링클러설비 수용인원 기준]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대
상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방
대상물

- 3) 문화 및 집회시설(동·식물원은 제외한
다), 종교시설(주요구조부가 목조인 것은
제외한다), 운동시설(물놀이형 시설 및
바닥이 불연재료이고 관람석이 없는 운
동시설은 제외한다)로서 다음의 어느 하
나에 해당하는 경우에는 모든 층
가) 수용인원이 100명 이상인 것
나) 영화상영관의 용도로 쓰는 층의 바닥
면적이 지하층 또는 무창층인 경우에
는 500 m^2 이상, 그 밖의 층의 경우
에는 $1천 \text{ m}^2$ 이상인 것
다) 무대부가 지하층·무창층 또는 4층 이
상의 층에 있는 경우에는 무대부의 면
적이 300 m^2 이상인 것
라) 무대부가 다) 외의 층에 있는 경우에는
무대부의 면적이 500 m^2 이상인 것

93 비상경보설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물의 연면적 기준은? (단, 특정 소방대상물이 판매시설인 경우)

- ① 400 m² 이상 ② 600 m² 이상
③ 1500 m² 이상 ④ 3500 m² 이상

해설

[비상경보설비]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

나. 비상경보설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(모래·석재 등 불연재료 공장 및 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동물 및 식물 관련 시설 및 지하구는 제외한다)은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 연면적 400 m² 이상인 것은 모든 층
- 2) 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150 m²(공연장의 경우 100 m²) 이상인 것은 모든 층
- 3) 터널로서 길이가 500 m 이상인 것
- 4) 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장

94 다음은 특정소방대상물의 소방시설설치의 면제기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

물분무등소화설비를 설치하여야 하는 차고·주차장에 ()를 화재 안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

- ① 연결살수설비
- ② 옥외소화전설비
- ③ 옥내소화전설비
- ④ 스프링클러설비

해설

[특정소방대상물의 소방시설설치]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 5 : 특정소방대상물의 소방시설설치의 면제기준

5. 물분무등 소화설비	물분무등소화설비를 설치해야 하는 차고·주차장에 스프링클러설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
--------------------	---

95 특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노유자생활시설에는 자동화재속보설비를 설치하여야 한다.
- ② 연면적 33 m²인 음식점에는 소화기구를 설치하여야 한다.
- ③ 연면적 600 m²인 종교시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다.
- ④ 바닥면적의 합계가 5000 m²인 판매시설의 모든 층에는 스프링클러설비를 설치하여야 한다.

해설

[소방설비시설]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

가. 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 연면적 33 m² 이상인 것. 다만 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 2분의 1 이상으로 설치할 수 있다.

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 및 지하구는 제외한다)은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 4) 판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널로 한정한다)로서 바닥면적의 합계가 5천 m² 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

2. 경보설비

다. 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 3) 근린생활시설(목욕장은 제외한다), 의료시설(정신의료기관 및 요양병원은 제외한다), 위탁시설, 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600 m² 이상인 경우에는 모든 층

- 4) 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광휴게시설, 지하상가로서 연면적 1천 m² 이상인 경우에는 모든 층

사. 자동화재속보설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. 다만 방재실 등 화재 수신기가 설치된 장소에 24시간 화재를 감시할 수 있는 사람이 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

- 1) 노유자생활시설

96 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준이 옳지 않은 것은? (단, 연면적 200 m²를 초과하는 건축물이며, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우)

- ① 초등학교 - 1.8 m 이상
- ② 오피스텔 - 1.8 m 이상
- ③ 공동주택 - 1.8 m 이상
- ④ 고등학교 - 2.4 m 이상

해설

[복도의 유효너비]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제15조의2(복도의 너비 및 설치기준)

구분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
유치원·초등학교 중학교·고등학교	2.4미터 이상	1.8미터 이상
공동주택·오피스텔	1.8미터 이상	1.2미터 이상
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우	1.5미터 이상 (의료시설의 복도 1.8미터 이상)	1.2미터 이상

97 다음은 환기구의 안전 기준 내용이다.
() 안에 알맞은 것은?

영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 () 이상의 높이에 설치하여야 한다.

- ① 1 m ② 2 m
③ 3 m ④ 4 m

해설

[환기구]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]
제11조의2(환기구의 안전 기준)

① 영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한

건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다. 이하 같다]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치해야 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

98 건축법령상 리모델링이 쉬운 구조에 속하지 않는 것은? (단, 공동주택의 경우)

- ① 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것
② 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것
③ 각 층에 시공된 보, 기둥 등의 구조부재의 개수 또는 위치를 변경할 수 있을 것
④ 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것

해설

[리모델링이 쉬운 구조]

[건축법 시행령]

제6조의5(리모델링이 쉬운 구조 등)

① 법 제8조에서 “대통령령으로 정하는 구조”란 다음 각 호의 요건에 적합한 구조를 말한다. 이 경우 다음 각 호의 요건에 적합한지에 관한 세부적인 판단 기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

1. 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평 방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것
2. 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것

3. 개별 세대 안에서 구획된 실(室)의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것

- ② 법 제8조에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 100분의 120을 말한다. 다만 건축조례에서 지역별 특성 등을 고려하여 그 비율을 강화한 경우에는 건축조례로 정하는 기준에 따른다.

99 다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은?

- ① 옥내소화전설비
- ② 비상콘센트설비
- ③ 연결송수관설비
- ④ 무선통신보조설비

해설

[소화활동설비]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 1 : 소방시설

5. 소화활동설비 : 화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비로서 다음 각 목의 것

- 가. 제연설비
- 나. 연결송수관설비
- 다. 연결살수설비
- 라. 비상콘센트설비
- 마. 무선통신보조설비
- 바. 연소방지설비

100 다음 중 건축법령에 따른 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은?

- ① 단독주택 - 다중주택
- ② 묘지 관련 시설 - 장례식장
- ③ 문화 및 집회시설 - 수족관
- ④ 자원순환 관련 시설 - 고물상

해설

[용도별 건축물]

[건축법 시행령] - 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

28. 장례시설

- 가. 장례식장[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조 제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다]
- 나. 동물 전용의 장례식장