

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 배연창의 유효면적은 1 m^2 이상으로 할 것
- ② 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
- ③ 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의해 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
- ④ 관련 규정에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우 그 구획마다 2개소 이상의 배연창을 설치할 것

해설

[배연설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제14조(배연설비)

- ① 법 제49조 제2항에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 건축물에는 다음 각 호의 기준에 적합하게 배연설비를 설치해야 한다. 다만 피난층인 경우에는 그렇지 않다.
 1. 영 제46조 제1항에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하되, 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9미터 이내일 것. 다만 반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1미터 이상의 위치에 놓이도록 설치하여야 한다.

2. 배연창의 유효면적은 별표 2의 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1제곱미터 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적(영 제46조 제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획된 부분의 바닥면적을 말한다)의 100분의 1 이상일 것. 이 경우 바닥면적의 산정에 있어서 거실바닥면적의 20분의 1 이상으로 환기창을 설치한 거실의 면적은 이에 산입하지 아니한다.
3. 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
4. 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
5. 기계식 배연설비를 하는 경우에는 제1호 내지 제4호의 규정에 불구

82 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 방화구조로 구획할 것
- ② 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것
- ③ 승강장에는 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것
- ④ 옥내에 있는 승강자의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6 m^2 이상으로 설치할 것

해설

[비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제10조(비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조)
법 제64조 제2항에 따른 비상용 승강기의 승강장 및 승강로의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

2. 비상용 승강기 승강장의 구조

다. 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이
나 제14조 제2항의 규정에 의한 배연설비
를 설치할 것

바. 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에
대하여 6제곱미터 이상으로 할 것. 다만 옥
외에 승강장을 설치하는 경우에는 그러하
지 아니하다.

3. 비상용 승강기의 승강로의 구조

가. 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화
구조로 구획할 것

나. 각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를
단일구조로 연결하여 설치할 것

83 연결송수관설비를 설치하여야 하는 특
정소방대상물 기준으로 옳은 것은? (단,
위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설
또는 지하구는 제외)

- ① 층수가 3층 이상으로서 연면적
5000 m² 이상인 것
- ② 층수가 3층 이상으로서 연면적
6000 m² 이상인 것
- ③ 층수가 5층 이상으로서 연면적
5000 m² 이상인 것
- ④ 층수가 5층 이상으로서 연면적
6000 m² 이상인 것

해설

[연결송수관설비]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대
상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류
연결송수관설비 : 층수가 5층 이상으로서 연면적
6000 m² 이상인 것

5. 소화활동설비

나. 연결송수관설비를 설치해야 하는 특정소방
대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스
시설 및 지하구는 제외한다)은 다음의 어느
하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 층수가 5층 이상으로서 연면적 6천 m²
이상인 경우에는 모든 층
- 2) 1)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서
지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 경
우에는 모든 층
- 3) 1) 및 2)에 해당하지 않는 특정소방대상
물로서 지하층의 층수가 3층 이상이고 지
하층의 바닥면적의 합계가 1천 m² 이상
인 경우에는 모든 층
- 4) 터널로서 길이가 1천 m 이상인 것

84 다음 중 건축법령에 따른 용도별 건축물
의 종류가 옳지 않은 것은?

- ① 단독주택 - 다중주택
- ② 묘지 관련 시설 - 장례식장
- ③ 문화 및 집회시설 - 수족관
- ④ 자원순환 관련 시설 - 고물상

해설

[용도별 건축물]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

28. 장례시설

- 가. 장례식장(의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조 제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다)
- 나. 동물 전용의 장례식장

85 다음의 무창층과 관련된 기준 내용 중 밑줄 친 요건으로 옳지 않은 것은?

“무창층”이란 지상층 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 개구부의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적의 30분의 1 이하가 되는 층을 말한다.

- ① 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
- ② 내부 또는 외부에서 쉽게 개방 또는 파괴할 수 없을 것
- ③ 크기는 지름 50 cm 이상의 원이 통과할 수 있을 것
- ④ 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2 m 이내일 것

해설

[무창층]

[소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제2조(정의)

이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1. “무창층”(無窓層)이란 지상층 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 개구부(건축물에서 채광·환기·통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창·출입구, 그 밖에 이와 비슷한 것)를 말한다. 이하 같

다)의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제3호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)의 30분의 1 이하가 되는 층을 말한다.

- 가. 크기는 지름 50센티미터 이상의 원이 통과할 수 있을 것
- 나. 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2미터 이내일 것
- 다. 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
- 라. 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 않을 것
- 마. 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것

86 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트 ② 연립주택
- ③ 다가구주택 ④ 다세대주택

해설

[방송 공동수신설비]

[건축법 시행령] 제87조(건축설비설치의 원칙)

- ④ 건축물에는 방송수신에 지장이 없도록 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 위성방송 수신설비, 에프엠(FM)라디오방송 수신설비 또는 방송 공동수신설비를 설치할 수 있다. 다만 다음 각 호의 건축물에는 방송 공동수신설비를 설치하여야 한다.

- 1. 공동주택
- 2. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
- ⑤ 제4항에 따른 방송 수신설비의 설치기준은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 바

에 따른다.

- 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택)
바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
- 다가구주택은 공동주택이 아님

87 헬리포트의 설치에 관한 기준 내용으로 옳은 것은?

- ① 헬리포트의 길이와 너비는 각각 9m 이상으로 한다.
- ② 헬리포트의 중앙부분에는 지름 6m의 “H” 표지를 황색으로 한다.
- ③ 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38cm로 한다.
- ④ 헬리포트의 중심으로부터 반경 15m 이내에는 이·착륙에 장애가 되는 건축물 등을 설치하지 아니한다.

해설

[헬리포트]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제13조(헬리포트 및 구조공간 설치 기준)

- ① 영 제40조 제4항 제1호에 따라 건축물에 설치하는 헬리포트는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.
 1. 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22미터 이상으로 할 것. 다만 건축물의 옥상바닥의 길이와 너비가 각각 22미터 이하인 경우에는 헬리포트의 길이와 너비를 각각 15미터까지 감축할 수 있다.
 2. 헬리포트의 중심으로부터 반경 12미터 이내에는 헬리콥터의 이·착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것

3. 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 할 것
4. 헬리포트의 중앙부분에는 지름 8미터의 “H” 표지를 백색으로 하되, “H”표지의 선의 너비는 38센티미터로, “O”표지의 선의 너비는 60센티미터로 할 것
5. 헬리포트로 통하는 출입문에 영 제40조 제3항 각 호 외의 부분에 따른 비상문자동개폐장치(이하 “비상문자동개폐장치”라 한다)를 설치할 것

88 판매시설로서 옥내소화전설비를 모든 층에 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

- ① 500 m² 이상
- ② 1000 m² 이상
- ③ 1500 m² 이상
- ④ 2000 m² 이상

해설

[옥내소화전설비]

[소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

다. 옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층
 - 가) 연면적 3천 m² 이상인 것(터널은 제외한다)
 - 나) 지하층·무창층(축사는 제외한다)으로서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것
 - 다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것

- 2) 1)에 해당하지 않는 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 노유자시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 장례시설 또는 복합건축물로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층 가) 연면적 1천 5백 m^2 이상인 것 나) 지하층·무창층으로서 바닥면적이 300m^2 이상인 층이 있는 것 다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 300m^2 이상인 층이 있는 것

89 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

- ① 10m^2 이상 ② 25m^2 이상
③ 33m^2 이상 ④ 45m^2 이상

해설

[소화기구 설치]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

가. 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 연면적 33m^2 이상인 것. 다만 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 2분의 1 이상으로 설치할 수 있다.

90 상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구 는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 1 m ② 1.5 m
③ 1.8 m ④ 2 m

해설

[건축물의 냉방설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제23조(건축물의 냉방설비 등)

③ 상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구와 배기장치의 설치하는 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다.

- 배기구는 도로면으로부터 2미터 이상의 높이에 설치할 것
 - 배기장치에서 나오는 열기가 인근 건축물의 거주자나 보행자에게 직접 닿지 아니하도록 할 것
 - 건축물의 외벽에 배기구 또는 배기장치를 설치할 때에는 외벽 또는 다음 각 목의 기준에 적합한 지지대 등 보호장치와 분리되지 아니하도록 견고하게 연결하여 배기구 또는 배기장치가 떨어지는 것을 방지할 수 있도록 할 것
- 가. 배기구 또는 배기장치를 지탱할 수 있는 구조일 것
나. 부식을 방지할 수 있는 자재를 사용하거나 도장(塗裝)할 것

91 다음은 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

연면적 3000 m² 이상(지하각 중 터널은 제외한다)이거나 지하층·무창층(축사는 제외한다) 또는 층수가 4층 이상인 것 중 바닥면적이 () 이상인 층이 있는 것은 모든 층

- ① 300 m² ② 600 m²
③ 1000 m² ④ 1200 m²

해설

[옥내소화전설비]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

다. 옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층
- 가) 연면적 3천 m² 이상인 것(터널은 제외한다)
 - 나) 지하층·무창층(축사는 제외한다)으로서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것
 - 다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것

92 다음 중 신고 대상에 속하는 용도변경은?

- ① 전기통신시설군에서 자동차 관련 시설군으로의 용도변경
- ② 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로의 용도변경
- ③ 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로의 용도변경
- ④ 교육 및 복지시설군에서 산업 등의 시설군으로의 용도변경

해설

[용도변경]

[건축법] 제19조(용도변경)

1. 허가 대상 : 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

- 1. 자동차 관련 시설군
- 2. 산업 등 시설군
- 3. 전기통신시설군
- 4. 문화집회시설군
- 5. 영업시설군
- 6. 교육 및 복지시설군
- 7. 근린생활시설군
- 8. 주거업무시설군
- 9. 그 밖의 시설군

93 연면적 200 m²를 초과하는 공동주택에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우)

- ① 1.2 m ② 1.6 m
③ 1.8 m ④ 2.4 m

해설

[복도의 유효너비]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제15조의2(복도의 너비 및 설치기준)

구분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
유치원·초등학교 중학교·고등학교	2.4미터 이상	1.8미터 이상
공동주택· 오피스텔	1.8미터 이상	1.2미터 이상
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우	1.5미터 이상 (의료시설의 복도 1.8미터 이상)	1.2미터 이상

94 다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

- ① 누전경보기
② 비상방송설비
③ 무선통신보조설비
④ 자동화재탐지설비

해설

[경보설비]

[소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 1 : 소방시설

2. 경보설비 : 화재발생 사실을 통보하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것

가. 단독경보형 감지기

나. 비상경보설비

1) 비상벨설비

2) 자동식사이렌설비

다. 자동화재탐지설비

라. 시각경보기

마. 화재알림설비

바. 비상방송설비

사. 자동화재속보설비

아. 통합감시시설

자. 누전경보기

차. 가스누설경보기

※ 무선통신보조설비는 소방대가 사용하는 소방활동설비이다.

95 건축물에 건축설비를 설치하는 경우 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설 제외)

- ① 1000 m² 이상
② 2000 m² 이상
③ 5000 m² 이상
④ 10000 m² 이상

해설

[관계전문기술자의 협력]

[건축법 시행령]

제91조의3(관계전문기술자와의 협력)

- ② 연면적 1만 제곱미터 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물에 건축설비를 설치하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

96 다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. () 안에 속하지 않는 것은?

허가 대상 건축물이라 하더라도 바닥면적의 합계 85 m² 이내의 ()의 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

- ① 신축 ② 증축
③ 개축 ④ 재축

해설

[건축신고]

[건축법] 제14조(건축신고)

- ① 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

1. 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.
 - 가. 지구단위계획구역
 - 나. 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역
3. 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
4. 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 대수선
5. 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축

97 다음 경계벽 중 소리를 차단하는 데 장애가 되는 부분이 없도록 그 구조를 갖추어야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 숙박시설의 객실 간 경계벽
- ② 의료시설의 병실 간 경계벽
- ③ 업무시설의 사무실 간 경계벽
- ④ 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽

해설

[경계벽]

[건축법 시행령] 제53조(경계벽 등의 설치)

- ① 법 제49조 제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 경계벽은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.
1. 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 또는 공동주택(기숙사는 제외한다)의 각 세대 간 경계벽(제2조 제14호 후단에 따라 거실·침실 등의 용도로 쓰지 아니하는 발코니 부분은 제외한다)
 2. 공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구시설 중 학교의 교실 또는 숙박시설의 객실 간 경계벽
 3. 제1종 근린생활시설 중 산후조리원(가. 임산부실 간, 나. 신생아실 간 경계벽, 다. 임산부실과 신생아실 간 경계벽)
 4. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실 간 경계벽
 5. 노유자시설 중 「노인복지법」 제32조 제1항 제3호에 따른 노인복지주택(이하 “노인복지주택”이라 한다)의 각 세대 간 경계벽
 6. 노유자시설 중 노인요양시설의 호실 간 경계벽

98 문화 및 집회시설 중 공연장이 특정소방대상물인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은?

- ① 50명 이상 ② 100명 이상
③ 200명 이상 ④ 500명 이상

해설

[스프링클러설비 수용인원 기준]

[소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물

3) 문화 및 집회시설(동·식물원은 제외한다), 종교시설(주요구조부가 목조인 것은 제외한다), 운동시설(물놀이형 시설 및 바닥이 불연재료이고 관람석이 없는 운동시설은 제외한다)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층

가) 수용인원이 100명 이상인 것

나) 영화상영관의 용도로 쓰는 층의 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우에는 500 m² 이상, 그 밖의 층의 경우에는 1천 m² 이상인 것

다) 무대부가 지하층·무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 300 m² 이상인 것

라) 무대부가 다) 외의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 500 m² 이상인 것

99 다음은 환기구의 안전 기준 내용이다.
() 안에 알맞은 것은?

영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 () 이상의 높이에 설치하여야 한다.

- ① 1 m ② 2 m
③ 3 m ④ 4 m

해설

[환기구]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제11조의2(환기구의 안전 기준)

- ① 영 제87조 제2항에 따라 환기구[건축물의 환기 설비에 부속된 급기(給氣) 및 배기(排氣)를 위한 건축구조물의 개구부(開口部)를 말한다. 이하 같다]는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치해야 한다.

100 다음 중 철근 콘크리트조로서 두께와 상관없이 내화구조로 인정되는 것에 속하지 않는 것은?

- ① 보 ② 계단
③ 바닥 ④ 지붕

해설

[내화구조]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제3조(내화구조)

4. 바닥의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조로서 두께가 10센티미터 이상인 것
5. 보(지붕틀을 포함한다)의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것. 다만 고강도 콘크리트를 사용하는 경우에는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 고강도 콘크리트내화성능 관리기준에 적합해야 한다.
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조
6. 지붕의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조
7. 계단의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조