



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ -
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

13 ИЮЛ 2017 № 43-4204-19

На № _____ от _____

Уполномоченному
Российской Федерации
при Европейском Суде
по правам человека –
заместителю Министра юстиции
Российской Федерации

М.Л. Гальперину

Уважаемый Михаил Львович!

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» и от 29 июня 2017 года № 744 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направляет проект приказа МЧС России «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» и проверочных листов для их рассмотрения в установленном порядке и согласования в возможные короткие сроки.

Приложение: упомянутое по тексту на 38 л., в 1 экз.

С уважением,

О.В. Баженов

Минюст России



№ 110904/17
от: 17.07.2017

П Р И К А З

Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 774, а также в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности:

для отдельно стоящих зданий, относящегося к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) в соответствии с приложением № 1;

для отдельно стоящих зданий относящегося к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания организаций торговли) в соответствии с приложением № 2;

для отдельно стоящих зданий относящегося к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 (здания организаций общественного питания) в соответствии с приложением № 3;

2. Управлению организации информирования населения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Статс-секретаря – заместителя Министра О.В. Баженова.

Министр

В.А. Пучков

Приложение № ____
к приказу МЧС России
от _____ № ____

Приложение
к акту проверки
от _____ № ____

наименование органа государственного контроля (надзора)

Проверочный лист

для проведения плановой проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора МЧС России в зданиях многоквартирных жилых домов (класс
функциональной пожарной опасности Ф 1.3), относящихся к категории умеренного риска

Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от _____ № ____.

В отношении _____
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

по адресу: _____

на основании распоряжения (приказа) _____ место проведения плановой проверки

от _____ № ____
реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки.

Проверка зарегистрирована в едином реестре проверок _____ № ____
учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Положение нормативных правовых актов, нормативных документов	Сведения о соответствии		
			Соответствует	Не соответствует	Не требуется
Общие мероприятия					
1.	<p>На объекте создана система обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>При этом пожарная безопасность объекта обеспечена выполнением одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности*, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>При эксплуатации объекта защиты, а также при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>* Область применения требований пожарной безопасности определяется в соответствии со ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ)</p>	<p>Статья 4, 5, 6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123- ФЗ)</p> <p>Подпункт «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР)</p>			
2.	<p>В отношении объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР.</p>	<p>Пункт 2, раздел XVIII ППР</p>			
3.	<p>Руководитель организации организовал проведение работ по заделке</p>	<p>Пункт 22 ППР</p>			

	негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.				
4.	На объекте защиты не допущено хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов.	Подпункт «а» пункта 23 ППР			
5.	На объекте защиты чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	Подпункт «б» пункта 23 ППР			
6.	На объекте защиты в лифтовых холлах не допускается размещение и эксплуатация кладовых, киосков, ларьков и других подобных помещений, а также не хранятся горючие материалы.	Подпункт «в» пункта 23 ППР			
7.	На объекте защиты под лестничными маршами и на лестничных площадках не допускается хранить вещи, мебель и другие горючие материалы.	Подпункт «к» пункта 23 ППР			
8.	На объекте защиты не допускается размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров.	Подпункт «м» пункта 23 ППР			
9.	Руководителем организации обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время. Руководителем организации организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 24 ППР			
10.	Прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и посторонних предметов.	Пункт 26 ППР			
11.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Пункт 37(1) ППР.			
12.	Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполнены из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не ограничивает проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от	Пункт 40(1) ППР.			

	<p>дыма и продуктов горения при пожаре.</p> <p>Транспаранты и баннеры соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.</p> <p>Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.</p>				
13.	Руководитель организации обеспечил исправность клапанов мусоропроводов, нахождение их в закрытом положении.	Пункт 53 ППР			
14.	Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентирован инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта.	Пункт 54 ППР.			
15.	Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, а также поддержания в исправном состоянии связи с помещением пожарного поста и знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне.	Пункт 54 ППР.			
16.	На объекте защиты хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 ППР			
17.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, организовал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки.	Пункт 61 ППР			
18.	Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается.	Пункт 62 ППР			
19.	Устройства для samozакрывания дверей находятся в исправном состоянии.	Пункт 62 ППР			
20.	Какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств) отсутствуют.	Пункт 62 ППР			
21.	Руководитель организации обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем	Пункт 63 ППР			

	оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).				
22.	Хранение баллонов с горючими газами на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях не осуществляется.	Пункт 91 ППР			
23.	Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.	Пункт 92 ППР			
24.	Пристройки и шкафы для газовых баллонов запираются на замок и имеют жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".	Пункт 93 ППР			
25.	Руководитель организации обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Пункт 20 ППР			
Обучение					
26.	Лица, работающие на объекте, обучены мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума: - все работники прошли вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу; - все работники с установленной периодичностью проходят повторный противопожарный инструктаж; - руководитель, ответственные за пожарную безопасность лица и другие лица (перечень в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645) проходят с установленной периодичностью обучение по программам пожарно-технического минимума.	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»			
27.	Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным программам, разработанным и согласованным в установленном порядке. Руководитель организации определил порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Сроки установлены в соответствии с законодательством.	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645			
Курение					

28.	Руководитель организации обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».	Пункт 14 ППР			
29.	Места, специально отведенные для курения табака, обозначены знаками «Место для курения».	Пункт 14 ППР			
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение					
30.	Здание обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения.	Пункт 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР			
31.	Руководитель организации обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. Руководитель организации организовал ежегодное (весной и осенью) проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов.	Пункт 55, 59 ППР			
32.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	Пункт 55 ППР			
33.	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 55 ППР			
34.	Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.	Пункт 56 ППР			
Система вентиляции					
35.	Эксплуатируемые двери вентиляционных камер систем вентиляции закрыты.	Подпункт «а» пункта 48 ППР			
36.	Газовые отопительные приборы не подключены к эксплуатируемым воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.	Подпункт «в» пункта 48 ППР			
37.	В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения	Пункт 49 ППР			

	вентиляции при пожаре.				
Эвакуационные пути и выходы					
38.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов соблюдается запрет на устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), установку раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства (допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств).	Подпункт «а» пункта 36 ППР			
39.	На объекте защиты не размещена мебель, оборудование и другие предметы на подходах к первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы.	Подпункт «ж» пункта 23 ППР			
40.	На объекте защиты не демонтированы межбалконные лестницы, а также не заварены люки на балконах и лоджиях квартир.	Подпункт «ж» пункта 23 ППР			
41.	На объекте защиты в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения отсутствуют.	Подпункт «к» пункта 23 ППР			
42.	Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 35 ППР			
43.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокирование дверей эвакуационных выходов.	Подпункт «б» пункта 36 ППР			
44.	Не допущено блокирования эксплуатируемых дверей эвакуационных выходов.	Подпункт «б» пункта 36 ППР			
45.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено устройства в тамбурах выходов (за исключением квартир) сушилок и вешалок для одежды, гардеробов.	Подпункт «в» пункта 36 ППР			
46.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено хранения (в том числе временно) инвентаря и	Подпункт «в» пункта 36 ППР			

	материалов.				
47.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также их снятия.	Подпункт «г» пункта 36 ППР			
48.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено замены армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг.	Подпункт «е» пункта 36 ППР			
49.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено изменений направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	Подпункт «ж» пункта 36 ППР			
Электротехническая продукция					
50.	Электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции не эксплуатируются.	Подпункт «а» пункта 42 ППР			
51.	Розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями не используются.	Подпункт «б» пункта 42 ППР			
52.	Электrolампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами не обернуты.	Подпункт «в» пункта 42 ППР			
53.	Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, не эксплуатируются.	Подпункт «в» пункта 42 ППР			
54.	В электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы не размещаются (не складываются).	Подпункт «ж» пункта 42 ППР			
55.	Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией не используются.	Подпункт «г» пункта 42 ППР			
56.	Нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы не применяются. Несертифицированные аппараты защиты электрических цепей не используются.	Подпункт «д» пункта 42 ППР			
57.	Включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в	Подпункт «е» пункта 42 ППР			

	соответствии с инструкцией завода-изготовителя без присмотра не оставались.				
58.	При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временная электропроводка, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, не используется.	Подпункт «з» пункта 42 ППР			
Огнезащитная обработка					
59.	Руководитель организации обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	Пункт 21 ППР			
Территория объекта					
60.	На территории, прилегающей к жилому дому, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами отсутствуют.	Пункт 18 ППР			
61.	Руководитель организации обеспечил в пределах полномочий исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.	Пункт 75 ППР			
62.	Разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники, не используются для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций).	Пункт 75 ППР			
63.	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары не используются.	Пункт 74 ППР			
64.	Временные строения располагаются на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или у противопожарных стен.	Пункт 74 ППР			
65.	Руководитель организации в пределах полномочий обеспечил очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в	Пункт 77 ППР			

	пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.				
66.	Сжигание отходов и тары, разведение костров на участках, относящихся к зоне ответственности руководителя организации, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты, не допущено.	Пункт 77 ППР			
Система отопления					
67.	Перед началом отопительного сезона руководитель организации осуществил проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допущены.	Пункт 81 ППР			
68.	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечил проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не менее: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.	Пункт 82 ППР			
69.	Лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки, прошли специальное обучение и имеют соответствующее квалификационное удостоверение.	Подпункт «а» пункта 83 ППР			
70.	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования не применяются.	Подпункт «б» пункта 83 ППР			
71.	Теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом не эксплуатируются.	Подпункт «в» пункта 83 ППР			
72.	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок топливо при потухших форсунках или газовых горелках не подается.	Подпункт «г» пункта 83 ППР			
73.	Котельные и другие теплопроизводящие установки не разжигаются без предварительной их продувки.	Подпункт «д» пункта 83 ППР			
74.	Эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок не осуществляется при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем.	Подпункт «е» пункта 83 ППР			
75.	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок сушка каких-либо горючих материалов на котлах и паропроводах не осуществляется.	Подпункт «ж» пункта 83 ППР			

76.	Котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи, не эксплуатируются.	Подпункт «з» пункта 83 ППР			
77.	Печи, не предназначенные для топки углем, коксом и газом, этими видами топлива не топят.	Подпункт «г» пункта 84 ППР			
78.	При эксплуатации печного отопления использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов не осуществляется.	Подпункт «е» пункта 84 ППР			
79.	Зола и шлак, выгребаемые из топок, залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.	Пункт 85 ППР			
80.	При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в жилых домах руководителями организаций обеспечено выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.	Пункт 86 ППР			
81.	При эксплуатации металлических печей оборудование расположено на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.	Пункт 87 ППР			
82.	Руководитель организации обеспечил побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.	Пункт 88 ППР			
83.	Неисправные газовые приборы не используются.	Пункт 46 ППР			

Проверку провел:

должность, звание, ФИО, подпись лица, проводившего проверку

Присутствовал при проведении проверки:

должность, ФИО, подпись лица, представляющего интересы проверяемого лица и присутствовавшего при проведении проверки

Приложение № ____
к приказу МЧС России
от _____ № ____

Приложение
к акту проверки
от _____ № ____

наименование органа государственного контроля (надзора)

Проверочный лист

для проведения плановой проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора МЧС России в отдельно стоящем одноэтажном или двухэтажном здании
организации торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1), относящихся к категории умеренного риска

Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от _____ № ____.

В отношении _____
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

по адресу: _____

_____ место проведения плановой проверки

на основании распоряжения (приказа) _____ от _____ № ____

реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки,

Проверка зарегистрирована в едином реестре проверок _____ № ____.

учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Положение нормативных правовых актов, нормативных документов	Сведения о соответствии		
			Соответствует	Не соответствует	Не требует
Общие мероприятия					
1.	<p>На объекте создана система обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>При этом пожарная безопасность объекта обеспечена выполнением одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности*, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>При эксплуатации объекта защиты, а также при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>* Область применения требований пожарной безопасности определяется в соответствии со ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ)</p>	<p>Статьи 4, 5, 6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ)</p> <p>Подпункт «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР)</p>			
2.	<p>В отношении объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР.</p>	<p>Пункт 2, раздел XVIII ППР</p>			
3.	<p>Руководитель организации организовал проведение работ по заделке</p>	<p>Пункт 22 ППР</p>			

	негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.				
4.	На объекте защиты не допущено хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов.	Подпункт «а» пункта 23 ППР			
5.	На объекте защиты чердаки, технические этажи вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов не используются.	Подпункт «б» пункта 23 ППР			
6.	На объекте защиты в лифтовых холлах не допускается размещение и эксплуатация кладовых, киосков, ларьков и других подобных помещений, а также не хранятся горючие материалы.	Подпункт «в» пункта 23 ППР			
7.	На объекте защиты не размещена мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы.	Подпункт «ж» пункта 23 ППР			
8.	На объекте защиты под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы не хранятся.	Подпункт «к» пункта 23 ППР			
9.	На объекте защиты не допускается размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров.	Подпункт «м» пункта 23 ППР			
10.	Руководителем организации обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время. Руководителем организации организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 24 ППР			
11.	Прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и посторонних предметов.	Пункт 26 ППР			
12.	В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допущено нарушение конструкций дымогазонепроницаемых негорючих диафрагм,	Пункт 29 ППР.			

	установленных в витражах на уровне каждого этажа.				
13.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей.	Пункт 37(1) ППР.			
14.	Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполнены из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не ограничивает проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. Транспаранты и баннеры соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.	Пункт 40(1) ППР.			
15.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Пункт 43 ППР			
16.	На объекте защиты хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 ППР			
17.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, организовал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки.	Пункт 61 ППР			
18.	Установки систем противопожарной защиты находятся в режиме автоматического пуска.	Пункт 62 ППР			
19.	Устройства для samozакрывания дверей находятся в исправном состоянии.	Пункт 62 ППР			
20.	Руководитель организации обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Пункт 63 ППР			
21.	Руководитель организации обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской или ином помещении, в котором установлены приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты и	Пункт 64 ППР			

	осуществляется круглосуточное дежурство) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.				
22.	Пожарный пост (диспетчерская или иное помещение, в котором установлены приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты и осуществляется круглосуточное дежурство) обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями.	Пункт 65 ППР			
23.	На объекте отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий не размещены на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации	Подпункт «в» пункта 115 ППР			
24.	На объекте не установлены в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей.	Подпункт «г» пункта 115 ППР			
25.	На объекте не допущено размещение торговых, игровых аппаратов и ведение торговли на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации.	Подпункт «д» пункта 115 ППР			
26.	Хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации не осуществляется.	Пункт 116 ППР			
27.	Хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке не осуществляется в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.	Пункт 117 ППР			
28.	Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов оборудованы заслонками, открывающимися только на период загрузки.	Пункт 118 ППР			
29.	Расфасовка пожароопасных товаров осуществляется в специально приспособленных для этой цели помещениях.	Пункт 124 ППР			
30.	Совмещенная продажа в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию не осуществляется.	Пункт 131 ППР			
31.	Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия технического назначения хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками. Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в помещениях,	Пункт 132 ППР			

	отгороженных от других помещений противопожарными перегородками. Не допускается хранение патронов к оружию, а также пиротехнических изделий технического и бытового назначения в подвальных помещениях.				
32.	Хранение пороха совместно с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу не осуществляется.	Пункт 133 ППР			
33.	Непосредственно в здании магазина хранится не более 50 килограммов дымного пороха или не более 50 килограммов бездымного пороха или не более 50 килограммов дымного пороха и бездымного пороха.	Пункт 134 ППР			
34.	Совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров не осуществляется.	Пункт 340 ППР			
35.	В помещениях складов газовые плиты и электронагревательные приборы не используются.	Пункт 348 ППР			
36.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	Пункт 349 ППР			
37.	Руководитель организации обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Пункт 20 ППР			
38.	Неисправные газовые приборы не используются.	Пункт 46 ППР			
39.	Руководитель организации обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	Пункт 21 ППР			
Обучение					
40.	Лица, работающие на объекте, обучены мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей и прохождения	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от			

	<p>пожарно-технического минимума:</p> <ul style="list-style-type: none"> - все работники прошли вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу; - все работники с установленной периодичностью проходят повторный противопожарный инструктаж; - руководитель, ответственные за пожарную безопасность лица и другие лица (перечень в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645) проходят с установленной периодичностью обучение по программам пожарно-технического минимума. 	12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»			
41.	<p>Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным программам, разработанным и согласованным в установленном порядке. Руководитель организации определил порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Сроки установлены в соответствии с законодательством.</p>	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645			
Курение					
42.	Руководитель организации обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».	Пункт 14 ППР			
43.	Руководитель организации обеспечил размещение на территории и в помещениях складов, на объектах защиты торговли легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	Пункт 14 ППР			
44.	Места, специально отведенные для курения табака, обозначены знаками «Место для курения».	Пункт 14 ППР			
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение					
45.	<p>Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами.</p> <p>В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.</p> <p>Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 ППР.</p>	Пункт 70, 465, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР			
46.	Руководитель организации обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены,	Пункт 70 ППР			

	указанных в паспорте.				
47.	Руководитель организации обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.	Пункт 57 ППР			
48.	Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.	Пункт 57 ППР			
49.	Пожарный рукав размещен в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах.	Пункт 57 ППР			
50.	Руководитель организации организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Пункт 57 ППР			
51.	Пожарные шкафы имеют элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Пункт 57 ППР			
52.	Обеспечено открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов.	Пункт 57 ППР			
53.	Руководитель организации обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода Руководитель организации организовал ежегодное (весной и осенью) проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов. Информация о проведении проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, заносится в журнал (даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования). Информация о проведении проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), заносится в журнал (даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования).	Пункт 55, 59 ППР			
54.	Руководитель организации обеспечил помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов.	Пункт 58 ППР			
55.	Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов не осуществляется.	Пункт 56 ППР			
56.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	Пункт 55 ППР			

57.	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 55 ППР			
Система вентиляции					
58.	Эксплуатируемые двери вентиляционных камер систем вентиляции и кондиционирования воздуха закрыты.	Подпункт «а» пункта 48 ППР			
59.	Эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха открыты.	Подпункт «б» пункта 48 ППР			
60.	Газовые отопительные приборы к эксплуатируемым воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха не подключены.	Подпункт «в» пункта 48 ППР			
61.	В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	Пункт 49 ППР			
62.	Руководитель организации определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	Пункт 50 ППР			
Эвакуационные пути и выходы					
63.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов соблюдается запрет на устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), установку раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства (допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств).	Подпункт «а» пункта 36 ППР			
64.	Руководитель организации обеспечил наличие планов эвакуации людей, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения при пожаре, на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек.	Пункт 7 ППР			

65.	На объекте защиты в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения отсутствуют.	Подпункт «к» пункта 23 ППР			
66.	Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 35 ППР			
67.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокирование дверей эвакуационных выходов.	Подпункт «б» пункта 36 ППР			
68.	Не допущено блокирования эксплуатируемых дверей эвакуационных выходов.	Подпункт «б» пункта 36 ППР			
69.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов.	Подпункт «в» пункта 36 ППР			
70.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено хранения (в том числе временно) инвентаря и материалов.	Подпункт «в» пункта 36 ППР			
71.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также их снятия.	Подпункт «г» пункта 36 ППР			
72.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено изменений направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	Подпункт «ж» пункта 36 ППР			
73.	Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечил наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.	Пункт 37 ППР			
74.	Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Пункт 43 ППР			
Электротехническая продукция					
75.	Над горючими кровлями, навесами воздушные линии электропередачи (в том числе временные и проложенные кабелем) отсутствуют.	Пункт 41 ППР			

76.	Электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции не эксплуатируются.	Подпункт «а» пункта 42 ППР			
77.	Розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями не используются.	Подпункт «б» пункта 42 ППР			
78.	Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, не эксплуатируются.	Подпункт «в» пункта 42 ППР			
79.	Электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами не обернуты.	Подпункт «в» пункта 42 ППР			
80.	Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, не используются.	Подпункт «г» пункта 42 ППР			
81.	Нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы не применяются. Несертифицированные аппараты защиты электрических цепей не используются.	Подпункт «д» пункта 42 ППР			
82.	Включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя без присмотра не оставлялись.	Подпункт «е» пункта 42 ППР			
83.	Размещение (складирование) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов не осуществляется.	Подпункт «ж» пункта 42 ППР			
84.	При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временная электропроводка, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, не используется.	Подпункт «з» пункта 42 ППР			
Территория объекта					
85.	На территории общего пользования, прилегающей к объекту, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами отсутствуют.	Пункт 18 ППР			
86.	Противопожарные расстояния для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары не используются.	Пункт 74 ППР			
87.	Временные строения располагаются на расстоянии не менее 15 метров от	Пункт 74 ППР			

	зданий и сооружений или у противопожарных стен.				
88.	Руководитель организации обеспечил очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	Пункт 77 ППР			
89.	На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	Пункт 78 ППР			
90.	Не допущено использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.	Пункт 79 ППР			
91.	Руководитель организации обеспечил исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам.	Пункт 75 ППР			
92.	Разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники, не используются для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций).	Пункт 75 ППР			
Система отопления					
93.	Перед началом отопительного сезона руководитель организации осуществил проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допущены.	Пункт 81 ППР			
94.	Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы имеют противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.	Пункт 81 ППР			
95.	Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы имеют предтопочные листы, изготовленные из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов).	Пункт 81 ППР			
96.	Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы не имеют прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.	Пункт 81 ППР			
97.	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечил проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не менее: 1 раза в 3 месяца -	Пункт 82 ППР			

	для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.				
98.	Зола и шлак, выгребаемые из топок, залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.	Пункт 85 ППР			
99.	При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях здания руководителями организаций обеспечено выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.	Пункт 86 ППР			
100.	Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование расположены на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.	Пункт 87 ППР			1
101.	При эксплуатации металлических печей товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование расположено на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.	Пункт 87 ППР			
102.	Руководитель организации обеспечил побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.	Пункт 88 ППР			

Проверку провел:

должность, звание, ФИО, подпись лица, проводившего проверку

Присутствовал при проведении проверки:

должность, ФИО, подпись лица, представляющего интересы проверяемого лица и присутствовавшего при проведении проверки

Приложение № ____
к приказу МЧС России
от ____ № ____

Приложение
к акту проверки
от ____ № ____

наименование органа государственного контроля (надзора)

Проверочный лист
для проведения плановой проверки по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности должностными
лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России в отдельно стоящем одноэтажном здании
организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), относящихся к категории
умеренного риска

Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от ____ № ____.

В отношении _____
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
по адресу: _____
место проведения плановой проверки
на основании распоряжения (приказа) _____ от ____ № ____
реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки,

Проверка зарегистрирована в едином реестре проверок _____ № ____
учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Положение нормативных правовых актов, нормативных документов	Сведения о соответствии		
			Соот- ветствует	Не соответствует	Не требуется
Общие мероприятия					
1.	<p>На объекте создана система обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>При этом пожарная безопасность объекта обеспечена выполнением одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности*, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>При эксплуатации объекта защиты, а также при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>* Область применения требований пожарной безопасности определяется в соответствии со ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ)</p>	<p>Статья 4, 5, 6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 №123- ФЗ)</p> <p>Подпункт «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР)</p>			
2.	<p>В отношении объекта защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР.</p>	<p>Пункт 2 раздел XVIII ППР</p>			
3.	<p>Руководитель организации организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости</p>	<p>Пункт 22 ППР</p>			

	и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.				
4.	На объекте защиты не допущено хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов.	Подпункт «а» пункта 23 ППР			
5.	На объекте защиты чердаки, технические этажи вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов не используются.	Подпункт «б» пункта 23 ППР			
6.	На объекте защиты в лифтовых холлах не допускается размещение и эксплуатация кладовых, киосков, ларьков и других подобных помещений, а также не хранятся горючие материалы.	Подпункт «в» пункта 23 ППР			
7.	На объекте защиты не размещена мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы.	Подпункт «ж» пункта 23 ППР			
8.	На объекте защиты не остеклены балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.	Подпункт «и» пункта 23 ППР			
9.	На объекте защиты под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы не хранятся.	Подпункт «к» пункта 23 ППР			
10.	На объекте защиты не допускается размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров.	Подпункт «м» пункта 23 ППР			
11.	Руководителем организации обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии их очистку от снега и наледи в зимнее время. Руководителем организации организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 24 ППР			
12.	Прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и посторонних предметов.	Пункт 26 ППР			
13.	В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допущено нарушение конструкций дымопроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа.	Пункт 29 ППР.			
14.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Пункт 37(1) ППР.			

15.	<p>Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполнены из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не ограничивает проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре.</p> <p>Транспаранты и баннеры соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.</p> <p>Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.</p>	Пункт 40(1) ППР.			
16.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Пункт 43 ППР			
17.	<p>Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентирован инструкцией, утверждаемой руководителем организации.</p> <p>Указанные инструкции вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта.</p>	Пункт 54 ППР.			
18.	На объекте защиты хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 ППР			
19.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, организовал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки.	Пункт 61 ППР			
20.	Перевод установок с автоматического пуска на ручной не осуществляется/	Пункт 62 ППР			
21.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии.	Пункт 62 ППР			
22.	Какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств) отсутствуют.	Пункт 62 ППР			
23.	Руководитель организации обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противоподымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Пункт 63 ППР			
24.	Руководитель организации обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской или ином помещении, в котором установлены приемно-	Пункт 64 ППР			

	контрольные приборы систем противопожарной защиты и осуществляется круглосуточное дежурство) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.				
25.	Пожарный пост (диспетчерской или ином помещении, в котором установлены приемно-контрольные приборы систем противопожарной защиты и осуществляется круглосуточное дежурство) обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями.	Пункт 65 ППР			
26.	В помещениях складов газовые плиты и электронагревательные приборы не используются.	Пункт 348 ППР			
27.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	Пункт 349 ППР			
28.	Руководитель организации обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Пункт 20 ППР			
29.	Руководитель организации обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечил проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	Пункт 21 ППР			
30.	Неисправные газовые приборы не используются.	Пункт 46 ППР			
Обучение					
31.	Лица, работающие на объекте, обучены мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума: - все работники прошли вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу; - все работники с установленной периодичностью проходят повторный	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности			

	противопожарный инструктаж; - руководитель, ответственные за пожарную безопасность лица и другие лица (перечень в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645) проходят с установленной периодичностью обучение по программам пожарно-технического минимума.	«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»			
32.	Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным программам, разработанным и согласованным в установленном порядке. Руководитель организации определил порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Сроки установлены в соответствии с законодательством.	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645			
Курение					
33.	Руководитель организации обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».	Пункт 14 ППР			
34.	Руководитель организации обеспечил размещение на территории и в помещениях складов, знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	Пункт 14 ППР			
35.	Места, специально отведенные для курения табака, обозначены знаками «Место для курения».	Пункт 14 ППР			
36.	В помещениях складов, на пожароопасных участках, а также в помещениях, предназначенных для предоставления общественного питания, не курят.	Пункт 14 ППР			
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение					
37.	Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 ППР.	Пункт 70, 465, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР			
38.	Руководитель организации обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте.	Пункт 70 ППР			
39.	Руководитель организации обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.	Пункт 57 ППР			

40.	Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.	Пункт 57 ППР			
41.	Пожарный рукав размещен в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах.	Пункт 57 ППР			
42.	Руководитель организации организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Пункт 57 ППР			
43.	Пожарные шкафы имеют элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Пункт 57 ППР			
44.	Обеспечено открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов.	Пункт 57 ППР			
45.	Руководитель организации обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.	Пункт 55 ППР			
46.	Руководитель организации обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода Руководитель организации организовал ежегодное (весной и осенью) проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов. Информация о проведении проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, заносится в журнал (даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования). Информация о проведении проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), заносится в журнал (даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования).	Пункт 55, 59 ППР			
47.	Руководитель организации обеспечил помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов.	Пункт 58 ППР			
48.	Руководитель организации обеспечил исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	Пункт 55 ППР			
49.	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 55 ППР			
50.	Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.	Пункт 56 ППР			
Система вентиляции					
51.	Эксплуатируемые двери вентиляционных камер систем вентиляции и	Подпункт «а» пункта			

	кондиционирования воздуха закрыты.	48 ППР			
52.	Эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха открыты.	Подпункт «б» пункта 48 ППР			
53.	Газовые отопительные приборы к эксплуатируемым воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха не подключены.	Подпункт «в» пункта 48 ППР			
54.	В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	Пункт 49 ППР			
55.	Руководитель организации определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	Пункт 50 ППР			
Эвакуационные пути и выходы					
56.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов соблюдается запрет на устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), установку раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства (допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств).	Подпункт «а» пункта 36 ППР			
57.	Руководитель организации обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре, на котором обозначены места хранения первичных средств пожаротушения, на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек.	Пункт 7 ППР			
58.	На объекте защиты в поэтажных коридорах и на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения отсутствуют.	Подпункт «к» пункта 23 ППР			
59.	Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 35 ППР			
60.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, двери) не допущено их загромождения различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.	Подпункт «б» пункта 36 ППР			
61.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено размещение	Подпункт «б» пункта			

	(установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов, а также блокирование дверей эвакуационных выходов.	36 ППР			
62.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов.	Подпункт «в» пункта 36 ППР			
63.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено хранения (в том числе временно) инвентаря и материалов.	Подпункт «в» пункта 36 ППР			
64.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допущено фиксации самозакрывающихся дверей коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также их снятия.	Подпункт «г» пункта 36 ППР			
65.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов не допущено изменений направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	Подпункт «ж» пункта 36 ППР			
66.	Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечил наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.	Пункт 37 ППР			
67.	Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Пункт 43 ППР			
Электротехническая продукция					
68.	Над горючими кровлями, навесами воздушные линии электропередачи (в том числе временные и проложенные кабелем) отсутствуют.	Пункт 41 ППР			
69.	Электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции не эксплуатируются.	Подпункт «а» пункта 42 ППР			
70.	Розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями не используются.	Подпункт «б» пункта 42 ППР			
71.	Электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами не обернуты.	Подпункт «в» пункта 42 ППР			
72.	Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, не эксплуатируются.	Подпункт «в» пункта 42 ППР			
73.	Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие	Подпункт «г» пункта			

	электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, не используются.	42 ППР			
74.	Нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы не применяются. Несертифицированные аппараты защиты электрических цепей не используются.	Подпункт «д» пункта 42 ППР			
75.	Включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя без присмотра не оставлялись.	Подпункт «е» пункта 42 ППР			
76.	В электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы не размещаются (не складываются).	Подпункт «ж» пункта 42 ППР			
77.	При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временная электропроводка, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, не используется.	Подпункт «з» пункта 42 ППР			
Территория объекта					
78.	На территории, прилегающей к объекту, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами отсутствуют.	Пункт 18 ППР			
79.	Противопожарные расстояния для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары не используются.	Пункт 74 ППР			
80.	Временные строения располагаются на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или у противопожарных стен.	Пункт 74 ППР			
81.	Руководитель организации в пределах полномочий обеспечил очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	Пункт 77 ППР			
82.	На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	Пункт 78 ППР			
83.	Не допущено использования территории противопожарных расстояний от	Пункт 79 ППР			

	объектов защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.				
84.	Руководитель организации обеспечил исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам.	Пункт 75 ППР			
85.	Разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники, не используются для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций).	Пункт 75 ППР			
Система отопления					
86.	Перед началом отопительного сезона руководитель организации осуществил проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допущены.	Пункт 81 ППР			
87.	Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы имеют противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.	Пункт 81 ППР			
88.	Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы имеют предтопочные листы, изготовленные из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов).	Пункт 81 ППР			
89.	Эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы не имеют прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.	Пункт 81 ППР			
90.	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечил проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не менее: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.	Пункт 82 ППР			
91.	Зола и шлак, выгребаемые из топок, залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.	Пункт 85 ППР			
92.	При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общественных зданий руководителями организаций обеспечено выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.	Пункт 86 ППР			
93.	Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование расположены на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.	Пункт 87 ППР			

94.	При эксплуатации металлических печей товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование расположено на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.	Пункт 87 ППР			
95.	Руководитель организации обеспечил побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.	Пункт 88 ППР			

Проверку провел:

 должность, звание, ФИО, подпись лица, проводившего проверку

Присутствовал при проведении проверки:

 должность, ФИО, подпись лица, представляющего интересы проверяемого лица и присутствовавшего при проведении проверки