



고시원 원장님을 위한 소방·안전 점검 가이드

우리 고시원, 빠뜨린 안전 항목은 없을까요?

다중이용업소 법령 기준으로 꼭 챙겨야 할 것들을 정리했습니다.

2026년 기준 · 실무 체크리스트 포함

왜 이 가이드가 필요할까요?

고시원은 면적·층수와 관계없이 모두 **다중이용업소**로 분류됩니다. 소방·피난 시설 설치는 물론, 정기점검·교육·보험까지 법으로 정해진 의무가 많습니다. 항목을 놓치면 **과태료뿐 아니라 영업정지**로 이어질 수 있어, 무엇보다 입주민의 생명이 걸린 문제입니다.

1 모든 고시원 공통 점검 항목

아래 항목은 예외 조건에 해당하지 않는 한 모든 고시원에 적용됩니다. 프린트하여 직접 점검하고, 점검 결과를 기록해 두세요.

점검 항목	확인
소화 설비	
소화기 필수 각 방(구획된 실)마다, 그리고 영업장 홀에 비치. 압력계이지 정상 범위 확인	☐
자동확산소화기 주방 공용 주방에 설치. 주방 면적 10㎡ 초과 시 2개	☐
간이스프링클러설비 필수 모든 고시원 의무 설치. 헤드 막힘·누수 여부, 수원(급수) 상태 확인	☐
경보 설비	
자동화재탐지설비 (감지기) 필수 각 방·복도 천장 감지기 작동 여부, 수신기 정상 표시등 확인	☐
비상벨(비상경보설비) 필수	☐

발신기 위치 확인, 벨 정상 작동

가스누설경보기 **가스 사용 시**

가스 사용 주방·보일러실에 설치

☐

피난 설비

피난기구 (완강기 등) **필수**

각 층 설치, 사용법 안내 부착, 창문·개구부 접근 통로 확보

☐

유도등·유도표지 **필수**

피난구·통로 유도등 상시 점등, 등화 꺼짐 여부 확인

☐

비상조명등·휴대용 비상조명등 **필수**

정전 시 자동 점등 여부, 휴대용 조명 비치 위치 확인

☐

피난유도선 **필수**

복도 바닥·벽 하단 축광/전류식 유도선 훼손 여부

☐

방화 시설 · 피난 통로

비상구 **필수**

영업장마다 1개 이상. 폐쇄·물건 적치 금지, 잠금 상태 확인

☐

방화문 **필수**

자동 닫힘 정상, 문틈·손상 확인, 고임목으로 열어두지 말 것

☐

영업장 내부 피난통로 **구획 실 있을 때**

복도 폭 확보, 통로에 짐·가전 적치 금지

☐

방염 처리 **필수**

커튼·카펫·벽지 등 실내장식물 방염 필증 확인

☐

누전차단기 **필수**

분전반 차단기 정상 작동, 문어발 배선 여부 점검

☐

2 서류·행정 의무 (자주 놓치는 항목)

시설만 갖추면 끝이 아닙니다. 아래 행정 의무를 지키지 않으면 시설이 완벽해도 과태료 대상이 됩니다.

의무 사항	확인
안전시설등 정기점검 + 결과서 보관 정기적으로 점검하고 정기점검결과서를 1년간 보관	☐
소방시설 자체점검 + 결과 제출·게시 자체점검 후 소방서 제출, 점검기록표를 출입자가 보이는 곳에 30일 이상 게시	☐
소방안전교육 이수 업주 및 종업원 대상 교육 이수 (미이행 시 과태료)	☐
화재배상책임보험 가입 의무 가입 · 하루라도 공백 시 과태료 · 갱신일 관리 필수	☐
피난안내도 비치 각 층·주요 위치에 피난안내도 부착, 최신 구조 반영	☐

위반 시 처벌 수준

- 대부분 항목: 300만원 이하 과태료
- 소방시설 자체점검 미실시: 최대 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금
- 화재배상책임보험 미가입: 과태료 + 허가관청에 영업정지·취소 요청 가능

3 우리 고시원 환경별 추가 확인

고시원마다 구조가 달라, 아래 조건에 해당하면 추가로 점검하세요.

지하층에 영업장이 있나요?

지하층 영업장 바닥면적 150㎡ 이상이면 간이스프링클러 기준이 강화됩니다. 관할 소방서에 정확한 적용 기준을 확인하세요.

1층이고 외부로 바로 나가는 구조인가요?

1층에 있고 출입구가 건물 외부로 직접 연결되면 일부 설비가 면제될 수 있습니다. 다만 자의적으로 판단하지 말고 반드시 확인이 필요합니다.

주 출입구 외에 직통계단이 별도로 있나요?

주 출입구 외에 피난층·지상으로 통하는 직통계단이 별도로 있으면 비상구 설치 의무가 달라질 수 있습니다.

공용 주방을 운영하나요?

공용 주방이 있으면 자동확산소화기가 필요하며, 주방 면적 10㎡ 초과 시 2개를 설치해야 합니다.

최근 시설을 새로 설치·변경했나요?

소방시설을 신설한 경우, 사용 시작일부터 60일 이내에 최초 점검(종합점검)을 실시하고 결과를 제출해야 합니다.

안내 · 본 자료는 고시원 운영자의 이해를 돕기 위한 **참고용 요약본**입니다. 소방 관계 법령은 개정될 수 있고, 개별 고시원의 구조·면적·용도에 따라 적용 기준이 달라집니다. 정확한 설치·점검 기준과 우리 업소 적용 여부는 반드시 **관할 소방서** 또는 소방시설 전문업체, 소방시설민원센터(☎ 1661-9119)에 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법적 효력을 갖는 유권해석의 근거가 되지 않습니다.



고시원 운영의 새로운 기준 · turtool.kr