

Broj: _____

Datum: _____

PREDMET: IZVJEŠTAJ O PERIODIČNOM ISPITIVANJU APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA

OBJEKAT:

Dostavljeno:

- Naslovu
- A/a

DIREKTOR:



PREDMET: PERIODIČNO ISPITIVANJE APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA

OBJEKAT:

NARUČILAC:

Na osnovu člana 39. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), člana 169. stav 2. Zakona o upravnom postupku FBiH ("Sl. novine FBiH", broj 2/98, 48/99) i Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/11), te na osnovu Rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo br. 05–66–123 od 26.03.2013. godine, izvršili smo periodično ispitivanje aparata za gašenje početnog požara, o čemu dajemo slijedeći:

IZVJEŠTAJ

O PERIODIČNOM ISPITIVANJU APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA U

Dana _____ godine, na osnovu Radnog naloga broj _____, izvršeno je periodično ispitivanje aparata za gašenje početnog požara u objektu: _____, kako slijedi:

Redni broj	Tip aparata	Broj/godina proizvodnje	Lokacija aparata	Kontrolno ispitivanje (HVP)	Napomena (U momentu ispitivanja)
1.	S 9kg	01582/01	Magacin	2018	Ispravan
2.	S 9kg	01485/01	Kasa	2018	Ispravan
3.	S 9kg	01698/01	Pekara	2018	Ispravan
4.	S 9kg	01245/01	Kasa	2018	Ispravan

NAPOMENA:

PP APARATE STAROSTI PREKO 5 GODINA TREBA KONTROLNO ISPITATI (HVP), A PP APARATE STARIJE OD 20 GODINA TREBA RASHODOVATI I ZAMJENITI NOVIM PP APARATIMA.

KOD PP APARATA STAROSTI PREKO 15 GODINA, OSIM CO₂, KONTROLNO ISPITIVANJE (HVP) POTREBNO JE IZVRŠITI SVAKE 2 (DVIJE) GODINE.

Sljedeće periodično ispitivanje aparata za gašenje početnog požara potrebno je izvršiti u _____.

U postupku pregleda i sačinjavanju ovog izvještaja učestvovali:

1. Eldin Čolo, dipl. ing. elektrotehnike

