

NOTIFICAÇÃO DE STATUS DOCUMENTAL

Habilitação de Fornecedor · Pan Marine do Brasil LTDA · PGS-002-R Rev. B

SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO FC VILLELA LTDA · TIPO 9 — PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO · Rev. 02 — 30/09/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Razão social	SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO FC VILLELA LTDA (anteriormente EIRELI — transformação em LTDA confirmada pela Certidão de Inteiro Teor JUCERJA de 09/09/2026)
CNPJ	41.567.622/0001-83 — Matriz · EPP · NIRE 33.6.0111589-6 · aberta em 13/04/2021 (Ibama) / constituição arquivada em 14/04/2021 · situação ATIVA
Endereço	Rua Guarabu, 115 (fundos) — Inhaúma — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20.761-060
CNAE principal	47.89-0-99 — Comércio varejista de outros produtos não especificados (secundários relevantes: 33.14-7-10, 33.14-7-99, 43.22-3-03, 71.12-0-00)
Categoria PGS-002-R	Tipo 9 — Serviços em equipamentos de proteção e combate a incêndio (manutenção, recarga e inspeção)
Responsável legal	Lucas Souza Silva de Gusmão (conforme Certidão de Cadastramento CBMERJ)
Responsável técnico	Eng. Carlos Henrique Nobre Guimarães — Eng. Mecânico e Eng. de Segurança do Trabalho — CREA-RJ 2017829340 (ART 2020220286182)
Contato	Lucas Souza Silva de Gusmão — lucas.gusmao@fcvillela.com.br · fcvillela@fcvillela.com.br · (21) 99402-7494 · (21) 3315-7377
Recebimento dos documentos	Set/2026 — 21 arquivos (Rev. 00); 24/09/2026 — 3 arquivos por e-mail (10:42) e 3 arquivos no SharePoint (11:00–11:02): contrato social consolidado, alvará, Ibama CTF/APP e CRF · 29/09/2026 — Certidão de Cadastramento CBMERJ renovada (SharePoint, item 4; aviso por e-mail às 19:50)
Data da avaliação / Revisão	30/09/2026 · Rev. 02 (substitui a Rev. 01 de 25/09/2026)
Ponto focal TMS	Arthur Lima — arthurlima@tmss.com.br

2. LEGENDA DE STATUS

✓ Recebido — válido/conforme	⚠ Atenção — recebido com ressalva	✗ Pendente — não localizado / não conforme	i TMS — emitido pela TMS	o N/A — não aplicável
------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------

CO = Critério Obrigatório — ausência bloqueia a habilitação · CE = Critério de Excelência — o checklist Tipo 9 não possui itens CE; o índice é a própria conformidade CO (× 100). Amostragem: ASOs aceitos por amostragem (emissão máx. 12 meses). * Tipo 9, item 4: a Certidão de Cadastramento DGST/CBMERJ atende o item; item 5: registro INMETRO sob a Portaria 206/2011 (o checklist cita a Portaria 006/2009).

3. STATUS DOCUMENTAL DETALHADO

BLOCO 1 · QUALIFICAÇÃO — Entrega prévia obrigatória				
Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
1	Contrato Social e última alteração consolidada	CO	✓ Recebido	Certidão de Inteiro Teor JUCERJA (09/09/2026) da 1ª alteração consolidada (arquivada 28/08/2023), confirmando a transformação EIRELI → LTDA. Conforme.
2	Cartão CNPJ atualizado (emissão máx. 90 dias)	CO	✓ Recebido	Emitido em 11/09/2026 — válido para a habilitação até 10/12/2026. Situação cadastral ATIVA; CNAE 43.22-3-03 (instalação de sistema de prevenção contra incêndio) e 33.14-7-10/33.14-7-99 (manutenção e reparação) compatíveis com o escopo.
3	Alvará de Funcionamento vigente	CO	✓ Recebido	Alvará de Licença (Pref. Rio de Janeiro, insc. 1303478-8), em nome da LTDA, prazo indeterminado, com atividades de segurança contra incêndio e reparação de equipamentos. Conforme.

4	Certificado de Aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros competente (atendido pela Certidão de Cadastramento DGST/CBMERJ)	CO	✓ Recebido	Rev. 02: RENOVAÇÃO. Certidão de Cadastramento DGST/CBMERJ nº 02-436, emitida em 24/09/2026 às 16:25, válida até 24/09/2027, já em nome de SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO FC VILLELA LTDA (CNPJ 41.567.622/0001-83), endereço Rua Guarabu, 115 (fundos), Inhaúma. RT Carlos Henrique Nobre Guimarães; representante legal Lucas Souza Silva de Gusmão. Cadastro registrado como "empresa instaladora" (ver Observações). Pendência sanada.
5	Registro no INMETRO — serviço de inspeção técnica e manutenção de extintores (Portaria INMETRO 206/2011)	CO	✓ Recebido	Registro de Objeto 003019/2022 — status ATIVO, concessão 24/03/2022, programa "Extintores de Incêndio — Inspeção Técnica e Manutenção (Serviço)", Portaria INMETRO 206 de 16/05/2011. Abrange extintores de água, espuma mecânica, pó ABC e BC (pressurização direta e indireta), CO2 e halogenado. Registro ainda em nome da EIRELI — recomenda-se atualizar a razão social no INMETRO (não bloqueante).
6	Certificado de conformidade dos agentes extintores (INMETRO / ABNT)	CO	✗ Pendente	Não enviado. Providência: certificados de conformidade dos agentes extintores (PQS ABC/BC, CO2, espuma/LGE e halogenado) até 22/10/2026.
7	ART / RRT do responsável técnico (CREA ou CREF) vigente	CO	✓ Recebido	ART nº 2020220286182 (CREA-RJ), cargo e função — "Responsável técnico por todas as atividades executadas pela PJ", início 28/11/2022, prazo indeterminado, 6 h/dia. RT Eng. Carlos Henrique Nobre Guimarães (Eng. Mecânico e Eng. de Segurança do Trabalho), o mesmo RT registrado no CBMERJ. Recomendável enviar a Certidão de Registro da PJ no CREA-RJ (não bloqueante).
8	PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos (NR-01) vigente	CO	✓ Recebido	PGR-01/2026 (Prevenir Saúde Ocupacional), elaborado por TST Renata Soares Rocha, vigência 01/05/2026 a 01/05/2028, assinado; documento base, inventário por GHE e plano de ação. Conforme (análise estrutural).
9	PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07) vigente	CO	✓ Recebido	PCMSO 2026-2027 assinado — conferido pela TMS. Conforme (análise estrutural).
10	Certidão de Regularidade FGTS (CRF) válida	CO	✓ Recebido	Atualizado em 24/09/2026 (SharePoint, "10. CRF FGTS - VALID 10-2026.pdf"): CRF nº 2026091202485610718522, SOLUCOES CONTRA INCENDIO FC VILLELA LTDA, CNPJ 41.567.622/0001-83, validade 12/09/2026 a 11/10/2026, consulta de 24/09/2026 11:02 — situação regular. Pendência da Rev. 00 sanada; item em monitoramento de rotina (vence em 11/10/2026).
11	Certidão Negativa de Débitos Federais (CND / PGFN) válida	CO	✓ Recebido	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (RFB/PGFN), emitida em 10/09/2026, válida até 09/03/2027 — débitos com exigibilidade suspensa (art. 151 CTN) e sem inscrição em Dívida Ativa; mesmos efeitos da negativa (arts. 205/206 CTN). Aceita como conforme.
12	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) válida	CO	✓ Recebido	CNDT nº 76063475/2026, expedida em 11/09/2026, válida até 10/03/2027 — matriz e filiais.
13	Termo de Compromisso SMS (PGS-002G-C)	CO	i TMS	Documento de emissão TMS/Pan Marine. Via assinada pela FC Villela em 11/09/2026 (PGS-002-C Rev. H — "13. PGS-002-TERMO_DE_COMPROMISSO_ASSINADO_assinado.pdf") recebida e arquivada.

BLOCO 2 · VERIFICAÇÃO OPERACIONAL — In loco / auditoria				
Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
14	ASO dos funcionários	CO	✓ Recebido	ASOs por amostragem (Sidney, William e ASO Periódico 2026) — conferência pela TMS, sem ação do fornecedor.
15	Plano de Manutenção e registros dos equipamentos atendidos	CO	✓ Recebido	Plano de Manutenção Pan Marine com 24 certificados (abr-set/2026) e Mapa de Calibração 2026 (19 instrumentos). Conforme; pequenos lapsos de datas em alguns certificados, sem impacto.
16	Plano de Atendimento a Emergências (PAE)	CO	⚠ Atenção	Consta só um modelo genérico de emergências médicas (MERP), com hospitais de Vitória/ES, sem código, revisão ou assinatura, e sem cenários de incêndio, vazamento de agentes ou ruptura de cilindro. Providência: enviar PAE próprio com cenários da atividade e hospitais do RJ até 22/10/2026.
17	Plano de gerenciamento e descarte de resíduos (agentes extintores vencidos, embalagens)	CO	⚠ Atenção	PRO SMS 010 Rev. 00 e MTR nº 2116685634 recebidos; Ibama CTF/APP nº 7857913 (válido até 24/12/2026) enviado em 24/09. Ressalvas: cita NBR 10004/1987, coleta atribuída a outro município, sem aprovação e sem CO2, LGE, halogenado e cilindros condenados. Providência: revisar o procedimento até 22/10/2026.
18	Evidência de organização e limpeza das instalações	CO	✗ Pendente	Não enviada até 24/09/2026. Providência: enviar relatório fotográfico datado da oficina/galpão (áreas de recarga, pintura, armazenamento de cilindros e agentes, almoxarifado e resíduos) ou checklist de inspeção 5S/housekeeping assinado, até 22/10/2026.

4. RESUMO EXECUTIVO

Total de itens do checklist (Blocos 1 e 2 — todos CO)	18
✓ Recebido (conforme)	13 — itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15
i TMS (Termo de Compromisso SMS)	1 — item 13
⚠ Atenção (recebido com ressalva)	2 — itens 16 (PAE) e 17 (resíduos)
✗ Pendente — critério obrigatório (CO)	2 — itens 6 (agentes extintores) e 18 (organização e limpeza)
Índice derivado (conformidade CO × 100)	83,3 / 100 — faixa 75–89 (★★★★☆)
Evolução desde a Rev. 01 (25/09/2026)	Rev. 00: 58,3 → Rev. 01: 77,8 → Rev. 02: 83,3 (item 4 — Certidão CBMERJ renovada)
Classificação (PGS-002-R)	● PENDENTE — ★★★★★ · habilitação suspensa por 2 itens CO ausentes (6 e 18)

Nota metodológica: Índice 77,8 → 83,3 = $(13 \text{ ✓} + 2 \text{ ⚠} \times 0,5) / 18$ (Tipo 9 sem itens CE). Rev. 02 altera somente o item 4 (Certidão CBMERJ renovada, válida até 24/09/2027). A ausência dos itens CO 6 e 18 prevalece sobre a faixa de pontos: status PENDENTE.

5. PENDÊNCIAS E ITENS DE ATENÇÃO

Prazos para regularização (mantidos): itens 6 e 18 e complementos dos itens 16 e 17 até 22/10/2026 (plano de ação de 30 dias).

Item	Status	Documento	Ação necessária
6	✗	Conformidade dos agentes extintores	Enviar certificados de conformidade (INMETRO/ABNT) dos agentes PQS ABC/BC, CO2, espuma/LGE e halogenado utilizados (fabricante, lote, norma), até 22/10/2026.
18	✗	Organização e limpeza	Enviar relatório fotográfico datado da oficina/galpão ou checklist de housekeeping assinado, até 22/10/2026.
16	⚠	PAE	Enviar PAE próprio com cenários da atividade, hospitais/contatos do RJ, revisão e aprovação (o MERP enviado é modelo de Vitória/ES).

17		Gerenciamento de resíduos	Revisar PRO SMS 010 (NBR 10004 vigente, coleta no RJ, CO2, LGE, halogenado, cilindros condenados); datar e aprovar. Ibama CTF/APP recebido.
----	---	----------------------------------	---

Monitoramento (sem ação imediata, vencimentos próximos):

10	CRF / FGTS	Válido até 11/10/2026 — reemitir e enviar a partir de 09/10/2026 (monitoramento de rotina).
2	Cartão CNPJ	Reemitir após 10/12/2026 (90 dias da emissão).
17	Ibama CTF/APP (CR nº 7857913)	Válido até 24/12/2026.
11	CND Federal	Válida até 09/03/2027.
12	CNDT	Válida até 10/03/2027.
15	Plano de manutenção / calibração	Cert. 5220 (Tantalus Tide) com manutenção prevista para 25/09/2026; calibrações vencem fev–mar/2027; corrigir datas de planejamento dos certs. 5087, 5088, 5089 e 5250.
8	PGR	Vigência até 01/05/2028.
4	Certidão CBMERJ	Válida até 24/09/2027.

Observações complementares — fora do checklist Tipo 9 (para ciência da Pan Marine):

Escopo além do Tipo 9	O plano de manutenção inclui serviços típicos de salvatagem e ar respirável (coletes, roupas de imersão/anti-exposição, SCBA, compressor e qualidade do ar, cilindros de O2 medicinal, EEBD), além de sistemas fixos (water mist, fritadeira, LGE). O checklist Tipo 9 não cobre esses serviços — cabe à Pan Marine decidir se aplica também o checklist Tipo 3 (salvagem/respiração autônoma) e exige evidência de competência para teste de cilindros e análise de qualidade do ar.
Razão social EIRELI x LTDA	Transformação em LTDA confirmada pela JUCERJA (arquivamento 00005656221, 28/08/2023); Alvará e CRF já em nome da LTDA. A Certidão CBMERJ renovada (24/09/2026) já está em nome da LTDA. Permanecem em nome da EIRELI o registro INMETRO e a ART — recomenda-se atualizar (mesmo CNPJ; não bloqueante).
Cadastro CBMERJ	A certidão registra a empresa como "instaladora"; confirmar na renovação que o credenciamento abrange a conservação/manutenção de sistemas e extintores.
Ibama CTF/APP	CR nº 7857913 (24/09/2026 a 24/12/2026) cadastra apenas a atividade 18-10 (comércio de produtos químicos e perigosos — Protocolo de Montreal). A Pan Marine pode avaliar se a recarga/manutenção de extintores e a geração de resíduos Classe I demandam outras atividades no CTF/APP (informativo).
Canal de envio	O fornecedor relatou erro de acesso ao portal em 24/09 (10:46) e conseguiu subir os arquivos no SharePoint às 11:02 após novo compartilhamento da pasta FC VILELA.

6. DESTAQUES POSITIVOS

- Certidão de Cadastramento CBMERJ renovada dentro do prazo, válida até 24/09/2027 e já em nome da LTDA.
- Resposta em 2 dias à Rev. 00, com CRF, alvará correto e contrato social consolidado — três itens regularizados.
- Transformação EIRELI → LTDA comprovada por Certidão de Inteiro Teor JUCERJA com assinatura digital ICP-Brasil.
- Alvará em nome da LTDA com atividades de serviços de segurança contra incêndio e reparação de equipamentos, prazo indeterminado.
- Registro INMETRO 003019/2022 ativo para inspeção técnica e manutenção de extintores, cobrindo todos os agentes usuais.
- PGR-01/2026 vigente até 05/2028, estruturado conforme a NR-01 (inventário por GHE e plano de ação) e assinado por profissional habilitado.
- Responsável técnico com dupla habilitação (Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho) e ART de cargo e função por prazo indeterminado.
- Certificado de Regularidade Ibama CTF/APP atualizado e histórico de atendimento à frota Pan Marine com certificados rastreáveis.
- Termo de Compromisso SMS assinado e devolvido em 11/09/2026.

7. PRÓXIMOS PASSOS E ASSINATURAS

Fornecedor envia os itens 6 e 18 e os complementos dos itens 16 e 17 até 22/10/2026. TMS valida os novos documentos e emite a Rev. 03 desta Notificação em até 5 dias úteis após o recebimento. Pan Marine define o enquadramento dos serviços de salvatagem/ar respirável (Tipo 3) e a eventual verificação in loco do Bloco 2. A inclusão no Pool de Fornecedores Habilitados não constitui contratação, compromisso comercial ou adjudicação de serviços (PGS-002-R-P01, Seção 3).

A inclusão no Pool de Fornecedores Habilitados não constitui contratação, compromisso comercial ou adjudicação de serviços, nos termos do procedimento PGS-002-R-P01, Seção 3.

Arthur Lima

Ponto Focal — TMS Training Management Specialists
arthurlima@tmss.com.br · 30/09/2026

Pan Marine do Brasil LTDA

Ciência — Gerência de SMS / Suprimentos
Data: ____/____/____