

		INGENIERÍA	
VISADO	☒	FIRMA / FECHA	
VISADO CON OBSERVACIONES	☐		
DEVUELTO PARA CORRECCIONES	☐		
RECHAZADO	☐		
RECIBIDO PARA INFORMACION	☐		
EL VISADO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO RELEVA AL PROVEEDOR DE LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.			



0	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	26/3/2026	PLC	TDJ	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	19/1/2026	TDJ	PLC	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002

	PROYECTO: EPC LA CALERA - CPF2 - FASE 2	
	TITULO:	
FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC:	DOCUMENTO N°:
	N/A	ACAL-00102-LE-E-0001
	REEMPLAZA:	REVISION:
		0
		Pag: 1 de 7

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002	
		Doc. ACAL-00102-LE-E-0001 Cliente:	
	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	Revisión	0
		Fecha de emisión	26/3/2026

1- OBJETO

El objeto del presente documento es listar el equipamiento eléctrico a instalar en la nueva planta CPF2 que Pluspetrol desarrollará en el marco del proyecto "LA CALERA CPF2 - FASE 2", a efectuarse en el yacimiento La Calera, provincia de Neuquén, Argentina.

2 - ALCANCE

El alcance de este documento contempla la zona CENTRAL PROCESSING FACILITY correspondiente al área 102 CPF2.

3 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAL-00102-MC-E-0001	Balance de cargas electricas
ACAL-00100-EE-E-0001	Diagrama unifilar eléctrico general
ACAL-00102-ET-E-0001	Estudio de cortocircuito y flujo de cargas
ACAL-00102-HD-E-0001	Hoja de Datos CCM
ACAL-00102-HD-E-0002	Hoja de Datos VDF BT
ACAL-00102-HD-E-0003	Hoja de Datos VDF MT
ACAL-00102-HD-E-0004	Hoja de Datos Celdas De 13,2 kV
ACAL-00102-HD-E-0005	Hoja de Datos Celdas De 6,6 kV
ACAL-00102-HD-E-0006	Hoja de Datos Transformadores secos
ACAL-00102-HD-E-0008	Hoja de datos UPS SE#3
ACAL-00102-HD-E-0009	Hoja de datos SAI CC SE#3
ACAL-00102-HD-E-0010	Hoja de datos Ducto de barras BT SE#3
ACAL-00670-HD-E-0001	Hoja de datos transformadores en aceite
ACAL-00102-HD-E-0011	Hoja de datos Generador de emergencia
ACAL-00102-EE-E-0006	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0007	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0008	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0009	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0010	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS 220 VAC - SALA REMOTA INS007
ACAL-00102-EE-E-0011	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0012	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0013	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA REMOTA INS007
ACAL-00102-EE-E-0014	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLEROS ILUMINACIÓN Y TOMAS
ACAL-00102-EE-E-0015	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLEROS TRACING
ACAL-00102-LO-E-0002	LAYOUT SHELTER ELÉCTRICO SE#3
ACAL-00102-LO-E-0001	LAYOUT SHELTER ELÉCTRICO SE#4

OPP-24-6977812 - La Calera II SALA ELÉCTRICA N°3
(CPF2)_SE#3_rev 0

OPP-24-6977812 - La Calera II SALA ELÉCTRICA N°4
(CPF2)_SE#4_rev 0



 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-LE-E-0001	
	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	Revisión	0
		Fecha de emisión	26/3/2026

3 - NOTAS

1. Los equipos de Generación correspondientes al área 670 serán listados en el documento ACAL-00102-LE-Y-0001
2. Los equipos eléctricos correspondientes al área 670 serán listados en el documento ACAL-00670-LE-E-0001.
3. Pendiente de definir tableros de distribución de tracing en campo, cantidad y ubicación.
4. Pendiente de definir, cantidad y ubicación de tableros de Protección catódica a instalar en campo.



5. Los valores actualizados respecto de la Revisión A han sido ajustados en base a información técnica suministrada por el proveedor, según documentación OPP-24-6977812 (SE N°3 y SE N°4). Dichos valores quedan sujetos a confirmación durante la ingeniería de detalle del mismo.

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-LE-E-0001	
	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	Revisión	0
		Fecha de emisión	26/3/2026

TAG	DESCRIPCIÓN	PARAMETROS NOMINALES	LOCALIZACION	TIPO DE EQUIPO	DOCUMENTO DE REFERENCIA/NOTAS
102-TGMT-001	Tablero de Media Tension, ejecución extraíble, a prueba de arco interno AFLR con ducto de escape de gases, conforme IEC 62271-200. (15 celdas)	630 A - 25kA (1s) - 13200 Vca	Sala eléctrica N°4	TABLERO DE MEDIA TENSIÓN	ACAL-00102-HD-E-0004
102-TGMT-002	Tablero de Media Tension, ejecución extraíble, a prueba de arco interno AFLR con ducto de escape de gases, conforme IEC 62271-200. (10 celdas)	630 A - 25kA (1s) - 6600 Vca	Sala eléctrica N°4	TABLERO DE MEDIA TENSIÓN PARA BOMBAS DE CONDENSADO	ACAL-00102-HD-E-0005
102-TRMT-001A	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	2500 kVA 13200 +2x2,5% / 6600 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°4	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TRMT-001B	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	2500 kVA 13200 +2x2,5% / 6600 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°4	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-005A	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	1600 kVA 13200 +2x2,5% / 400-231 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-005B	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	1600 kVA 13200 +2x2,5% / 400-231 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-006A	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	2000 kVA 13200 +2x2,5% / 400-231 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-006B	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	2000 kVA 13200 +2x2,5% / 400-231 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-007A	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	2000 kVA 13200 +2x2,5% / 400-231 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-007B	Transformador de Potencia, aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, IP55, conforme IEC 60076-11	2000 kVA 13200 +2x2,5% / 400-231 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR	ACAL-00102-HD-E-0006
102-DB-005A	Ducto de Barras, 3F + N, barras de Cu, un tramo para instalación en intemperie, un tramo para instalación interior	4000 A - 95/120 kA (1s) - 380 / 220 Vca	 Sala eléctrica N°3	DUCTO DE BARRAS 	ACAL-00102-HD-E-0010 Ver Nota 5
102-DB-005B	Ducto de Barras, 3F + N, barras de Cu, un tramo para instalación en intemperie, un tramo para instalación interior	4000 A - 95/120 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala eléctrica N°3	DUCTO DE BARRAS	ACAL-00102-HD-E-0010 Ver Nota 5
102-DB-006A	Ducto de Barras, 3F + N, barras de Cu, un tramo para instalación en intemperie, un tramo para instalación interior	4000 A - 95/120 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala eléctrica N°3	DUCTO DE BARRAS	ACAL-00102-HD-E-0010 Ver Nota 5
102-DB-006B	Ducto de Barras, 3F + N, barras de Cu, un tramo para instalación en intemperie, un tramo para instalación interior	4000 A - 95/120 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala eléctrica N°3	DUCTO DE BARRAS	ACAL-00102-HD-E-0010 Ver Nota 5
102-DB-007A	Ducto de Barras, 3F + N, barras de Cu, un tramo para instalación en intemperie, un tramo para instalación interior	4000 A - 95/120 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala Eléctrica N°3	DUCTO DE BARRAS	ACAL-00102-HD-E-0010 Ver Nota 5
102-DB-007B	Ducto de Barras, 3F + N, barras de Cu, un tramo para instalación en intemperie, un tramo para instalación interior	4000 A - 95/120 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala Eléctrica N°3	DUCTO DE BARRAS	ACAL-00102-HD-E-0010 Ver Nota 5
102-CCM-005	Centro de Control de Motores, ejecución extraíble, a prueba de arco interno, doble barra ("A" y "B") con acople, conforme IEC 61439-1/2	4000 A - 65 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala eléctrica N°3	CCM (BAJA TENSIÓN)	ACAL-00102-HD-E-0001 Ver Nota 5
102-CCM-006	Centro de Control de Motores, ejecución extraíble, a prueba de arco interno, triple barra ("A", "B" -normales- y "C" -esenciales-) con doble acople (A-C, B-C), conforme IEC 61439-1/2	4000 A - 65 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala eléctrica N°3	CCM (BAJA TENSIÓN)	ACAL-00102-HD-E-0001 Ver Nota 5

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-LE-E-0001	
	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	Revisión	0
		Fecha de emisión	26/3/2026

TAG	DESCRIPCIÓN	PARAMETROS NOMINALES	LOCALIZACION	TIPO DE EQUIPO	DOCUMENTO DE REFERENCIA/NOTAS
102-CCM-007	Centro de Control de Motores, ejecución extraíble, a prueba de arco interno, doble barra ("A" y "B") con acople, conforme IEC 61439-1/2	4000 A - 65 kA (1s) - 380 / 220 Vca	Sala Eléctrica N°3	CCM (BAJA TENSIÓN)	ACAL-00102-HD-E-0001 Ver Nota 5
102-DP-001	Tablero de distribución para servicios auxiliares de la Sala Eléctrica y de los tableros. Autoportante o de pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	160 A - 36 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala eléctrica N°3	PANEL SSAA	ACAL-00102-EE-E-0011 Ver Nota 5
102-LP-001	Tablero de distribución para iluminación y Tomacorrientes exterior de planta, autoportante, montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	250 A - 36 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala eléctrica N°3	PANEL ILUMINACION Y TOMAS	ACAL-00102-EE-E-0014 Ver Nota 5
102-LP-002	Tablero de distribución para iluminación y Tomacorrientes de Emergencia, autoportante, montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	160 A - 50 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala eléctrica N°3	PANEL ILUMINACION Y TOMAS DE EMERGENCIA	ACAL-00102-EE-E-0014 Ver Nota 5
102-UPS-001 102-BY-001	Doble UPS de corriente alterna, redundancia en caliente, del tipo "en línea", grado industrial de doble conversión, con generación de onda senoidal, con un sistema de by-pass (compartido por ambas UPS's) con llave de transferencia manual/automática y transformador de by-pass asociado.	40 kW Alimentación: 380 Vac - 3F+N Salida: 220 Vac - F+N	Sala eléctrica N°3	SISTEMA UPS - ELECTRONICA Y BY PASS	ACAL-00102-HD-E-0008 Ver Nota 5
102-BB-001A/B	Banco de Baterías, tecnología VRLA, para sistema UPS de corriente alterna 102-UPS-001, con autonomía de 4hs	240 Vcc	Sala eléctrica N°3	SISTEMA UPS - BATERIAS	ACAL-00102-HD-E-0008 Ver Nota 5
102-DP-001UPS	Tablero de distribución para sistema de UPS de corriente alterna, autoportante, montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	250 A - 220 Vca - F+N	Sala eléctrica N°3	SISTEMA UPS - PANEL UPS	ACAL-00102-EE-E-0006 Ver Nota 5
102-VCC-001	Doble Rectificador / cargador de baterías, con modo de operación con redundancia en caliente, conformados con tecnología de puentes rectificadores con tecnología estática tristorizada. Control digital con panel de visualización de variables, alarmas y estados.	20 kVA Alimentación: 380 Vac - 3F+N Salida: 110 Vcc - P+N	Sala eléctrica N°3	SISTEMA 110 VCC - ELECTRONICA	ACAL-00102-HD-E-0009 Ver Nota 5
102-BB-002	Banco de Baterías, tecnología VRLA, para sistema de corriente continua 102-VCC-001A/B, con autonomía de 4hs	110 Vcc	Sala eléctrica N°3	SISTEMA 110 VCC - BATERIAS	ACAL-00102-HD-E-0009 Ver Nota 5
102-DP-001VCC	Tablero de distribución para sistema de corriente continua, autoportante, montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	110 Vcc - P+N - 10kA 1s	Sala eléctrica N°3	SISTEMA 110 VCC - PANEL 110 VCC	ACAL-00102-EE-E-0008 Ver Nota 5
102-PMS-001	GABINETE DE CONTROL - SCADA ELECTRICO / PMS	---	Sala eléctrica N°3	SCADA ELECTRICO / PMS	ACAL-00102-ET-E-0005 Ver Nota 5
102-DP-101	Tablero de distribución para servicios auxiliares de los tableros de MT. Autoportante o de pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	160 A - 36 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	 Sala eléctrica N°4	PANEL SSAA	ACAL-00102-EE-E-0012 Ver Nota 5
102-LP-101	Tablero de distribución de servicios auxiliares de sala eléctrica, autoportante o montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	100 A - 15 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala eléctrica N°4	PANEL ILUMINACION Y TOMAS	Ver Nota 5
102-LP-102	Tablero de distribución de servicios auxiliares de sala eléctrica (emergencia), autoportante o montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	100 A - 15 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala eléctrica N°4	PANEL ILUMINACION Y TOMAS DE EMERGENCIA	-

 	PROYECTO	EPC LA CALERA - CPF2 - FASE 2		Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002	
				Doc. Cliente: ACAL-00102-LE-E-0001	
	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS			Revisión	0
				Fecha de emisión	26/3/2026

TAG	DESCRIPCIÓN	PARAMETROS NOMINALES	LOCALIZACION	TIPO DE EQUIPO	DOCUMENTO DE REFERENCIA/NOTAS
102-DP-101UPS	Tablero de distribución para sistema de UPS de corriente alterna, montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	63 A - 16 kA - 220 Vca - F+N	 Sala eléctrica N°4	SISTEMA UPS - PANEL UPS 	ACAL-00102-EE-E-0007 Ver Nota 5
102-DP-101VCC	Tablero de distribución para sistema de corriente continua, montaje sobre pared. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	110 Vcc - P+N - 80 A -16 kA 1s	Sala eléctrica N°4	SISTEMA 110 VCC - PANEL 110 VCC	ACAL-00102-EE-E-0009 Ver Nota 5
102-PMS-101	GABINETE DE CONTROL - SCADA ELECTRICO / PMS	---	Sala eléctrica N°4	SCADA ELECTRICO / PMS	ACAL-00102-ET-E-0005 Ver Nota 5
102-TR-24210A	Transformador de Potencia para alimentación de bomba de Inyección de agua PAZ-24210A , aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, conforme IEC 60076-11	500 kVA 380 / 480 Vca 	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR PARA VFD	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-24210B	Transformador de Potencia para alimentación de bomba de Inyección de agua PAZ-24210B , aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, conforme IEC 60076-11	500 kVA 380 / 480 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR PARA VFD	ACAL-00102-HD-E-0006
102-TR-24210C	Transformador de Potencia para alimentación de bomba de Inyección de agua PAZ-24210C , aislación seca, cabinado, instalación exterior, bajo techo, ANAN, Dyn11, conforme IEC 60076-11	500 kVA 380 / 480 Vca	Exterior de Sala Eléctrica N°3	TRANSFORMADOR PARA VFD	ACAL-00102-HD-E-0006
102-DP-VFD-23310A	Tablero metálico autoportante, instalación interior, IP 22, ejecución fija. Acceso de cables inferior. Compuesto por: Interruptor Caja moldeada, Variador de frecuencia p/motor 600kW de bomba de condensado PAY-23310A. Lógica de comando 220/24Vca. Luces indicadoras y selectora en puerta.	600kW - 6,6 kVca - 3F	Sala eléctrica N°4	VDF STAND ALONE 	ACAL-00102-HD-E-0003 Ver Nota 5
102-DP-VFD-23310B	Tablero metálico autoportante, instalación interior, IP 22, ejecución fija. Acceso de cables inferior. Compuesto por: Interruptor Caja moldeada, Variador de frecuencia p/motor 600kW de bomba de condensado PAY-23310B. Lógica de comando 220/24Vca. Luces indicadoras y selectora en puerta.	600kW - 6,6 kVca - 3F	Sala eléctrica N°4	VDF STAND ALONE	ACAL-00102-HD-E-0003 Ver Nota 5
102-DP-VFD-23310C	Tablero metálico autoportante, instalación interior, IP 22, ejecución fija. Acceso de cables inferior. Compuesto por: Interruptor Caja moldeada, Variador de frecuencia p/motor 600kW de bomba de condensado PAY-23310C. Lógica de comando 220/24Vca. Luces indicadoras y selectora en puerta.	600kW - 6,6 kVca - 3F	Sala eléctrica N°4	VDF STAND ALONE	ACAL-00102-HD-E-0003 Ver Nota 5
102-DP-VFD-24210A	Tablero metálico autoportante, instalación interior, IP 22, ejecución fija. Acceso de cables inferior. Compuesto por: Interruptor Caja moldeada, Variador de frecuencia p/motor 373kW de bomba de inyección de agua PAZ-24210A. Lógica de comando 220/24Vca. Luces indicadoras y selectora en puerta.	373kW - 480 Vca - 3F	Sala Eléctrica N°3	VDF STAND ALONE	ACAL-00102-HD-E-0002 Ver Nota 5
102-DP-VFD-24210B	Tablero metálico autoportante, instalación interior, IP 22, ejecución fija. Acceso de cables inferior. Compuesto por: Interruptor Caja moldeada, Variador de frecuencia p/motor 373kW de bomba de inyección de agua PAZ-24210B. Lógica de comando 220/24Vca. Luces indicadoras y selectora en puerta.	373kW - 480 Vca - 3F	Sala Eléctrica N°3	VDF STAND ALONE	ACAL-00102-HD-E-0002 Ver Nota 5
102-DP-VFD-24210C	Tablero metálico autoportante, instalación interior, IP 22, ejecución fija. Acceso de cables inferior. Compuesto por: Interruptor Caja moldeada, Variador de frecuencia p/motor 373kW de bomba de inyección de agua PAZ-24210C. Lógica de comando 220/24Vca. Luces indicadoras y selectora en puerta.	373kW - 480 Vca - 3F	Sala Eléctrica N°3	VDF STAND ALONE	ACAL-00102-HD-E-0002 Ver Nota 5
102-DP-001-TRA	Tablero de distribución de trasing para interior. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP65/IP41. Instalación interior. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	400 A - 50 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala Eléctrica N°3	PANEL DISTRIBUCIÓN DE TRACING	ACAL-00102-EE-E-0015 Ver Nota 5
102-DP-471	Tablero de distribución para sistema de UPS de corriente alterna. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Grado de protección con puerta abierta IP20. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	100 A - 6 kA (1s) - 220 Vca - F+N	Sala remota N°7	PANEL UPS	ACAL-00102-EE-E-0010
102-DP-472	Tablero de distribución de servicios auxiliares. Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Instalación interior. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	100 A - 16 kA (1s) - 380 / 220 Vca - 3F+N	Sala remota N°7	PANEL SSAA	ACAL-00102-EE-E-0013

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-002	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-LE-E-0001	
	LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	Revisión	0
		Fecha de emisión	26/3/2026

TAG	DESCRIPCIÓN	PARAMETROS NOMINALES	LOCALIZACION	TIPO DE EQUIPO	DOCUMENTO DE REFERENCIA/NOTAS
102-DP-473	Tablero de distribución para sistema de corriente continua, conversión y distribución. Instalación interior Tensión de aislamiento 1 kV. Grado de protección IP41. Acometida inferior. Salida de cable inferior.	250 A 24 Vcc P+N	Sala remota N°7	PANEL 24 VCC	ACAL-00102-EE-E-0010
MAN-90006	Grupo motogenerador DIESEL, cabinado. 0,4kV - 50Hz - 1250 kW. Incluye interruptor de máquina.	1250kW/1600KVA (HOLD) 	Exterior de Sala Eléctrica N°3	GENERADOR DE EMERGENCIA	ACAL-00102-HD-E-0011
SE#3	Sala eléctrica modular. Incluye: sistema HVAC, sistema de presurización, sistema de detección de incendio y sistema de iluminación y tomacorrientes	Largo = 37m x Ancho = 6m x altura = 3,7 m + sala de baterías anexa 	Sala Eléctrica N°3	-	ACAL-00102-LO-E-0002 Ver Nota 5
SE#4	Sala eléctrica modular. Incluye: sistema HVAC, sistema de presurización, sistema de detección de incendio y sistema de iluminación y tomacorrientes	Largo = 28m x Ancho = 5m x altura = 3,5 m	Sala Eléctrica N°4	-	ACAL-00102-LO-E-0001 Ver Nota 5