



0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	16/6/2026	PLC	TDJ	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	26/3/2026	PLC	TDJ	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA N°: 5155-00-2000-IG-EL-LP-001

	PROYECTO: LA CALERA CPF2 - FASE 2	
	TITULO: LISTA DE EQUIPOS GENERACIÓN	

Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC:	DOCUMENTO N°:	REVISION:
	N/A	ACAL-00670-LE-E-0001	0
	REEMPLAZA:		Pág: 1 de 3

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-LP-001	
	LA CALERA CPF2 - FASE 2	Doc. ACAL-00670-LE-E-0001 Cliente:	
	LISTA DE EQUIPOS GENERACIÓN	Revisión	0
		Fecha de emisión	16/6/2026

1- OBJETO

El objeto del presente documento es listar el equipamiento eléctrico a instalar en la ampliación de la central de generación que se realizará debido al crecimiento de las plantas existentes y a la incorporación de la nueva planta CPF2 que Pluspetrol desarrollará en el marco del proyecto " LA CALERA CPF2 - FASE 2", a efectuarse en el yacimiento La Calera, provincia de Neuquén, Argentina.

2 - ALCANCE

El alcance de este documento contempla la zona de generación correspondiente al área 670.

3 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAL-00102-BD-X-0001	BASES DE DISEÑO
ACAL-00670-MC-E-0001	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN
ACAL-00100-EE-E-0001	DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL
ACAL-00670-HD-E-0002	HOJA DE DATOS EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE
ACAL-00670-HD-E-0001	HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES EN ACEITE
021-ACAL-670-LE-E-010	Lista de Equipos Eléctricos - Generación
J420_B333_V11_TS_36464_Sec co 420 No. 324-343_20	Technical Description - Genset

	PROYECTO		Doc AESA:	5155-00-2000-IG-EL-LP-001
	LA CALERA CPF2 - FASE 2		Doc. Cliente:	ACAL-00670-LE-E-0001
	LISTA DE EQUIPOS GENERACIÓN		Revisión	0
			Fecha de emisión	16/6/2026

ITEM	TAG	DESCRIPCION	CANTIDAD	UBICACIÓN	CONDICION	DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1	G10/G11	Grupo motogenerador a GAS, cabinado. 0,4kV - 50Hz - 1500 kW. Marca GE, MODELO J420. Incluye interruptor de máquina.	2	EXTERIOR	PROVISIÓN DE PLUSPETROL	J420_B333_V11_TS_36464_Secco 420 No. 324-343_20
2	TRE-010/011	Transformador elevador de tensión trifásico, en baño de aceite mineral, tipo intemperie, de 2000 kVA de potencia permanente. Relación de transformación 0,4 / (13,86 +/- 2 x 2,5%) kV. ONAN. Grupo de conexión YNd11. Según IRAM / IEC.	2	EXTERIOR	PROVISIÓN DE AESA	ACAL-00670-HD-E-0001
3	670-REC-010/011	Reconectador automático tripolar completo para MT (OVR-15 ABB), apto para apertura y cierre bajo carga y falla, con capacidad de interrupción y secuencia de reconexión. Tensión nominal: 15,5 kV. Corriente nominal: 630 A. Con tablero de control y relé de protección.	2	PLAYA DE MANIOBRAS	PROVISIÓN DE AESA	ACAL-00670-HD-E-0002 (aún no emitido)
4	670-SOM-010/011	Seccionador tripolar para MT, operación manual sin carga y apertura visible. Tensión nominal: 13,2 kV. Corriente nominal: 630 A. Completo con panel auxiliar	2	PLAYA DE MANIOBRAS	PROVISIÓN DE AESA	ACAL-00670-HD-E-0002 (aún no emitido)