

	INGENIERÍA
VISADO ☐ VISADO CON OBSERVACIONES ☒ DEVUELTO PARA CORRECCIONES ☐ RECHAZADO ☐ RECIBIDO PARA INFORMACION ☐	FIRMA / FECHA
EL VISADO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO RELEVA AL PROVEEDOR DE LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.	



0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	17/4/2026	PLC	TDJ	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	13/1/2026	TDJ	PLC	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001

	PROYECTO: LA CALERA CPF2 - FASE 2	
	TITULO:	
FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS	LISTADO DE CABLES	

Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC: N/A	DOCUMENTO N°: ACAL-00102-LC-E-0001	REVISION: 0
		REEMPLAZA:	Pag: 1 de 17

 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
							Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
	ÁREA GENERACIÓN								
	SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN								
	670-TGBT-001								
0	P-670-CP-600J	670-TGBT-001	TCA10-GE-10	380	75	1KV-XLPE-Arm-CU	3x25/16	2	Tablero de control KBE-600J (G10) (28 Kw CPF1)
0	P-670-CP-600K	670-TGBT-001	TCA11-GE-11	380	75	1KV-XLPE-Arm-CU	3x25/16	2	Tablero de control KBE-600K (G11) (28 Kw CPF1)
0	P-SKZZ-67040A	670-TGBT-001	SKZZ-67040A	380	100	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35/16	2	CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE
0	P-SKZZ-67040B	670-TGBT-001	SKZZ-67040B	380	100	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35/16	2	CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE
0	P-SKZZ-90215	670-TGBT-001	SKZZ-90215	380	130	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID INHIBIDOR DE HIDRATOS
	670-DP-001 (Tab de SSAA)								
0	P-JBT-SKZZ-67040	670-DP-001	JBT-SKZZ-67040	220	100	1kv-XLPE-Arm-T-CU	2x4+T	2	TRACING SKID CALENTADORES DE GAS COMBUSTIBLE
0	P-KBE600J-AUX1	670-DP-001	KBE600J-AUX1	220	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	Servicios Aux. bahia generador KBE-600J (G10)
0	P-KBE600K-AUX1	670-DP-001	KBE600K-AUX1	220	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	Servicios Aux. bahia generador KBE-600K (G11)
	670-DP-101VCC								
0	P-KBE600J-AUX2	670-DP-101VCC	KBE600J-AUX2	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	Sistema Aux. bahia generador KBE-600J (G10)
0	P-KBE600K-AUX2	670-DP-101VCC	KBE600K-AUX2	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	Sistema Aux. bahia generador KBE-600K (G11)
	670-DP-001UPS								
0	P-PLC-EAP-67040A	670-DP-001UPS	PLC-EAP-67040A	220	100	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	PLC Calentador de gas combustible A
0	P-PLC-EAP-67040B	670-DP-001UPS	PLC-EAP-67040B	220	100	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	PLC Calentador de gas combustible B
	670-PMS-001								
0	FO-102-PMS-101	670-PMS-001	102-PMS-101	-	400	F.O. monomodo	F.O.	2	Ampliación Red de control hacia SE#4
	OTROS GABINETES								
0	C-GE10-TMC-01-1	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE10-TMC-01-2	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE10-TMC-01-2	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE10-TMC-01-2	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE10-TMC-01-5	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE10-TMC-01-6	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Equilibrio de tensiones
0	C-GE10-TMC-01-7	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Equilibrio de cargas
0	C-GE10-TMC-01-8	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Potencia de generador
0	C-GE10-TMC-01-9	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Consigna de potencia del generador
0	C-GE10-TMC-01-10	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Consigna de coseno fi del generador
0	C-GE10-TMC-01-11	TCA10-GE-10	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	DCG10
0	C-GE11-TMC-01-1	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE11-TMC-01-2	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE11-TMC-01-3	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE11-TMC-01-4	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE11-TMC-01-5	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	12x2,5	2	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo
0	C-GE11-TMC-01-6	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Equilibrio de tensiones
0	C-GE11-TMC-01-7	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Equilibrio de cargas
0	C-GE11-TMC-01-8	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Potencia de generador
0	C-GE11-TMC-01-9	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Consigna de potencia del generador
0	C-GE11-TMC-01-10	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	Consigna de coseno fi del generador

 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
							Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm ²)	FASE CONST.	
0	C-GE11-TMC-01-11	TCA11-GE-11	TMC-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5+T	2	DCG11
0	C-GE10-TTLM-01	JB-G10-1	TTLM-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	TABLERO DE TELEMETRIA
0	C-GE11-TTLM-01	JB-G11-1	TTLM-01	110	75	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	TABLERO DE TELEMETRIA
0	COM-TCA11-GE-11-2	RACK COMUNICACIONES	TCA11-GE-11	-	75	ETHERNET	UTP CAT6	2	COMUNICACIÓN ETHERNET
ÁREA GENERADORES									
0	P-670-TRE-010-R1	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R2	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R3	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R4	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R5	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R6	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R7	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-R8	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S1	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S2	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S3	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S4	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S5	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S6	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S7	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-S8	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T1	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T2	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T3	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T4	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T5	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T6	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T7	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-010-T8	KBE-600J (G10)	670-TRE-010	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R1	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R2	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R3	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R4	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R5	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R6	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R7	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-R8	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S1	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S2	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S3	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S4	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	

 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
							Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
0	P-670-TRE-011-S5	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S6	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S7	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-S8	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T1	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T2	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T3	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T4	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T5	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T6	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T7	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
0	P-670-TRE-011-T8	KBE-600K (G11)	670-TRE-011	380	20	1KV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	
A	C-JB-G10-1	TCA10-GE-10	JB-G10-1	110	20	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	GUARNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE
A	C-JB-G9-1	JB-G10-1	JB-G9-1	110	20	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	GUARNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE
A	C-JB-G11-1	TCA11-GE-11	JB-G11-1	110	20	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	GUARNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE
A	C-JB-G10-1	JB-G11-1	JB-G10-1	110	20	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	GUARNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE
A	P-JBP-G10-1	JBP-G09-1	JBP-G10-1	220	20	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	RESISTENCIA CALEFACTORA TRANSFORMADOR 670-TRE-010
A	P-JBP-G11-1	JBP-G10-1	JBP-G11-1	220	20	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	RESISTENCIA CALEFACTORA TRANSFORMADOR 670-TRE-011
A	C-JB-670-TRE-010	TCA10-GE-10	JB-670-TRE-010	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	CAJA DE CONTROL 670-TRE-010 (PROTECC. DE TRANSF.)
A	C-JB-670-TRE-011	TCA11-GE-11	JB-670-TRE-011	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	CAJA DE CONTROL 670-TRE-011 (PROTECC. DE TRANSF.)
A	C-JB-G10-2	TCA10-GE-10	JB-G10-1	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	3x2,5	2	TABLERO DE CONTROL A10
A	C-JB-G10-3	TPL10-GE-10	JB-G10-1	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	3x2,5	2	TABLERO DE POTENCIA L10
A	C-JB-G10-4	JB-670-TRE-010	JB-G10-1	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	FALLA DE TRANSFORMADOR (HOJA 25)
A	C-JB-G11-2	TCA11-GE-11	JB-G11-1	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	3x2,5	2	TABLERO DE CONTROL A10
A	C-JB-G11-3	TPL11-GE-11	JB-G11-1	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	3x2,5	2	TABLERO DE POTENCIA L10
A	C-JB-G11-4	JB-670-TRE-011	JB-G11-1	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	FALLA DE TRANSFORMADOR (HOJA 25)
A	COM-TCA10-GE-10-1	TCA9-GE-09	TCA10-GE-10	-	15	RS485	1x2x0,5	2	COMUNICACIÓN MODBUS
A	COM-TCA11-GE-11-1	TCA10-GE-10	TCA11-GE-11	-	15	RS485	1x2x0,5	2	COMUNICACIÓN MODBUS
A	COM-TCA10-GE-10-2	TCA9-GE-09	TCA10-GE-10	-	15	ETHERNET	UTP CAT6	2	COMUNICACIÓN ETHERNET
A	C-PMS-GE10-1	TCA10-GE-10	TPMS-01	110	50	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	ESTADO DE INTERRUPTOR (TABLERO PMS)
A	C-PMS-GE10-2	TCA10-GE-10	TPMS-01	110	50	1KV-XLPE-Arm-CU	3x2,5	2	ESTADO DE GENERADOR (TABLERO PMS)
A	C-PMS-GE11-1	TCA11-GE-11	TPMS-01	110	50	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	ESTADO DE INTERRUPTOR (TABLERO PMS)
A	C-PMS-GE11-2	TCA11-GE-11	TPMS-01	110	50	1KV-XLPE-Arm-CU	3x2,5	2	ESTADO DE GENERADOR (TABLERO PMS)
A	MC-PMS-TCA10-GE-10	TCA9-GE-09	TCA10-GE-10	-	15	300 V - Arm - BG	1x2x0,5	2	
A	MC-PMS-TCA11-GE-11	TCA10-GE-10	TCA11-GE-11	-	15	300 V - Arm - BG	1x2x0,5	2	
0	C-670-REC-010	670-TRE-010	670-REC-010	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	Señales Reconector - Transf. Elevador 670-TRE-010
0	C-670-REC-011	670-TRE-011	670-REC-011	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	Señales Reconector - Transf. Elevador 670-TRE-011
0	C-670-SOM-010	670-SOM-010	670-SOM-010	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	Señales Reconector - Seccionador 670-SOM-010
0	C-670-SOM-011	670-SOM-011	670-SOM-011	110	15	1KV-XLPE-Arm-CU	7x2,5	2	Señales Reconector - Seccionador 670-SOM-011
0	C-TCA10-GE-10 - TRIP	670-REC-010	TCA10-GE-10	110	20	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	Señales disparo Reconector - Int Generador KBE600J
0	C-TCA10-GE-10 - TRIP	670-REC-011	TCA11-GE-11	110	20	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	Señales disparo Reconector - Int Generador KBE600K
0	C-670-TRE-010-TC	670-REC-010	670-TRE-010-TC	110	20	1KV-XLPE-Arm-T-CU	3x2,5+T	2	Señales TC cuba de transformador - Reconector
0	C-670-TRE-011-TC	670-REC-011	670-TRE-011-TC	110	20	1KV-XLPE-Arm-T-CU	3x2,5+T	2	Señales TC cuba de transformador - Reconector

 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
							Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm ²)	FASE CONST.	
	ANTENA DE CELDAS 13,2 kV								
0	P-670-REC-010-R1	670-TRE-010	670-REC-010	13200	20	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	1x70	2	
0	P-670-REC-010-S1	670-TRE-010	670-REC-010	13200	20	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	1x70	2	
0	P-670-REC-010-T1	670-TRE-010	670-REC-010	13200	20	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	1x70	2	
0	P-670-REC-011-R1	670-TRE-011	670-REC-011	13200	20	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	1x70	2	
0	P-670-REC-011-S1	670-TRE-011	670-REC-011	13200	20	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	1x70	2	
0	P-670-REC-011-T1	670-TRE-011	670-REC-011	13200	20	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	1x70	2	
0	FO-670-REC-010	670-REC-009	670-REC-010	-	40	F.O. multimodo	F.O.	2	Red de comunicación de protecciones de reconectores
0	FO-670-REC-011	670-REC-010	670-REC-011	-	40	F.O. multimodo	F.O.	2	Red de comunicación de protecciones de reconectores
	SALA ELÉCTRICA 4								
	102-TGMT-001								
0	P-102-TGMT-001A	670-TGMT-001-K01	102-TGMT-001A	13200	350	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TGMT-001B	670-TGMT-001-K14	102-TGMT-001B	13200	350	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TRMT-001A	102-TGMT-001-K02	102-TRMT-001A	13200	15	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TRMT-001B	102-TGMT-001-K11	102-TRMT-001B	13200	15	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TR-007A	102-TGMT-001-K03	102-TR-007A	13200	40	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TR-007B	102-TGMT-001-K12	102-TR-007B	13200	40	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TR-006A	102-TGMT-001-K04	102-TR-006A	13200	40	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TR-006B	102-TGMT-001-K13	102-TR-006B	13200	40	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TR-005A	102-TGMT-001-K05	102-TR-005A	13200	40	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
0	P-102-TR-005B	102-TGMT-001-K14	102-TR-005B	13200	40	13,2kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	
	102-TGMT-002								
0	P-102-TGMT-002A	102-TRMT-001A	102-TGMT-002A	6600	15	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	TRANSFORMADOR BOMBAS DE CONDENSADO
0	P-102-TGMT-002B	102-TRMT-001B	102-TGMT-002B	6600	15	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x95	2	TRANSFORMADOR BOMBAS DE CONDENSADO
0	P-102-DP-VFD-23310 A	102-TGMT-002	102-DP-VFD-23310 A	6600	20	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x25	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	P-102-DP-VFD-23310 B	102-TGMT-002	102-DP-VFD-23310 B	6600	20	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x25	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	P-102-DP-VFD-23310 C	102-TGMT-002	102-DP-VFD-23310 C	6600	20	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x25	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-PAY-23310 A	102-DP-VFD-23310 A	M-PAY-23310 A	6600	350	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x25	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-PAY-23310 B	102-DP-VFD-23310 B	M-PAY-23310 B	6600	350	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x25	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-PAY-23310 C	102-DP-VFD-23310 C	M-PAY-23310 C	6600	350	6,6kV-XLPE-Arm-B-CU	3x25	2	BOMBA DE CONDENSADO
	SALA ELÉCTRICA 3								
	102-CCM-007								
0	P-M-PAY-23040 A	102-CCM-007	M-PAY-23040 A	380	440	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
0	P-M-PAY-23040 B	102-CCM-007	M-PAY-23040 B	380	440	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
0	P-M-PAY-23040 C	102-CCM-007	M-PAY-23040 C	380	440	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
0	P-M-PAY-23040 D	102-CCM-007	M-PAY-23040 D	380	440	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
0	P-102-TR-24210 A -1	102-CCM-007	102-TR-24210 A	380	20	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-TR-24210 A -2	102-CCM-007	102-TR-24210 A	380	20	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-TR-24210 B -1	102-CCM-007	102-TR-24210 B	380	20	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-TR-24210 B -2	102-CCM-007	102-TR-24210 B	380	20	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-TR-24210 C -1	102-CCM-007	102-TR-24210 C	380	20	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-TR-24210 C -2	102-CCM-007	102-TR-24210 C	380	20	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-DP-VFD-24210 A -1	102-TR-24210 A	102-DP-VFD-24210 A	460	30	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA

AESA 		PROYECTO					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
		LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
0	P-102-DP-VFD-24210 A -2	102-TR-24210 A	102-DP-VFD-24210 A	460	30	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-DP-VFD-24210 B -1	102-TR-24210 B	102-DP-VFD-24210 B	460	30	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-DP-VFD-24210 B -2	102-TR-24210 B	102-DP-VFD-24210 B	460	30	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-DP-VFD-24210 C -1	102-TR-24210 C	102-DP-VFD-24210 C	460	30	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-102-DP-VFD-24210 C -2	102-TR-24210 C	102-DP-VFD-24210 C	460	30	1kV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PAZ-24210 A -1	102-DP-VFD-24210 A	M-PAZ-24210 A	460	250	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PAZ-24210 A -2	102-DP-VFD-24210 A	M-PAZ-24210 A	460	250	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PAZ-24210 B -1	102-DP-VFD-24210 B	M-PAZ-24210 B	460	250	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PAZ-24210 B -2	102-DP-VFD-24210 B	M-PAZ-24210 B	460	250	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PAZ-24210 C -1	102-DP-VFD-24210 C	M-PAZ-24210 C	460	250	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PAZ-24210 C -2	102-DP-VFD-24210 C	M-PAZ-24210 C	460	250	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x240	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	P-M-PBM-24390 A	102-CCM-007	M-PBM-24390 A	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x25	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
0	P-M-PBM-24390 B	102-CCM-007	M-PBM-24390 B	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x25	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
0	P-M-PBM-24390 C	102-CCM-007	M-PBM-24390 C	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x25	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
A	P-M-PBM-24340 A	102-CCM-007	M-PBM-24340 A	380	130	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x50	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
A	P-M-PBM-24340 B	102-CCM-007	M-PBM-24340 B	380	130	1kV-XLPE-Arm-B-CU	3x50	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
0	P-M-PBA-24420 A	102-CCM-007	M-PBA-24420 A	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	BOMBA DE SKIMMEADO
0	P-M-PBA-24420 B	102-CCM-007	M-PBA-24420 B	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	BOMBA DE SKIMMEADO
0	P-M-PBA-97150 A	102-CCM-007	M-PBA-97150 A	380	190	1kV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP
0	P-M-PBA-97150 B	102-CCM-007	M-PBA-97150 B	380	190	1kV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP
0	P-M-PBA-97160 A	102-CCM-007	M-PBA-97160 A	380	190	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP
0	P-M-PBA-97160 B	102-CCM-007	M-PBA-97160 B	380	190	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP
0	P-SKZZ-90200 A	102-CCM-007	SKZZ-90200 A	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN
0	P-SKZZ-90200 B	102-CCM-007	SKZZ-90200 B	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN
0	P-SKZZ-90201	102-CCM-007	SKZZ-90201	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE SECUESTRANTE DE OXÍGENO
0	P-SKZZ-90202 B	102-CCM-007	SKZZ-90202 B	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE BIOCIDA
0	P-SKZZ-90202 C	102-CCM-007	SKZZ-90202 C	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE BIOCIDA
0	P-SKZZ-90203 B	102-CCM-007	SKZZ-90203 B	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE BIOCIDA
0	P-SKZZ-90203 C	102-CCM-007	SKZZ-90203 C	380	180	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE BIOCIDA
0	P-102-LP-101	102-CCM-007	102-LP-101	380	20	1kV-XLPE-CU	3x150/70	2	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ILUMINACION NORMAL
0	P-102-PC-101	102-CCM-007	102-PC-101	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x25/16	2	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA
0	P-102-PC-102	102-CCM-007	102-PC-102	380	150	1kV-XLPE-Arm-CU	3x25/16	2	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA
0	P-SKZZ-90217	102-CCM-007	SKZZ-90217	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO BIOCIDA
0	P-SKZZ-90218	102-CCM-007	SKZZ-90218	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES
0	P-SKZZ-90219	102-CCM-007	SKZZ-90219	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN
0	P-M-EAL-23310 A1	102-CCM-007	M-EAL-23310 A1	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-EAL-23310 A2	102-CCM-007	M-EAL-23310 A2	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-EAL-23310 B1	102-CCM-007	M-EAL-23310 B1	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-EAL-23310 B2	102-CCM-007	M-EAL-23310 B2	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-EAL-23310 C1	102-CCM-007	M-EAL-23310 C1	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	P-M-EAL-23310 C2	102-CCM-007	M-EAL-23310 C2	380	250	1kV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO

Favor revisar distancias, estas bombas estan más apartadas que las de inyección, no pueden medir lo mismo. Estan separadas cerca de 80 mts.

 		PROYECTO					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
		LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm ²)	FASE CONST.	
	102-CCM-005								
0	P-M-14017A	102-CCM-005	M-14017A	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	GLYCOL PUMPS - PUMP "A" - Area 140
0	P-M-14017B	102-CCM-005	M-14017B	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	GLYCOL PUMPS - PUMP "B" - Area 140
0	P-M-14018B	102-CCM-005	M-14018B	380	150	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x6	2	REGEN GAS AIR COOLER - Area 140
0	P-M-14020A	102-CCM-005	M-14020A	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x4	2	REGEN WATER PUMPS - PUMP "A" - Area 140
0	P-M-14020B	102-CCM-005	M-14020B	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x4	2	REGEN WATER PUMPS - PUMP "B" - Area 140
0	P-M-26005A	102-CCM-005	M-26005A	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	WATER WASH RECYCLE PUMP "A" - Area 260
0	P-M-26005B	102-CCM-005	M-26005B	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	WATER WASH RECYCLE PUMP "B" - Area 260
A	P-M-26011A	102-CCM-005	M-26011A	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	CONDENSATE COOLER - Area 260
A	P-M-26011B	102-CCM-005	M-26011B	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x50	2	CONDENSATE COOLER - Area 260
A	P-M-26012	102-CCM-005	M-26012	380	150	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260
0	P-M-29002A	102-CCM-005	M-29002A	380	200	1KV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	Off Gas Common Suction Drum Pump A-Area 290
0	P-M-29002B	102-CCM-005	M-29002B	380	200	1KV-XLPE-Arm-CU	3x6	2	Off Gas Common Suction Drum Pump B-Area 290
0	P-M-29112A	102-CCM-005	M-29112A	380	180	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x10	2	Off Gas 1St Stage intercooler - Área 291
0	P-M-29112B	102-CCM-005	M-29112B	380	180	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x10	2	Off Gas 2St Stage intercooler - Área 291
0	P-M-29132A	102-CCM-005	M-29132A	380	180	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x35	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 291
0	P-M-29132B	102-CCM-005	M-29132B	380	180	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x35	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 291
0	P-M-29185	102-CCM-005	M-29185	380	180	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	Engine Aux Water Cooler Fan - Área 291
0	P-M-29186	102-CCM-005	M-29186	380	180	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 291
0	P-M-29212A	102-CCM-005	M-29212A	380	160	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x10	2	Off Gas 1St Stage intercooler - Área 292
0	P-M-29212B	102-CCM-005	M-29212B	380	160	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x10	2	Off Gas 2St Stage intercooler - Área 292
0	P-M-29232A	102-CCM-005	M-29232A	380	160	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x35	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 292
0	P-M-29232B	102-CCM-005	M-29232B	380	160	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x35	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 292
0	P-M-29285	102-CCM-005	M-29285	380	160	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	Engine Aux Water Cooler Fan - Área 292
0	P-M-29286	102-CCM-005	M-29286	380	160	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 292
0	P-M-29312A	102-CCM-005	M-29312A	380	140	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x10	2	Off Gas 1St Stage intercooler - Área 293
0	P-M-29312B	102-CCM-005	M-29312B	380	140	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x10	2	Off Gas 2St Stage intercooler - Área 293
0	P-M-29332A	102-CCM-005	M-29332A	380	140	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x35	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 293
0	P-M-29332B	102-CCM-005	M-29332B	380	140	1KV-XLPE-Arm-B-CU	3x35	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 293
0	P-M-29385	102-CCM-005	M-29385	380	140	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	Engine Aux Water Cooler Fan - Área 293
0	P-M-29386	102-CCM-005	M-29386	380	140	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 293
0	P-M-94204-A1	102-CCM-005	M-94204-A	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Área 942
0	P-M-94204-A2	102-CCM-005	M-94204-A	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Área 942
0	P-M-94204-B1	102-CCM-005	M-94204-B	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942
0	P-M-94204-B2	102-CCM-005	M-94204-B	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942
0	P-M-94213A	102-CCM-005	M-94213A	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x240	2	Heat Medium Combustion Air Blower - Área 942
0	P-M-EAL-94270A	102-CCM-005	M-EAL-94270A	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942
0	P-M-EAL-94270B	102-CCM-005	M-EAL-94270B	380	450	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942
	102-CCM-006								
0	P-M-PAZ-24430 A	102-CCM-006	M-PAZ-24430 A	380	280	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES
0	P-M-PAZ-24430 B	102-CCM-006	M-PAZ-24430 B	380	280	1KV-XLPE-Arm-CU	3x16	2	BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES
0	P-M-PAY-97110 A	102-CCM-006	M-PAY-97110 A	380	270	1KV-XLPE-Arm-CU	3x10	2	BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS
0	P-M-PAY-97110 B	102-CCM-006	M-PAY-97110 B	380	270	1KV-XLPE-Arm-CU	3x10	2	BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS

Falta el cable del equipo
M-94213B

 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2					Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001		
							Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001		
		LISTADO DE CABLES					Revisión	0	
							Fecha de emisión	17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm ²)	FASE CONST.	
0	P-M-PAY-95140 A	102-CCM-006	M-PAY-95140 A	380	370	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	BOMBA KOD
0	P-M-PAY-95140 B	102-CCM-006	M-PAY-95140 B	380	370	1KV-XLPE-Arm-CU	3x35	2	BOMBA KOD
0	P-EAP-95130 A	102-CCM-006	EAP-95130 A	380	370	1KV-XLPE-Arm-CU	3x95	2	CALENTADOR ELÉCTRICO KOD
0	P-EAP-95130 B	102-CCM-006	EAP-95130 B	380	370	1KV-XLPE-Arm-CU	3x95	2	CALENTADOR ELÉCTRICO KOD
0	P-EAP-93110 A	102-CCM-006	EAP-93110 A	380	200	1KV-XLPE-Arm-CU	3x70	2	CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP
0	P-EAP-93110 B	102-CCM-006	EAP-93110 B	380	200	1KV-XLPE-Arm-CU	3x70	2	CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP
0	P-M-PAY-97320 A	102-CCM-006	M-PAY-97320 A	380	120	1KV-XLPE-Arm-CU	3x10	2	BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS
0	P-M-PAY-97320 B	102-CCM-006	M-PAY-97320 B	380	120	1KV-XLPE-Arm-CU	3x10	2	BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS
0	P-SKZZ-91040-1	102-CCM-006	SKZZ-91040	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91040-2	102-CCM-006	SKZZ-91040	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91040-3	102-CCM-006	SKZZ-91040	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91040-4	102-CCM-006	SKZZ-91040	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91050-1	102-CCM-006	SKZZ-91050	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91050-2	102-CCM-006	SKZZ-91050	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91050-3	102-CCM-006	SKZZ-91050	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-91050-4	102-CCM-006	SKZZ-91050	380	500	1KV-XLPE-Arm-CU	3x120/70	2	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE
0	P-SKZZ-90206 A	102-CCM-006	SKZZ-90206 A	380	250	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE DESEMULSIONANTE
0	P-SKZZ-90207 A	102-CCM-006	SKZZ-90207 A	380	250	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES
0	P-SKZZ-90208 A	102-CCM-006	SKZZ-90208 A	380	250	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN
0	P-SKZZ-90209 A	102-CCM-006	SKZZ-90209 A	380	250	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HALITA
0	P-SKZZ-90212 A	102-CCM-006	SKZZ-90212 A	380	220	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS
0	P-SKZZ-90213	102-CCM-006	SKZZ-90213	380	220	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS
0	P-SKZZ-90216	102-CCM-006	SKZZ-90216	380	250	1KV-XLPE-Arm-CU	4x4	2	SKID QUÍMICO DE SECUESTANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO
0	P-HTR-29183	102-CCM-006	HTR-29183	380	200	1KV-XLPE-Arm-CU	3x50+T	2	Engine KIM HS Glycol Heater - Área 291
0	P-HTR-29167	102-CCM-006	HTR-29167	380	200	1KV-XLPE-Arm-CU	3x25+T	2	Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 291
0	P-HTR-29283	102-CCM-006	HTR-29283	380	190	1KV-XLPE-Arm-CU	3x50+T	2	Engine KIM HS Glycol Heater - Área 292
0	P-HTR-29267	102-CCM-006	HTR-29267	380	190	1KV-XLPE-Arm-CU	3x25+T	2	Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 292
0	P-HTR-29383	102-CCM-006	HTR-29383	380	180	1KV-XLPE-Arm-CU	3x50+T	2	Engine KIM HS Glycol Heater - Área 293
0	P-HTR-29367	102-CCM-006	HTR-29367	380	180	1KV-XLPE-Arm-CU	3x25+T	2	Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 293
0	P-102-DP-001-TRA	102-CCM-006	102-DP-001-TRA	380	20	1KV-XLPE-CU	3x240/120	2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRACING
0	P-102-HVAC-001-1	102-CCM-006	102-HVAC-001	380	20	1KV-XLPE-CU	3x95/50	2	TABLERO HVAC CPF2 - SALA 3
0	P-102-HVAC-001-2	102-CCM-006	102-HVAC-001	380	20	1KV-XLPE-CU	3x95/50	2	TABLERO HVAC CPF2 - SALA 3
0	P-102-HVAC-101-1	102-CCM-006	102-HVAC-101	380	60	1KV-XLPE-Arm-CU	3x95/50	2	TABLERO HVAC CPF2 - SALA 4
0	P-102-HVAC-101-2	102-CCM-006	102-HVAC-101	380	60	1KV-XLPE-Arm-CU	3x95/50	2	TABLERO HVAC CPF2 - SALA 4
0	P-102-LP-001	102-CCM-006	102-LP-001	380	20	1KV-XLPE-CU	3x150/70	2	TABLERO DE ILUMINACIÓN Y TOMAS CPF2
0	P-102-LP-002	102-CCM-006	102-LP-002	380	20	1KV-XLPE-CU	3x150/70	2	TABLEROS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CPF2
0	P-102-DP-001	102-CCM-006	102-DP-001	380	20	1KV-XLPE-CU	3x150/70	2	TABLEROS DE SSAA - SALA 3
0	P-102-DP-101	102-CCM-006	102-DP-101	380	60	1KV-XLPE-Arm-CU	3x25/16	2	TABLEROS DE SSAA - SALA 4
0	P-102-UPS-001-A	102-CCM-006	102-UPS-001-A	380	20	1KV-XLPE-RF-CU	3x150	2	UPS 1 - SALA 3
0	P-102-UPS-001-B	102-CCM-006	102-UPS-001-B	380	20	1KV-XLPE-RF-CU	3x150	2	UPS 2 - SALA 3
0	P-102-BY-001	102-CCM-006	102-BY-001	380	20	1KV-XLPE-RF-CU	3x150	2	UPS BY PASS - SALA 3
0	P-102-VCC-001-A	102-CCM-006	102-VCC-001-A	380	20	1KV-XLPE-RF-CU	3x150	2	CARGADOR RECTIFICADOR 1- SALA 3
0	P-102-VCC-001-B	102-CCM-006	102-VCC-001-B	380	20	1KV-XLPE-RF-CU	3x150	2	CARGADOR RECTIFICADOR 2- SALA 3

AESA 		PROYECTO				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
		LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión		0	
						Fecha de emisión		17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
0	P-102-DP-472	102-CCM-006	102-DP-472	380	80	1kV-XLPE-Arm-CU	3x25/16	2	TABLERO DE SSAA - SALA REMOTA 7
0	P-102-LP-102	102-CCM-006	102-LP-102	380	60	1kV-XLPE-Arm-CU	3x50/25	2	TABLEROS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA - SALA 4
0	P-102-PC-001	102-CCM-006	102-PC-001	380	200	1kV-XLPE-Arm-CU	3x35/16	2	TABLERO PROTECCION CATODICA
	102-UPS-001								
0	P-102-DP-001UPS-A	102-UPS-001-A	102-DP-001UPS-A	220	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x95	2	TABLERO DISTRIBUCION UPS BARRA A- SALA 3
0	P-102-DP-001UPS-B	102-UPS-001-B	102-DP-001UPS-B	220	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x95	2	TABLERO DISTRIBUCION UPS BARRA B- SALA 3
0	P-102-DP-471-A	102-DP-001UPS-A	102-DP-471-A	220	80	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x35	2	TABLERO DISTRIBUCION UPS - SALA REMOTA 7
0	P-102-PMS-001-A	102-DP-001UPS-A	102-PMS-001-A	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR PMS SALA 3
0	P-102-DP-101UPS-A	102-DP-001UPS-A	102-DP-101UPS-A	220	60	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x10	2	TABLERO DISTRIBUCION UPS BARRA A- SALA 4
0	P-102-PMS-101-A	102-DP-101UPS-A	102-PMS-101-A	220	60	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR PMS SALA 4
0	P-102-CCM-005AUX1	102-DP-001UPS-A	102-CCM-005AUX1	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005
0	P-102-CCM-005AUX3	102-DP-001UPS-A	102-CCM-005AUX3	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005
0	P-102-CCM-006AUX1	102-DP-001UPS-A	102-CCM-006AUX1	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
0	P-102-CCM-006AUX3	102-DP-001UPS-A	102-CCM-006AUX3	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
0	P-102-CCM-006AUX5	102-DP-001UPS-A	102-CCM-006AUX5	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
0	P-CPF-CRE-XXX	102-DP-001UPS-A	CPF-CRE-XXX	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	CÁMARA IP PARA EXTERIOR
0	P-102-CCM-007AUX1	102-DP-001UPS-A	102-CCM-007AUX1	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007
0	P-102-CCM-007AUX3	102-DP-001UPS-A	102-CCM-007AUX3	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007
0	P-102-DP-471-B	102-DP-001UPS-B	102-DP-471-B	220	80	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x35	2	TABLERO DISTRIBUCION UPS - SALA REMOTA 7
0	P-102-PMS-001-B	102-DP-001UPS-B	102-PMS-001-B	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR PMS SALA 3
0	P-102-DP-101UPS-B	102-DP-001UPS-B	102-DP-101UPS-B	220	60	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x10	2	TABLERO DISTRIBUCION UPS BARRA B- SALA 4
0	P-102-PMS-101-B	102-DP-101UPS-B	102-PMS-101-B	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR PMS SALA 4
0	P-102-CCM-005AUX2	102-DP-001UPS-B	102-CCM-005AUX2	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005
0	P-102-CCM-005AUX4	102-DP-001UPS-B	102-CCM-005AUX4	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005
0	P-102-CCM-006AUX2	102-DP-001UPS-B	102-CCM-006AUX2	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
0	P-102-CCM-006AUX4	102-DP-001UPS-B	102-CCM-006AUX4	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
0	P-102-CCM-006AUX6	102-DP-001UPS-B	102-CCM-006AUX6	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
0	P-102-CCM-007AUX2	102-DP-001UPS-B	102-CCM-007AUX2	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007
0	P-102-CCM-007AUX4	102-DP-001UPS-B	102-CCM-007AUX4	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007
0	P-102-BB-001A	102-UPS-001-A	102-BB-001A	220	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x120	2	BANCO BATERÍAS UPS A - SALA 3
0	P-102-BB-001B	102-UPS-001-B	102-BB-001B	220	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x120	2	BANCO BATERÍAS UPS B - SALA 3
	102-VCC-001								
0	P-102-DP-001VCCA	102-VCC-001-A	102-DP-001VCCA	110	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x95	2	TABLERO DISTRIBUCION VCC- SALA 3
0	P-102-DP-001VCCB	102-VCC-001-B	102-DP-001VCCB	110	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x95	2	TABLERO DISTRIBUCION VCC- SALA 3
0	P-102-DP-101VCC	102-DP-001VCC	102-DP-101VCC	110	60	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x50	2	TABLERO DISTRIBUCION VCC- SALA 4
A	P-102-CCM-005AUX1CC	102-DP-001VCC	102-CCM-005AUX1CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005
A	P-102-CCM-005AUX2CC	102-DP-001VCC	102-CCM-005AUX2CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005
A	P-102-CCM-006AUX1CC	102-DP-001VCC	102-CCM-006AUX1CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
A	P-102-CCM-006AUX2CC	102-DP-001VCC	102-CCM-006AUX2CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
A	P-102-CCM-006AUX3CC	102-DP-001VCC	102-CCM-006AUX3CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006
A	P-102-CCM-007AUX1CC	102-DP-001VCC	102-CCM-007AUX1CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007
A	P-102-CCM-007AUX2CC	102-DP-001VCC	102-CCM-007AUX2CC	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007
A	P-102-TR-005AAUX	102-DP-001VCC	102-TR-005AAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-005A
A	P-102-TR-005BAUX	102-DP-001VCC	102-TR-005BAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-005B

AESA 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
						Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión		0	
						Fecha de emisión		17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
A	P-102-TR-006AAUX	102-DP-001VCC	102-TR-006AAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-006A
A	P-102-TR-006BAUX	102-DP-001VCC	102-TR-006BAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-006B
A	P-102-TR-007AAUX	102-DP-001VCC	102-TR-007AAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-007A
A	P-102-TR-007BAUX	102-DP-001VCC	102-TR-007BAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-007B
A	P-MAN-90006AUX	102-DP-001VCC	MAN-90006AUX	110	60	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR MAN-90006
A	P-102-TR-24210AAUX	102-DP-001VCC	102-TR-24210AAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-24210A
A	P-102-TR-24210BAUX	102-DP-001VCC	102-TR-24210BAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-24210B
A	P-102-TR-24210CAUX	102-DP-001VCC	102-TR-24210CAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-24210C
A	P-102-BB-002	102-DP-001VCC	102-BB-002	110	10	1kV-XLPE-RF-CU	2x95	2	BANCO BATERÍAS SIST.CC - SALA 3
102-VCC-101									
A	P-102-TRMT-001AAUX	102-DP-101VCC	102-TRMT-001AAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TRMT-001A
A	P-102-TRMT-001BAUX	102-DP-101VCC	102-TRMT-001BAUX	110	40	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TRMT-001B
A	P-102-TGMT-001AUX1	102-DP-101VCC	102-TGMT-001AUX1	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001
A	P-102-TGMT-001AUX2	102-DP-101VCC	102-TGMT-001AUX2	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001
A	P-102-TGMT-001AUX3	102-DP-101VCC	102-TGMT-001AUX3	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001
A	P-102-TGMT-001AUX4	102-DP-101VCC	102-TGMT-001AUX4	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001
A	P-102-TGMT-003AUX1	102-DP-101VCC	102-TGMT-003AUX1	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003
A	P-102-TGMT-003AUX2	102-DP-101VCC	102-TGMT-003AUX2	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003
A	P-102-TGMT-003AUX3	102-DP-101VCC	102-TGMT-003AUX3	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003
A	P-102-TGMT-003AUX4	102-DP-101VCC	102-TGMT-003AUX4	110	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003
GENERADOR EMERGENCIA									
0	P-MAN-90006-R1	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-R2	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-R3	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-R4	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-R5	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-S1	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-S2	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-S3	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-S4	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-S5	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-T1	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-T2	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-T3	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-T4	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-T5	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-N1	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
0	P-MAN-90006-N2	102-CCM-006	MAN-90006	380	50	1kV-XLPE-Arm-CU	1x240	2	Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C
102-LP-001 (NORMAL)									
A	P-102-JBI-001	102-LP-001	102-JBI-001	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal - Área PTA
A	P-102-JBI-002	102-LP-001	102-JBI-002	380	130	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes
A	P-102-JBI-003	102-LP-001	102-JBI-003	380	220	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL
A	P-102-JBI-004	102-LP-001	102-JBI-004	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb

AESA		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
						Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión		0	
						Fecha de emisión		17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN TAG DEL CABLE	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DESDE HASTA		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE Tensión (V) Long. (m) Tipo Form. (mm²) FASE CONST.				Observaciones	
A	P-102-JBI-005	102-LP-001	102-JBI-005	380	130	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T		2
A	P-102-JBI-006	102-LP-001	102-JBI-006	380	200	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal - Áreas Almacenamiento de cond e Iny. De Agua
A	P-102-JBI-007	102-LP-001	102-JBI-007	380	80	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal- Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007
A	P-102-JBI-008	102-LP-001	102-JBI-008	380	220	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal- Área Servicios Aire y Nitrógeno
A	P-102-JBI-009	102-LP-001	102-JBI-009	380	200	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. normal- Área KOD
A	P-102-JBI-010	102-LP-001	102-JBI-010	380	100	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación Vial Calle E
A	P-102-JBI-011	102-LP-001	102-JBI-011	380	100	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación Vial Calle E1
A	P-102-JBI-012	102-LP-001	102-JBI-012	380	100	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación Vial Calle 2
A	P-102-JBI-013	102-LP-001	102-JBI-013	380	100	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x10+T	2	Iluminación Vial Calle 3
A	P-102-TM-001-1	102-LP-001	102-TM-001-1	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Área PTA
A	P-102-TM-001-2	102-TM-001-1	102-TM-001-2	380	50	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Área PTA
A	P-102-TM-002-1	102-LP-001	102-TM-002-1	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes
A	P-102-TM-002-2	102-TM-002-1	102-TM-002-2	380	50	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes
A	P-102-TM-003-1	102-LP-001	102-TM-003-1	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL
A	P-102-TM-003-2	102-TM-003-1	102-TM-003-2	380	50	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL
A	P-102-TM-004-1	102-LP-001	102-TM-004-1	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb
A	P-102-TM-004-2	102-TM-004-1	102-TM-004-2	380	50	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb
A	P-102-TM-005-1	102-LP-001	102-TM-005-1	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp
A	P-102-TM-005-2	102-TM-005-1	102-TM-005-2	380	50	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp
A	P-102-TM-006-1	102-LP-001	102-TM-006-1	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007
A	P-102-TM-006-2	102-TM-006-1	102-TM-006-2	380	50	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x25/16	2	Tomacorrientes - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007
	102-LP-002 (EMERGENCIA)								
A	P-102-JBIE-001	102-LP-002	102-JBIE-001	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Área PTA
A	P-102-JBIE-002	102-LP-002	102-JBIE-002	380	130	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes
	2-JBIE-003	102-LP-002	102-JBIE-003	380	220	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL
	2-JBIE-004	102-LP-002	102-JBIE-004	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb
	2-JBIE-005	102-LP-002	102-JBIE-005	380	130	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp
	2-JBIE-006	102-LP-002	102-JBIE-006	380	200	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Áreas Almacenamiento de cond e Iny. De Agua
	2-JBIE-007	102-LP-002	102-JBIE-007	380	80	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007
	2-JBIE-008	102-LP-002	102-JBIE-008	380	220	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Área Servicios Aire y Nitrógeno
	2-JBIE-009	102-LP-002	102-JBIE-009	380	200	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación ext. emergencia - Área KOD
A	P-102-JBIE-010	102-LP-002	102-JBIE-010	380	100	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación Vial Emergencia Calle E y E1
A	P-102-JBIE-011	102-LP-002	102-JBIE-011	380	100	1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU	4x10+T	2	Iluminación Vial Emergencia Calle 2 y 3
	102-DP-001-TRA								
A	P-102-JBT-140	102-DP-001-TRA	102-JBT-140	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING - MODULO 140
A	P-102-JBT-260	102-DP-001-TRA	102-JBT-260	380	130	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING - MODULO 260
A	P-102-JBT-290	102-DP-001-TRA	102-JBT-290	380	220	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING - MODULO 290
A	P-102-JBT-291	102-DP-001-TRA	102-JBT-291	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING - MODULO 291
A	P-102-JBT-292	102-DP-001-TRA	102-JBT-292	380	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING - MODULO 292
A	P-102-JBT-293	102-DP-001-TRA	102-JBT-293	380	130	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING - MODULO 293
A	P-102-JBT-001	102-DP-001-TRA	102-JBT-001	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO
A	P-102-JBT-002	102-DP-001-TRA	102-JBT-002	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO
		102-DP-001-TRA	102-JBT-003	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO

Estos conductores de iluminación no tienen soportes de verificación en la memoria de cálculo de cables.
Favor incluir.

Estos conductores de junction box para el heat tracing, no tienen soportes de verificación en la memoria de cálculo de cables.
Favor incluir.

AESA 		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
						Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión		0	
						Fecha de emisión		17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
A	P-102-JBT-004	102-DP-001-TRA	102-JBT-004	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO
A	P-102-JBT-005	102-DP-001-TRA	102-JBT-005	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO
A	P-102-JBT-006	102-DP-001-TRA	102-JBT-006	380	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	4x4+T	2	JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO
	SALA REMOTA INS007								
	102-DP-471 (220Vca - UPS)								
0	P-102-DP-473A	102-DP-471	102-DP-473A	220	10	1kV-XLPE-CU	2x16	2	Tablero Conversión 220VAC/24VCC (Alimentador A)
0	P-102-DP-473B	102-DP-471	102-DP-473B	220	10	1kV-XLPE-CU	2x16	2	Tablero Conversión 220VAC/24VCC (Alimentador B)
0	P-CPF-COM-27A	102-DP-471	CPF-COM-27A	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	Gabinete de comunicaciones IT/OT (42U) (Alimentador A)
0	P-CPF-COM-27B	102-DP-471	CPF-COM-27B	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	Gabinete de comunicaciones IT/OT (42U) (Alimentador B)
0	P-CP-29153	102-DP-471	CP-29153	220	180	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x6	2	PLC Compresor 291 CPF2
0	P-CP-29253	102-DP-471	CP-29253	220	160	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x6	2	PLC Compresor 292 CPF2
0	P-CP-29353	102-DP-471	CP-29353	220	140	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x6	2	PLC Compresor 293 CPF2
0	P-CPF-EAP-93110A	102-DP-471	CPF-EAP-93110A	220	120	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x4	2	PLC Calentador de gas combustible (Alimentador A)
0	P-CPF-EAP-93110B	102-DP-471	CPF-EAP-93110B	220	120	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x4	2	PLC Calentador de gas combustible (Alimentador B)
0	P-AIT-26001	102-DP-471	AIT-26001	220	200	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x4	2	Analizador de presión de vapor
0	P-AIT-23310	102-DP-471	AIT-23310	220	300	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x4	2	Analizador de presión de vapor
0	P-AIT-10279	102-DP-471	AIT-10279	220	200	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x4	2	Analizador de presión de vapor
0	P-LCP-94213A	102-DP-471	LCP-94213A	220	430	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x10	2	Sigma Heater Local Control Panel- Área 942
0	P-LCP-94213B	102-DP-471	LCP-94213B	220	430	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x10	2	Sigma Heater Local Control Panel - Área 942
0	P-LCP-MBE-92020	102-DP-471	LCP-MBE-92020	220	500	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x6	2	SKID GENERACIÓN DE NITRÓGENO (tablero de control)
0	P-LCP-MBE-92030	102-DP-471	LCP-MBE-92030	220	500	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x6	2	SKID GENERACIÓN DE NITRÓGENO (tablero de control)
0	P-LCP-100	102-DP-471	LCP-100	220	380	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x35	2	Tablero Ignición Flare
0	P-CPF-EAP-95130	102-DP-471	CPF-EAP-95130	220	370	1kV-XLPE-Arm-RF-CU	2x4	2	PLC Calentador KOD
0	P-CPF-PAY-23310A	102-DP-471	CPF-PAY-23310A	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	PLC Bombas de condensado (Alimentador A)
0	P-CPF-PAY-23310B	102-DP-471	CPF-PAY-23310B	220	20	1kV-XLPE-CU	2x4	2	PLC Bombas de condensado (Alimentador B)
	102-DP-472 (SSAA)								
0	P-CA-001	102-DP-472	CA-001	380	15	1kV-XLPE-CU	4x4	2	AIRE ACONDICIONADO 1 (A confirmar con Proveedor del Shelter)
0	P-CI-001	102-DP-472	CI-001	220	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ILUMINACIÓN INTERIOR (A confirmar con Proveedor del Shelter)
0	P-CIN-001	102-DP-472	CIN-001	220	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	DETECCIÓN DE INCENDIO (A confirmar con Proveedor del Shelter)
0	P-CT-001	102-DP-472	CT-001	220	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	TOMACORRIENTES (A confirmar con Proveedor del Shelter)
0	P-CA-002	102-DP-472	CA-002	380	15	1kV-XLPE-CU	4x4	2	AIRE ACONDICIONADO 2 (A confirmar con Proveedor del Shelter)
0	P-CA-003	102-DP-472	CA-003	220	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	SECUENCIADOR (A confirmar con Proveedor del Shelter)
0	P-CIE-001	102-DP-472	CIE-001	220	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	ILUMINACIÓN EXTERIOR (A confirmar con Proveedor del Shelter)
	102-DP-473 (24Vcc)								
0	P-CPF-PCS-SC-07A	102-DP-473	CPF-PCS-SC-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x25	2	GABINETE DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.A)
0	P-CPF-PCS-SC-07B	102-DP-473	CPF-PCS-SC-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x25	2	GABINETE DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.B)
0	P-CPF-PCS-MC-07A	102-DP-473	CPF-PCS-MC-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	MARSHALLING DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.A)
0	P-CPF-PCS-MC-07B	102-DP-473	CPF-PCS-MC-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	MARSHALLING DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.B)
0	P-CPF-ESD-SC-07A	102-DP-473	CPF-ESD-SC-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x50	2	GABINETE DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.A)
0	P-CPF-ESD-SC-07B	102-DP-473	CPF-ESD-SC-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x50	2	GABINETE DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.B)
0	P-CPF-ESD-MC-07A	102-DP-473	CPF-ESD-MC-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.A)
0	P-CPF-ESD-MC-07B	102-DP-473	CPF-ESD-MC-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.B)
0	P-CPF-PSS-SC-07A	102-DP-473	CPF-PSS-SC-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x50	2	GABINETE DE SISTEMA DE SEG. DE PROCESOS (ALIM.A)

AESA pluspetrol		PROYECTO				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
		LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión		0	
						Fecha de emisión		17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
0	P-CPF-PSS-SC-07B	102-DP-473	CPF-PSS-SC-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x50	2	GABINETE DE SISTEMA DE SEG. DE PROCESOS (ALIM.B)
0	P-CPF-PSS-MC-07A	102-DP-473	CPF-PSS-MC-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG.DE PROCESOS (ALIM.A)
0	P-CPF-PSS-MC-07B	102-DP-473	CPF-PSS-MC-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x4	2	MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG.DE PROCESOS (ALIM.B)
0	P-CPF-COM-07A	102-DP-473	CPF-COM-07A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x10	2	GABINETE DE COMUNICACIONES (ALIM.A)
0	P-CPF-COM-07B	102-DP-473	CPF-COM-07B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x10	2	GABINETE DE COMUNICACIONES (ALIM.B)
0	P-CPF-CPC-001 A	102-DP-473	CPF-CPC-001 A	24	15	1kV-XLPE-CU	2x25	2	TABLERO BOMBAS CONDENSADO FLOWSERVE (ALIM.A)
0	P-CPF-CPC-001 B	102-DP-473	CPF-CPC-001 B	24	15	1kV-XLPE-CU	2x25	2	TABLERO BOMBAS CONDENSADO FLOWSERVE (ALIM.B)
	COMANDO								
0	C-102-TGMT-001A	670-TGMT-001-K01	102-TGMT-001A	110	350	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA A)
0	C-102-TGMT-001B	670-TGMT-001-K14	102-TGMT-001B	110	350	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA B)
0	C-102-TGMT-002A	102-TGMT-001-K02	102-TGMT-002A	110	20	1kV-XLPE-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada 102-TGMT-002 (BARRA A)
0	C-102-TGMT-002B	102-TGMT-001-K11	102-TGMT-002B	110	20	1kV-XLPE-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada 102-TGMT-002 (BARRA B)
0	C-102-CCM-007A	102-TGMT-001-K03	102-CCM-007A	110	40	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada CCM-007 (BARRA A)
0	C-102-CCM-007B	102-TGMT-001-K12	102-CCM-007B	110	40	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada CCM-007 (BARRA B)
0	C-102-CCM-006A	102-TGMT-001-K04	102-CCM-006A	110	40	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada CCM-006 (BARRA A)
0	C-102-CCM-006B	102-TGMT-001-K13	102-CCM-006B	110	40	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada CCM-006 (BARRA B)
0	C-102-CCM-005A	102-TGMT-001-K05	102-CCM-005A	110	40	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada CCM-005 (BARRA A)
0	C-102-CCM-005B	102-TGMT-001-K14	102-CCM-005B	110	40	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Interlock Celda Entrada CCM-005 (BARRA B)
0	C-102-TRMT-001A	102-TGMT-001-K02	102-TRMT-001A	110	20	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TRMT-001B	102-TGMT-001-K11	102-TRMT-001B	110	20	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TR-007A	102-TGMT-001-K03	102-TR-007A	110	30	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TR-007B	102-TGMT-001-K12	102-TR-007B	110	30	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TR-006A	102-TGMT-001-K04	102-TR-006A	110	30	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TR-006B	102-TGMT-001-K13	102-TR-006B	110	30	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TR-005A	102-TGMT-001-K05	102-TR-005A	110	30	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-TR-005B	102-TGMT-001-K14	102-TR-005B	110	30	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR
0	C-102-DP-VFD-23310 A	102-TGMT-002	102-DP-VFD-23310 A	110	20	1kV-XLPE-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	C-102-DP-VFD-23310 B	102-TGMT-002	102-DP-VFD-23310 B	110	20	1kV-XLPE-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	C-102-DP-VFD-23310 C	102-TGMT-002	102-DP-VFD-23310 C	110	20	1kV-XLPE-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-PAY-23310 A	102-DP-VFD-23310 A	M-PAY-23310 A	110	350	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-PAY-23310 B	102-DP-VFD-23310 B	M-PAY-23310 B	110	350	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-PAY-23310 C	102-DP-VFD-23310 C	M-PAY-23310 C	110	350	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-PAZ-24210 A	102-DP-VFD-24210 A	M-PAZ-24210 A	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	C-M-PAZ-24210 B	102-DP-VFD-24210 B	M-PAZ-24210 B	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	C-M-PAZ-24210 C	102-DP-VFD-24210 C	M-PAZ-24210 C	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	C-102-TR-24210 A	102-CCM-007	102-TR-24210 A	110	20	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	C-102-TR-24210 B	102-CCM-007	102-TR-24210 B	110	20	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	C-102-TR-24210 C	102-CCM-007	102-TR-24210 C	110	20	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR BOMBA DE INYECCION DE AGUA
0	C-M-PAY-23040 A	102-CCM-007	M-PAY-23040 A	110	440	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA BOOSTER
0	C-M-PAY-23040 B	102-CCM-007	M-PAY-23040 B	110	440	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA BOOSTER
0	C-M-PAY-23040 C	102-CCM-007	M-PAY-23040 C	110	440	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA BOOSTER
0	C-M-PAY-23040 D	102-CCM-007	M-PAY-23040 D	110	440	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA BOOSTER

Favor completar la descripción del servicio a alimentar- UPS a VFD.

Confirmar el cable para alimentar desde la UPS VFD 24210.

Favor completar la descripción del servicio a alimentar- UPS a VFD.

Confirmar el cable para alimentar desde la UPS el VFD 24210.

No se evidencia el cable de control HOA, desde la botonera local hasta el VFD. Favor revisar.

AESA		PROYECTO LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
						Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión		0	
						Fecha de emisión		17/4/2026	
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.	
0	C-M-PBM-24340 A	102-CCM-007	M-PBM-24340 A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
0	C-M-PBM-24340 B	102-CCM-007	M-PBM-24340 B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
0	C-M-PBM-24390 A	102-CCM-007	M-PBM-24390 A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
0	C-M-PBM-24390 B	102-CCM-007	M-PBM-24390 B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
0	C-M-PBM-24390 C	102-CCM-007	M-PBM-24390 C	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
0	C-M-PBA-24420 A	102-CCM-007	M-PBA-24420 A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE SKIMMEADO
0	C-M-PBA-24420 B	102-CCM-007	M-PBA-24420 B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE SKIMMEADO
0	C-M-PBA-97150 A	102-CCM-007	M-PBA-97150 A	110	190	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP
0	C-M-PBA-97150 B	102-CCM-007	M-PBA-97150 B	110	190	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP
0	C-M-PBA-97160 A	102-CCM-007	M-PBA-97160 A	110	190	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP
0	C-M-PBA-97160 B	102-CCM-007	M-PBA-97160 B	110	190	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP
0	C-M-EAL-23310 A1	102-CCM-007	M-EAL-23310 A1	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-EAL-23310 A2	102-CCM-007	M-EAL-23310 A2	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-EAL-23310 B1	102-CCM-007	M-EAL-23310 B1	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-EAL-23310 B2	102-CCM-007	M-EAL-23310 B2	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-EAL-23310 C1	102-CCM-007	M-EAL-23310 C1	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-EAL-23310 C2	102-CCM-007	M-EAL-23310 C2	110	250	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO
0	C-M-14017A	102-CCM-005	M-14017A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	GLYCOL PUMPS - PUMP "A" - Area 140
0	C-M-14017B	102-CCM-005	M-14017B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	GLYCOL PUMPS - PUMP "B" - Area 140
0	C-M-14018B	102-CCM-005	M-14018B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	REGEN GAS AIR COOLER - Area 140
0	C-M-14020A	102-CCM-005	M-14020A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	REGEN WATER PUMPS - PUMP "A" - Area 140
0	C-M-14020B	102-CCM-005	M-14020B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	REGEN WATER PUMPS - PUMP "B" - Area 140
0	C-M-26005A	102-CCM-005	M-26005A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	WATER WASH RECYCLE PUMP "A" - Area 260
0	C-M-26005B	102-CCM-005	M-26005B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	WATER WASH RECYCLE PUMP "B" - Area 260
0	C-M-26011A	102-CCM-005	M-26011A	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	CONDENSATE COOLER - Area 260
0	C-M-26011B	102-CCM-005	M-26011B	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	CONDENSATE COOLER - Area 260
0	C-M-26012	102-CCM-005	M-26012	110	150	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260
0	C-M-29002A	102-CCM-005	M-29002A	110	200	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas Common Suction Drum Pump A-Area 290
0	C-M-29002B	102-CCM-005	M-29002B	110	200	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas Common Suction Drum Pump B-Area 290
0	C-M-29112A	102-CCM-005	M-29112A	110	180	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas 1St Stage intercooler - Area 291
0	C-M-29112B	102-CCM-005	M-29112B	110	180	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas 2St Stage intercooler - Area 291
0	C-M-29132A	102-CCM-005	M-29132A	110	180	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Area 291
0	C-M-29132B	102-CCM-005	M-29132B	110	180	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Area 291
0	C-M-29185	102-CCM-005	M-29185	110	180	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Engine Aux Water Cooler Fan - Area 291
0	C-M-29186	102-CCM-005	M-29186	110	180	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Engine Jacket Water Cooler Fan - Area 291
0	C-M-29212A	102-CCM-005	M-29212A	110	160	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas 1St Stage intercooler - Area 292
0	C-M-29212B	102-CCM-005	M-29212B	110	160	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas 2St Stage intercooler - Area 292
0	C-M-29232A	102-CCM-005	M-29232A	110	160	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Area 292
0	C-M-29232B	102-CCM-005	M-29232B	110	160	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Area 292
0	C-M-29285	102-CCM-005	M-29285	110	160	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Engine Aux Water Cooler Fan - Area 292
0	C-M-29286	102-CCM-005	M-29286	110	160	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Engine Jacket Water Cooler Fan - Area 292
0	C-M-29312A	102-CCM-005	M-29312A	110	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas 1St Stage intercooler - Area 293
0	C-M-29312B	102-CCM-005	M-29312B	110	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Off Gas 2St Stage intercooler - Area 293
0	C-M-29332A	102-CCM-005	M-29332A	110	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Area 293
0	C-M-29332B	102-CCM-005	M-29332B	110	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Area 293
0	C-M-29385	102-CCM-005	M-29385	110	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Engine Aux Water Cooler Fan - Area 293
0	C-M-29386	102-CCM-005	M-29386	110	140	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Engine Jacket Water Cooler Fan - Area 293
0	C-M-94204-A	102-CCM-005	M-94204-A	110	450	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Area 942

Favor confirmar distancias.

Faltan conductores para la carga M-94213B

AESA para la pluspetrol		PROYECTO			Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001				
		LA CALERA CPF2 - FASE 2			Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001				
		ESTADO DE CABLES			Revisión		0		
					Fecha de emisión		17/4/2026		
Rev	IDENTIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DEL CABLE						Observaciones	
	TAG DEL CABLE	A	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm²)	FASE CONST.		
0	C-M-94204-B	102-CCM-005	M-94204-B	110	450	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942
0	C-M-94213A	102-CCM-005	M-94213A	110	450	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Heat Medium Combustion Air Blower - Área 942
0	C-LCP-94213A	102-CCM-005	LCP-94213A	110	450	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Sigma Heater Local Control Panel- Área 942
0	C-M-EAL-94270A	102-CCM-005	M-EAL-94270A	110	450	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942
0	C-M-EAL-94270B	102-CCM-005	M-EAL-94270B	110	450	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942
0	C-M-PAZ-24430 A	102-CCM-006	M-PAZ-24430 A	110	280	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES
0	C-M-PAZ-24430 B	102-CCM-006	M-PAZ-24430 B	110	280	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES
0	C-M-PAY-97110 A	102-CCM-006	M-PAY-97110 A	110	270	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS
0	C-M-PAY-97110 B	102-CCM-006	M-PAY-97110 B	110	270	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS
0	C-M-PAY-95140 A	102-CCM-006	M-PAY-95140 A	110	370	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA KOD
0	C-M-PAY-95140 B	102-CCM-006	M-PAY-95140 B	110	370	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA KOD
0	C-M-PAY-97320 A	102-CCM-006	M-PAY-97320 A	110	120	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS
0	C-M-PAY-97320 B	102-CCM-006	M-PAY-97320 B	110	120	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS
0	C-EJB-101	102-LCP-100	EJB-101	-	500	1kV-XLPE-Arm-T-CU	7x2,5+T	2	HEI JUNCTION BOX (ANTORCHA)
RTD MOTORES									
A	MC-M-PAY-23310 A	102-DP-VFD-23310 A	M-PAY-23310 A	-	250	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE CONDENSADO
A	MC-M-PAY-23310 B	102-DP-VFD-23310 B	M-PAY-23310 B	-	250	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE CONDENSADO
A	MC-M-PAY-23310 C	102-DP-VFD-23310 C	M-PAY-23310 C	-	250	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE CONDENSADO
A	MC-M-PAY-24210 A	102-DP-VFD-24210 A	M-PAZ-24210 A	-	230	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	MC-M-PAY-24210 B	102-DP-VFD-24210 B	M-PAZ-24210 B	-	230	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	MC-M-PAY-24210 C	102-DP-VFD-24210 C	M-PAZ-24210 C	-	230	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	MC-M-PBM-24340 A	102-CCM-007	M-PBM-24340 A	-	130	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
A	MC-M-PBM-24340 B	102-CCM-007	M-PBM-24340 B	-	130	300 V - Arm - BG + BI	8x3x1,31	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
CALEFACTORAS MOTORES									
A	P-RC-M-PAY-23310 A	102-DP-VFD-23310 A	M-PAY-23310 A	220	250	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA DE CONDENSADO
A	P-RC-M-PAY-23310 B	102-DP-VFD-23310 B	M-PAY-23310 B	220	250	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA DE CONDENSADO
A	P-RC-M-PAY-23310 C	102-DP-VFD-23310 C	M-PAY-23310 C	220	250	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA DE CONDENSADO
A	P-RC-M-PAY-24210 A	102-DP-VFD-24210 A	M-PAZ-24210 A	220	230	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	P-RC-M-PAY-24210 B	102-DP-VFD-24210 B	M-PAZ-24210 B	220	230	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	P-RC-M-PAY-24210 C	102-DP-VFD-24210 C	M-PAZ-24210 C	220	230	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA DE INYECCION DE AGUA
A	P-RC-M-PAY-23040 A	102-CCM-007	M-PAY-23040 A	220	390	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
A	P-RCM-PAY-23040 B	102-CCM-007	M-PAY-23040 B	220	390	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
A	P-RC-M-PAY-23040 C	102-CCM-007	M-PAY-23040 C	220	390	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
A	P-RC-M-PAY-23140 A	102-CCM-007	M-PAY-23140 A	220	390	1kV-XLPE-Arm-CU	2x6	2	BOMBA BOOSTER CONDENSADO
A	P-RC-M-PBM-24390 A	102-CCM-007	M-PBM-24390 A	220	130	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
A	P-RC-M-PBM-24390 B	102-CCM-007	M-PBM-24390 B	220	130	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
A	P-RC-M-PBM-24390 C	102-CCM-007	M-PBM-24390 C	220	130	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES
A	P-RC-M-PBM-24340 A	102-CCM-007	M-PBM-24340 A	220	130	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
A	P-RC-M-PBM-24340 B	102-CCM-007	M-PBM-24340 B	220	130	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE TRANSFERENCIA
A	P-RC-M-PBA-97160 A	102-CCM-007	M-PBA-97160 A	220	120	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP
A	P-RC-M-PBA-97160 B	102-CCM-007	M-PBA-97160 B	220	120	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP
A	P-RC-M-14017A	102-CCM-005	M-14017A	220	220	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-14017B	102-CCM-005	M-14017B	220	220	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-26005A	102-CCM-005	M-26005A	220	150	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-26005B	102-CCM-005	M-26005B	220	150	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-26012	102-CCM-005	M-26012	220	150	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29112A	102-CCM-005	M-29112A	220	230	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29112B	102-CCM-005	M-29112B	220	230	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29132A	102-CCM-005	M-29132A	220	230	1kV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	

Revisar y estandarizar las distancias entre el VFD y el motor-bomba de condensados.
En otros cables esta 350 mts, que se ajusta mejor a la distancia entre estos equipos.

Confirmar distancias para todo lo correspondiente a las bombas de condensados principales.

Revisar y estandarizar las distancias entre el VFD y el motor-bomba de condensados.
En otros cables esta 350 mts, que se ajusta mejor a la distancia entre estos equipos.

Confirmar distancias para todo lo correspondiente a las bombas de condensados principales.

 		PROYECTO				Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LC-001			
		LA CALERA CPF2 - FASE 2				Doc. Cliente: ACAL-00102-LC-E-0001			
		LISTADO DE CABLES				Revisión	0		
						Fecha de emisión	17/4/2026		
Rev	IDENTIFICACIÓN	INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS		ESPECIFICACIÓN DEL CABLE					Observaciones
	TAG DEL CABLE	DESDE	HASTA	Tensión (V)	Long. (m)	Tipo	Form. (mm ²)	FASE CONST.	
A	P-RC-M-29132B	102-CCM-005	M-29132B	220	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29185	102-CCM-005	M-29185	220	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29186	102-CCM-005	M-29186	220	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29212A	102-CCM-005	M-29212A	220	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29212B	102-CCM-005	M-29212B	220	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29232A	102-CCM-005	M-29232A	220	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29232B	102-CCM-005	M-29232B	220	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29285	102-CCM-005	M-29285	220	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29286	102-CCM-005	M-29286	220	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29312A	102-CCM-005	M-29312A	220	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29312B	102-CCM-005	M-29312B	220	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29332A	102-CCM-005	M-29332A	220	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29332B	102-CCM-005	M-29332B	220	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29385	102-CCM-005	M-29385	220	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-29386	102-CCM-005	M-29386	220	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-94204-A	102-CCM-005	M-94204-A	220	430	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-94204-B	102-CCM-005	M-94204-B	220	430	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-94213A	102-CCM-005	M-94213A	220	430	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
A	P-RC-M-94213B	102-CCM-005	M-94213B	220	430	1KV-XLPE-Arm-CU	2x4	2	
VIBROSWITCH									
A	C-VS-14017A	102-CCM-005	VS-14017A	110	220	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-14017B	102-CCM-005	VS-14017B	110	220	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-14018B	102-CCM-005	VS-14018B	110	220	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-26011A	102-CCM-005	VS-26011A	110	150	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-26011B	102-CCM-005	VS-26011B	110	150	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29112A	102-CCM-005	VS-29112A	110	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29112B	102-CCM-005	VS-29112B	110	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29132A	102-CCM-005	VS-29132A	110	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29132B	102-CCM-005	VS-29132B	110	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29185	102-CCM-005	VS-29185	110	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29186	102-CCM-005	VS-29186	110	230	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29212A	102-CCM-005	VS-29212A	110	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29212B	102-CCM-005	VS-29212B	110	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29232A	102-CCM-005	VS-29232A	110	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29232B	102-CCM-005	VS-29232B	110	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29285	102-CCM-005	VS-29285	110	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29286	102-CCM-005	VS-29286	110	215	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29312A	102-CCM-005	VS-29312A	110	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29312B	102-CCM-005	VS-29312B	110	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29332A	102-CCM-005	VS-29332A	110	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29332B	102-CCM-005	VS-29332B	110	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29385	102-CCM-005	VS-29385	110	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-29386	102-CCM-005	VS-29386	110	190	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-EAL-94270A	102-CCM-005	VS-EAL-94270A	110	430	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-EAL-94270B	102-CCM-005	VS-EAL-94270B	110	430	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-M-PAY-23310 A	102-DP-VFD-23310 A	VS-M-PAY-23310 A	110	250	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-M-PAY-23310 B	102-DP-VFD-23310 B	VS-M-PAY-23310 B	110	250	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	
A	C-VS-M-PAY-23310 C	102-DP-VFD-23310 C	VS-M-PAY-23310 C	110	250	1KV-XLPE-Arm-CU	2x2,5	2	

