



0	PARA INFORMACIÓN	30/4/2026	IPS	EGN	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA N°: 5155-00-0000-IG-IN-LC-001



	PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2	
	FASE: INGENIERÍA DE DETALLE	
	TÍTULO: LISTA DE CABLES	
FACILITIES ENG. & CONSTRUCTION		
All the information contained in this documentation is confidential and property of Pluspetrol, and its reproduction or copying, in whole or in part, without prior authorization, is prohibited.	ESC: N/A	DOCUMENTO N°: ACAL-00102-LC-K-0001
		REEMPLAZA:
		REVISIÓN: 0
		Pag: 1 de 11



TÍTULO:

DOCUMENTO N°:

ACAL-00102-LC-K-0001

LISTA DE CABLES

REVISIÓN:

0

Pag.:

2

de

11

Notas generales:

JBA	Junction Box - Analógica -PCS	MIA	PCS Multipar Señales Analógicas
JBD	Junction Box - Digital -PCS	MID	PCS Multipar Señales Digitales
JBEA	Junction Box - Analógica ESD	MIEA	ESD Multipar Señales Analógicas
JBED	Junction Box - Digital -ESD	MIED	ESD Multipar Señales Digitales
JBPA	Junction Box - Analógica - PSS	MIPA	PSS Multipar Señales Analógicas
JBPD	Junction Box - Digital - PSS	MIPD	PSS Multipar Señales Digitales
JBUA	Junction Box - Analógica - USS	MIUA	USS Multipar Señales Analógicas
JBUD	Junction Box - Digital - USS	MIUD	USS Multipar Señales Digitales
JBSD	Junction Box - Digital - SSS	MISD	SSS Multipar Señales Digitales
JBSA	Junction Box - Analógica - SSS	MISA	SSS Multipar Señales Analógicas
JBFD	Junction Box - Digital - F&G	MIFD	F&G Multipar Señales Digitales
JBFA	Junction Box - Analógica - F&G	MIFA	F&G Multipar Señales Analógicas
		TBA	Bornera Analógica
		TBD	Bornera Digital

Codificación de cable:

8 P # 18AWG Sh I/T - A (FR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) Numero de Pares / Ternas / Hilos

(2) Tipo de Conductor

P Pares
T Ternas
C Hilos

(3) #

Sección del cable

(4) Tamaño del cable

Cable de instrumentación (10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG)

(5) Pantalla

Sh Apantallado (par simple)
Sh T Pantalla General (multipar)
Sh I/T Pantalla General e Individual (multipar)

(6) Armadura

A Cable Armado
N Cable no Armado

(7) Opcional

FR Resistente a Fuego



TÍTULO:

DOCUMENTO N°:

ACAL-00102-LC-K-0001

EVISIÓN:

0

Pag.:

3 de 11

Incluir el listado de cables eléctricos, planos eléctricos y de conexión donde se mencionen cables relacionados con suministro de potencia a instrumentación, gabinetes de control, equipos de comunicaciones, entre otros

Documentos de referencia:

Incluir como referencia las HDs de cables de instrumentos

ACAL-00102-LI-K-0001 - LISTA DE INSTRUMENTOS
ACAL-00102-LS-K-0001 - LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS (I/O)
ACAL-00906-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA E-O
ACAL-00906-PL-K-0002 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA N-S 1
ACAL-00906-PL-K-0003 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA N-S 2
ACAL-00906-PL-K-0004 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA PTA
ACAL-00906-PL-K-0005 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA NORTE
ACAL-00951-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - FLARE
ACAL-00951-PL-K-0002 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - KOD / ANTORCHA
ACAL-00102-PL-K-0007 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SLUG CATCHER
ACAL-00904-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SERVICIOS
ACAL-00906-PL-K-0006 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - INTERCONEXIONES
ACAL-00260-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - TRATAMIENTO DE CONDENSADO
ACAL-00244-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - EFLUENTES
ACAL-00931-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SKID DE GAS COMBUSTIBLE
ACAL-00140-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PROCESAMIENTO DE GAS
ACAL-00942-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - COMPRESORES
ACAL-00290-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SERVICIOS COMPRESORES
ACAL-00231-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO E INYECCIÓN DE AGUA
ACAL-00231-PL-K-0002 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO E INYECCIÓN DE AGUA
ACAL-00242-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PTA
ACAL-00942-PL-K-0002 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - HOT OIL
ACAL-00973-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SUMIDERO PRESURIZADO
ACAL-00102-PL-K-0006 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL -SALA ELÉCTRICA
ACAL-00102-PL-K-0004 - CANALIZACIONES DE COMUNICACIONES
ACAL-00102-PL-K-0005 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS SHELTER #7

Notas:

1 - LA LONGITUD DE LOS CABLES HASTA LAS JB SE ESTIMA EN 25 MTS.

Verificar si hay algun cable que debe requerir mayor distancia de acuerdo al layout

Indicar que los cables de alimentación desde UPS o en VAC se encuentran en la lista de Electricidad

All cables must be Flame Retardant according to IEC-60332, cables used on signals to Safety Shut down System (SSS) and Fire & Gas System (FGS) shall be Fire Resistant as per IEC-60331.

Verificar si se cumple con este criterio del documento 021-ACAL-100-ET-K-302

Comentarios generales:

1. La utilizacion de ternas debe ser confirmada por HIMA

2. Se recomienda que en la RI se indique la cantidad y longitudes de los tendidos por tipo de cable para un correcto dimensionamiento de las bobinas.

Para ver más comentarios generales, ver la última página de este documento

pluspetrol LISTA DE CABLES														N° DOCUMENTO: ACAL-00102-LC-K-0001	
														REVISIÓN: 0	
														PÁGINA: 4 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÖN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS		
1	A	C-PIT-91025	-	PIT-91025	-	SHELTER INS005	100	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	USS-005	920			
2	A	C-PIT-91021	-	PIT-91021	-	SHELTER INS006	380	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	ESD-006	920			
3	A	C-PIT-93101	-	PIT-93101	-	SHELTER INS007	180	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	ESD-007	931			
4	A	C-UCP-95130B	-	PANEL DE CONTROL ANTORCHA	-	SHELTER INS007	450	1P#16AWG Sh-A	DO	Contacto Seco	ESD-007	951			
5	A	C-LIT-95101A	-		-	SHELTER INS007	400	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951			
6	A	C-LIT-95101B	-		-	SHELTER INS007	400	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951			
7	A	C-LIT-95101C	-		-	SHELTER INS007	400	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951			
8	A	C-LZT-94201	-	LZT-94201	-	SHELTER INS007	430	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	942			
9	A	C-LZT-94202	-	LZT-94202	-	SHELTER INS007	430	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	942			
10	A	C-LZT-94203	-	LZT-94203	-	SHELTER INS007	430	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	942			
11	A	C-PIT-95106	-	PIT-95106	-	FIT-95106	25	1P#16AWG Sh-A	-	-	-	951			
12	A	C-TIT-95106	-	TIT-95106	-	FIT-95106	25	1P#16AWG Sh-A	-	-	-	951			
13	A	C-PDIT-14010	-	PDIT-14010	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
14	A	C-FIT-14012	-	FIT-14012	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
15	A	C-TE-14012A	-	TE-14012A	-	FIT-14012	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	140			
16	A	C-LIT-14010	-	LIT-14010	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
17	A	C-PIT-14010A	-	PIT-14010A	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
18	A	C-TIT-14010A	-	TIT-14010A	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
19	A	C-TE-14010A	-	TE-14010A	-	TIT-14010A	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	140			
20	A	C-TIT-14011	-	TIT-14011	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
21	A	C-TE-14011	-	TE-14011	-	TIT-14011	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	140			
22	A	C-TIT-14013	-	TIT-14013	-	JBMX-141A-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
23	A	C-TE-14013	-	TE-14013	-	TIT-14013	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	140			
24	A	C-LZT-14011	-	LZT-14011	-	JBMX-141A-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	140			
25	A	C-FZT-14012	-	FZT-14012	-	JBMX-141A-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	140			
26	A	C-TE-14012B	-	TE-14012B	-	FZT-14012	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	140			
27	A	C-TIT-14030	-	TIT-14030	-	JBMX-143B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140			
28	A	C-TV-14030	-	TV-14030	-	JBMX-143B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	140			
29	A	C-TYV-14030	-	TYV-14030	-	JBMX-143B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	140			
30	A	C-PIT-26011	-	PIT-26011	-	JBMX-261-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
31	A	C-LIT-26011	-	LIT-26011	-	JBMX-261-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
32	A	C-LIT-26013	-	LIT-26013	-	JBMX-261-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
33	A	C-TIT-26012	-	TIT-26012	-	JBMX-261-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
34	A	C-TE-26012	-	TE-26012	-	TIT-26012	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
35	A	C-LZT-26012	-	LZT-26012	-	JBMX-261-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
36	A	C-LZT-26014	-	LZT-26014	-	JBMX-261-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
37	A	C-PZT-26012	-	PZT-26012	-	JBMX-261-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
38	A	C-PIT-26021	-	PIT-26021	-	JBMX-262-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
39	A	C-LIT-26021	-	LIT-26021	-	JBMX-262-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
40	A	C-LIT-26023	-	LIT-26023	-	JBMX-262-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
41	A	C-TIT-26022	-	TIT-26022	-	JBMX-262-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
42	A	C-TE-26022	-	TE-26022	-	TIT-26022	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
43	A	C-LZT-26022	-	LZT-26022	-	JBMX-262-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
44	A	C-LZT-26024	-	LZT-26024	-	JBMX-262-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
45	A	C-PDIT-26040	-	PDIT-26040	-	JBMX-264B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
46	A	C-LIT-26042	-	LIT-26042	-	JBMX-264B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
47	A	C-TIT-26043	-	TIT-26043	-	JBMX-264B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
48	A	C-TE-26043	-	TE-26043	-	TIT-26043	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
49	A	C-TIT-26044	-	TIT-26044	-	JBMX-264B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
50	A	C-TE-26044	-	TE-26044	-	TIT-26044	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
51	A	C-TIT-26045	-	TIT-26045	-	JBMX-264B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
52	A	C-TE-26045	-	TE-26045	-	TIT-26045	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
53	A	C-TIT-26046	-	TIT-26046	-	JBMX-264B-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260			
54	A	C-TE-26046	-	TE-26046	-	TIT-26046	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
55	A	C-LZT-26043	-	LZT-26043	-	JBMX-264B-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
56	A	C-TZT-26038	-	TZT-26038	-	JBMX-264B-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
57	A	C-TE-26038	-	TE-26038	-	TZT-26038	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
58	A	C-TZT-26046B	-	TZT-26046B	-	JBMX-264B-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260			
59	A	C-TE-26046B	-	TE-26046B	-	TZT-26046B	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	260			
60	A	C-LIT-29002	-	LIT-29002	-	JBMX-290-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	290			
61	A	C-TIT-29001	-	TIT-29001	-	JBMX-290-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	290			
62	A	C-TE-29001	-	TE-29001	-	TIT-29001	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	290			
63	A	C-PIT-29001	-	PIT-29001	-	JBMX-290-DCS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	290			
64	A	C-LZT-29001	-	LZT-29001	-	JBMX-290-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	290			
65	A	C-PZT-29000	-	PZT-29000	-	JBMX-290-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	290			
66	A	C-EYV-29103	-	ESDV-29103	-	JBMX-291-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	291			
67	A	C-EZS-29103	-	ESDV-29103	-	JBMX-291-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	291			
68	A	ESDV-29101-C1	-	ESDV-29101	-	JBMX-291-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	291			
69	A	ESDV-29101-C2	-	ESDV-29101	-	JBMX-291-SIS	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	291			
70	A	EYV-29101-C1	-	EYV-29101	-	ESDV-29101	5	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	291			
71	A	C-BYV-29111	-	BDV-29											

LISTA DE CABLES														N° DOCUMENTO:		ACAL-00102-LC-K-0001	
														REVISIÓN:		0	
														PÁGINA:		5 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÓN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS				
119	A	EYV-29312-C1	-	EYV-29312	-	ESDV-29312	5	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	293	-				
120	A	ESDV-29321-C1	-	ESDV-29321	-	JBMX-293-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	293	-				
121	A	ESDV-29321-C2	-	ESDV-29321	-	JBMX-293-SIS	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	293	-				
122	A	EYV-29321-C1	-	EYV-29321	-	ESDV-29321	5	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	293	-				
123	A	C-EYV-29323	-	ESDV-29323	-	JBMX-293-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	293	-				
124	A	C-EZS-29323	-	ESDV-29323	-	JBMX-293-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	293	-				
125	A	C-EYV-29325	-	ESDV-29325	-	JBMX-293-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	293	-				
126	A	C-EZS-29325	-	ESDV-29325	-	JBMX-293-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	293	-				
127	A	C-BYV-29321	-	BDV-29321	-	JBMX-293-SIS	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	293	-				
128	A	C-BZS-29321	-	BDV-29321	-	JBMX-293-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	293	-				
129	A	ESDV-29324-C1	-	ESDV-29324	-	JBMX-293-SIS	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	293	-				
130	A	ESDV-29324-C2	-	ESDV-29324	-	JBMX-293-SIS	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	293	-				
131	A	EYV-29324-C1	-	EYV-29324	-	ESDV-29324	5	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	293	-				
132	A	C-TIT-29116	-	TIT-29116	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
133	A	C-TY-29116	-	TV-29116	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	291	-				
134	A	C-TIT-29103	-	TIT-29103	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
135	A	C-TY-29103	-	TV-29103	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	291	-				
136	A	C-TIT-29104	-	TIT-29104	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
137	A	C-TIT-29114	-	TIT-29114	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
138	A	C-TY-29114	-	TV-29114	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	291	-				
139	A	C-TIT-29115	-	TIT-29115	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
140	A	C-PY-29112	-	PV-29112	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	291	-				
141	A	C-PZS-29112	-	PZS-29112	-	CP-29153	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PLC	942	-				
142	A	C-PY-29124	-	PY-29124	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	291	-				
143	A	C-PZS-29124	-	PZS-29124	-	CP-29153	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PLC	942	-				
144	A	C-TIT-29125	-	TIT-29125	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
145	A	C-TIT-29126	-	TIT-29126	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
146	A	C-LSLL-29180	-	LSLL-29180	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
147	A	C-LSLL-29182	-	LSLL-29182	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
148	A	C-LSL-29106	-	LSL-29106	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
149	A	C-LSH-29106	-	LSH-29106	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
150	A	C-LSL-29165A	-	LSL-29165A	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
151	A	C-LSH-29165A	-	LSH-29165A	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
152	A	C-LSL-29165B	-	LSL-29165B	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
153	A	C-LSH-29165B	-	LSH-29165B	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
154	A	C-LSHH-29178	-	LSHH-29178	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
155	A	C-TIT-29178	-	TIT-29178	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
156	A	C-ZT-29178	-	ZT-29178	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
157	A	C-TY-29178	-	TY-29178	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	291	-				
158	A	C-TYV-29178	-	TYV-29178	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	291	-				
159	A	C-ZSC-29178	-	ZSC-29178	-	CP-29153	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	291	-				
160	A	C-TIT-29216	-	TIT-29216	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
161	A	C-TY-29216	-	TV-29216	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	292	-				
162	A	C-TIT-29203	-	TIT-29203	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
163	A	C-TY-29203	-	TV-29203	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	292	-				
164	A	C-TIT-29204	-	TIT-29204	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
165	A	C-TIT-29214	-	TIT-29214	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
166	A	C-TY-29214	-	TV-29214	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	292	-				
167	A	C-TIT-29215	-	TIT-29215	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
168	A	C-PY-29212	-	PV-29212	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	292	-				
169	A	C-PZS-29212	-	PZS-29212	-	CP-29253	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PLC	942	-				
170	A	C-PY-29224	-	PY-29224	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	292	-				
171	A	C-PZS-29224	-	PZS-29224	-	CP-29253	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PLC	942	-				
172	A	C-TIT-29225	-	TIT-29225	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
173	A	C-TIT-29226	-	TIT-29226	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
174	A	C-LSLL-29280	-	LSLL-29280	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
175	A	C-LSLL-29282	-	LSLL-29282	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
176	A	C-LSL-29206	-	LSL-29206	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
177	A	C-LSH-29206	-	LSH-29206	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
178	A	C-LSL-29265A	-	LSL-29265A	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
179	A	C-LSH-29265A	-	LSH-29265A	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
180	A	C-LSL-29265B	-	LSL-29265B	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
181	A	C-LSH-29265B	-	LSH-29265B	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
182	A	C-LSHH-29278	-	LSHH-29278	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
183	A	C-TIT-29278	-	TIT-29278	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
184	A	C-ZT-29278	-	ZT-29278	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
185	A	C-TY-29278	-	TY-29278	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	292	-				
186	A	C-TYV-29278	-	TYV-29278	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	292	-				
187	A	C-ZSC-29278	-	ZSC-29278	-	CP-29253	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PLC	292	-				
188	A	C-TIT-29316	-	TIT-29316	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	293	-				
189	A	C-TY-29316	-	TV-29316	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	293	-				
190	A	C-TIT-29303	-	TIT-29303	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	293	-				
191	A	C-TY-29303	-	TV-29303	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	293	-				
192	A	C-TIT-29304	-	TIT-29304	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	293	-				
193	A	C-TIT-29314	-	TIT-29314	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	293	-				
194	A	C-TY-29314	-	TV-29314	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PLC	293	-				
195	A	C-TIT-29315	-	TIT-29315	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC	293	-				
196	A	C-PY-29312	-	PV-29312	-	CP-29353	25	1P#16AWG Sh-A	DI	24 VDC	PLC	293	-				
197	A	C-PZS-29312	-	PZS-29312	-												

LISTA DE CABLES													N° DOCUMENTO:	ACAL-00102-LC-K-0001	
													REVISIÓN:	0	
													PÁGINA:	6 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACION	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS		
237	A	MIPD-102-CCM-001-1	-	SALA ELECTRICA #3	-	SHELTER INS007	60	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	-	-		
238	A	MIEA-102-CCM-001-1	-	SALA ELÉCTRICA #3	-	SHELTER INS007	60	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	ESD-007	-	-		
239	A	MIED-102-CCM-001-1	-	SALA ELECTRICA #3	-	SHELTER INS007	60	24P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-007	-	-		
240	A	MIA-102-CCM-002-1	-	SALA ELECTRICA #4	-	SHELTER INS007	100	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	-	-		
241	A	MID-102-CCM-002-1	-	SALA ELECTRICA #4	-	SHELTER INS007	100	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PCS-007	-	-		
242	A	MIPA-102-CCM-002-1	-	SALA ELECTRICA #4	-	SHELTER INS007	100	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	-	-		
243	A	MIPD-102-CCM-002-1	-	SALA ELECTRICA #4	-	SHELTER INS007	100	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	-	-		
244	A	MIEA-102-CCM-002-1	-	SALA ELECTRICA #4	-	SHELTER INS007	100	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	ESD-007	-	-		
245	A	MIED-102-CCM-002-1	-	SALA ELÉCTRICA #4	-	SHELTER INS007	100	24P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-007	-	-		
246	A	MIA-942	-	JBMX-942-DCS	-	SHELTER INS007	430	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	942	-		
247	A	MIPA-942	-	JBMX-942-SIS	-	SHELTER INS007	430	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	942	-		
248	A	MIA-95102	-	JB PIE DE ANTORCHA	-	PANEL DE CONTROL ANTORCHA	500	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	-	951	-		
249	A	MIA-260A	-	JBMX-260A-DCS	-	SHELTER INS007	270	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	260	-		
250	A	MIPD-260A	-	JBMX-260A-SIS	-	SHELTER INS007	270	12P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	260	-		
251	A	MIPD-260B	-	JBMX-260B-SIS	-	SHELTER INS007	270	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	260	-		
252	A	MIPA-260B	-	JBMX-260B-SIS	-	SHELTER INS007	270	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	260	-		
253	A	MID-260B	-	JBMX-260B-DCS	-	SHELTER INS007	270	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PCS-007	260	-		
254	A	MIA-260B	-	JBMX-260B-DCS	-	SHELTER INS007	270	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	260	-		
255	A	MIA-261	-	JBMX-261-DCS	-	SHELTER INS007	240	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	261	-		
256	A	MIPA-261	-	JBMX-261-SIS	-	SHELTER INS007	240	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	261	-		
257	A	MIPD-261	-	JBMX-261-SIS	-	SHELTER INS007	240	12P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	261	-		
258	A	MIA-262	-	JBMX-262-DCS	-	SHELTER INS007	220	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	262	-		
259	A	MIPA-262	-	JBMX-262-SIS	-	SHELTER INS007	220	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	262	-		
260	A	MIPD-262	-	JBMX-262-SIS	-	SHELTER INS007	220	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	262	-		
261	A	MIA-263	-	JBMX-263-DCS	-	SHELTER INS007	200	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	263	-		
262	A	MIPA-263	-	JBMX-263-SIS	-	SHELTER INS007	200	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	263	-		
263	A	MIPD-263	-	JBMX-263-SIS	-	SHELTER INS007	200	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	263	-		
264	A	MIA-264A	-	JBMX-264A-DCS	-	SHELTER INS007	180	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	264	-		
265	A	MIPD-264A	-	JBMX-264A-SIS	-	SHELTER INS007	180	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	264	-		
266	A	MIPA-264A	-	JBMX-264A-SIS	-	SHELTER INS007	180	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	264	-		
267	A	MIA-264B	-	JBMX-264B-DCS	-	SHELTER INS007	180	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	264	-		
268	A	MIPD-264B	-	JBMX-264B-SIS	-	SHELTER INS007	180	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	264	-		
269	A	MIPA-264B	-	JBMX-264B-SIS	-	SHELTER INS007	180	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	264	-		
270	A	MIA-290	-	JBMX-290-DCS	-	SHELTER INS007	210	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	290	-		
271	A	MIPA-290	-	JBMX-290-SIS	-	SHELTER INS007	210	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	290	-		
272	A	MIPD-290	-	JBMX-290-SIS	-	SHELTER INS007	210	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	290	-		
273	A	MIA-93110	-	JBA-93110	-	SHELTER INS007	235	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	931	-		
274	A	MIPA-93110	-	JBPA-93110	-	SHELTER INS007	235	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	931	-		
275	A	MIPD-93110A	-	JBPD-93110	-	SHELTER INS007	235	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	931	-		
276	A	MIPD-93110B	-	JBPD-93110	-	SHELTER INS007	235	4P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	931	-		
277	A	MIED-93110	-	JBED-93110	-	SHELTER INS007	235	12P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-007	931	-		
278	A	MIA-141A	-	JBMX-141A-DCS	-	SHELTER INS007	220	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	140	-		
279	A	MIA-141B	-	JBMX-141B-DCS	-	SHELTER INS007	220	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	140	-		
280	A	MIPD-141A	-	JBMX-141A-SIS	-	SHELTER INS007	220	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	140	-		
281	A	MIPA-141A	-	JBMX-141B-SIS	-	SHELTER INS007	220	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	140	-		
282	A	MIPA-141B	-	JBMX-141B-SIS	-	SHELTER INS007	220	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	140	-		
283	A	MIED-141B	-	JBMX-141B-SIS	-	SHELTER INS007	220	4P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-007	140	-		
284	A	MIA-143A	-	JBMX-143A-DCS	-	SHELTER INS007	220	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	140	-		
285	A	MIA-143B	-	JBMX-143B-DCS	-	SHELTER INS007	220	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	140	-		
286	A	MIPD-143A-1	-	JBMX-143A-SIS	-	SHELTER INS007	220	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	140	-		
287	A	MIPD-143A-2	-	JBMX-143A-SIS	-	SHELTER INS007	220	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	140	-		
288	A	MIPA-143A	-	JBMX-143A-SIS	-	SHELTER INS007	220	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	140	-		
289	A	MIPA-143B	-	JBMX-143B-SIS	-	SHELTER INS007	220	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	140	-		
290	A	MIPD-291A-1	-	JBMX-291-SIS	-	SHELTER INS007	235	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	291	-		
291	A	MIPD-291A-2	-	JBMX-291-SIS	-	SHELTER INS007	235	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	291	-		
292	A	MIPD-291B-1	-	JBMX-291-SIS	-	SHELTER INS007	235	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	291	-		
293	A	MIPD-291B-2	-	JBMX-291-SIS	-	SHELTER INS007	235	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	291	-		
294	A	MIPA-291	-	JBMX-291-SIS	-	SHELTER INS007	235	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	291	-		
295	A	MIA-CP29153-1	-	CP-29153	-	SHELTER INS007	235	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	291	-		
296	A	MIPD-CP29153-1	-	CP-29153	-	SHELTER INS007	235	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	291	-		
297	A	MIPD-CP29153-2	-	CP-29153	-	SHELTER INS007	235	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	291	-		
298	A	MIPD-CP29153-3	-	CP-29153	-	SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005	235	24P#18AWG Sh T-A	-	-	CCM	291	-		
299	A	MIPD-292A-1	-	JBMX-292-SIS	-	SHELTER INS007	215	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	292	-		
300	A	MIPD-292A-2	-	JBMX-292-SIS	-	SHELTER INS007	215	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	292	-		
301	A	MIPD-292B-1	-	JBMX-292-SIS	-	SHELTER INS007	215	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	292	-		
302	A	MIPD-292B-2	-	JBMX-292-SIS	-	SHELTER INS007	215	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	292	-		
303	A	MIPA-292	-	JBMX-292-SIS	-	SHELTER INS007	215	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	292	-		
304	A	MIA-CP29253-1	-	CP-29253	-	SHELTER INS007	215	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	292	-		
305	A	MIPD-CP29253-1	-	CP-29253	-	SHELTER INS007	215	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	292	-		
306	A	MIPD-CP29253-2	-	CP-29253	-	SHELTER INS007	215	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	292	-		
307	A	MIPD-CP29253-3	-	CP-29253	-	SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005	215	24P#18AWG Sh T-A	-	-	CCM	292	-		
308	A	MIPD-293A-1	-	JBMX-293-SIS	-	SHELTER INS007	195	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	293	-		
309	A	MIPD-293A-2	-	JBMX-293-SIS	-	SHELTER INS007	195	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	293	-		
310	A	MIPD-293B-1	-	JBMX-293-SIS	-	SHELTER INS007									

pluspetrol														N° DOCUMENTO:		ACAL-00102-LC-K-0001	
														REVISIÓN:		0	
														PÁGINA:		7 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÓN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS				
355	A	C-TIT-94272	-	TIT-94272	-	JBA-94210	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	942					
356	A	C-TE-94272	-	TE-94272	-	TIT-94272	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	-					
357	A	C-TY-94272	-	TV-94272	-	JBA-94210	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	942					
358	A	C-MVIT-94206A	-	MVIT-94206A	-	JBA-94210	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	942					
359	A	C-TE-94206A	-	TE-94206A	-	MVIT-94206A	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	-					
360	A	MID-94210	-	JBD-94210	-	SHELTER INS007	410	4P#18AWG Sh T-A	-	-	PCS-007	942					
361	A	C-USH-94257	-	USH-94257	-	JBD-94210	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	942					
362	A	C-XY-94252A	-	SV-94252A	-	JBD-94210	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	942					
363	A	MIPD-94210	-	JBPD-94210	-	SHELTER INS007	410	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	942					
364	A	C-SDY-94207A	-	SDV-94207A	-	JBPD-94210	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	942					
365	A	C-ZS-94207A	-	SDV-94207A	-	JBPD-94210	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	942					
366	A	C-XY-94252B	-	SV-94252B	-	JBPD-94210	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	942					
367	A	MIPA-94210	-	JBPA-94210	-	SHELTER INS007	410	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	942					
368	A	C-LIT-94255	-	LIT-94255	-	JBPA-94210	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	942					
369	A	C-MVIT-94270	-	MVIT-94270	-	JBPA-94210	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	942					
370	A	MIFA-94201	-	JBFA-94201	-	SHELTER INS007	400	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	ESD-007	942					
371	A	C-BSH-94203	-	BSH-94203	-	JBFA-94201	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	942					
372	A	C-BSH-94204	-	BSH-94204	-	JBFA-94201	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	942					
373	A	C-BSH-94205	-	BSH-94205	-	JBFA-94201	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	942					
374	A	C-BSH-94201	-	BSH-94201	-	JBFA-94201	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	942					
375	A	C-AT-94201	-	AT-94201	-	JBFA-94201	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	942					
376	A	C-AT-94202	-	AT-94202	-	JBFA-94201	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	942					
377	A	MIA-24401	-	JBA-24401	-	SHELTER INS007	260	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	260					
378	A	C-TIT-97114	-	TIT-97114	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260					
379	A	C-TE-97114	-	TE-97114	-	TIT-97114	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920					
380	A	C-LIT-97111	-	LIT-97111	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260					
381	A	C-LIT-24412A	-	LIT-24412A	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	244					
382	A	C-LIT-24412B	-	LIT-24412B	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	244					
383	A	C-PIT-24415A	-	PIT-24415A	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	244					
384	A	C-PIT-24415B	-	PIT-24415B	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	244					
385	A	C-FIT-24431	-	FIT-24431	-	JBA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	244					
386	A	C-FIT-26061	-	FIT-26061	-	JBA-26001	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260					
387	A	C-FY-26061A	-	FV-26061A	-	JBA-26001	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	260					
388	A	C-FY-26061B	-	FV-26061B	-	JBA-26001	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	260					
389	A	C-AIT-26001	-	AIT-26001	-	JBA-26001	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260					
390	A	C-AIT-10279	-	AIT-10279	-	JBA-26001	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	260					
391	A	MID-24401	-	JBD-24401	-	SHELTER INS007	260	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PCS-007	260					
392	A	C-USH-97110	-	USH-97110	-	JBD-24401	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	260					
393	A	C-LSH-24414A	-	LSH-24414A	-	JBD-24401	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	244					
394	A	C-LSH-24414B	-	LSH-24414B	-	JBD-24401	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	244					
395	A	MIPA-24401	-	JBPA-24401	-	SHELTER INS007	260	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	260					
396	A	C-LIT-97112	-	LIT-97112	-	JBPA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	260					
397	A	C-LIT-24411A	-	LIT-24411A	-	JBPA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	244					
398	A	C-LIT-24411B	-	LIT-24411B	-	JBPA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	244					
399	A	C-PIT-24432A	-	PIT-24432A	-	JBPA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	244					
400	A	C-PIT-24432B	-	PIT-24432B	-	JBPA-24401	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	244					
401	A	MIFD-26001	-	JBFD-26001	-	SHELTER INS007	230	12P#18AWG Sh T-A (FR)	-	-	ESD-007	260					
402	A	C-YA-29102A	-	SE-29102A/LB-29102A	-	JBFD-26001	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	290					
403	A	C-HS-29101A	-	HS-29102A	-	JBFD-26001	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	290					
404	A	C-YA-26001	-	SE-26001/LB-26001	-	JBFD-26001	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	260					
405	A	C-YA-94201	-	SE-94201/LB-94201	-	JBFD-26001	200	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	942					
406	A	MIFA-26001	-	JBFA-26001	-	SHELTER INS007	210	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	ESD-007	260					
407	A	C-BSH-97107	-	BSH-97107	-	JBFA-26001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
408	A	C-AT-97101	-	AT-97101	-	JBFA-26001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
409	A	C-BSH-26005	-	BSH-26005	-	JBFA-26001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
410	A	C-AT-26007	-	AT-26007	-	JBFA-26001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
411	A	C-AT-26005	-	AT-26005	-	JBFA-26001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
412	A	C-AT-26006	-	AT-26006	-	JBFA-26001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
413	A	MIFA-26002	-	JBFA-26002	-	SHELTER INS007	160	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	ESD-007	260					
414	A	C-BSH-26008	-	BSH-26008	-	JBFA-26002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
415	A	C-BSH-26003	-	BSH-26003	-	JBFA-26002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
416	A	C-BSH-26004	-	BSH-26004	-	JBFA-26002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
417	A	C-BSH-26007	-	BSH-26007	-	JBFA-26002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
418	A	C-AT-26008	-	AT-26008	-	JBFA-26002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
419	A	C-AT-26004	-	AT-26004	-	JBFA-26002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	260					
420	A	MID-26001	-	JBD-26001	-	SHELTER INS007	160	12P#18AWG Sh T-A	-	-	PCS-007	260					
421	A	C-XY-26006	-	XV-26006	-	JBD-26001	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	260					
422	A	C-ZS-26006	-	XV-26006	-	JBD-26001	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	260					
423	A	C-XY-26007	-	XV-26007	-	JBD-26001	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	260					
424	A	C-ZS-26007	-	XV-26007	-	JBD-26001	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	260					
425	A	MIPD-26001A	-	JBPD-26001A	-	SHELTER INS007	210	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	260					
426	A	C-SDY-26005	-	SDV-26005	-	JBPD-26001A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	260					
427	A	C-SDY-26061	-	SDV-26061	-	JBPD-26001A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	260					
428	A	MIPD-26001B	-	JBPD-26001B	-	SHELTER INS007	210	12P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	260					
429	A	C-ZS-26005	-	SDV-26005	-	JBPD-26001B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	260					
430	A	C-ZS-26061	-	SDV-26061	-	JBPD-26001B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI								

pluspetrol													N° DOCUMENTO:		ACAL-00102-LC-K-0001	
													REVISIÓN:		0	
													PÁGINA:		8 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACION	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS			
473	A	C-TE-24330	-	TE-24330	-	TIT-24330	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
474	A	C-LIT-24353	-	LIT-24353	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
475	A	C-PIT-24350	-	PIT-24350	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
476	A	C-LIT-24352	-	LIT-24352	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
477	A	C-TIT-24350	-	TIT-24350	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
478	A	C-TE-24350	-	TE-24350	-	TIT-24350	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
479	A	C-FIT-24350	-	FIT-24350	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
480	A	C-FY-24350	-	FV-24350	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	243				
481	A	C-PIT-24390	-	PIT-24390	-	JBA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
482	A	MID-24301	-	JBD-24301	-	SHELTER INS007	150	8P#18AWG Sh T-A	-	-	-	243				
483	A	C-XY-24330	-	XV-24330	-	JBD-24301	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	243				
484	A	C-ZS-24330	-	XV-24330	-	JBD-24301	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	243				
485	A	C-XY-24350	-	XV-24350	-	JBD-24301	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PCS-007	243				
486	A	C-ZS-24350	-	XV-24350	-	JBD-24301	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	243				
487	A	MIPA-24301	-	JBPA-24301	-	SHELTER INS007	150	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	-	243				
488	A	C-LIT-24310	-	LIT-24310	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
489	A	C-LIT-97311	-	LIT-97311	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	973				
490	A	C-TIT-97311	-	TIT-97311	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	973				
491	A	C-TE-97311	-	TE-97311	-	TIT-97311	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
492	A	C-PIT-97323A	-	PIT-97323A	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	973				
493	A	C-PIT-97323B	-	PIT-97323B	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	973				
494	A	C-LIT-24330	-	LIT-24330	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
495	A	C-LIT-24333	-	LIT-24333	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
496	A	C-LIT-24350	-	LIT-24350	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
497	A	C-LIT-24354	-	LIT-24354	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
498	A	C-PIT-24342A	-	PIT-24342A	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
499	A	C-PIT-24342B	-	PIT-24342B	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
500	A	C-PIT-24422A	-	PIT-24422A	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
501	A	C-PIT-24422B	-	PIT-24422B	-	JBPA-24301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	243				
502	A	MIPD-24301	-	JBDP-24301	-	SHELTER INS007	150	12P#18AWG Sh T-A	-	-	-	243				
503	A	C-SDY-97311	-	SDV-97311	-	JBDP-24301	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	243				
504	A	C-ZS-97311	-	SDV-97311	-	JBDP-24301	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	243				
505	A	C-SDY-24310	-	SDV-24310	-	JBDP-24301	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	243				
506	A	C-ZS-24310	-	SDV-24310	-	JBDP-24301	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	243				
507	A	C-SDY-24360	-	SDV-24360	-	JBDP-24301	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	243				
508	A	C-ZS-24360	-	SDV-24360	-	JBDP-24301	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	243				
509	A	MIFA-24301	-	JBFA-24301	-	SHELTER INS007	150	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	-	243				
510	A	C-AT-97102	-	AT-97102	-	JBFA-24301	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	243				
511	A	C-BSH-24307	-	BSH-24307	-	JBFA-24301	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	243				
512	A	C-AT-24402	-	AT-24402	-	JBFA-24301	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	243				
513	A	MIFD-24301	-	JBFD-24301	-	SHELTER INS007	160	12P#18AWG Sh T-A (FR)	-	-	-	243				
514	A	C-BSH-24330	-	BSH-24330	-	JBFD-24301	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	243				
515	A	C-BSH-24350	-	BSH-24350	-	JBFD-24301	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	243				
516	A	C-BSH-97105	-	BSH-97105	-	JBFD-24301	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	243				
517	A	C-HS-24201A	-	HS-24201A	-	JBFD-24301	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	243				
518	A	C-YA-24201	-	SE-24201/LB-24201	-	JBFD-24301	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	243				
519	A	C-HS-24201B	-	HS-24201B	-	JBFD-24301	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	243				
520	A	MIFA-24302	-	JBFA-24302	-	SHELTER INS007	160	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	-	971				
521	A	C-BSH-97109	-	BSH-97109	-	JBFA-24302	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	971				
522	A	C-BSH-97103	-	BSH-97103	-	JBFA-24302	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	971				
523	A	C-AT-97103	-	AT-97103	-	JBFA-24302	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	971				
524	A	C-AT-97104	-	AT-97104	-	JBFA-24302	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	971				
525	A	MIA-97101	-	JBA-97101	-	SHELTER INS007	220	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	-	971				
526	A	C-TIT-97140	-	TIT-97140	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
527	A	C-TE-97140	-	TE-97140	-	TIT-97140	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
528	A	C-LIT-97145	-	LIT-97145	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
529	A	C-LIT-97147	-	LIT-97147	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
530	A	C-PIT-97146	-	PIT-97146	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
531	A	C-PIT-97153	-	PIT-97153	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
532	A	C-FIT-97150	-	FIT-97150	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
533	A	C-PIT-97164	-	PIT-97164	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
534	A	C-FIT-97160	-	FIT-97160	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	971				
535	A	C-FIT-24340	-	FIT-24340	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
536	A	C-FY-24340	-	FV-24340	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	243				
537	A	C-FIT-24331	-	FIT-24331	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
538	A	C-PIT-24343	-	PIT-24343	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
539	A	C-FIT-24420	-	FIT-24420	-	JBA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	243				
540	A	MIPA-97101	-	JBPA-97101	-	SHELTER INS007	220	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	-	971				
541	A	C-LIT-97143	-	LIT-97143	-	JBPA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	971				
542	A	C-LIT-97144	-	LIT-97144	-	JBPA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	971				
543	A	C-PIT-97163A	-	PIT-97163A	-	JBPA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	971				
544	A	C-PIT-97163B	-	PIT-97163B	-	JBPA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	971				
545	A	C-PIT-97154A	-	PIT-97154A	-	JBPA-97101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	971				

pluspetrol													N° DOCUMENTO:		ACAL-00102-LC-K-0001	
													REVISIÓN:		0	
													PÁGINA:		9 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÓN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS			
591	A	C-FIT-93166	-	FIT-93166	-	JBA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	290				
592	A	C-PIT-19090	-	PIT-19090	-	JBA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	931				
593	A	C-PY-19090A	-	PV-19090A	-	JBA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	931				
594	A	C-PY-19090B	-	PV-19090B	-	JBA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	931				
595	A	C-LY-10240	-	LV-10240	-	JBA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	290				
596	A	C-MVIT-10203	-	MVIT-10203	-	JBA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	290				
597	A	C-TE-10203	-	TE-10203	-	MVIT-10203	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
598	A	MIPA-93101	-	JBPA-93101	-	SHELTER INS007	210	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	290				
599	A	C-PDIT-10244	-	PDIT-10244	-	JBPA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	290				
600	A	C-LIT-10241	-	LIT-10241	-	JBPA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	290				
601	A	C-PIT-19091	-	PIT-19091	-	JBPA-93101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	290				
602	A	MIPD-93101A	-	JBPD-97101A	-	SHELTER INS007	210	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	290				
603	A	C-SDY-10244	-	SDV-10244	-	JBPD-93101A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	290				
604	A	C-SDY-14021	-	SDV-14021	-	JBPD-93101A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	140				
605	A	MIPD-93101B	-	JBPD-93101B	-	SHELTER INS007	210	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	290				
606	A	C-ZS-10244	-	SDV-10244	-	JBPD-93101B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	290				
607	A	C-ZS-14021	-	SDV-14021	-	JBPD-93101B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	140				
608	A	C-SDY-10245	-	SDV-10245	-	JBPD-93101B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	290				
609	A	C-ZS-10245	-	SDV-10245	-	JBPD-93101B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	290				
610	A	C-SDY-10243	-	SDV-10243	-	JBPD-93101B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	290				
611	A	C-ZS-10243	-	SDV-10243	-	JBPD-93101B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	290				
612	A	C-SDY-10228	-	SDV-10228	-	JBPD-93101B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	931				
613	A	C-ZS-10228	-	SDV-10228	-	JBPD-93101B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	931				
614	A	C-SDY-19092	-	SDV-19092	-	JBPD-93101B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	931				
615	A	C-ZS-19092	-	SDV-19092	-	JBPD-93101B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	931				
616	A	MIED-93101	-	JBED-93101	-	SHELTER INS007	210	8P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-007	290				
617	A	C-BDY-10246	-	BDV-10246	-	JBED-93101	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	ESD-007	290				
618	A	C-ZS-10246	-	BDV-10246	-	JBED-93101	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	ESD-007	290				
619	A	MIFA-14002	-	JBFA-14002	-	SHELTER INS007	160	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	ESD-007	140				
620	A	C-AT-14001	SKID 141	AT-14001	-	JBFA-14002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	290				
621	A	C-AT-14003	SKID 141	AT-14003	-	JBFA-14002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	290				
622	A	C-AT-14006	SKID 141	AT-14006	-	JBFA-14002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	290				
623	A	C-BSH-14001	SKID 141	BSH-14001	-	JBFA-14002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	290				
624	A	C-BSH-14002	SKID 141	BSH-14002	-	JBFA-14002	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	290				
625	A	MIFA-14001	-	JBFA-14001	-	SHELTER INS007	100	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	ESD-007	140				
626	A	C-AT-14005	SKID 141	AT-14005	-	JBFA-14001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	140				
627	A	C-AT-14002	SKID 141	AT-14002	-	JBFA-14001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	140				
628	A	C-AT-14004	SKID 141	AT-14004	-	JBFA-14001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	140				
629	A	C-BSH-14003	SKID 141	BSH-14003	-	JBFA-14001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	290				
630	A	MIA-14010	-	JBA-14010	-	SHELTER INS007	120	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	140				
631	A	C-LIT-98134	-	LIT-98134	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140				
632	A	C-TIT-98132	-	TIT-98132	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140				
633	A	C-TE-98132	-	TE-98132	-	TIT-98132	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
634	A	C-TIT-14021	-	TIT-14021	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140				
635	A	C-TE-14021	-	TE-14021	-	TIT-14021	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
636	A	C-PIT-10260	-	PIT-10260	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140				
637	A	C-PY-10260	-	PV-10260	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	140				
638	A	C-TIT-14034	-	TIT-14034	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140				
639	A	C-TE-14034	-	TE-14034	-	TIT-14034	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
640	A	C-TIT-14031	-	TIT-14031	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	140				
641	A	C-TE-14031	-	TE-14031	-	TIT-14031	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920				
642	A	C-PIT-29002	-	PIT-29002	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	290				
643	A	C-PY-29002	-	PV-29002	-	JBA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	290				
644	A	MID-14010	-	JBD-14010	-	SHELTER INS007	120	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	140				
645	A	C-XY-98130A	-	SV-98130A	-	JBD-14010	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	140				
646	A	C-USH-98131	-	USH-98131	-	JBD-14010	25	1P#16AWG Sh-A	DI	Contacto Seco	PCS-007	140				
647	A	MIPA-14010	-	JBPA-14010	-	SHELTER INS007	120	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	140				
648	A	C-LIT-98133	-	LIT-98133	-	JBPA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	140				
649	A	C-PDIT-14021	-	PDIT-14021	-	JBPA-14010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	140				
650	A	MIED-14010	-	JBED-14010	-	SHELTER INS007	120	8P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-007	140				
651	A	C-BDY-10260	-	BDV-10260	-	JBED-14010	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	ESD-007	140				
652	A	C-ZS-10260	-	BDV-10260	-	JBED-14010	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	ESD-007	140				
653	A	MIPD-14010A	-	JBPD-14010A	-	SHELTER INS007	120	14C#14AWG-A	-	-	PSS-007	140				
654	A	C-SDY-14002	-	SDV-14002	-	JBPD-14010A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-007	140				
655	A	MIPD-14010B	-	JBPD-14010B	-	SHELTER INS007	120	24P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	140				
656	A	C-XY-98130B	-	SV-98130B	-	JBPD-14010B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	140				
657	A	C-SDY-14003	-	SDV-14003	-	JBPD-14010B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	140				
658	A	C-ZS-14003	-	SDV-14003	-	JBPD-14010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	140				
659	A	C-SDY-14004	-	SDV-14004	-	JBPD-14010B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	140				
660	A	C-ZS-14004	-	SDV-14004	-	JBPD-14010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	140				
661	A	C-ZS-14002	-	SDV-14002	-	JBPD-14010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	140				
662	A	C-SDY-93101	-	SDV-93101	-	JBPD-14010B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	931				
663	A	C-ZS-93101	-	SDV-93101	-	JBPD-14010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	931				
664	A	C-SDY-93102	-	SDV-93102	-	JBPD-14010B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	931				
665	A	C-ZS-93102	-	SDV-93102	-	JBPD-14010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	931				
666	A	C-SDY-93103	-	SDV-93103	-	JBPD-14010B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	931				
667	A	C-ZS-93103	-	SDV-93103	-	JBPD-14010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	931				
668	A	MIFA-29101	-													

pluspetrol													N° DOCUMENTO:	ACAL-00102-LC-K-0001	
LISTA DE CABLES													REVISIÓN:	0	
													PÁGINA:	10 de 11	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÓN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS		
695	A	C-PSH-102024	-	DV-102024	-	JBFD-10203	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	293	-		
696	A	C-YA-29102C	-	SE-29102C/LB-29102C	-	JBFD-10203	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	293	-		
697	A	C-HS-29101B	-	HS-29102B	-	JBFD-10203	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	293	-		
698	A	C-YA-29102B	-	SE-29102B/LB-29102B	-	JBFD-10203	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	293	-		
699	A	C-HS-29101D	-	HS-29102D	-	JBFD-10203	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	293	-		
700	A	MIPD-95101	-	JBPD-95101	-	SHELTER INS007	400	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	951	-		
701	A	C-UCP-95130A	-	PANEL DE CONTROL ANTORCHA	-	JBPD-95101	25	1P#16AWG Sh-A	DO	Contacto Seco	PSS-007	951	-		
702	A	C-SDY-95101	-	SDV-95101	-	JBPD-95101	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	951	-		
703	A	C-ZS-95101	-	SDV-95101	-	JBPD-95101	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	951	-		
704	A	MIA-95101	-	JBA-95101	-	SHELTER INS007	400	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	951	-		
705	A	C-PIT-95105	-	PIT-95105	-	JBA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	951	-		
706	A	C-FIT-95107	-	FIT-95107	-	JBA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	951	-		
707	A	C-LIT-95108	-	LIT-95108	-	JBA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	951	-		
708	A	C-FIT-95106	-	FIT-95106	-	JBA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	951	-		
709	A	C-PDIT-95119	-	PDIT-95119	-	JBA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	951	-		
710	A	MIPA-95101	-	JBPA-95101	-	SHELTER INS007	400	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	951	-		
711	A	C-TIT-95104	-	TIT-95104	-	JBPA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	951	-		
712	A	C-TE-95104	-	TE-95104	-	TIT-95104	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920	-		
713	A	C-PIT-95110A	-	PIT-95110A	-	JBPA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	951	-		
714	A	C-PIT-95110B	-	PIT-95110B	-	JBPA-95101	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	951	-		
715	A	MIFA-95101	-	JBFA-95101	-	SHELTER INS007	390	8T#14AWG Sh I/T-A (FR)	-	-	ESD-007	951	-		
716	A	C-AT-95101	-	AT-95101	-	JBFA-95101	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951	-		
717	A	C-AT-95102	-	AT-95102	-	JBFA-95101	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951	-		
718	A	C-AT-95103	-	AT-95103	-	JBFA-95101	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951	-		
719	A	C-BSH-95101	SKZZ-95102	BSH-95101	-	JBFA-95101	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951	-		
720	A	C-BSH-95102	-	BSH-95102	-	JBFA-95101	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	951	-		
721	A	MIA-24201	-	JBA-24201	-	SHELTER INS007	250	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	242	-		
722	A	C-PIT-24210	-	PIT-24210	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
723	A	C-FIT-24210	-	FIT-24210	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
724	A	C-FY-24210	-	FV-24210	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
725	A	C-PIT-24221	-	PIT-24221	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
726	A	C-FIT-24221	-	FIT-24221	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
727	A	C-FY-24221	-	FV-24221	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
728	A	C-PIT-24223	-	PIT-24223	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
729	A	C-FIT-24223	-	FIT-24223	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
730	A	C-FY-24223	-	FV-24223	-	JBA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	242	-		
731	A	MIPA-24201	-	JBPA-24201	-	SHELTER INS007	250	12P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-007	242	-		
732	A	C-PIT-24212A	-	PIT-24212A	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
733	A	C-PIT-24212B	-	PIT-24212B	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
734	A	C-PIT-24212C	-	PIT-24212C	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
735	A	C-PIT-24213A	-	PIT-24213A	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
736	A	C-PIT-24213B	-	PIT-24213B	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
737	A	C-PIT-24213C	-	PIT-24213C	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
738	A	C-PIT-24229	-	PIT-24229	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
739	A	C-PIT-24222	-	PIT-24222	-	JBPA-24201	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-007	242	-		
740	A	MIPD-24201	-	JBPD-24201	-	SHELTER INS007	250	12P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-007	242	-		
741	A	C-SDY-24221	-	SDV-24221	-	JBPD-24201	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	242	-		
742	A	C-ZS-24221	-	SDV-24221	-	JBPD-24201	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	242	-		
743	A	C-SDY-24223	-	SDV-24223	-	JBPD-24201	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-007	242	-		
744	A	C-ZS-24223	-	SDV-24223	-	JBPD-24201	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-007	242	-		
745	A	MIA-23301	-	JBA-23301	-	SHELTER INS007	340	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-007	233	-		
746	A	C-PIT-23310	-	PIT-23310	-	JBA-23301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	233	-		
747	A	C-FIT-23331	-	FIT-23331	-	JBA-23301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	233	-		
748	A	C-PIT-23334	-	PIT-23334	-	JBA-23301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	233	-		
749	A	C-PY-23334	-	PV-23334	-	JBA-23301	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-007	233	-		
750	A	C-PIT-23336	-	PIT-23336	-	JBA-23301	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-007	233	-		
751	A	MIA-23302	-	JBA-23302	-	SHELTER INS007	340	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PLC BOOSTER	233	-		
752	A	C-FIT-23310A	-	FIT-23310A	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
753	A	C-FY-23310A	-	FV-23310A	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
754	A	C-FIT-23310B	-	FIT-23310B	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
755	A	C-FY-23310B	-	FV-23310B	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
756	A	C-FIT-23310C	-	FIT-23310C	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
757	A	C-FY-23310C	-	FV-23310C	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
758	A	C-PIT-23318A	-	PIT-23318A	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
759	A	C-PIT-23319A	-	PIT-23319A	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
760	A	C-PIT-23318B	-	PIT-23318B	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
761	A	C-PIT-23319B	-	PIT-23319B	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PLC BOOSTER	233	-		
762	A	C-PIT-23318C	-	PIT-23318C	-	JBA-23302	25	1P#16AWG Sh-A							

pluspetrol LISTA DE CABLES													N° DOCUMENTO:	ACAL-00102-LC-K-0001
													REVISIÓN:	0
													PÁGINA:	11 de 11
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÓN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS	
813	A	C-AT-23038	-	AT-23038	-	JBFA-23001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	230	-	
814	A	C-AT-23039	-	AT-23039	-	JBFA-23001	25	1T#16AWG Sh I/T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	ESD-007	230	-	
815	A	MIFD-23001	-	JBFD-23001	-	SHELTER INS007	440	12P#18AWG Sh T-A (FR)	-	-	ESD-007	230	-	
816	A	C-YA-23030	-	SE-23030/LB-23030	-	JBFD-23001	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DO	Contacto Seco	ESD-007	230	-	
817	A	C-HS-23030	-	HS-23030	-	JBFD-23001	25	1P#16AWG Sh-A (FR)	DI	Contacto Seco	ESD-007	230	-	
818	A	MIA-10010	-	JBA-10010	-	SHELTER INS006	250	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-006	100	-	
819	A	C-PIT-10230	-	PIT-10230	-	JBA-10010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-006	100	-	
820	A	C-LIT-10230	-	LIT-10230	-	JBA-10010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-006	100	-	
821	A	C-PDIT-10220	-	PDIT-10220	-	JBA-10010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-006	100	-	
822	A	MIPA-10010	-	JBPA-10010	-	SHELTER INS006	250	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-006	100	-	
823	A	C-PDIT-10221	-	PDIT-10221	-	JBPA-10010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-006	100	-	
824	A	C-PDIT-10297	-	PDIT-10297	-	JBPA-10010	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-006	100	-	
825	A	MIPD-10010A	-	JBPD-10010A	-	SHELTER INS006	250	14C#14AWG-A	-	-	PSS-006	100	-	
826	A	C-SDY-10221	-	SDV-10221	-	JBPD-10010A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-006	100	-	
827	A	C-SDY-10297	-	SDV-10297	-	JBPD-10010A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-006	100	-	
828	A	MIPD-10010B	-	JBPD-10010B	-	SHELTER INS006	250	8P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-006	100	-	
829	A	C-ZS-10221	-	SDV-10221	-	JBPD-10010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-006	100	-	
830	A	C-ZS-10297	-	SDV-10297	-	JBPD-10010B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-006	100	-	
831	A	MIED-10010	-	JBED-10010	-	SHELTER INS006	250	8P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-006	100	-	
832	A	C-BDY-10216	-	BDV-10216	-	JBED-10010	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	ESD-006	100	-	
833	A	C-ZS-10216	-	BDV-10216	-	JBED-10010	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	ESD-006	100	-	
834	A	MIA-10011	-	JBA-10011	-	SHELTER INS006	215	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-006	100	-	
835	A	C-TIT-10002	-	TIT-10002	-	JBA-10011	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-006	100	-	
836	A	C-TE-10002	-	TE-10002	-	TIT-10002	5	1T#16AWG Sh-A	-	-	-	920	-	
837	A	MIPA-10011	-	JBPA-10011	-	SHELTER INS006	215	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PSS-006	100	-	
838	A	C-PDIT-10218	-	PDIT-10218	-	JBPA-10011	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-006	100	-	
839	A	C-PDIT-10208	-	PDIT-10208	-	JBPA-10011	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PSS-006	100	-	
840	A	MIPD-10011A	-	JBPD-10011A	-	SHELTER INS006	215	14C#14AWG-A	-	-	PSS-006	100	-	
841	A	C-SDY-10218	-	SDV-10218	-	JBPD-10011A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-006	100	-	
842	A	C-SDY-10208	-	SDV-10208	-	JBPD-10011A	25	7C#14AWG-A	DI / DO	Contacto Seco / 24 VDC	PSS-006	100	-	
843	A	MIPD-10011B	-	JBPD-10011B	-	SHELTER INS006	215	12P#18AWG Sh T-A	-	-	PSS-006	100	-	
844	A	C-ZS-10218	-	SDV-10218	-	JBPD-10011B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-006	100	-	
845	A	C-ZS-10208	-	SDV-10208	-	JBPD-10011B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-006	100	-	
846	A	C-SDY-10209	-	SDV-10209	-	JBPD-10011B	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	PSS-006	100	-	
847	A	C-ZS-10209	-	SDV-10209	-	JBPD-10011B	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	PSS-006	100	-	
848	A	MIED-10011	-	JBED-10011	-	SHELTER INS006	215	8P#18AWG Sh T-A	-	-	ESD-006	100	-	
849	A	C-BDY-10237	-	BDV-10237	-	JBED-10011	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	ESD-006	100	-	
850	A	C-ZS-10237	-	BDV-10237	-	JBED-10011	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	ESD-006	100	-	

Comentarios generales:

3. La cantidad de ATs debe ser validada con el estudio de F&G.

4. Se solicita realizar la revisión de la sección transversal de los cables de instrumentos de F&G. Al realizar un cálculo de verificación se encontró que la caída de tensión podría ser mayor al 20% por lo que para lograr una caída menor al 3% se requeriría un cable 4 AWG.

5. A la siguiente caja no está conectado ningún instrumento: JBPD-10201B. Verificar cableado

6. Realizar chequeo general del DESDE y HASTA de los cables. Ejemplos de inconsistencias:

- * Para el cable MIPD-93101A, se debe cambiar "Desde" de JBPD-97101A a JBPD-93101A
- * Para el cable C-PIT-91021, se debe validar si el destino es el INS006 como dice la lista de cables o el INS005 como lo indica el plano de canalizaciones (No. doc ACAL-00906-PL-K-0001)

7. Para los cables de potencia e instrumentación que se indican en este listado que van directo desde una sala remota hasta campo se debe asegurar que aparezcan en las canalizaciones troncales. Estos son algunos cables de este tipo que no aparecen en los planos:

- * C-LIT-95101A/B/C
- * C-LZT-94201/2/3
- * C-FIT-95106AL/97150AL/97160AL

8. La caja JBFD-10203 mencionada en este listado no aparece en el modelo. Por favor verificar

9. Para los cables C-SDY-94207A y C-ZS-94207A actualizar el sistema de PCS-007 a PSS-007

10. Actualizar este listado según corresponda teniendo en cuenta la actualización a los típicos de motores.

11. Los siguientes cables de comunicaciones que se muestran en el diagrama de bloques pero no aparecen en este listado. Por favor verificar:

- * Cables FTP de los calentadores de gas combustible EAP-93110A/B
- * Cable FTP del horno de hot oil EAP-94201A
- * Cables FTP de los calentadores del KOD EAP-95130A/B
- * Cables FTP de los compresores de aire y la unidad de nitrógeno.
- * Fibras ópticas desde el gabinete de comunicaciones CPF-COM-27 hasta los gabinetes de comunicaciones en S.E. #3 (CPF-CRI-SE3) y S.E. #4 (CPF-CRI-SE4)

12. Para los paquetes mencionados en el punto anterior, verificar si los switches son alimentados en 24VDC o desde UPS para incluir el cableado que corresponda.

13. Para los cables de comunicaciones, definir la codificación de forma más detallada ya que el cable debe ser armado

14. No se observa una columna mostrando tipo/cantidad de prensacables así que se solicita verificar para incluirlo acá o indicar a través de qué documento se va a hacer el cómputo.

15. Así como comentado en las canalizaciones troncales, garantizar que las JBs de F&G no sean instaladas en zonas potenciales de incendio.