

1	PARA INFORMACIÓN	30/4/2026	IPS	EGN	AZA
0	PARA INFORMACIÓN	28/11/2025	IPS	EGN	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA N°: 5155-00-2000-IG-IN-LC-001



	PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2				
	FASE: INGENIERÍA DE DETALLE				
	TÍTULO: LISTA DE CABLES - GENERACIÓN				
FACILITIES ENG. & CONSTRUCTION					
All the information contained in this documentation is confidential and property of Pluspetrol, and its reproduction or copying, in whole or in part, without prior authorization, is prohibited.	ESC:	DOCUMENTO N°:		REVISION:	
	N/A	ACAL-00670-LC-K-0001		1	
		REEMPLAZA:		Pag: 1 de 3	

	TÍTULO:	DOCUMENTO N°:			
	LISTA DE CABLES - GENERACIÓN	ACAL-00670-LC-K-0001			
		REVISIÓN:	0	1	
Pag.:		2 de 3			

Notas generales:

JBA	Junction Box - Analógica -PCS	MIA	PCS Multipar Señales Analógicas
JBD	Junction Box - Digital -PCS	MID	PCS Multipar Señales Digitales
JBEA	Junction Box - Analógica ESD	MIEA	ESD Multipar Señales Analógicas
JBED	Junction Box - Digital -ESD	MIED	ESD Multipar Señales Digitales
JBPA	Junction Box - Analógica - PSS	MIPA	PSS Multipar Señales Analógicas
JBPD	Junction Box - Digital - PSS	MIPD	PSS Multipar Señales Digitales
JBUA	Junction Box - Analógica - USS	MIUA	USS Multipar Señales Analógicas
JBUD	Junction Box - Digital - USS	MIUD	USS Multipar Señales Digitales
JBSD	Junction Box - Digital - SSS	MISD	SSS Multipar Señales Digitales
JBSA	Junction Box - Analógica - SSS	MISA	SSS Multipar Señales Analógicas
JBFD	Junction Box - Digital - F&G	MIFD	F&G Multipar Señales Digitales
JBFA	Junction Box - Analógica - F&G	MIFA	F&G Multipar Señales Analógicas
		TBA	Bornera Analógica
		TBD	Bornera Digital

Codificación de cable:

8 P # 18AWG Sh I/T - A (FR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) Numero de Pares / Ternas / Hilos

(2) Tipo de Conductor

P Pares

T Ternas

C Hilos

(3) #

(4) Tamaño del cable

Cable de instrumentación (10 AWG, 12 AWG, 16 AWG, 18 AWG)

(5) Pantalla

Sh Apantallado (par simple)

Sh T Pantalla General (multipar)

Sh I/T Pantalla General e Individual (multipar)

(6) Armadura

A Cable Armado

N Cable no Armado

(7) Opcional

FR Resistente a Fuego

Documentos de referencia:

ACAL-00670-PL-K-0001 - CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - GENERACIÓN

ACAL-00670-LI-K-0001 - LISTA DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN

ACAL-00670-LS-K-0001 - LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS (I/O) - GENERACIÓN

Notas:

1 - LA LONGITUD DE LOS CABLES HASTA LAS JB SE ESTIMA EN 20 MTS.

Incluir el listado de cables eléctricos

Incluir los planos eléctricos y de conexionado relacionados con estos cables

Indicar que los cables de alimentación desde UPS o alterna se encuentran en la lista de Electricidad

Por otra parte, los cables de alimentación para 24Vcc no se observan en el listado por lo que se solicita verificar o informar en qué documento serán mostrados

pluspetrol													N° DOCUMENTO		ACAL-00670-LC-K-0001	
													REVISIÓN:		1	
													PÁGINA:		3 de 3	
N°	Rev	TAG	SKID	DESDE	PLANO	HASTA	LARGO (m)	FORMACIÓN	I/O TIPO	TIPO SEÑAL	SISTEMA	ÁREA	COMENTARIOS			
1	1	C-AT-67003	SKZZ-67040	AT-67003	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1T#16AWG Sh T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
2	1	C-AT-67035J		AT-67035J	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	50	1T#16AWG Sh T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
3	1	C-AT-67035K		AT-67035K	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	50	1T#16AWG Sh T-A (FR)	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
4	1	MISD-67040	-	SKZZ-67040	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	8P#18AWG Sh T-A	-	-	SSS-600	670				
5	1	MISA-67040	-	SKZZ-67040	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	8P#18AWG Sh I/T-A	-	-	SSS-600	670				
6	1	MIA-67040	-	SKZZ-67040	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	24P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-600	670				
7	1	G-LIT-67063A	-	LIT-67063A	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
8	1	G-LIT-67063B	-	LIT-67063B	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
9	1	G-LIT-67063C	-	LIT-67063C	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
10	1	G-PIT-67062A	-	PIT-67062A	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
11	1	G-PIT-67062B	-	PIT-67062B	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
12	1	G-PIT-67062C	-	PIT-67062C	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	150	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	SSS-600	670				
13	1	G-PIT-67042A	-	PIT-67042A	ACAL-00670-PL-K-0001	JBA-67001	20	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-600	670	CAJA EXISTENTE			
14	1	G-PY-67042A	-	PV-67042A	ACAL-00670-PL-K-0001	JBA-67001	20	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-600	670	CAJA EXISTENTE			
15	1	G-PIT-67042B	-	PIT-67042B	ACAL-00670-PL-K-0001	JBA-67001	20	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-600	670	CAJA EXISTENTE			
16	1	G-PY-67042B	-	PV-67042B	ACAL-00670-PL-K-0001	JBA-67001	20	1P#16AWG Sh-A	AO	4-20mA + HART	PCS-600	670	CAJA EXISTENTE			
17	1	G-SDY-67003	-	SDV-67003	ACAL-00670-PL-K-0001	JBPD-67001	20	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	SSS-600	670	CAJA EXISTENTE			
18	1	C-ZS-67003	-	SDV-67003	ACAL-00670-PL-K-0001	JBPD-67001	20	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	SSS-600	670	CAJA EXISTENTE			
19	1	330-670-67040-01-F.O.-101-06CO	-	SKZZ-67040	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN/600-COM-001	150	CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6H	-	COM	-	670				
20	0	MIA-67011	-	JBA-67011	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	120	4P#18AWG Sh I/T-A	-	-	PCS-600	670				
21	1	C-MVIT-67036J	-	MVIT-67036J	ACAL-00670-PL-K-0001	JBA-67011	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-600	670				
22	1	C-PIT-67036J	-	PIT-67036J	ACAL-00670-PL-K-0001	MVIT-67036J	5	1P#16AWG Sh-A	-	-	-	670				
23	1	C-TIT-67036J	-	TIT-67036J	ACAL-00670-PL-K-0001	MVIT-67036J	5	1P#16AWG Sh-A	-	-	-	670				
24	1	C-MVIT-67036K	-	MVIT-67036K	ACAL-00670-PL-K-0001	JBA-67011	25	1P#16AWG Sh-A	AI	4-20mA + HART	PCS-600	670				
25	1	C-PIT-67036K	-	PIT-67036K	ACAL-00670-PL-K-0001	MVIT-67036K	5	1P#16AWG Sh-A	-	-	-	670				
26	1	C-TIT-67036K	-	TIT-67036K	ACAL-00670-PL-K-0001	MVIT-67036K	5	1P#16AWG Sh-A	-	-	-	670				
27	0	MISD-67002	-	JBSD-67002	ACAL-00670-PL-K-0001	SALA BT GENERACIÓN	120	12P#18AWG Sh T-A	-	-	SSS-600	670				
28	1	C-SDY-67030J	-	SDV-67030J	ACAL-00670-PL-K-0001	JBSD-67002	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	SSS-600	670				
29	1	C-ZS-67030J	-	SDV-67030J	ACAL-00670-PL-K-0001	JBSD-67002	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	SSS-600	670				
30	1	C-SDY-67030K	-	SDV-67030K	ACAL-00670-PL-K-0001	JBSD-67002	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	SSS-600	670				
31	1	C-ZS-67030K	-	SDV-67030K	ACAL-00670-PL-K-0001	JBSD-67002	25	2P#16AWG Sh T-A	DI	Contacto Seco	SSS-600	670				
32	1	C-UCP-600J	-	HMI KBE-600J	ACAL-00670-PL-K-0001	JBSD-67002	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	SSS-600	670				
33	1	C-UCP-600K	-	HMI KBE-600K	ACAL-00670-PL-K-0001	JBSD-67002	25	1P#16AWG Sh-A	DO	24 VDC	SSS-600	670				
34	1	330-670-67040A-01-FTP-101-04P	SKZZ-67040	EAP-67040A	ACAL-00670-PL-K-0001	EAP-67040A	25	FTP CATEGORIA 6	-	ETHERNET	-	670				
35	1	330-670-67040B-01-FTP-101-04P	SKZZ-67040	EAP-67040A	ACAL-00670-PL-K-0001	EAP-67040B	25	FTP CATEGORIA 6	-	ETHERNET	-	670				

Comentarios generales:

* Para cada caudalímetro multivariable, se está incluyendo un cable para la conexión de un transmisor de presión (C-PIT-67036J/K). Verificar este requerimiento ya que difiere de los solicitado en la HD.

* Validar si el paro de emergencia UCP-90215 (SKZZ-90215) falta por ser incluido en esta lista de cables o será incluido en una nueva lista de cableado dentro de cuartos.

* Teniendo en cuenta que la LV-67062 es una válvula de control, verificar por qué se contempla una válvula solenoide (DO) en vez de un posicionador (AO). Lo anterior se concluye teniendo en cuenta el listado de señales.

* Faltan los cables de comunicaciones entre los generadores KBE-600J/K y el PCS para comunicar las señales de estado/falla.

* Para el SKZZ-67040 se observa en el modelo una JB análoga del PCS, una JB digital del PCS y una JB digital del PSS mientras que en esta lista se observa una JB análoga al PCS, una JB digital al SSS y una JB digital al SSS. Verificar señales contra PIDs, ajustar tags y alinear.

* Validar que el cable del sensor de temperatura TE-67050 esté incluido en el suministro del caudalimetro multivariable MVIT-67050 cuyo alcance es del Vendor del SKZZ-67040.