

CPF-2 La Calera II · Fuentes: ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.1 (EL) + Listado TIE-INS INS-IT/OT · Alcance AESA

Total tie-in

117

Requiere paro (total+parcial)

49 (42%)

Sin paro

64

Especialidades

EL · IN · IT/OT

1 · Por especialidad

Especialidad	Cantidad	%
Electricidad	71	61%
Instrumentación	34	29%
IT-OT	12	10%

2 · ¿Requiere paro? (condición redefinida / categoría T1-T3)

Condición	Cantidad	%
Paro total	39	33%
Paro parcial	10	9%
Con/sin paro (TCT)	1	1%
Sin paro	64	55%
A definir	3	3%

3 · ¿Requiere paro? · cruce por especialidad

Especialidad	Paro total	Paro parcial	Sin paro	Otros
Electricidad	24	0	43	4
Instrumentación	6	10	18	0
IT-OT	9	0	3	0

4 · Por nivel / tipo de señal

Nivel / tipo	Cantidad	%
Potencia MT	3	3%
Potencia BT	17	15%
Control/Señales EL	45	38%
PAT	6	5%
Instrum. Control (PCS)	9	8%
Instrum. Seguridad (SIS)	25	21%
IT/OT Red/Comunic.	12	10%

5 · Control de cambios / Actualización

Rev0 · 2026-08-18 Versión inicial. Solo listado ELÉCTRICO (ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.0): 71 tie-in. Condición de paro con etapas PARO / PREPARO-POSPARO / POSPARO (50 en PARO).

Rev1 · 2026-08-21 (1) Se adopta el listado eléctrico Rev.1 con la condición de paro REDEFINIDA: PARO=24, SIN PARO=43, 'PARO o con TCT'=1, a definir=3. (2) Se INCORPORAN Instrumentación (34) e IT/OT (12) con Categoría T1/T2/T3 y Alcance. (3) Consolidado 117 tie-in, filtrable por especialidad, ¿paro?, nivel/tipo, alcance, área y vendor.

Conclusiones ejecutivas

- 49 de 117 tie-in (42%) requieren paro (total o parcial); 64 son SIN paro.
- La redefinición del listado eléctrico bajó los tie-in de paro de 50 a 24 (el resto pasó a SIN PARO / TCT).
- IT/OT es el frente más condicionado por paro total (9 de 12); Instrumentación combina T1/T2/T3.
- Paro total por especialidad: EL=24 · IN=6 · IT/OT=9.