



0	EMISIÓN PARA INFORMACIÓN	29/6/2026	TDJ	PLC	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.
		AES A: 5155-00-0000-IG-EL-LP-005			
 FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS		PROYECTO: LA CALERA CPF2 - FASE 2			
		TITULO: LISTADO DE TIE IN ELECTRICOS			
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.		DOCUMENTO N°:		REVISION:	
		ACAL-00102-LG-E-0004		0	
ESC: N/A		REEMPLAZA:		Pag: 1 de 4	

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-LP-005		
	LA CALERA CPF2-FASE 2	Doc. Cliente: ACAL-00102-LG-E-0004		
	LISTADO DE TIE IN ELECTRICOS	Revisión	Versión	
		0	1	
		Fecha de emisión 29/6/2026		

1 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAL-00102-LC-E-0001 LISTADO DE CABLES

 Proyecto: LA CALERA CPF2-FASE 2 5155-00-0000-IG-EL-LP-005 0											
 LISTADO DE TIE IN ELECTRICOS Fecha de emisión: 29/6/2026											
REV	ITEM	AREA	UBICACION	EQUIPO	TAREA	FUNCIÓN	ETAPA	CABLE	RESPONSABLE	N° PLANO	OBSERVACIONES
0	1	670	ANTENA	ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV	Vinculación de ampliación de antena	Potencia MT	PARO	-	AES A		Conexión de simple terna 680/85 mm2 (Al/Ac) Conexión de F.O. multimodo con 670-REC-009 Conexión de cable (formación 7x2,5 mm2) Conexión de cable (formación 2x4 mm2) Conexión de cable (RS485) Conexión de cable (FTP CAT 6) Conexión de cable (formación 1x2x0,5 mm2)
0	2				Vinculación de red IEC61850	Reconector 670-REC-010		FO-670-REC-010			
0	3				Vinculación de red IEC61850	Reconector 670-REC-011		FO-670-REC-010			
0	4				Vinculación con JB-G9-1	GUARNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE		C-JB-G9-1			
0	5				Vinculación con JBP-G09-1	RESISTENCIA CALEFACTORA TRANSFORMADOR 670-TRE-010		P-JBP-G10-1			
0	6				Vinculación a TCA9-GE-09	COMUNICACIÓN MODBUS		COM-TCA10-GE-10-1			
0	7				Vinculación a TCA9-GE-09	COMUNICACIÓN ETHERNET		COM-TCA10-GE-10-2			
0	8				Vinculación a TCA9-GE-09	Conexión con tablero de control		MC-PMS-TCA10-GE-10			
0	9	670	SALA DE GENERACIÓN	TMC-01	Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo	PARO	C-GE10-TMC-01-1	AES A		Conexión de 14 cables (formación 2x2,5 mm2) Conexión de 8 cables (formación 12x2,5 mm2)
0	10				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE10-TMC-01-2			
0	11				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE10-TMC-01-2			
0	12				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE10-TMC-01-2			
0	13				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE10-TMC-01-5			
0	14				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Equilibrio de tensiones		C-GE10-TMC-01-6			
0	15				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Equilibrio de cargas		C-GE10-TMC-01-7			
0	16				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Potencia de generador		C-GE10-TMC-01-8			
0	17				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Consigna de potencia del generador		C-GE10-TMC-01-9			
0	18				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Consigna de coseno ϕ del generador		C-GE10-TMC-01-10			
0	19				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	DCG10		C-GE10-TMC-01-11			
0	20				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE11-TMC-01-1			
0	21				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE11-TMC-01-2			
0	22				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE11-TMC-01-3			
0	23				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE11-TMC-01-4			
0	24				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Interconexiones tablero de control - tablero de sincronismo		C-GE11-TMC-01-5			
0	25				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Equilibrio de tensiones		C-GE11-TMC-01-6			
0	26				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Equilibrio de cargas		C-GE11-TMC-01-7			
0	27				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Potencia de generador		C-GE11-TMC-01-8			
0	28				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Consigna de potencia del generador		C-GE11-TMC-01-9			
0	29				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	Consigna de coseno ϕ del generador		C-GE11-TMC-01-10			
0	30				Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO	DCG11		C-GE11-TMC-01-11			
0	31	670	SALA DE GENERACIÓN	TTLM-01	Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA	Estados del generador G10	PARO	C-GE10-TTLM-01	AESA		Conexión de 2 cables (formación 7x2,5 mm2)
0	32				Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA	Estados del generador G11		C-GE11-TTLM-01			
0	33	670	SALA DE GENERACIÓN	RACK DE COMUNICACIONES	Vinculación a RACK DE COMUNICACIONES	COMUNICACIÓN ETHERNET	PARO	COM-TCA11-GE-11-2	AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)
0	34	670	SALA DE GENERACIÓN	670-PMS-001	Vinculación a TABLERO PMS	ESTADO DE INTERRUPTOR G10(TABLERO PMS)	PARO	C-PMS-GE10-1	AES A		Conexión de 2 cables (formación 2x2,5 mm2) Conexión de 2 cables (formación 3x2,5 mm2) Conexión de F.O. monomodo
0	35				Vinculación a TABLERO PMS	ESTADO DE GENERADOR G10(TABLERO PMS)		C-PMS-GE10-2			
0	36				Vinculación a TABLERO PMS	ESTADO DE INTERRUPTOR G11(TABLERO PMS)		C-PMS-GE11-1			
0	37				Vinculación a TABLERO PMS	ESTADO DE GENERADOR G11(TABLERO PMS)		C-PMS-GE11-2			
0	38				Vinculación de redes desde patchera en sala de generación a patchera en nueva SE#4	F.O. monomodo (FO SM OS1 (G-652D) - 24H (Exclusivo PMS) - 2H Red Primaria CT153 - 2H Red Secundaria CT153 - 2H Red Primaria CT154 - 2H Red Secundaria CT154 - 4H Anillo IEC61850		FO-102-PMS-101			
0	39	670	SALA DE GENERACIÓN	670-TGMT-001	Vinculación a celda K02	Potencia MT	PARO	P-102-TGMT-001A	AES A		Conexión de cables (formación 3x95 mm2) Conexión de 2 cables de comando (formación 7x2,5 mm2) SETEO DE PROTECCIÓN EN CELDAS K02 Y K13
0	40				Vinculación a celda K13	Potencia MT		P-102-TGMT-001B			
0	41				Vinculación a celda K02	Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA A)		C-102-TGMT-001A			
0	42				Vinculación a celda K13	Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA B)		C-102-TGMT-001B			
0	43	670	SALA DE GENERACIÓN	670-TGBT-001	Conexión con cubicle ++A09+FA01(salida 58)	Potencia BT - Tablero control KBE-600J	PREPARO/POS PARO	P-670-CP-600J	AES A		Conexión de 2 cables (formación 3x25/16 mm2) Conexión de 2 cables (formación 3x35/16 mm2) Conexión de cable (formación 4x4 mm2)
0	44				Conexión con cubicle ++A09+FA03(salida 59)	Potencia BT - Tablero control KBE-600K		P-670-CP-600K			
0	45				Conexión con cubicle ++A09+HA01(salida 60) o ++A09+HA03(salida 61)	Potencia BT - Calentador de gas combustible		P-SKZZ-67040A			
0	46				Conexión con cubicle ++A09+KA01(salida 62) o ++A09+KA03(salida 63)	Potencia BT - Calentador de gas combustible		P-SKZZ-67040B			
0	47				Conexión con cubicle ++A09+DA03(salida 57)	Potencia BT - Skid inhibidor de hidratos SKZZ-90215		P-SKZZ-90215			
0	48				Conexión con salida CB-36	Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600J (G10)		P-KBE600J-AUX2			
0	49				Conexión con salida CB-35	Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600K (G11)		P-KBE600K-AUX2			
0	50	670	SALA DE GENERACIÓN	670-DP-001UPS	Conexión con salida CB-37	Potencia BT - PLC Calentador de gas combustible A	PREPARO/POS PARO	P-PLC-EAP-67040A	AES A		Conexión de 2 cables (formación 2x4 mm2)
0	51				Conexión con salida CB-38	Potencia BT - PLC Calentador de gas combustible B		P-PLC-EAP-67040B			
0	50.1				Instalación de CB-40	Reposición de reserva		CB-40			
0	51.1				Instalación de CB-41	Reposición de reserva	PARO	CB-41		021-ACAL-670-EE-E-013_1	Provisión y montaje de 2 termomagnéticas 2P-16A
0	52	670	SALA DE GENERACIÓN	670-DP-001	Conexión con salida CB-31	Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600J (G10)	PREPARO/POS PARO	P-KBE600J-AUX1	AES A		Conexión de 2 cables (formación 2x4 mm2)
0	53				Conexión con salida CB-32	Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600K (G11)		P-KBE600K-AUX1			
0	54	670	ANTENA	670-TIG-006	Conexión de iluminación de nueva torre 670-TIG-011	Iluminación zona de nuevos generadores	POS PARO	-	AESA		Conexión de Torre de Iluminación nueva a JB existente más próxima

 			Proyecto:								5155-00-0000-IG-EL-LP-005		0
			LA CALERA CPF2-FASE 2								ACAL-00102-LG-E-0004		
			LISTADO DE TIE IN ELECTRICOS								Fecha de emisión:		29/6/2026
REV	ITEM	AREA	UBICACION	EQUIPO	TAREA	FUNCIÓN	ETAPA	CABLE	RESPONSABLE	N° PLANO	OBSERVACIONES		
0	55	670	ANTENA	Malila de PAT	Conexionado de PAT	Vinculación de nuevas instalaciones de generación a malila de Puesta a tierra existente	PREPARO/POS PARO	-	AESA	ACAL-00670-PL-E-0002	Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malila de PAT existente		
0	56	670	ANTENA	Malila de PAT	Conexionado de PAT	Vinculación de nuevas instalaciones de generación a malila de Puesta a tierra existente	PREPARO/POS PARO	-	AESA	ACAL-00670-PL-E-0002	Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malila de PAT existente		
0	57	670	ANTENA	Malila de PAT	Conexionado de PAT	Vinculación de nuevo skid de químicos a malila de Puesta a tierra existente	PREPARO/POS PARO	-	AESA	ACAL-00670-PL-E-0002	Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malila de PAT existente		
0	58	102	SLUG CATCHER	Malila de PAT	Conexionado de PAT	Vinculación de nuevos equipos y estructuras a malila de Puesta a tierra existente	PREPARO/POS PARO	-	AESA	ACAL-00102-PL-E-0006	Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malila de PAT existente		
0	59	942	HOT OIL	Malila de PAT	Conexionado de PAT	Vinculación de nuevos equipos y estructuras a malila de Puesta a tierra existente	PREPARO/POS PARO	-	AESA	ACAL-00942-PL-E-0004	Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malila de PAT existente		
0	60	BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA	M-PAZ-24210C	Conexionado de Cables de potencia	Potencia BT	PREPARO/POS PARO	P-M-PAZ-24210 C-1 P-M-PAZ-24210 C-2	AESA			Conexión de 2 cables (formación 3x240mm2)		
0	61			Conexionado de cable botonera	Comando marcha-paro	PREPARO/POS PARO	C-CS-M-PAZ-24210 C	AESA			Conexión de 1 cable (formación 7x2,5mm2)		
0	62			Conexionado de cable de RTD	medición de temperatura de motor y cojinetes	PREPARO/POS PARO	MC-M-PAZ-24210 C	AESA			Conexión de 1 cable (formación 8x3x1,31mm2)		
0	63			Conexionado de calefactora de motor	Resistencia calefactora de motor	PREPARO/POS PARO	P-RC-M-PAZ-24210 C	AESA			Conexión de 1 cable (formación 2x6mm2)		
0	64	670	ANTENA	CPF-COM-001	Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES)	RED MASTER/CONTROL G10	PARO		AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)		
0	65	670	ANTENA	CPF-COM-001	Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES)	RED CLIENTE G10	PARO		AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)		
0	66	670	ANTENA	CPF-COM-001	Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES)	RESERVA G10	PARO		AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)		
0	67	670	ANTENA	CPF-COM-001	Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES)	RED MASTER/CONTROL G11	PARO		AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)		
0	68	670	ANTENA	CPF-COM-001	Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES)	RED CLIENTE G11	PARO		AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)		
0	69	670	ANTENA	CPF-COM-001	Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES)	RESERVA G11	PARO		AESA		Conexión de cable (FTP CAT 6)		