

INSTALACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIODICA
C0036

(Versión 3)

Nº CERTIFICADO **EP-HU-03-24**

Nº INSTALACION

Nº EXPEDIENTE

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

NIF/NIE/NºVAT **B22414874**

Nombre y apellidos / Razón social **LITERA MEAT S.L.**

e-mail

Teléfono

EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Calle/Plaza/Otros. **Crta N-240 Km 128 Polig. El Sosal**

Nº/Piso

Provincia **HUESCA**

Localidad **BINEFAR**

Denominación **Caldera de vapor nº 2**

Código Postal **22500**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Nº identificación **20220023**

Presión máxima de servicio (Pms) : **12,00 bar**

Tipo de fluido contenido : **No peligroso**

Presión máxima admisible (PS) : **12,00 bar**

Volumen : **24.700,00** Presión de prueba (PT) : **18,00 bar**

Clasificación : **IV**

Presión de precinto (Pp) : **12,00 bar**

Accesorios de seguridad : **2 válvulas de seguridad BESA taradas a 12 bar. Resto de seguridades conforme EP-1.**

Otras características : **Nº de fabricación: 10530 Mingazzini Potencia: 10463 Kw Clase 2. Sala de calderas compartida con unidad similar**

Vigilancia indirecta con control cada 24 horas. Fecha de fabricación: 21.09.2018. Fecha de instalación: 06-06-2019.

INSPECCIÓN PERIODICA REALIZADA DE NIVEL:
B

Fecha de inspección : **18/01/2024**
☒ Equipo a presión

☐ Instalación centro de recarga botellas

☐ Instalación centro de inspección visual

☐ Tubería

☐ Instalación centro de inspección periódica

☐ Instalación centro de recarga gases

Observaciones: Sede central: c/Haya, nº 7 A, 2ª planta 28044 Madrid IT APLICADAS: DI/IT/EP-01/R8 - DI/IT/EP00-06.AR/R1

Caducidad: Nivel A: 21/09/2024; Nivel B: 21/09/2024; Nivel C: 21/09/2024.

AGENTE QUE REALIZA LA INSPECCION PERIODICA

EMPRESA INSTALADORA HABILITADA DE EQUIPOS A PRESION (persona física o jurídica)

NIF/NIE/NºVAT

Nombre y apellidos / Razón Social

RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA

NIF/NIE

Nombre y apellidos

ORGANISMO DE CONTROL **CUALICONTROL-ACI SAU**

Nº de acreditación **10/EI018**

Técnico competente

FERNANDO LANUZA USIETO

El agente, cuyos datos constan anteriormente.

CERTIFICA:

Que realizada la inspección periódica indicada, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de equipos a presión, vigente, el resultado de la misma obtiene la calificación de:

☐ FAVORABLE

Fecha próxima inspección:

NIVEL **C**
☒ CONDICIONADA

Fecha máxima de corrección: **18/07/2024**

Fecha límite segunda visita inspección:

18/07/2024
☐ NEGATIVA

☐ La relación de defectos y su clasificación se enumeran en hojas siguientes (Casilla señalada si se han detectado defectos en la inspección)

En **Huesca** a **22** de **febrero** de **2024**

Sello del agente inspector



Firma del inspector / responsable técnico

