

CHECKLIST REVISIÓN DIARIA

SALA DE CALDERAS

Semana / Año:		Nombre Responsable:	
Firma:			

GENERADORES DE VAPOR

PARÁMETRO	CALDERA 1	CALDERA 2
Nivel visual agua		
Nivel porcentaje (%)		
Presión de trabajo (bar)		
Temperatura vapor (°C)		
Presión gas entrada (mbar)		
Presión gas quemador (mbar)		
Quemador (%)		
Llama (%)		
Conductividad (μS/cm)		
Horas funcionamiento		
Purgas ON (segundos)		
Purgas OFF (segundos)		
Gas Antes (Sm³)		
Gas Después (Sm³)		
Consumo turno (Sm³)		
Alarmas activas (S/N)		

DESGASIFICADOR

PARÁMETRO / PRODUCTO	VALOR / OBSERVACIÓN
Nivel desgasificador (%)	
Temperatura agua (°C)	
Presión (bar)	
Producto antiincrustante (STENCO 6000) — dosis	
Producto antiincrustante (STENCO 6000) — nivel (%)	
Producto anticorrosión (STENCO 3250) — dosis	
Producto anticorrosión (STENCO 3250) — nivel (%)	
Producto neutralizante (STENCO 4510) — dosis	
Producto neutralizante (STENCO 4510) — nivel (%)	

INTERCAMBIADORES TÉRMICOS

PARÁMETRO	Intercamb. A (Reserva)	Intercamb. B [5 bar / 55-75°C]	Intercamb. C [5.5 bar / 70-95°C]	Intercamb. E [5 bar / 65-95°C]
Presión servicio (bar)				
Temp. servicio (°C)				
Temp. condensado (°C)				
Contador agua Antes				

(m³)				
Contador agua Después (m³)				
Consumo agua turno (m³)				
Horas				
Limpieza (S/N)				

FILTROS

FILTRO	Presión Entrada (bar)	Presión Salida (bar)	Limpieza (S/N)
Filtro 1			
Filtro 2			

DESCALCIFICADORES

EQUIPO	P. Entrada (bar)	P. Salida (bar)	Servicio	Regeneración	Estado
Duplex 1					
Duplex 2					
Triplex 1					
Triplex 2					
Triplex 3					
Triplex 4					
Triplex 5					
Triplex 6					

CONSUMOS DESCALCIFICADORES

EQUIPO	Contador Antes (m³)	Contador Después (m³)	Consumo turno (m³)	Observaciones
Duplex 1				
Duplex 2				
Triplex 1				
Triplex 2				
Triplex 3				
Triplex 4				
Triplex 5				
Triplex 6				

CONTROL QUÍMICO DEL AGUA

PUNTO DE CONTROL	Dureza (°fH)	pH	Conductividad (µS/cm)
Caldera 1			
Caldera 2			
Desgasificador			
Duplex 1			
Duplex 2			
Triplex 1			
Triplex 2			

Triplex 3			
Triplex 4			
Triplex 5			
Triplex 6			
Depósito Condensados			

DEPÓSITOS SALMUERA

DEPÓSITO	Nivel (%)
Depósito Nodriz	
Depósito Salmuera 2 [Lleno]	
Depósito Salmuera 3 [¾]	

BOTE DE CONDENSADO

BOTE CONDENSADO	Nivel (%)
Bote condensado 1 [35-55%]	

INCIDENCIAS

Nº	Descripción de la incidencia	Resolución	Fecha resolución	Firma responsable
1				
2				
3				
4				

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Nombre del responsable: Firma:	Fecha de firma:
--------------------------------	-----------------